

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № _____

на поставку измерительных трансформаторов тока

1. Общая часть.

ОАО «МРСК Центра» производит закупку измерительных разборных трансформаторов тока ТА30R для организации коммерческого учета БКТП «Ботаника» в рамках осуществления технологического присоединения.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку материалов в объеме и сроках установленных данным ТЗ на склад получателя - Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»:

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки	Общее количество
«Орелэнерго»	Авто/ж/д	Центральный склад	май 2012г	24

3. Технические требования к оборудованию.

Технические данные измерительных трансформаторов тока должны быть не ниже значений, приведенных в таблице.

№ п/п	Наименование	Технические требования
1	2	3
1	Наименование и тип.	Измерительный разборный трансформатор тока ТА30R
2	Область применения и назначение.	Учет активной (реактивной) электрической энергии в трехфазных сетях переменного тока в сетях 0,4 кВ
3	Наличие сертификации.	Внесен в Госреестр
4	ГОСТ или ТУ.	Соответствие ГОСТ 7746-2001 (ТУ 78.5.024-92), ГОСТ Р 8.217-2003
5	Технические данные:	
	а) номинальный вторичный ток	5 А
	б) номинальное напряжение	0,66 кВ
	в) номинальная частота	50 Гц
	г) номинальный класс точности вторичной обмотки	0,5
	г) номинальный первичный ток	150 А
6	Общие требования:	
	а) конструктивное исполнение;	В соответствии с ГОСТ 7746-2001 (ТУ 78.5.024-92)
	б) вес;	Не более 0,9 кг
	в) необходимость шефмонтажа;	Самостоятельный монтаж
	г) габаритные размеры внешние, не более;	109×90×34 мм
	д) габаритные размеры внутренние, не менее;	32×22 мм

	е) температурный диапазон.	От минус 45 ⁰ С до плюс 50 ⁰ С
7	Межповерочный интервал.	Не менее 4 лет
8	Комплектность поставки.	Индивидуальная упаковка и документация
9	Наличие заводской документации.	
	а) эксплуатационной	Руководство по эксплуатации
	б) данные о поверке	Паспорт и Протокол заводских испытаний, свидетельство о поверке (клеймо поверителя)
10	Гарантийный срок:	
	а) от даты ввода в эксплуатацию;	Не менее 1 года
11	Требуемое количество:	24 шт.
12	Требование к доставке	Центральный склад

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые устройства должна распространяться не менее 12 месяцев с момента поступления на склад. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке.

6. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования.

7. Правила приемки оборудования.

100 % контроль поставляемого оборудования представителем Заказчика.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.