



**МРСК ЦЕНТРА**

ФИЛИАЛ «ТАМБОВЭНЕРГО»

Филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Тамбовэнерго»

Моршанское шоссе, д.23, г.Тамбов, Россия, 392680  
Тел.: (4752) 56-96-85, факс: (4752) 56-94-48  
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000  
e-mail: [tambov@mrsk-1.ru](mailto:tambov@mrsk-1.ru), <http://www.mrsk-1.ru>  
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель директора по техническим  
вопросам - главный инженер филиала  
ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

«                    »                      А.М.Замотай  
2012 г.

Приложение №             
к Поручению филиала  
ОАО «МРСК Центра» -  
«Тамбовэнерго»

№            от                     

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 3000129(03)**

на оказание услуг по техническому обслуживанию  
автоматики газового оборудования

**1. Общие положения.**

1.1. Работы выполняемые по техническому обслуживанию (далее – ТО), ремонту, работы планово-предупредительного характера должны производиться в соответствии с нормативными документами.

1.2. Исполнитель определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

1.3. Все объекты подлежащие техническому обслуживанию, ремонту (далее – комплекс работ) находятся в собственности Заказчика на территории Тамбовской области.

1.4. Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного между Заказчиком и Исполнителем.

1.5. Исполнитель должен иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт в выполнении данного вида работ, иметь собственную базу, укомплектованную соответствующим оборудованием и опытными специалистами.

1.6. Комплекс работ проводится на территории Заказчика.

1.7. Доставка обслуживающего персонала, необходимого оборудования для выполнения комплекса работ осуществляется транспортом Исполнителя.

## **2. Основание для проведения комплекса работ**

1. Требование содержания в исправном и работоспособном состоянии собственных газопроводов и газового оборудования (п.37. Правил поставки газа в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 05.02.1998г. №162).

2. Требования Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03, Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ, ОСТ 153-39.3-051-2003.

## **3. Стадийность выполняемых работ.**

- Исполнитель предоставляет на утверждение Заказчику график ТО объектов в течение четырнадцати календарных дней со дня заключения договора;
- Перечень объектов Заказчика представлен в Приложение 1 к ТЗ.
- В зависимости от сметной стоимости выполненных работ, перечень объектов в Приложение 1 к ТЗ может быть дополнен другими объектами Заказчика или заменой объектов.

## **4. Основные требования к выполнению работ.**

4.1. Исполнитель осуществляет работу своим оборудованием, персоналом.

4.2. В случае необходимого ремонта автоматики газового оборудования, Исполнитель предоставляет сметную документацию на проведение данного ремонта. После утверждения сметы ремонта со стороны Заказчика, Исполнитель приступает к выполнению данного вида работ.

4.3. Исполнитель подготавливает сметную документацию, акт выполненных работ.

4.4. После выполнения комплекса работ по одному из объектов Заказчика согласно утвержденному графику выполнения работ, Исполнитель передает Заказчику подготовленную документацию.

4.5. В случае отказа в работе автоматики газового оборудования Заказчика, Исполнитель принимает экстренные меры в течение двух рабочих дней для устранения дефекта.

## **5. Правила контроля и приемки работ.**

5.1. Заказчик (субподрядная организация, привлеченная Заказчиком) может проводить входной контроль выполненному комплексу работ принятому от Исполнителя.

5.2. В случае отрицательного результата входного контроля, Исполнитель полностью покрывает финансовые затраты которые понес Заказчик на экспертизу выполненных работ. Исполнитель проводит повторный комплекс работ объектам не прошедшим входной контроль.

5.3. В случае неоднократного нарушения Исполнителем своих обязательств по проведению комплекса работ по ТО автоматики газового оборудования Заказчика, Заказчик проводит действия по расторжению отношений с Исполнителем.

## **6. Требуемые сроки выполнения работ.**

Комплекс работ осуществляется согласно утвержденного графика, разработанного Исполнителем и утвержденного Заказчиком.

**7. Оплата и финансирование.**

Расчеты за выполненные работы производятся согласно предоставленным актам выполненных работ.

Начальник АХО



Олиферовский И.Л.

**Перечень объектов филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»,  
оснащенных газовым оборудованием**

Адрес	Объект
г. Тамбов, ул. Авиационная 149	Автоматика безопасности тип КСУ 2-х котлов на газообразном топливе типа «Факел»