

Согласовано				Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечание		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					ВЛ-10 кВ									
					Железобетонные элементы									
					Стойка	СВ110-5			шт.	2	1100			
					Стальные конструкции									
					Траверса	ТМ6			шт.	1	23			
					Хомут	Х42			шт.	1	1.2			
					Накладка	ОГ2			шт.	2	1.9			
					Накладка	ОГ5			шт.	1	1.1			
					Кронштейн	У4			шт.	1	6.5			
					Вязальная проволока				п.м.	2.2				
					Болт	Б5			шт.	1	0.6			
					Линейная арматура									
	Изолятор	ШФ 20-Г	ТУ 3427-92-93		шт.	1	3.4							
	Колпачок	К-6	ТУ 35-2036-90		шт.	1	0.02							
	Зажим	ПС	ТУ 34-13-10273-88		шт.	2	0.5							
	Зажим	ПА	/156-97 01		шт.	3								
	Проводник	ЗП1			п. м.	2	0.9							
Инв. № подл.	Взам. инв. №		Ушко однолапчатое	У1-7-16	ТУ34-13-11309-88		шт.	3	1,1					
			Отвешительный зажим	SL 4.25		ENSTO	шт.	3						
			Защитный кожух	SP16		ENSTO	шт.	3						
			Изолятор подвесной	ПС70-Е			шт.	6	3.4					
	Подп. и дата							1212-ЭС.СО						
								Внешнее электроснабжение такоприемников АЗС с мойкой и шиномонтажом в Чернянском районе, п. Чернянка, западная часть. Заявитель ОАО "Осколнефтеснаб".						
		Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электроснабжение			Стадия	Лист	Листов	
		Разработ.	Шудин								РД	1	3	
		Проверил	Дудко					Спецификация оборудования			ООО "Квантэнерго" Белгород, 2012 г.			

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечание		Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Звено промежуточное трехлапчатое	ПРТ-7-1	ТУ34-13-11124-88		шт.	3	0,5					
	Зажим натяжной болтовой, заклинивающийся	НБ-2-6	ТУ34-13-111310-88		шт.	3						
	Кабельно-проводниковая продукция											
	Провод изолированный самонесущий	СИП-3 1x70			м	30						
	Заземление											
	Полоса стальная	25x4			м	10						
	Сталь круглая	d = 10 мм			м	4						
	Сталь круглая	d = 16 мм			м	10						
	Зажим	SL30		ENSTO	шт.	6	0.45					
	Зажим	ПС			шт.	4	0.5					
	Скоба	PSS924		ENSTO	шт.	3	0.17					
	Электрооборудование											
	Разъединитель	РЛК-10/400 УХЛ1			шт.	1						
	Привод разъединителя	ПР-7 УХЛ1			шт.	1						
	Однотрансформаторная комплектная трансформаторная подстанция наружной установки киоскового типа	КТПК 100/10/0.4			шт.	1						
	Фундамент КТП											
	Фундаментный блок	ФБС-24.4.6			шт.	2						
	Песок				м³	2						
	Профильный лист (1600x700)				шт.	2						

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<div>Инв. № подл.</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Взам. инв. №</div>			ВЛИ-0.4 кВ								
			Железобетонные элементы								
			Стойка	СВ110-5			шт.	2			
			Стойка	СВ95-3			шт.	2			
			Стальные конструкции								
			Кронштейн	У4			шт.	2			
			Заземляющий проводник	ЗП6			п.м.	5,3			
			Линейная арматура								
			Металлическая лента	F207			м	40			
			Скрепка	NC20			шт.	32			
			Бугель	NB20			шт.	8			
			Натяжной зажим	PA2200			шт.	8			
			Анкерный кронштейн	CS10.3			шт.	6			
			Комплект промежуточной подвески	ES1500E			шт.	16			
			Зажим для ЗП6	P72			шт.	20			
			Зажим	CD35			шт.	12			
			Хомут	E260			шт.	40			
				Кабельно-проводниковая продукция							
				Провод изолированный самонесущий	СИП-2 3x70+1x70			м	610		
				Заземление							
				Зажим ответвительный	РС481			шт	16		
			Сталь круглая	d = 16мм			м	20			
			Зажим	ПС			шт.	8			
					Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
1212-ЭС.СО										Лист	
										3	