

# Опросный лист на предохранитель-разъединитель серии ПРВТ -10 У1

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик\_

«Роспроектинжиниринг»

В Ярославской области

+...д города/телефон\_(4852)587322

Факс\_

Ф.И.О. руководителя предприятия\_

Изготовитель: ЗАО «ЗЭТО»

182100 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-10; 6-37-77

Факс (81153) 5-16-09, 6-37-80

Предполагаемое место установки\_с/о Ивняковское, Ярославская область

Основные параметры:

Номинальное напряжение, кВ

10

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

12

Номинальный ток основания, А

200

Номинальный ток отключения, кА

6,3

Апериодическая составляющая номинального тока отключения, кА

11

	Параметры	Варианты исполнения			Значение заказа	
					№1	№2
1	Количество заказа (полюсов ПРВ Т), шт.				1	
2	Номинальный ток плавкого элемента, А	5; 6,3; 8; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50			10	
3	Тип плавкого элемента (см. время-токовые характеристики в приложении)	К (быстрого срабатывания)			+	
		Т (медленного срабатывания)				
4	Количество комплектов монтажных частей по типу установки для новых объектов (см. рисунки в приложении 1)	КМЧ № 1	Рис. А1	трехполюсная		
				двухполюсная		
		КМЧ № 2	Рис. В1	трехполюсная на концевой опоре А10-1	+	
		КМЧ № 3	Рис. В2	трехполюсная на концевой опоре А10-1(90°)		
		КМЧ № 4	Рис. В3	трехполюсная на концевой опоре А10-1(90°)		
5	Количество комплектов монтажных частей по типу установки для модернизации существующих трансформаторных подстанций шкафного типа (см. рисунки в приложении 2)	КМЧ № 5	Рис. В4	трехполюсная на промежуточной опоре П10-2		
		КМЧ № 6	Рис. 1	трехполюсная на концевой опоре А10-1		
		КМЧ № 7	Рис. 2	трехполюсная на концевой опоре А10-1(90°)		
		КМЧ № 8	Рис. 3	трехполюсная на концевой опоре А10-1(90°)		
		КМЧ № 9	Рис. 4	трехполюсная на промежуточной опоре П10-2		
6	Количество оперативных штанг, шт.				По 1шт на компл	
7	Количество запасных частей помимо поставки обязательной <sup>1)</sup> , шт.	Токопровод (заменяемый элемент)			3	
		Патрон (держатель заменяемого элемента)			3	

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

39/2011-0/1

Реконструкция трансформаторной ПС 110 кВ "Брагино" ул. Громова, 17 (инв.№11001684), ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110/10 кВ "Брагино" со строительством ответвления ВЛЗ-10кВ и установкой ПРВТ -10 по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с/о Ивняковское

Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Ефремов			
ГИП		Полетаев			
ГАП					
Н.контроль		Шайнов			
Проверил		Тихомиров			

Внешнее электроснабжение.  
Воздушная линия 10 кВ.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Опросный лист ПРВТ-10 У1

ООО "Проект-сервис  
"Энергия"