

Согласовано:				
	Взам. инв. №			
	Подп. и дата			
	Инв. № подл.			

Позиция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Воздушная линия 10 кВ.</u>							
	<u>1. Электротехнические изделия.</u>							
	Предохранитель-разъединитель выхлопного типа	ПРВТ-10.11-10К-6,3 У1			шт.	1		
	Разрядник длинно-искровой	PDR 10			шт.	14		
	<u>2. Провода и кабели</u>							
	Провод самонесущий с изолированными фазными жилами из алюминиевого сплава сечением 70 мм "без отдельного несущего элемента	СИП-3		ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»	м	2885		
	<u>3. Железобетонные конструкции</u>							
	Стойка ЛЭП железобетонная	СВ-110-5	ТУ 5863-007-00113557-94		шт.	22		
	Приставка	ПТ45	ТУ 5863-006-00113557-94		шт.	20		
	<u>4. Линейная арматура и материалы для подвески провода СИП -3</u>							
	Изолятор штыревой	ИФ20			шт.	40		
	Колпачок	К9			шт.	40		
	Спиральная вязка	СВ 70			шт.	80		
	Зажим плашечный	ПС-2-1			шт.	27		для заземления
	Изолятор подвесной	ИС70Е			шт.	66		
	Соединитель типа "ушко"	FIS1-7-16			шт.	33		
	Зажим анкерный	РАЗ 2			шт.	33		
	Зажим плашечный	ПА-2-1			шт.	15		
	ЗВено промежуточное	ПРТ-7-1			шт.	39		
	Крепление изолятора	КИ1			шт.	3		
	Наконечник	А1А-70			шт.	6		
	Лента металлическая бондажная	F 207		Niled	м	28		для крепления заземляющего проводника к опоре
	Скрепа для фиксации ленты	НС 20		Niled	шт.	28		для крепления заземляющего проводника к опоре

Электрооборудование и материалы могут быть заменены на аналогичные при полном соответствии их технических характеристик и при наличии сертификата качества Российской Федерации.

						39/2011-ЭС.С							
						Реконструкция трансформаторной ПС 110 кВ "Брагино" ул. Громова, 17 (инв.№11001684), ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110/10 кВ "Брагино" со строительством ответвления ВЛЗ -10кВ и установкой ПРВТ -10 по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с/о Ивняковское							
Изм.	№уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Внешнее электроснабжение. Воздушная линия 10 кВ.			Стадия	Лист	Листов		
Разраб.		Ефремов			Р				1	2			
ГИП		Полетаев											
ГАП													
						Спецификация			ООО "Проект-сервис "Энергия"				
Н.контроль		Шайнов											
Проверил		Тихомиров											