

“Утверждаю”

Заместитель директора
по техническим вопросам –
главный инженер филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

“  ” А.Е.Галкин
_____ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку печатной продукции. Лот 401G.

1. Общая часть.

ОАО «МРСК Центра» проводит закупку табличек с новыми диспетчерскими наименованиями для выполнения приказа «МРСК Центра» №8-ЦА от 25.01.2010 г. О вводе в действие «Стандарта требований к диспетчерским наименованиям» на подстанциях в 2012г.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает изготовление и поставку табличек с новыми диспетчерскими наименованиями в объемах и сроки установленные данным ТЗ. Поставка изделий производится на склады получателей – филиалов ОАО «МРСК Центра»:

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки	Объем поставки, шт.
Тверьэнерго	Авто/жд	г.Тверь, Тверской обл., пр-т Калинина, 66	В течении 30 дней*	5513

- Календарных дней с момент а заключения договора

Технические требования.

Технические характеристики электроизоляционных материалов должны соответствовать параметрам указанным в таблице или быть аналогичными:

Наименование	шт.	ГОСТ №(ТУ)
Табличка формат А3	721	На белом пластике толщиной 4мм, надпись чёрными буквами, шрифт Times New Roman
Табличка формат А4	2683	
Табличка размер 100x100 мм	1367	
Табличка размер 500x700мм	364	
Табличка размер 300x700мм	246	
Табличка размер 300x300мм	132	

3. Общие требования.

3.1. К поставке допускаются изделия отвечающие следующим требованиям:

3.1.1. На табличках формата **A3** выполнить надписи согласно заказов:

- размер заглавных букв 70мм;
- размер строчных букв 50мм;
- размер цифр 70мм.

3.1.2. На табличках формата **A4** выполнить надписи согласно заказов:

- размер заглавных букв 50мм;
- размер строчных букв 30мм;
- размер цифр 50мм.

3.1.3. На табличках размером **100x100** выполнить надписи согласно заказов:

- размер заглавных букв 25мм;
- размер строчных букв 15мм;
- размер цифр 25мм.

3.1.4. На табличках размером **500x700, 300x700, 300x300** выполнить надписи согласно заказов:

- размер стороны равностороннего треугольника знака «Осторожно электрическое напряжение» - 150 мм;
- размер заглавных букв - 45 мм;
- размер строчных букв - 35 мм;
- размер цифр - 45 мм;
- размер цифр нумерации цепи - 100 мм.

3.2. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые изделия должна распространяться не менее чем на 36 месяцев со дня поставки. В случае потери материалом своих свойств, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков поставки новых материалов, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Сроки и очередность поставки оборудования.

Поставка изделий, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена в течение 30 календарных дней с момента заключения договора согласно

графика, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки изделий возможно по решению ЦКК ОАО «МРСК Центра».

6. Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанных изделий (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

В случае альтернативного предложения по поставляемым изделиям, Поставщик выполняет корректировку и согласование с Заказчиком, без изменения стоимости поставляемых изделий.

7. Правила приемки оборудования.

Все поставляемые изделия проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении изделий на склад.


В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель главного инженера –
Начальник управления
высоковольтных сетей



В.Ю.Солодов.

Начальник ОАиУП



О.В.Уткин