

Приложение №1
к Заявке филиала
ОАО «МРСК Центра»
- «Тверьэнерго»

№ _____ от _____ г.


Утверждаю:
Заместитель директора по
техническим вопросам - главный инженер
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
Галкин А.Е.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию смонтированных средств
тревожной сигнализации (кнопки тревожной сигнализации) и реагированию
наряда полиции при поступлении сигнала на ПЦО филиала ФГУП «Охрана»
МВД РФ по Тверской области с объектов филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на 2012 год.

Согласовано:
Заместитель директора по безопасности
филиала ОАО «МРСК Центра»
- «Тверьэнерго»
Аджимамедов В.Ю.



Согласовано

 / В.А. Бабаяев /
23.05.2012г.

Тверь- 2012

1. Наименование и тип услуг:

техническое обслуживание(восстановление работоспособности) технических средств тревожной сигнализации подключенных на ПЦО филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ по Тверской области (далее кнопок тревожной сигнализации), установленных на объектах филиала ОАО «МРСК Центра»- «Тверьэнерго».

Реагирование наряда полиции при поступлении сигнала «Тревога» с кнопок тревожной сигнализации, установленных на объектах филиала ОАО «МРСК Центра»- «Тверьэнерго».

2. Область применения и назначение:

- Восстановление работоспособности кнопок тревожной сигнализации, по заявкам Заказчика;
- проведение организационно-технических мероприятий по поддержанию тревожной сигнализации в исправном и работоспособном состоянии.
- Оперативное реагирование группами задержания(далее ГЗ) наряда полиции при поступлении на ПЦО филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ по Тверской области сигнала «Тревога» с объектов филиала ОАО «МРСК Центра»- «Тверьэнерго», для пресечения противоправных действий.

3. Требования к предоставляемой услуге.

1. По оперативному реагированию:

- услуга по оперативному реагированию и выезду ГЗ на объекты филиала ОАО «МРСК Центра»- «Тверьэнерго», для пресечения противоправных действий, оказывается в круглосуточном режиме, нарядом полиции в количестве не менее 2-х человек.
- Время прибытия наряда полиции не регламентируется по времени. Наряд полиции прибывает к месту расположения объекта по кратчайшему маршруту движения автотранспорта, с соблюдением правил дорожного движения.

2. По техническому обслуживанию тревожной сигнализации.

- услуга по восстановлению работоспособности (ремонт) вышедших из строя кнопок тревожной сигнализации, оказывается в круглосуточном режиме, электромонтером ОПС, по предварительной заявке в инженерно-техническую службу филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ по Тверской области, в подразделение филиала по месту дислокации объекта филиала ОАО «МРСК Центра»- «Тверьэнерго».
- На объекты с большой удаленностью от населенных пунктов, прибытие специалиста для устранения неисправности, осуществляется на автотранспорте Заказчика.
- срок устранения неисправности не должен превышать одних суток (24 часа), с момента получения заявки.
- Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, производится по графику утвержденному руководителем филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ по Тверской области и должно включать в себя следующие мероприятия:
 - внешний осмотр для выявления механических повреждений элементов и узлов смонтированного комплекса оборудования, проводится ежемесячно.
 - проверка работоспособности кнопок тревожной сигнализации- проверяется исправность комплекса и прохождение сигнала на ПЦО филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ по Тверской области – проводится ежемесячно
 - очистка поверхности элементов комплекса от пыли и грязи – ежемесячно.
 - замена вышедших из строя элементов выработавших свой ресурс или по причине их неисправности. Замена этих элементов производится за счет Заказчика.
- При оказании услуг:
 - замена основного оборудования на время проведения ремонта или технической экспертизы на предмет исправности, производится из подменного фонда Исполнителя.
 - приборы и оборудование, используемые Исполнителем для оказания услуг, должны быть сертифицированы.

Сроки оказания услуг: с 00.00ч. 01 июль 2012года по 24.00 31 июль 2013 года.

4. Состав:

Инженерно-технические средства тревожной сигнализации подключенные на ПЦО филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ по Тверской области, установленные на объектах филиала ОАО «МРСК Центра»- «Тверьэнерго» - (Приложение № 1);

Перечень объектов филиала ОАО «МРСК Центра»- «Тверьэнерго», подключенных на ПЦО филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ по Тверской области(расчет условных установок и часов охраны) -(Приложение № 2);

5. Нормативно – техническая документация:

- РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств;
- Приказ МВД № 937 от 16.11.2006 года.
- ГОСТ Р 51214-98 Средства и системы контроля и управления доступом;
- ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-85) « Система технического обслуживания и ремонта техники»;
- Федеральный закон 126-ФЗ «О связи»
- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;
- Руководство по эксплуатации. Прибор приемно-контрольный «СОКОЛ Б8Н», «СОКОЛ 8748»
- Инструкция по порядку проверки кнопок тревожной сигнализации.

6. Место оказания услуг:

Оказание услуг по техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности инженерно-технических средств тревожной сигнализации подключенных на ПЦО филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ по Тверской области и реагирования нарядов полиции на поступающие сигналы «Тревога» с объектов филиала ОАО «МРСК Центра»- «Тверьэнерго», согласно приложениям №1 и №2.

7. Приложение:

- Приложение №1 – перечень оборудования инженерно-технических средств тревожной сигнализации подключенных на ПЦО филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ по Тверской области(кнопки тревожной сигнализации) и установленных на на объектах филиала ОАО «МРСК Центра»- «Тверьэнерго».
- Приложение № 2 - перечень объектов филиала ОАО «МРСК Центра»- «Тверьэнерго», подключенных на ПЦО филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ по Тверской области (расчет условных установок и часов охраны).

8. Условия оплаты:

Абонентская плата перечисляется заказчиком ежемесячно авансовым платежом на основании выставленных Счета, Акта выполненных работ и Счета – фактуры до 15-го (пятнадцатого) числа текущего месяца.

Ведущий специалист ОБ

« » _____ 2011 г.

В.А. Чернецкий

 Анакин