


Приложение № 1  
к заявке № 147  
от 21.01.13

Согласовано:

Заместитель директора  
по техническим вопросам -  
главный инженер



А.Н.Марченко

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2012

### Техническое задание


на проверку противопожарных водопроводов на  
водоотдачу в подразделениях  
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2013г.

В соответствии с действующими «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (п.61 Правил), «Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 153-34.0-03.301-00 глава 23), выполнить проверку противопожарных водопроводов на водоотдачу на объектах филиала, в соответствии с приложением 1.

При проведении технического обслуживания должны выполняться следующие требования:

1. Наличие лицензии на осуществление «Производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;
2. При проведении проверки выполнить необходимые испытания согласно СНиП 2.04.01-85;
3. По результатам проверки подготовить соответствующие протоколы;
4. Проверку работоспособности осуществить два раза в год (апрель-май, октябрь-ноябрь);
5. Подрядчик должен гарантировать:
  - надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии действующей нормативно-технической документацией;
  - выполнение всех работ в установленные сроки;
6. Оплата производится в течение 30<sup>х</sup> дней после подписания актов выполненных работ.

Начальник ОТ и ПК



Н.А. Столповских