

№ п/п	Наименование	Технические требования и характеристики	Кол-во, шт.	Срок поставки дней ±	Условия поставки	Вид транспорта	Точка поставки, адрес
1	Серга типа СРС-7-16 или аналог	Соединение пестиком с шайкой изолятора или ушком. Размеры гнезд пазок изоляторов и ушек в соответствии с размером пестиков серг по ГОСТ 27396-93.	24,0	60	ИНКОТЕРМС-2000	авто, ж/д	г. Смоленск, ул Индустриальная, 5
		Соединяемые размеры проушин в соответствии с ГОСТ 11356-75. Соответствие требованиям ТУ 3449-105-00111120-94					
2	Зажим болтовой типа НБ-2-6 или аналог	Срок службы не менее 25 лет.	61,0	60	ИНКОТЕРМС-2000	авто, ж/д	г. Смоленск, ул Индустриальная, 5
		Сечение провода 95÷150 мм²					
		Соответствует требованиям ТУ 3413.11310-88					
		Прочность изделия провода 11,73÷47,0кН					
		Разрушающая нагрузка, не менее 57кН					
3	Колпачок КП-18	ГОСТ 18380-80	1991,0	60	ИНКОТЕРМС-2000	авто, ж/д	г. Смоленск, ул Индустриальная, 5
4	Колпачок КП-22	ГОСТ 18380-80	210,0	60	ИНКОТЕРМС-2000	авто, ж/д	г. Смоленск, ул Индустриальная, 5
5	Зажим аппаратный А1А-35-71 или аналог	ТУ 34 13.11404-90	12,0	60	ИНКОТЕРМС-2000	авто, ж/д	г. Смоленск, ул Индустриальная, 5
6	Подвеска натяжная изолирующая 20.0027 09.05	ГОСТ 17613-80	6,0	60	ИНКОТЕРМС-2000	авто, ж/д	г. Смоленск, ул Индустриальная, 5

7	Зажиг соединительный СОА-16-1	ГОСТ Р 51686.1-2000	1,0	60	ИНКОТЕРМС-2000	авто, ж/д	г. Смоленск, ул Индустриальная, 5
8	Скоба СК-7/1А или аналог	ТУ 34.13.11420-89	45,0	60	ИНКОТЕРМС-2000	авто, ж/д	г. Смоленск, ул Индустриальная, 5
9	Зажиг пламенный типа ПА-1-1 или аналог	ТУ 3449-013-59116459-06 Сечение провода 16-35мм²	483,0	60	ИНКОТЕРМС-2000	авто, ж/д	г. Смоленск, ул Индустриальная, 5
10	Зажиг пламенный типа ПА-2-1 или аналог	ТУ 3449-013-59116459-06 Сечение провода 50-70мм²	90,0	60	ИНКОТЕРМС-2000	авто, ж/д	г. Смоленск, ул Индустриальная, 5
11	Зажиг пламенный типа ПС-1-1 или аналог	ТУ34-13-10273-88 Диаметр провода 5,5-8,6мм	503,0	60	ИНКОТЕРМС-2000	авто, ж/д	г. Смоленск, ул Индустриальная, 5
12	Зажиг пламенный типа ПС-2-1 или аналог	Диаметр провода 9,1-12мм	93,0	60	ИНКОТЕРМС-2000	авто, ж/д	г. Смоленск, ул Индустриальная, 5
13	Серга типа СР-7-16 или аналог	Соединение пестиком с шайкой изолятора или ушком. Размеры пестик изоляторов и ушек в соответствии с размером пестиков серг по ГОСТ 27396-93. Соединяемые размеры проушины в соответствии с ГОСТ 11359-75. Соответствие требованиям ТУ 3449-105-00111120-94	55,0	60	ИНКОТЕРМС-2000	авто, ж/д	г. Смоленск, ул Индустриальная, 5
Итого:			3574,0				
Срок службы не менее 25 лет.							

\* - в календарных днях с момента заключения договора