

Наименование	Ед. изм.	№ опоры по плану			
		88 сущ.	1пр.	2пр.	всего
Траверса ТМ-66	шт.	1			1
Траверса ТМ-73	шт.		1		1
Траверса ТМ 60	шт.		1		1
Траверса ТМ2	шт.			1	1
Хомут Х-51 (1)	шт.	1	2	1	4
Изолятор ШФ20Г	шт.	3	1	3	7
Колпачок КП-22	шт.	3	1	3	7
Зажим ПА-2-2	шт.	6	3	3	12
Зажим ПС-2-1	шт.	1	2	1	4
Крепление подкоса У52	шт.		1		1
Накладка ОГ52	шт.		1		1
Проводник ЗП 1	шт.		1	1	2
Вязка спиральная СО-35	шт.	6	2	6	14
Скоба СК-12-1А	шт.		18		18
натяжной полимерный изолятор SDI 90.150	шт.		6		6
Клиновый зажим SO 235	шт.		6		6
Кожух защитный SP16	шт.		6		6
Устройство для наложения переносного заземления SE 20.3	шт.		3		3

[illegible]

						13-08-2012-ЭС				
						Ярославская область, Переславский р-н, н.п. Слободка				
Изм.	Кол.Уч.	Лист	№ док.	подпись	дата	Реконструкция ВЛ-10 кВ №4 "Осурово" ПС 35/10 кВ «Кулаково» со строительством ВЛ-10 кВ, установкой ПРВТ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ	Стадия	Лист	Листов	
							П	4		
Провер.							ООО ПКФ «Северная компания»			
Разраб.										
						Ведомость линейной арматуры				