



Позиция обозн.	Наименование	Обозначения	Кол. шт.	Масса, кг		Примечание
				ед.	общ.	
Железобетонные изделия						
1	Стойка УСО-5А	Серия 3.407-40/70	4	400	1600	
Материал						
2	Песочно-гравийная смесь		1	1.60	1.60	м3
3	Щебень, гравий		1	0.35	0.35	м3

Примечания:

1. Электроды для сварки Э42 ГОСТ 9467-75
2. Фундамент рекомендуется для площадок, сложенных грунтами с нормативными значениями прочностных и деформативных характеристик, в соответствии с положениями СНиП 2.02.01-83, за исключением сильно-пучинистых грунтов, к которым могут быть отнесены супеси, суглинки и глины с показателями консистенции более 0.5 на площадках для которых разница расстояния от поверхности планировки до уровня грунтовых вод и расчетной глубиной промерзания менее 15м.
3. Отмостка из промятой глины.

						194-2012-ЭС		
						Строительство ВЛ-10-0,4кВ от ВЛ №8 ТП 10/0,4 кВ ПС "Садовое" и установка ТП для техприсоединения ООО "Садовский сахарный завод" расположенного по адресу: Воронежская область, Аннинский р-н, с. Садовое, ул. Заводская, д.39		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Сахарный завод	Стадия	Лист
							Р	15
Н.Контр.	Жидков			09.12	Фундамент КТП заглубленного типа со стойками УСО-5А	ООО "Энерго-С" г.Воронеж		
Разраб.	Рыжов			09.12				
Проверил	Зобнов			09.12				