

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика.	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборудо- вания , изделия, материала.	Завод изготовитель.	Единица измере- ния.	Коли- чество.	Масса единицы, кг.	Приме- чание.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<u>ВЛИ-0,4кВ.</u>								
	Самонесущий изолированный провод сеч. 4х50	СИП-2А			м	569			
	Самонесущий изолированный провод сеч. 4х25	СИП-2А			м	55			
	Железобетонные элементы								
	Промежуточная опора ПЗ: стойка СВ95-2 – 1шт	3.407.1-136.3-2			шт	2			
	Концевая, анкерная опора КЗ: стойка СВ95-2 – 2шт	3.407.1-136.3-5			шт	2			
	Угловая промежуточная опора УПЗ: стойка СВ95-2 – 2шт	3.407.1-136.3-4			шт	5			
	Угловая анкерная опора УА23: стойка СВ95-2 – 3шт	25.0017			шт	1			
	Анкерная ответвительная опора АОЗ: стойка СВ95-2 – 2шт	3.407.1-136.3-7			шт	1			
	Ответвительная анкерная опора ОА4: стойка СВ110-3,5 – 2шт	3.407.1-136.3-13			шт	1			
	Угловая анкерная опора К1: стойка СВ105 – 1шт	3.407.1-136.05.00			шт	1			
	Стойка СВ95-2	3.407.1-136.00.01			шт	1			
	<u>Стальные конструкции</u>								
	Заземляющий проводник ЗПб	25.0017-43			м	15			
	<u>Линейная арматура</u>								
	Комплект промежуточной подвески ES 1500 E	25.0017-44			шт	4			
	Кронштейн анкерный CS 10.3	25.0017-44			шт	32			
	Анкерный зажим РА 1500	25.0017-44			шт	30			
	Анкерный зажим DN 123	25.0017-44			шт	4			
	Ремешок E778	25.0017-44			шт	93			
	Металлическая лента F 207	25.0017-44			м	52			
	Скрепка для фиксации ленты NC 20	25.0017-44			шт	52			
	* – уточнить при монтаже Возможна замена аппаратуры на другие марки с сохранением технических характеристик и сертифицированных в РФ.								
Инв. N подл							194-2012-ЭС.С		Лист
									3
	Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата			

Формат А3