Позиция	Наименование и техническая характеристика.	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала.	Завод изготовитель.	Единица измерения.	Количество.	Масса единицы, кг.	Примечание.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Узел крепления подкоса 0,4кВ У3	3.407.1-136.3-32			шт	11		
	Кронштейн У4	3.407.1-136.3-33			шт	1		
	Колпачок изолирующий СЕ 25-150	25.0017-44			шт	36		
	Колпачок изолирующий СЕ 6-35	25.0017-44			шт	4		
	Плашечный зажим CD 35	25.0017-44			шт	25		
	Зажим ответвительный РС 481	25.0017-44			шт	56		
	Наконечник CPTAUR 50	25.0017-44			шт	28		
	Ответвительный влагозащищенный зажим с раздельной затяжкой болтов Р72	25.0017-44			шт	8		
	Герметический зажим для ответвлений СИП от ВЛ N95	25.0017-44			шт	28		
	Герметический ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р645	25.0017-44			шт	4		
	Дистанционный бандаж BIC-50.90	25.0017-44			шт	8		
	Зажим CD 71+B1	25.0017-44			шт	24		
	Заземление опор ВЛ-0,4							
	Сталь арматурная ø18мм				м	60		
	Сталь арматурная ø12мм				м	60,5		
	ВЛ-0,4кВ.							
	Провод алюминевый неизолированный	АС-50			м	10715		
	Железобетонные элементы							
	Промежуточная опора П3: стойка СВ95-2 - 1шт	3.407.1-136.3-2			шт	21		
	Концевая, анкерная опора К3: стойка СВ95-2 - 2шт	3.407.1-136.3-5			шт	7		
	Угловая промежуточная опора УП3: стойка СВ95-2 - 2шт	3.407.1-136.3-4			шт	17		
	Угловая анкерная опора УА3: стойка СВ95-2 - 2шт	3.407.1-136.3-6			шт	8		
	Анкерная ответвительная опора АО3: стойка СВ95-2 - 2шт	3.407.1-136.3-7			шт	2		
	Угловая анкерная опора УА1: стойка СВ105 - 1шт	3.407.1-136.05.00			шт	1		
	Концевая опора К1: стойка СВ105 - 1шт	3.407.1-136.04.00			шт	2		
	Стойка СВ95-2	3.407.1-136.00.01			шт	5		

* - уточнить при монтаже
Возможна замена аппаратуры на другие марки с сохранением технических характеристик и сертифицированных в РФ.

Взам. N док | Подп. и дата | Инв. N подл