

№	Характеристика подстанции		КТП-160/10/0,4						
1	Тип ТП		Тупиковая						
2	Мощность силового трансформатора, кВА		160						
3	Номинальное напряжение, кВ		10						
4	Исполнение вводов ВН-НН: воздух (В), кабель (К)		В-В						
5	Тип силового трансформатора		ТМГ						
6	Схема и группа соединений обмоток трансформатора		Д-Ун-11						
7	Поставка трансформатора		Да						
8	Наличие коридора обслуживания ЧВН		Нет						
Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)									
9	В РУНН коммутационный аппарат:								
	Защита трансформатора осуществляется предохранителями ПКТ-101, 102, 103	Выключатель ВНР-10-400-125	-						
		Разъединитель РВЗ-10/400	-						
		Выключатель вакуум. ВВ/TEL-10	-						
10	Разъединитель РЛНД1 -10/400-УХЛ1 (при воздушном вводе)		Нет						
11	Комплект РВО (Р) или ОПН (О) 6(10) кВ (при воздушном вводе)		0						
Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)									
12	В РУ-0,4 кВ вводной коммутационный аппарат:								
	Рубильник РБ (400 А)		Да						
13	Коммутационные аппараты отходящих линий								
	Рубильник	РПС	Нет						
	Автоматический выключатель	ВА 57-35 16, 25... 125 А	100А-4шт						
		ВА 57-35 160... 630 А	-						
14	Комплект ОПН-Н-0,4 (при воздушном вводе)		Да						
15	Трансформаторы тока на вводе ТТ-300/5		Да						
16	Узел учета (А-активной, Р-реактивной, АР-полный учет, нет)	Индукционный с подогревом							
		Электронный	А						
17	Отдельные трансформаторы тока на учет на отходящих линиях (коэф. трансформации)		Нет						
18	Фидер уличного освещения (да, нет)		Нет						
19	Фотореле для фидера уличного освещения (да, нет)		Нет						
20	Учет эл. энергии уличного освещения		Нет						
21	Наличие блокировки безопасности между отсеками РУВН и РУНН (только для КТП и ЗТП)		Да						
22	Приборы контроля тока и напряжения (да, нет)		Да						
23	Количество КТП в заказе		1						
194-2012-ЭС.ОЛ									
Строительство ВЛ-10-0,4кВ от ВЛ №8 ТП 10/0,4 кВ ПС "Садовое" и установка ТП для техприсоединения ООО "Садовский сахарный завод" расположенного по адресу: Воронежская область, Аннинский р-н, с. Садовое, ул. Заводская, д.39									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Сахарный завод	Стадия	Лист	Листов
						Р			1
Н.Контр.	Жидков			09.12		Опросный лист на КТП 10/0,4 кВ	ООО "Энерго-С" г.Воронеж		
Разраб.	Рыжов			09.12					
Проверил	Зобнов			09.12					