

1	2	3
<i>Технико-экономические показатели</i>		
1. Протяженность ВЛ всего, км	1,35	
2. Количество опор:	44	
- промежуточных, шт.	35	
- сложных, шт.	9	
3.Количество пересечений, шт.		
4.Расход железобетона, всего/на 1 км, м ³	54	
5.Расход металла:		
- на конструкции, т.	0,5	
- на заземление, т.		
6.Расход провода марки СИПЗ 1х70 км	--	
7.Расход провода марки СИП 4 (4х16)/(4х25), км	0,075/0,05	
8.Расход провода марки СИП2 3х70+1х95+1х16/3х25+1х35км	0,735/1,35	
9.Расход кабеля марки АВБШв-1-4х50 км	0,33	
10.Расход кабеля марки АПвПг-1х240 км	--	
11.Количество трансформаторных подстанций,шт	1	
13.Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен		
всего по сводной смете, тыс.руб.		
- строительно-монтажных работ, тыс.руб.		
- оборудования, тыс.руб.		
- прочих затрат, тыс.руб.		
14.Проектно-изыскательские работы:		
- проектные, тыс.руб.		
- изыскательские, тыс.руб.		
15.Затраты труда: всего/на 1км, тыс.чел.-час		

Инв.№	Взам.инв.№
подл.	
Подпись и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Фок	Подпись	Дата

015/13-ЭС. ПП

Лист

2