

При пересечении ВЛИ-0,4кВ с действующими линиями электропередачи работы выполнять только при отключенной действующей ВЛ-10 кВ.

Время и продолжительность отключения по дням работ определить в ППР.

Строительство ВЛИ-0,4 кВ является экологически чистым процессом, поэтому специальные природоохранные мероприятия проектом не предусматриваются.

Согласовано

Инв.№ подл. Подпись и дата Взам. инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	№доку	Подпись	Дата

015/13-ЭС. ОС

Лист
2