

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (продолжение)	
3	Общие данные (окончание)	
4	Схема прохождения трассы ЛЭП-10 кВ	
5-14	План трассы ЛЭП-10 кВ. Охранная зона.	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
48-337-4648005722-ППО	Раздел 2. Проект полосы отвода	
48-337-4648005722-ТКР	Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта	
48-337-4648005722-ПОД	Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта	

Технические решения, принятые в комплекте рабочих чертежей, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

Главный инженер проекта

Суринов С.А.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ПУЭ (7-е издание)	Правила устройств электроустановок	
3.407.1-143.2	Железобетонные опоры ВЛ-10 кВ. Выпуск 2	
3.407.1-173.1	Железобетонные опоры совместной подвески проводов ВЛ-0,38кВ и 10кВ.	
27.0002	Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 6-20 кВ с защищенными проводами с линейной арматурой ООО "НИЛЕД-ТД"	
A5-92	Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях. Выпуск 1.	
21.7704.	Разработка угловых промежуточных опор свободностоящей конструкции для совместной подвески ВЛЗ-10кВ и двухцепной ВЛИ-0,4кВ.	
19.0157.	Железобетонные опоры для совместной подвески защищенных проводов ВЛ-10кВ и самонесущих изолированных проводов одноцепной ВЛ-0,4кВ	
3.407-150	Заземляющие устройства опор ВЛ-0,4;6;10;35кВ	
25.0017	Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ-0,4кВ с СИП2 и линейной арматурой ООО "НИЛЕД"	
21.0112	Угловые опоры ВЛИ-0,4кВ одностоечной конструкции на стойках типа СВ105 и СВ110.	
	<u>Прилагаемые документы</u>	

48-337-4648005722 -ППО

Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"

Изм	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Строительство ЛЭП-10кВ "Райцентр" яч.9 в с.Измалково Измалковского района (ТЗ №1220112)	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Суринов						П	1	14
Составил	Скиперских								
Проверил	Фурсова								
						Общие данные (начало)			



ООО "Компания
Связьэнергомонтаж МО"
2012 г.