

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОМПАНИЯ СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО»

Строительство ЛЭП-10кВ «Райцентр» яч.9 в с. Измалково
Измалковского района (ТЗ №1220112)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


**Раздел 6. Проект организации работ по сносу
(демонтажу) линейного объекта**

48-337-4648005722-ПОД

Том 6

Заказчик: Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

Москва 2012



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОМПАНИЯ СВЯЗЬЭНЕРГОМОНТАЖ МО»

Строительство ЛЭП-10кВ «Райцентр» яч. 9 в с. Измалково
Измалковского района (ТЗ №1220112)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


Раздел 6. Проект организации работ по сносу
(демонтажу) линейного объекта

48-337-4648005722-ПОД

Том 6

Заказчик: Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

Главный инженер – первый заместитель
генерального директора



Завьялов Н.В.

Москва 2012

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ то ма	Обозначение	Наименование	Приме- чание
1	48-337-4648005722-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	48-337-4648005722-ППО	Раздел 2. Проект полосы отвода	
3	48-337-4648005722-ТКР	Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта	
5	48-337-4648005722-ПОС	Раздел 5. Проект организации строительства	
6	48-337-4648005722-ПОД	Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта	
7	48-337-4648005722-ООС	Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды	
8	48-337-4648005722-ПБ	Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
9	48-337-4648005722-СМ	Раздел 9. Смета на строительство	
10. 1	48-337-4648005722-ЭФ	Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов	

Суринов		
ГИП	Проверил	

Взам. инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл	

48-337-4648005722 -СП					
Изм	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
ГИП	Суринов				
Составил	Скиперских				
Проверил	Фурсова				
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ				Стадия	Лист
				П	1
				Листов	
				ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" 2012 г.	



Изм. N

подл

Подпись и дата

Взам. инв. N

ГИП

Суринов

Проверил

Ведомость чертежей основного комплекта


Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План размещения демонтируемого участка ЛЭП-10 кВ	
3	План размещения демонтируемого участка ЛЭП-10 кВ	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
	Прилагаемые документы	

Технические решения, принятые в комплекте рабочих чертежей, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий

Главный инженер проекта



Суринов С.А.

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
48-337-4648005722-ППО	Раздел 2. Проект полосы отвода	
48-337-4648005722-ТКР	Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта	
48-337-4648005722-ПОД	Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Проект реконструкции ЛЭП-10 кВ выполнен на основании технического задания №1220112 на разработку проекта строительства линий электропередачи 10 кВ , выданного филиалом ОАО "МРСК Центра"- "Липецкэнерго", материалов изысканий трасс и обследования потребителя.





До начала производства работ на действующей ВЛ необходимо получить наряд-допуск со снятием напряжения на ВЛ и в присутствии ответственного лица от заказчика.

Проектом организации работ по демонтажу ЛЭП-10кВ, расположенных в с.Измалково Измалковского района предусмаривается :

- демонтаж железобетонных опор ВЛ 10 кВ.

Работы выполняются квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности.

Производство и приемку работ осуществлять согласно ПУЭ 7 изд. и СНиП 3.05.06-85.

						48-337-4648005722 -ПОД			
						Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"			
Изм	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Строительство ЛЭП-10кВ "Райцентр" яч.9 в с.Измалково Измалковского района (ТЗ №1220112)	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Суринов					П	1	2
Составил		Скиперских							
Проверил		Фурсова							
						Общие данные	 ООО "Компания Связьэнергомонтаж МО" 2012 г.		



Величина объемов работ
по демонтажу ВЛ-10 кВ

№ п/п	Наименование характеристики	Тип, марка	Ед. изм.	Кол.
1	Длина демотируемой линии		км	6,81
2	Демонтаж железобетонной опоры:			
- простой			шт	20
- сложной			шт	35
3	Демонтаж деревянной опоры:			
- простой			шт	34
- сложной			шт	11
4	Демонтаж провода	ЗАС-50	км	5,61
5	Демонтаж провода	ЗАС-35	км	1,2
6	Демонтаж разъединителя	РЛНД	шт	17
Демонтаж трансформаторной подстанции:				
КТП-250			шт	2
КТП-160			шт	1
в т.ч. фундамент (присетка ПП-45)			шт	12

Лист № 001
Итого в листе
Всего листов

48-337-4648005722-ПОД					
Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"					
Строительство ЛЭП-10кВ "Райцентр"					
уч.9 в с. Измалково Измалковского района (Т.З. №1220112)					
План размещения демотируемого участка ЛЭП-10кВ					
Имя	Кол.	Лист	№ док.	Полном.	Дата
гип	Сурянов				
Состав	Сметерова				
Проектир	Фурсова				
Статус	Лист	Листов			
П	2	2			
ОАО "Компания Связьэнергомонтаж МО" 2012г.					