

Перв. применение			Справ. N						Подп. и дата			Инв. N дубл.			Взам.инв.N			Подп. и дата			Инв.N подл			
Марка Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод-изготовитель	Един. измерения	Кол-во	Масса ед. кг.	Примечание	Филиал "МРСК-Центра" - "Ярэнерго"			Реконструкция вводов сетей теплоснабжения, канализации, водоснабжения, выполнение благоустройства и строительство ограждения административного здания по ул. Республиканская дом 80			Спецификация оборудования, изделий и материалов			ООО Компания "Электросеть"						
									шт.	4	76.03.117-НВК.С	шт.	4	76.03.117-НВК.С	шт.	4	76.03.117-НВК.С	шт.	4	76.03.117-НВК.С	шт.	4	76.03.117-НВК.С	шт.
	Водопровод наружный В1																							
1	Задвижка с невидвижным шпинделем с обрезиненным клином фланцевая DN 50, PN=1,0МПа	30ч39бр			шт.	2	12,0																	
2	Тройник стальной равнопроходной Ду50	ГОСТ 17376-2001			шт.	1																		
3	Фланцы стальные приварные Ду50, Ру 1,0МПа	ГОСТ 12820-80*			шт.	7	2,5																	
4	Заглушка фланцевая Ду50, Ру 1,0МПа	ГОСТ 12836-67			шт.	1	1,55																	
5	Труба полиэтиленовая Ду50 ПЭ100 SDR11	φ63х5,8 "пильевая" ГОСТ 18599-2001			п.м.	50	1,044																	
6	Труба полиэтиленовая Ду250 ПЭ100 SDR11 (фуляр)	φ250х22,7 ГОСТ 18599-2001			п.м.	35	16,12	L=20м - 1шт. L=15м - 1шт.																
7	Втулка под фланец пластмассовая φ63 ПЭ100 SDR11	ТУ 6-19-213-83			шт.	4																		
8	Переход сталь-полиэтилен электросварной φ63х57	ТУ 2248-025-00203536-96			шт.	1																		
9	Патрубок-накладка без ответной части электросварной Ду500/90 ПЭ100 SDR11		193 135 159	Georg Fischer	шт.	1	1,06																	
10	Переход электросварной Ду90х63 ПЭ100 SDR11			Georg Fischer	шт.	1	0,36																	
11	Отвод 90° φ63, ПЭ100	ТУ 2248-025-00203536-96			шт.	1	0,9																	
12	Песок строительный	ГОСТ 8736-93			м³	2,7																		
13	Бетон В10				м³	1,2																		
14	Бетон Б 7,5				м³	0,6																		
15	Водопроводный колодец φ1000мм	см. лист НВК-6			компл.	1																		
16	Водопроводный колодец φ2000мм	см. лист НВК-7			компл.	1																		
17	Заглушка Ду50	ГОСТ 17379-01			шт.	1																		
	Хоз.-бытовая канализация К1																							
1	Трубы полиэтиленовые φ110 Корсис	φ110		КОРСИС	п.м.	10,0	3,2																	
2	Трубы полиэтиленовые φ160 Корсис	φ160		КОРСИС	п.м.	56,0	5,1																	
3	Труба полиэтиленовая Ду160 ПЭ100 SDR11	φ160х14,6 ГОСТ 18599-2001			п.м.	24,5	6,64																	
4	Труба полиэтиленовая Ду280 ПЭ100 SDR11	φ280х25,4 ГОСТ 18599-2001			п.м.	20,0	20,19																	
5	Труба канализационная ПП φ110	ТУ 4926-005-41989945-97			п.м.	18,0																		
6	Отвод ПП φ110 90°	ГОСТ 6942-98			шт.	4	76.03.117-НВК.С																	