

Ведомость согласований
с организациями

Наименование согласу- ющей организации	Условия согласования	Штамп, подпись
Филиал ОАО МРСК-Центра Белгородэнерго	Тех. проект согласован В смете учтены все работы защиты на коммутационных устройствах, земляных работ и восстановление наладки узел сменными устройствами и работами по договору № 14/10 4. Запрещается допускать работы	Филиал ОАО "МРСК-Центра" - "Белгородэнерго" СОГЛАСОВАНО 20__ г.
Верхне-Донское управление Ростехнадзора по Белгородской области	"РАССМОТРЕНО" № 1202 Открытое акционерное общество подписано: [подпись] Уполномоченный представитель по Белгородской области	
Белгородский филиал ОАО "Ростелеком" Центр технической эксплуатации телекоммуникаций Транспортный центр	Белгородский филиал ОАО «Ростелеком» Транспортный Центр технической эксплуатации телекоммуникаций Линейный участок <u>Ракитное</u> СОГЛАСОВАНО Внимание! Кабель связи работы без представителя ОАО «Ростелеком» запрещаются! При производстве земляных работ вызывать представителя транспортного ЦТЭТ По адресу: <u>г. Белгород, ул. [...]</u> Телефон: <u>22-26-27</u> 19.09.2013 г.	
филиал ОАО "Белгородоблгаз"	Согласовано при условии: 1. Вызова представителя газовой службы на место производства земляных работ. Телефон: 5-66-04 или 04, не менее, чем за 3 рабочих дня до начала производства работ. 2. Ручного производства земляных работ в охранной зоне подземного газопровода. 3. Защиты вскрытого участка подземного газопровода от механических повреждений. 4. Перед засыпкой вскрытый участок г/л предъявить представителю газовой службы. 17.09.2013 г. Мастер УПГ [подпись]	Филиал ОАО «БЕЛГОРОДОБЛГАЗ» №13 «Западное объединение по эксплуатации газового хозяйства»
Белгородский филиал ОАО "Ростелеком" Центр технической эксплуатации телекоммуникаций Линейный центр	Белгородский филиал ОАО «Ростелеком» Центр технической эксплуатации телекоммуникаций ЛТУ п. Ракитное СОГЛАСОВАНО При производстве земляных работ вызывать представителя ЦТЭТ По адресу: <u>п. Ракитное - 3</u> Телефон: <u>56260</u> 17.09.2013 г. Подпись: [подпись]	инженер Куршанов В.В.
СМУ-5	ОГРН 1045754000291 ИНН 5754003330 302025, г. Орел, Московское шоссе, 137 КАБЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. БЕЛГОРОД ЗАО «Белгородские Цифровые Магистраль»	
ЗАО "Белгородские цифровые магистраль"	СОГЛАСОВАНО Перед началом земляных работ вызвать представителя по тел. <u>56260</u> Начальник <u>В. Баранов</u> « 19 » 08 2013 г.	

Ведомость согласований
с организациями

Наименование согласу- ющей организации	Условия согласования	Штамп, подпись
ОАО "Связьстрой-1" ПМК 106	СОГЛАСОВАНО Вызов представителя ОАО «Связьстрой-1» за трое суток до начала работ по адресу: г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д. 23, тел. 8-4722-31-60-13; 8-961-173-84-75; 8-4722-50-00-11. Подпись: <u>Васильев</u> 19.08.2013 г.	
	Согласовано Генеральный директор Уполномоченный представитель [подпись] [подпись]	
Ракитянские РДХ	Согласовано [подпись]	
	Согласовано при условии: соблюдения правил водоснабжения, канализации, наружных сетей. ООО «Ракитянский Сервис» 17.09.2013 г.	
	Согласовано [подпись]	
	Согласовано [подпись]	
11-2013-129-ВЛ.3.ВС		
Переустройство ЛЭП 0,4-10 кВ, 35, 110 кВ, попадающих в зону реконструкции автодороги "Тамаровка-Красная Яруга-граница Украины" на участке км5+192 км-41+200 в Яковлевском и Ракитянском районах Белгородской области		
Изм.	Кол.уч.	Лист
Гип	Маньков	Лист
Пров.	Ивлев	Лист
Разраб.	Попов	Лист
Н.контр.	Куфельд	Лист
Ведомость согласований		ИП Маньков А.И.