

**Утверждаю:**

Первый заместитель директора – главный инженер



А.А. Корнилов

«05» 11 2014 г.

**Техническое задание № 197**

на проведение конкурса по выбору подрядчика  
на выполнение ПИР, СМР и ПНР  
ЛЭП-10(6) кВ, ТП-10(6)/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ,  
расположенных в г. Ельце, Липецком, Хлебенском, Лебедянском,  
Лев-Толстовском, Чаплыгинском, Задонском, Добровском,  
Измалковском, Тербунском, Грязинском районах  
по договорам технологического присоединения

## **1. Объект конкурса и общие данные о нём.**

### **1.1. Объект конкурса.**

Проведение проектных (включая получение ИРД), строительно - монтажных, пусконаладочных работ по объектам технологического присоединения по объектам отраженным в таблице 1.1

### **2. Общие требования при выполнении работ:**

Место выполнения и объем работ: отражено в таблице 1.1.

Срок выполнения работ: в течение 55 календарных дней с момента заключения договора.

Работы должны быть выполнены в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, СНиП, ПУЭ и прочими нормами и правилами.

Условия оплаты: в течение 30 рабочих дней с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

### **3. Требования к участнику торговой процедуры:**

#### **3.1. Требования к проектной организации:**

- Участвующие в конкурсе должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт проектно-изыскательских работ аналогичных объектов не менее 3 лет. Выбор Субподрядчиков должен быть письменно согласован с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика;
- Участник конкурсной процедуры обязан приложить письма с указанием готовности организации участвовать в качестве субподрядчика для выполнения данного вида работ;
- Проектная организация должна выполнить собственными силами полный объем проектирования без привлечения субподрядных организаций.
- Проектная организация обязана представить понедельный (в случае если объект единичный - поэтапный) график сдачи полностью согласованной проектно-сметной документации. Срок выполнения ПСД – в соответствии с календарным планом - графиком.
- Работы считаются выполненными и проект принятым, если в срок, указанный в договоре, представлен полный комплект проектно-сметной документации, согласованный со всеми заинтересованными организациями и техническими службами и утвержденный к производству работ.

#### **3.2. Требования к строительно-монтажной организации**

- Предоставить в документации к процедуре торгов перечень имеющегося у Подрядчика оборудования и материалов, либо подтверждение о наличии заключенных договоров на поставку оборудования и материалов, необходимых для выполнения данной работы.
- Подрядчику в документации к процедуре торгов необходимо предоставить качественный и количественный список лиц, планируемых для выполнения строительно-монтажных работ, а также перечень имеющейся строительной техники достаточный для выполнения данных работ.
- Участвующие в конкурсе должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт строительно-монтажных и наладочных работ аналогичных объектов не менее 5 лет. Выбор Субподрядчиков должен быть письменно согласован с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика. Подрядчик обязан предоставить детальный перечень работ, выполняемых субподрядчиком. Подрядчик должен выполнить собственными силами не менее 50% от общего объема строительно-монтажных работ.

- Все работы, производимые организацией, должны соответствовать календарному плану - графику.

#### 4. Состав работ:

- проведение геодезических, а также (при необходимости) геологические изысканий на месте производства работ;
- разработка проектно- сметной документации;
- согласование проектно-сметной документации со всеми заинтересованными организациями, надзорными органами, филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»;
- согласование проектно-сметной документации с Заявителем технологического присоединения, учитывая соответствие проектных решений, принимаемых в рамках данного проекта и проекта Заявителя;
- производство строительно-монтажных работ (с поставкой материалов и оборудования);
- производство пуско-наладочных работ;
- проведение приемо-сдаточных испытаний и сдача в эксплуатацию
- оформление формы КС-14.

#### 5. Объем работ включаемых в проект.

- Проведение предпроектного обследования объекта. Определение различных вариантов прохождения трасс ЛЭП 0,4-10 кВ и местоположение ТП, количества, типа ТП и выбором оптимального варианта, с точки зрения, технического и экономического обоснования. По результатам предпроектного обследования и материалов исходно-разрешительной документации фактические объемы проектирования могут быть изменены по согласованию сторон.
- Выполнение изыскательских работ на месте строительства и реконструкции линий, ТП.
- Разделение ведомостей объемов работ и спецификаций материалов в составе проектной документации отдельно на:
  - 1) Новое строительство и расширение,
  - 2) Техническое перевооружение и реконструкцию,
 в соответствии с составом работ, указанном в таблице 1.1.
- В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе проектной документации и требования к их содержанию» проектная документация, должна, в том числе содержать:

##### а) Раздел 1 «Пояснительная записка»:

- сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, при необходимости изъятия земельного участка;
- сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства;
- сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование;

##### б) Сметный расчет стоимости строительства содержит главу 1 «Подготовка территории строительства».

Положениями «Методики определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81- 35.2004),

утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, рекомендовано при составлении главы

1 сводного сметного расчета стоимости строительства включать такие основные виды прочих работ и затрат, в том числе как:

- оформление земельного участка и разбивочные работы; затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно - планировочного задания и выделению красных линий застройки;
- плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период строительства;
- плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства объекта;
- затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения, садово - огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, возмещением убытков и потерь, по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых).

Проектная организация должна предусматривать следующие виды землеустроительных, кадастровых, оценочных и геодезических работ:

- обоснование размеров земельных участков, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа, для размещения объекта капитального строительства;
- сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на которых предполагается размещение объекта капитального строительства;
- сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объекта капитального строительства;
- получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объекта капитального строительства;
- разработка и утверждение в установленном порядке схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий;
- оформление акта о выборе земельного участка для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства с приложением к нему утвержденных в установленном порядке схем расположения каждого земельного участка в соответствии с возможными вариантами их выбора;
- получение в установленном порядке решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства, утверждающее акт о выборе земельных участков;
- получение ТУ на пересечение линейного объекта капитального строительства с инженерными коммуникациями;
- подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;
- подготовка в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объекта капитального строительства;

- Определить размеры земельных участков и их координаты, необходимые для установки опор ВЛ, в соответствии с требованиями действующего законодательства и Постановлением Правительства РФ № 486 от 11.08.2003 года.
- Защиту ЛЭП 0,4-10 кВ и оборудования КТП от атмосферных и коммутационных перенапряжений.
- Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения монтажных работ, график поставки оборудования и т.д.
- Оценку воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС). Предусмотреть мероприятия по рациональному использованию земельных угодий, затраты на возмещение убытков землепользователям, на благоустройство при строительстве ЛЭП.
- Предусмотреть (в случае необходимости) разработку и согласование проекта освоения лесов.
- Разделы «Охрана окружающей среды» и «Охрана труда».
- В разделе «Охрана окружающей среды» предусмотреть проведение анализа необходимости оснащения птицезащитными устройствами участков воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ с неизолированными проводами, расположенных на пути пролегания сезонной миграции птиц и в местах их гнездования.
- Сметную стоимость строительства, рассчитанную в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 года и текущем, сложившемся ко времени составления смет.
- Сметную стоимость строительства выполнить отдельно на:
  - 1) Новое строительство и расширение,
  - 2) Техническое перевооружение и реконструкцию,
 в соответствии с составом работ, указанным в таблице 1.1.
- В сметную документацию включить затраты на проведение следующих работ:
  - согласование со всеми заинтересованными сторонами;
  - налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством;
  - все транспортные, командировочные и страховые расходы, без НДС;
  - электротехнические измерения;
  - пуско-наладочные работы;
  - демонтаж утративших своё назначение, не пригодных к дальнейшему использованию ЛЭП 0,4-10 кВ, КТП, доставка демонтированных материалов и оборудования на склады РЭС;
  - утилизация строительного мусора и непригодных к дальнейшему использованию материалов;
  - расчистка и вырубка просек, обрезка крон деревьев и кустов для обеспечения расстояния от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса проводов и наибольшем их отклонении, утилизация порубочных остатков.
- Выполнить заказные спецификации на материалы и оборудование, необходимые для строительства.

#### 6. Требования к проектно-сметной документации (ПСД):

- Выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе проектной документации и требования к их содержанию»;

- Обеспечены требования к проектной и рабочей документации - ГОСТ Р 21.1101-2009;
- Инженерные изыскания выполнены в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96;  
Принятые проектные решения должны соответствовать действующим нормативным документам, а также «Положению ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденному приказом ОАО «МРСК Центра» №22-ЦА от 28.01.2014 года и Концепции построения распределительной сети 0,4-10 кВ с переносом пунктов трансформации электроэнергии к потребителю, Технического задания для формирования схем развития РС 0,4-10 кВ и РС 35-110 кВ ОАО «РОСЭП», типовым требованиям к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра»;
- Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе (отчет по инженерным изысканиям выдается в 2 (двух) экземплярах), а также 1 (один) экземпляр в электронном (сканированном) виде, на USB-флеш-накопителе. В электронном виде, текстовую и графическую части проекта представить в стандартном формате PDF, позволяющем просмотреть их и распечатать с помощью бесплатного ПО Adobe Reader, в виде одного файла с названием соответствующим шифру проекта и содержащим все части проекта. Сметную документацию представить в формате RTF или XLS (для просмотра и печати с помощью MS Office).
- Разработанная проектно-сметная документация является собственностью филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» и передача её третьим лицам без согласия собственника запрещается.
- Предусмотреть в проекте работы по благоустройству реконструируемых объектов электроэнергетики.
- Проект выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ (действующее издание).
- Проект согласовать с управлением Государственного экологического и технологического надзора по Липецкой области, с Заявителем технологического присоединения, РЭС и подразделениями и службами филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», а также иными уполномоченными организациями.
- Размещение электросетевых объектов должно соответствовать «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к жилым зданиям и сооружениям», определенных СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарные правила и нормативы».
- Защиту от коммутационных и грозовых перенапряжений выполнить в соответствии с ПУЭ (седьмое издание).
- В составе проекта выполнить Задание заводам-изготовителям на поставку оборудования и материалов.
- Подрядчик гарантирует устранение замечаний по ПСД в течение всего срока действия документов.

#### *7. Требования к организации ремонтных, строительных работ:*

Работы должны выполняться в соответствии с Правилами техники безопасности, охраны труда, санитарии и пожарной безопасности.

Работы должны быть выполнены из материалов и оборудования Подрядчика подтвержденными: сертификатами, накладными, счетами- фактурами, и отвечающих требованиям технической политики ОАО МРСК Центра.. На всё имеющееся оборудование и материалы подрядчиком должна быть представлена подробная номенклатура.

Подрядчик должен перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и профилактические испытания оборудования.

Подрядчик должен предоставить календарный, понедельный сетевой график выполнения СМР с указанием конкретных объемов по объекту в физических параметрах и стоимостном выражении.

#### *8. Общие требования к основному электротехническому оборудованию.*

К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- положительное заключение МВК, ТУ для российских производителей, согласованные с ОАО «Россети», или иные документы, подтверждающие соответствие требованиям ОАО «Россети»;
- оборудование, впервые поставляемое для нужд ОАО «МРСК Центра» должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;
- оборудование, не использовавшееся ранее на энергообъектах ОАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;
- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, сертификаты соответствия выпускаемого для других отраслей и ведомств функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999 г.;
- оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ 7-е издание), требованиям стандартов МЭК и ГОСТ и технической политике «МРСК Центра».
- Поставка оборудования производится после получения письменного согласования филиала ОАО МРСК Центра – «Липецкэнерго»;

Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей:

- подрядчик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП);
- объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтпригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

- упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК.

#### *9. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству.*

СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства».

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, Общие требования.

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2, Строительное производство.

ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».

Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности, РД 34.03.384-96.

Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ, РД 34.03.285-97.

Инструкции по безопасной организации и производству совмещенных и особо опасных работ на стройках Минэнерго.

Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности в строительно-монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго.

Разработанные и утвержденные технологические карты.

Заводские инструкции и ТУ на оборудование, рабочие чертежи и проект производства работ (ППР).

ПОТРМ-016-2001 Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра».

ПУЭ (действующее издание).

ПТЭ (действующее издание).

Земельный кодекс Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78 «О землеустройстве»; Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель из одной категории в другую»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор связи, обслуживающих электрические сети»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе проектной документации и требования к их содержанию»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

Приказ Минюста России от 20 февраля 2008 г. № 34 «Об утверждении форм заявлений о государственном кадастровом учете недвижимого имущества»;

Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства, утвержденные Росземкадастром 17.02.2003;

Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства, утвержденные Росземкадастром 17.02.2003;



- Инструкция по межеванию земель. Роскомзем 1996 г.; Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенная в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1;
- Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 256 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»;
- Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 255 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»;
- Приказ Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 254 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»;
- Приказ Минэкономразвития России от 24 ноября 2008 г. № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требования к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»;
- Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства Утвержден и введен в действие постановлением Госстроя России № 213 от 23 декабря 2003 года;
- Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель (ОНЗТ-96).

#### *10. Основные требования к выполнению работ.*

- Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты, поставщики и заказные спецификации оборудования должны быть согласованы в письменном виде с филиалом ОАО МРСК Центра - Липецкэнерго.
- Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии с СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершению реконструкции объекта.
- Все необходимые согласования с шеф-монтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.
- При монтаже металлоконструкций, оборудования, проводов и тросов Подрядчик обязан применять передовые и наиболее рациональные методы монтажа.
- При выполнении строительных работ обязательно применение специальных мероприятий, обусловленных особыми условиями строительной площадки.
- До сдачи – приемки объекта в эксплуатацию подрядчик проводит согласование охранной зоны ВЛ с органами Ростехнадзора в соответствии с Приказом № 179 от 24.05.2010 г. об утверждении порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охраняемых зон в отношении объектов электросетевого хозяйства.
- Все строительные работы осуществлять в строгом соответствии со СНиП и ПУЭ и другими требованиями законодательства РФ. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований, предъявляемых к ним. ППР должен быть согласован с Заказчиком.

#### *11. Правила контроля и приемки работ.*

- Руководители работ, участвующие в строительстве, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» осуществляют входной

контроль качества применяемых изделий и материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

#### *12. Гарантии исполнителя строительных работ.*

Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие реконструируемых и вновь построенных объектов требованиям НТД в течение не менее 5 лет с момента включения объектов под напряжение.

Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

#### *13. Описание основных объемов работ:*

окончательные объемы работ определить в соответствии с ПСД, утвержденной техническим блоком филиала ОАО МРСК Центра - Липецкэнерго:

- Определяются индивидуальными ТЗ на объекты.
- Сметная документация составляется в программе «Гранд-Смета» обновленная база 2009 г. в соответствии с регламентом. Распоряжение ЦА-37-143р от 24.08.2011 г
- Для составления локальных смет необходимо применять сборники территориальных единичных расценок, действующие на территории Липецкой области (база 2001 г. в редакции 2009 г.).
- Расчет локальных смет выполнить в базовых ценах, а перевод в текущие цены произвести в сводном сметном расчете.
- В сводном сметном расчете учесть среднегодовой коэффициент на зимнее удорожание, непредвиденные затраты, НДС.
- При отсутствии расценок применить ФЕРы с пересчетом цен.

Начальник УПР

О.А. Середкин

Начальник УТП

Э.А. Качура

Начальник УИ

А.В. Свиначев

Начальник УКС

С.М. Смольянинов

Таблица 1.1. к ТЗ 197

№ п/п	№ ТУ	Полное наименование заявителя	Наименование объекта для присоединения	Адрес присоединения (город, улица, дом, квартира, район)	РЭС / подразделение	Договор ТП			Сумма по договору, руб. с НДС	Дата авансового платежа	Сумма платежа, руб. с НДС	Объем работ		Мощность, кВт	Срок выполнения	льгот. / не льгот.
						Дата заключения договора	Номер договора в SAP RS	Дата исполнения договора				НСиР	ТПиР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	3976589	Кобелецкая Татьяна Петровна	ВУ строящегося жилого дома	398530, Липецкий р-н, с Пядь (Ленинский с/б), ул Тихая, 19ж	Липецкий РЭС	14.10.2014	40967054	13.02.2015	550,00	13.10.2014	550,00	1. ВЛ-0,4 кВ - 0,105 км 2. Балансирующий прибор учета эл.энергии интегрированного в систему АИИС КУЭ		12,5	55	льгот
2	3978902	Гончаров Максим Сергеевич	ВУ строящегося жилого дома	399260, Хлевенский р-н, с Хлевное, ул Береговая,	Хлевенский РЭС	15.10.2014	40968050	14.04.2015	550,00	16.10.2014	550,00	1. Балансирующий прибор учета эл.энергии интегрированного в систему АИИС КУЭ		12,5	55	льгот
3	4027148	Голосов Николай Юрьевич	ВУ строящегося жилого дома	398507, Липецкий р-н, с Введенка, ул Советская, 52	Липецкий РЭС	15.10.2014	40980159	14.04.2015	550,00	16.10.2014	550,00	1. Монтаж фазного провода ВЛ-0,4 кВ - 0,100 км 2. Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ - 0,020 км 3. Балансирующий прибор учета эл.энергии интегрированного в систему АИИС КУЭ		11,2	55	льгот
4	4026649	Васильева Галина Васильевна	ВУ строящегося жилого дома	398533, Липецкий р-н, с Сырское, ул Ленина, 86а	Липецкий РЭС	13.10.2014	40980245	12.04.2015	550,00	14.10.2014	550,00	1. ВЛ-0,4 кВ - 0,020 км 2. Балансирующий прибор учета эл.энергии интегрированного в систему АИИС КУЭ		12,5	55	льгот
5	4033559	Крутых Ольга Владиславовна	ВУ строящегося жилого дома	398550, Липецкий р-н, с Варваро-Борки, ул Билибинская, 12	Липецкий РЭС	15.10.2014	40981624	14.04.2015	550,00	16.10.2014	550,00	1. Балансирующий прибор учета эл.энергии интегрированного в систему АИИС КУЭ - 7 шт		12,5	55	льгот
	4036295	Татарinov Валерий Николаевич	ВУ строящегося жилого дома	398503, Липецкий р-н, д Новая Деревня, ул Садовая, 21а	Липецкий РЭС	16.10.2014	40983694	15.04.2015	550,00	17.10.2014	550,00			12,5	55	льгот
	4040354	Блохина Галина Анатольевна	ВУ строящегося жилого дома	398530, Липецкий р-н, с Ленино, уч. , 367а	Липецкий РЭС	20.10.2014	40983714	19.04.2015	550,00					12,5	55	льгот
	4028775	Шамина Тамара Дмитриевна	ВУ строящегося жилого дома	398513, Липецкий р-н, д Ясная Поляна, ул Хрущевская, 16а	Липецкий РЭС	17.10.2014	40980523	16.04.2015	550,00	20.10.2014	550,00			12,5	55	льгот
	4035319	Праздничных Любовь Викторовна	ВУ строящегося жилого дома	398501, Липецкий р-н, д Колпачи Хутора, ул Котовского, 6г	Липецкий РЭС	17.10.2014	40982144	16.04.2015	550,00					12,5	55	льгот
6	4031275	Гуткина Лилия Амеровна	ВУ строящегося жилого дома	398508, Липецкий р-н, с Большая Кузьминка, кад. № 48:13:1520901:196,	Липецкий РЭС	13.10.2014	40981127	12.04.2015	550,00	15.10.2014	550,00	1. ВЛ-0,4 кВ - 0,035 км 2. Балансирующий прибор учета эл.энергии интегрированного в систему АИИС КУЭ		12,5	55	льгот
	4000179	Марушкина Александр Дмитриевич	ВУ склада	398515, Липецкий р-н, с Крутые Хутора(восточнее), ,	Липецкий РЭС	14.10.2014	40973958	13.04.2015	741,75					10	55	льгот
	4034143	Бессонова Светлана Владимировна	ВУ строящегося конного клуба	398540, Липецкий р-н, с Сенцово, кад. № 48:13:076 01 01:0002,	Липецкий РЭС	17.10.2014	40982140	16.04.2015	550,00	20.10.2014	550,00			15	55	льгот

№ п/п	№ ТУ	Полное наименование заявителя	Наименование объекта для присоединения	Адрес присоединения (город, улица, дом, квартира, район)	РЭС / подразделение	Договор ТП			Сумма по договору, руб. с НДС	Дата авансового платежа	Сумма платежа, руб. с НДС	Объем работ		Мощность, кВт	Срок выполнения	льгот. / льготот.
						Дата заключения договора	Номер договора в SAP RS	Дата исполнения договора				НС.ИР	ТП.ИР			
7	3894540	Черяев Анатолий Кондратьевич	ВУ гаража	399610, Лебедянский р-н, г Лебедянь, п. ЛМЗ,	Лебедянский РЭС	16.10.2014	40946915	16.04.2015	550,00	20.10.2014	550,00	1.ВЛ-0,4 кВ - 0,070 км 2.Балансирующий прибор учета эл.энергии интегрированного в систему АИИС КУЭ		5	55	льгот
8	3980378	Селезнева Наталия Валентиновна	ВУ строящегося дома	399888, Лев-Толстовский р-н, п. Сухим Лев Толстого, ул. Механизаторов,	Лев Толстовский РЭС	16.10.2014	40968271	15.02.2015	550,00	06.10.2014	550,00	1.ВЛ-0,4 кВ - 0,035 км		10	55	льгот
9	4010888	Балаев Мамикон Каренович	ВУ строящегося автосервиса	399870, Лев-Толстовский р-н, пгт Лев Толстой, ул. Калинин,	Лев Толстовский РЭС	16.10.2014	40976276	15.02.2015	550,00		550,00	1.ВЛ-10 кВ - 0,020 км 2.ВЛ-0,4 кВ - 0,030 км 3.ТП-10/0,4 кВ - 63 кВА		15	55	льгот
10	4030784	Хришов Владимир Владимирович	ВУ строящегося жилого дома	398523, Липецкий р-н, с Грязное, ул. Громова, 39 б	Липецкий РЭС	20.10.2014	40981071	19.04.2015	550,00	20.10.2014	550,00	1.ВЛ-0,4 кВ - 0,050 км (с заменой опор, провода и ответвлений) - 0,140 км 2.ВЛ-0,4 кВ - 0,140 км 3.Балансирующий прибор учета эл.энергии интегрированного в систему АИИС КУЭ	1.Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с заменой опор, провода и ответвлений) - 0,140 км 2.Замена опор ВЛ-0,4 кВ - 2 шт 3.Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ - 0,030 км	12,5	55	льгот
	4031090	Ларин Олег Александрович	ВУ строящегося жилого дома	398523, Липецкий р-н, с Грязное, ул. Громова, 39 а	Липецкий РЭС	20.10.2014	40981118	19.04.2015	550,00	20.10.2014	550,00			12,5	55	льгот
	4028302	Ларина Светлана Александровна	ВУ строящегося жилого дома	398523, Липецкий р-н, с Грязное, ул. Громова, 39 в	Липецкий РЭС	20.10.2014	40980526	19.04.2015	550,00	20.10.2014	550,00			12,5	55	льгот
11	4030768	Татарина Галина Владимировна	ВУ строящегося жилого дома	399900, Чаплыгинский р-н, г Чаплыгин, ул. Интернациональная, 4	Чаплыгинский РЭС	15.10.2014	40981931	14.04.2015	550,00	16.10.2014	550,00	1.ВЛ-0,4 кВ - 0,450 км 2.Балансирующий прибор учета эл.энергии интегрированного в систему АИИС КУЭ		6,7	55	льгот
12	4037072	Панова Надежда Михайловна	ВУ строящегося жилого дома	398513, Липецкий р-н, с Частая Дубрава, ул. Парковая, 17	Липецкий РЭС	20.10.2014	40983728	19.04.2015	550,00		550,00	1.ВЛ-0,4 кВ - 0,020 км		12,5	55	льгот
13	595215	Кобзева Тамара Александровна	вводное устройство жилого дома	г. Елец, ул. Концевая, д. 18-а	Елецкий РЭС	08.04.2010	40092678	09.10.2010	649,00	11.11.2010	649,00	1.Балансирующий прибор учета эл.энергии интегрированного в систему АИИС КУЭ 2.КЛ-0,4 кВ - 0,040 км 3.ВЛ-0,4 кВ - 0,035 км	1.Монтаж опоры ВЛ-0,4 кВ - 2 шт 2.Замена провода ВЛ-0,4 кВ - 0,280 км 3.Замена ответвлений к ВУ объектов - 0, 280 км (14 шт.)	15	55	льгот
14	3983914	Якунин Николай Иванович	ВУ строящегося жилого дома	399243, Задонский р-н, д. Небезекопозное, кал. № 48, 48-08(02)202010-402,	Задонский РЭС	13.10.2014	40968985	40968985	550,00	14.10.2014	550,00	1.Балансирующий прибор учета эл.энергии интегрированного в систему АИИС КУЭ - 2 шт		6,7	55	льгот
15	4035413	Шипкин Игорь Юрьевич	ВУ строящегося жилого дома	399240, Задонский р-н, с Донское, ул. Свердлова, 60	Задонский РЭС	16.10.2014	40982168	40982168	550,00		550,00			12,5	55	льгот
	3988921	Попов Алексей Владимирович	ВУ строящегося дома	399140, Добровский р-н, с Доброе, ул. Звездная,	Добровский РЭС	21.10.2014	40970648	40970648	550,00	17.10.2014	550,00	1.ВЛ-0,4 кВ - 0,150 км		12,5	55	льгот
16	3999293	Новиков Андрей Анатольевич	ВУ жилого дома	399024, Измалковский р-н, д. Сергиевка (Чернаевский с/с), ул. Механизаторов, 16	Измалковский РЭС	15.10.2014	40973164	40973164	550,00	16.10.2014	550,00	1.Балансирующий прибор учета эл.энергии интегрированного в систему АИИС КУЭ		6,7	55	льгот

№ п/п	№ ТУ	Полное наименование заявителя	Наименование объекта для присоединения	Адрес присоединения (города, улица, дом, квартира, район)	РЭС / подразделение	Договор ТП			Сумма по договору, руб. с НДС	Дата авансового платежа	Сумма платежа, руб. с НДС	Объем работ		Мощность, кВт	Срок выполнения	льгот. / не льгот.
						Дата заключения договора	Номер договора в SAP RS	Дата исполнения договора				НСИР	ТПИР			
17	3998687	Аврам Олесья Григорьевна	ВУ строящегося жилого дома	399228, Задонский р-н, с Замятино, Верхняя, 47	Задонский РЭС	15.10.2014	40973695	40973695	550,00	13.10.2014	550,00	1.Балансирующий прибор учета эл.энергии интегрированного в систему АИИС КУЭ 2.ВЛИ-0,4 кВ - 0,030 км		12,5	55	льгот
18	4005901	Денисова Елена Павловна	ВУ жилого дома	399540, Тербунский р-н, с Березовка, ул.Матросовка, 23	Тербунский РЭС	15.10.2014	40975340	40975340	550,00	16.10.2014	550,00	1.Балансирующий прибор учета эл.энергии интегрированного в систему АИИС КУЭ		6,7	55	льгот
19	4023547	Куликова Татьяна Евгеньевна	ВУ гаража	399059, Грязинский р-н, г Грязи, тер гк р-н Вагонного депо, 206	Грязинский РЭС	21.10.2014	40979581	40979581	550,00	22.10.2014	550,00	1.Балансирующий прибор учета эл.энергии интегрированного в систему АИИС КУЭ - 2 шт		6,7	55	льгот
	4026629	Троякова Наталья Валентиновна	ВУ строящегося жилого дома	399082, Грязинский р-н, с Большой Самовец, ул Интернациональная, 62а	Грязинский РЭС	22.10.2014	40980189	40980189	550,00					6,7	55	льгот
20	4042414	Дубров Максим Викторовна	ВУ жилого дома	399170, Добровский р-н, с Горичи, ул Новых, 25	Добровский РЭС	22.10.2014	40983935	40983935	550,00			1.ВЛИ-0,4 кВ - 0,015 км 2.Балансирующий прибор учета эл.энергии интегрированного в систему АИИС КУЭ		12,5	55	льгот