


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по
техническим вопросам –
главный инженер филиала
ОАО «МРСК Центра»-
«Воронежэнерго»

**А.Н.Марченко**

“ 31 ” июня 2012г.

Приложение № 1

к Поручению
Воронежэнерго

№ 323 от 21.08 2012 г**Техническое задание**

**На изготовление дверей с металлической коробкой для ЗТП филиала
ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» на 2012год.**

Наименование работ: Изготовление дверей с металлической коробкой для
ЗТП филиала ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго».

№ пп	Размер ШхВ, м	Ед. изм.	Количество дверей	Количество створок
1	3,43х1,49	шт	3	двухстворчатая
2	2,5х1	шт	10	одинарная
3	2,4х1,65	шт	7	двухстворчатая
4	1,93х0,8	шт	1	одинарная
5	2,24х2,12	шт	1	двухстворчатая
6	2х1,12	шт	2	одинарная
7	2,1х1	шт	20	одинарная
8	3,3х1,51	шт	8	двухстворчатая
9	2,38х1	шт	40	одинарная
10	2,2х1,1	шт	3	одинарная
11	2,3х2,2	шт	3	двухстворчатая
12	2,4х1,5	шт	12	двухстворчатая
13	2,4х1,55	шт	4	двухстворчатая
14	2,2х1,3	шт	2	двухстворчатая
15	2,26х1,65	шт	5	двухстворчатая
16	2,7х1,7	шт	1	двухстворчатая
17	2,3х0,9	шт	3	одинарная
18	2,3х1,3	шт	1	двухстворчатая
19	2,5х1,65	шт	8	двухстворчатая
20	2,75х1,5	шт	1	двухстворчатая
21	2,44х1,6	шт	11	двухстворчатая
22	2,4х1,7	шт	4	двухстворчатая
23	3,35х1,55	шт	4	двухстворчатая

24	3,35x1,45	шт	2	двухстворчатая
25	2,2x0,95	шт	10	одинарная
26	2,52x1,96	шт	2	двухстворчатая
27	2x1,7	шт	5	двухстворчатая
28	2,12x1,74	шт	3	двухстворчатая
29	2,5x1,48	шт	9	двухстворчатая
30	2,67x1,48	шт	1	двухстворчатая
31	2,03x2,13	шт	1	двухстворчатая
32	2,3x2,11	шт	3	двухстворчатая
33	2,6x2,17	шт	3	двухстворчатая
34	2,38x2,13	шт	3	двухстворчатая
35	2x0,97	шт	6	одинарная
36	2,03x0,86	шт	3	одинарная
37	1,88x1,77	шт	4	двухстворчатая
38	2,17x2,18	шт	3	двухстворчатая
39	2,2x1,51	шт	3	двухстворчатая
40	2,3x1	шт	11	одинарная
41	2,35x1,61	шт	22	двухстворчатая
42	2,05x2,05	шт	3	двухстворчатая
43	1,8x1	шт	5	одинарная
44	2,6x1,4	шт	2	двухстворчатая
45	2,25x2,25	шт	3	двухстворчатая
46	2,1x2,14	шт	3	двухстворчатая
47	2,2x3	шт	3	двухстворчатая
48	1,8x1,8	шт	3	двухстворчатая
49	2,1x1,86	шт	6	двухстворчатая
50	2x0,9	шт	5	одинарная
51	2,32x1,71	шт	2	двухстворчатая
52	2,18x1,2	шт	3	одинарная
53	2,56x1	шт	2	одинарная
54	2,56x1,67	шт	3	двухстворчатая
55	1,96x1,95	шт	2	двухстворчатая
56	2,14x1,5	шт	3	двухстворчатая
57	1,86x0,8	шт	2	одинарная
58	2,1x0,8	шт	2	одинарная
59	2,8x1,62	шт	2	двухстворчатая
60	2,8x1,47	шт	2	двухстворчатая
61	2,3x1,51	шт	1	двухстворчатая
62	2,31x1,44	шт	3	двухстворчатая
63	2,45x2,86	шт	1	двухстворчатая
64	2,1x0,8	шт	1	одинарная
65	3,1x1,5	шт	1	двухстворчатая
66	2,2x1,65	шт	2	двухстворчатая
67	3,2x1,48	шт	2	двухстворчатая
68	2,5x1,55	шт	1	двухстворчатая
69	2,2x1,4	шт	1	двухстворчатая
70	2,15x0,9	шт	1	одинарная

71	2x1,65	шт	2	двухстворчатая
72	3x1,48	шт	2	двухстворчатая
73	1,65x2,15	шт	1	двухстворчатая
74	1,89x1,13	шт	1	одинарная
75	2,4x1,78	шт	1	двухстворчатая
76	2,5x1,75	шт	1	двухстворчатая
77	2,45x1,35	шт	1	одинарная
78	2,42x1,16	шт	1	одинарная
79	2,65x1,82	шт	1	двухстворчатая
	ИТОГО		329	

3. Технические требования к металлическим дверям.

3.1 Технические данные металлических дверей:

- Дверную коробку выполнить из уголка 50x50x5 (ГОСТ 8509-93);
- Двери выполнить из уголка 40x40x4 (ГОСТ 8509-93) и стального листа толщиной 1,5 мм (ГОСТ 16523-97).
- Петли выполнить из стали круглой d-36мм (ГОСТ 2590-88). Для дверей высотой до 2,1 м применить 2 петли на створку, для дверей более 2,1 м применить 3 петли на створку;
- Общая длина петли-17 см;
- Все дверные полотна должны быть усилены уголком 25x25x3 (ГОСТ 8509-93);
- Двери окрашены в серый цвет (краска ОС 12-03 ТУ 84-725-75 Pantone 877C);
- Двери изготовить с проушинами под навесной замок.

3.2 Общие требования.

3.2.1. Металлические двери должны соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ

3.2.2. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения
Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку металлических дверей.

3.2.3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые металлические двери должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента установки металлических дверей. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемых металлических дверях, выявленных в период гарантийного срока.

3.2.4. Состав технической и эксплуатационной документации

По металлическим дверям Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 обеспечению правильного и безопасного использования, технического обслуживания поставляемых металлических дверей.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии металлических дверей должна включать:

- сертификат качества;

4. Сроки и очередность поставки металлических дверей.

Поставка металлических дверей, входящая в предмет Договора должна быть выполнена в сроки указанные в графике поставки, утвержденном заказчиком. Поставка требуется до 10.09.2012г.

5. Требования к Поставщику.

- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой металлических дверей;
- выбор завода изготовителя производится по согласованию с заказчиком
- доставка металлических дверей осуществляется поставщиком, затраты на доставку должны быть включены в стоимость закупаемой продукции.

6. Правила приемки металлических дверей.

Все поставляемые двери проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» при получении дверей на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

И.о. Начальника УРС



Петров В.А.

И.о. Начальника УЛиМТО



Прач В.В.