

**Сводка предложений к инвестиционной программе ПАО «МРСК Центра»,
поступивших по состоянию на 20.03.2018 в рамках общественных обсуждений**

| № п/п | Автор предложений, реквизиты | Регистрационный номер | Характер предложений | Информация об учете предложения в проекте инвестиционной программы |
|-------|--|--------------------------------|---|--|
| 1 | Филиал ООО «БУНГЕ СНГ», от 13.03.2018 № 107-100-102 | От 13.03.2018 № ВР/01/19-ок/пр | Предлагается включить в проект инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» затрат на приобретение ПС 110/10 кВ Заводская, принадлежащей ООО «БУНГЕ СНГ» | Предложение не учтено. Обществом будет проведен анализ экономической эффективности приобретения э/сетевого имущества ООО «Бунге СНГ» (ПС 110 кВ-1 шт. мощностью 9 МВА, ВЛ-110 кВ-2 шт. протяженностью 7,51 км, земельные участки-3 шт. площадью 7245,89 кв.м), а также анализ технического состояния объектов. Вопрос о включении затрат на приобретение данного электросетевого имущества будет рассмотрен по результатам анализа экономической эффективности приобретения и технического состояния объектов. |
| 2 | Администрация Долгоруковского муниципального района Липецкой области (Соколов Сергей Анатольевич), от 14.03.2018 № б/н | От 14.03.2018 № ЦА/277 | Предлагается включить в проект инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» мероприятий по переносу существующей линии ВЛ 0,4 кВ от ТПД-372 по ул. Терешковой в селе Долгоруково, а также строительству сетей электроснабжения на земельном массиве малоэтажной жилой застройки, в том числе где ведется строительство жилья многодетными семьями вблизи ул. Гагарина села Долгоруково | Предложение не учтено. Указанные в предложении мероприятия должны осуществляться в рамках договора о снятии ограничений в пользовании земельным участком, а также в рамках договоров о технологическом присоединении заявителей к электросетевым объектам филиала. В настоящее время данные договоры не заключены. При заключении договоров будет рассмотрен вопрос о включении соответствующих мероприятий в инвестиционную программу филиала |
| 3 | Администрация Лебедянского района Липецкой области, от 15.03.2018 № б/н | От 15.03.2018 № ЦА/276 | Предлагается включить в проект инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» мероприятий по электроснабжению в деревне Васильевка Лебедянского района (строительство ТП 400 кВа, ВЛ 10 кВ 50 м, ВЛ 0,4 кВ 2 300 м) | Предложение не учтено. Указанные в предложении мероприятия должны осуществляться в рамках договоров о технологическом присоединении заявителей к электросетевым объектам филиала. В настоящее время данные договоры не заключены. При заключении договоров будет рассмотрен вопрос о включении соответствующих мероприятий в |

| | | | | |
|---|---|------------------------|---|---|
| | | | | инвестиционную программу филиала |
| 4 | Администрация сельского поселения Демшинский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области, от 16.03.2018 № 21/01-16 | От 16.03.2018 № ЦА/292 | Предлагается включить в проект инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» мероприятий по реконструкцию линий электропередач в д. Наливкино, ул. Заречная и в д. Большие Отрожки, ул. Зеленая в связи с жалобами граждан на скачки напряжения и необходимостью монтажа уличного освещения | Предложение не учтено. Указанные в предложении мероприятия должны осуществляться в рамках договора о технологическом присоединении к электросетевым объектам филиала. В настоящее время договор не заключен. При заключении договора будет рассмотрен вопрос о включении соответствующих мероприятий в инвестиционную программу филиала. Кроме того, линия находится в удовлетворительном техническом состоянии |
| 5 | Администрация городского округа Елец Липецкой области, от 16.03.2018 № 735/01-10 | От 16.03.2018 № ЦА/294 | Предлагается включить в проект инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» мероприятий по строительству и реконструкции электросетевых объектов в городе Елец Липецкой области | Предложение не учтено. ЛЭП 0,4-10 кВ, находящиеся на балансе филиала «Липецкэнерго», по своему техническому состоянию реконструкции не требуют; Реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ, находящихся на балансе сторонних организаций, должна осуществляться за счет собственника имущества |
| 6 | Администрация Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области, от 16.03.2018 № 743 | От 16.03.2018 № ЦА/293 | Предлагается включить в проект инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» мероприятий по реконструкции участка ВЛ 10 кВ «Молзавод» от ТП № 033 до ТП № 037 | Предложение не учтено. Указанные в предложении мероприятия должны осуществляться в рамках договора о снятии ограничений в пользовании земельным участком. В настоящее время договор не заключен. При заключении договора будет рассмотрен вопрос о включении соответствующих мероприятий в инвестиционную программу филиала. Кроме того, линия находится в удовлетворительном техническом состоянии |
| 7 | Администрация города Задонска Липецкой области (Калугин Владимир Николаевич), от 20.03.2018 № б/н | От 20.03.2018 № ЦА/309 | Предлагается включить в проект инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» мероприятий по реконструкции КЛ 0,4 кВ от ТП 3г-41 для устойчивого электроснабжения многоквартирных домов по ул. Свободы №№ 13А, 17А, 19А, 21А, 23А, 25А, 27А, 29А | Предложение не учтено. Филиалом осуществляются мероприятия по оценке технического состояния ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных домов. Решение о реконструкции будет принято по результатам выполненной оценки |

| | | | | |
|---|--|------------------------|---|---|
| 8 | Администрация Задонского муниципального района Липецкой области (Дмитриев Василий Петрович), от 20.03.2018 № б/н | От 20.03.2018 № ЦА/310 | Предлагается включить в проект инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» следующих мероприятий: 1. Реконструкция КЛ 0,4 кВ от КТП 24 в г. Задонске по ул. Свободы, д. 30а протяженностью 80 м, ул. Бебеля, д. 38 – 180 м, ул. Бебеля, д. 46а – 180 м, ул. Бебеля, д. 36 – 200 м; 2. Строительство ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, КТП в с. Скорняково Задонского района по ул. Интернациональная, ул. 70 лет Победы, ул. Березовая роща, ул. Строителей, пер. Солнечный, пр. Труда | Предложение не учтено. 1. Филиалом осуществляются мероприятия по оценке технического состояния ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения многоквартирных домов. Решение о реконструкции будет принято по результатам выполненной оценки 2. Строительство электросетевых объектов для обеспечения электроснабжения земельных участков в районе малоэтажной жилой застройки должен осуществляться в рамках заключаемых договоров о технологическом присоединении к электросетевым объектам филиала. В настоящее время договоры не заключены. При заключении договоров будет рассмотрен вопрос о включении соответствующих мероприятий в инвестиционную программу филиала. |
| 9 | Управление энергетики и тарифов Липецкой области, от 20.03.2018 № б/н | От 21.03.2018 № ЦА/315 | Предлагается включить в проект инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» мероприятия по реконструкции и строительству 67 объектов, выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ПС «Тербуны», ПС «Долгоруково», а также для электроснабжения резидентов особой экономической зоны ОЭЗ РУ ППТ «Данков» и рядом расположенных потребителей, пересмотреть источники финансирования проекта инвестиционной программы и представить обоснования по объему мероприятий технологического присоединения заявителей до 15 кВт и от 15 кВт до 150 кВт | Предложение не учтено. I. По вопросу источников финансирования. 1. Снижение общего объема инвестиционной программы обусловлено наличием дополнительных факторов, неучтенных в тарифно-балансовых решениях и требующих дополнительного финансирования. Основными проблемными статьями является фактическое и прогнозное превышение цен оптового рынка электроэнергии и мощности в сравнении с принятой при регулировании тарифов, а также расходы исполнительного аппарата ПАО МРСК «Центра», не в полном объеме учтенные регулятором. 2. Размер кредитных ресурсов в сумме 103 млн.руб. направляется на восполнение недостатка оборотных средств для финансирования налога на добавленную стоимость, учитываемого в расчете источников инвестиционной программы по финансированию на 2018-22 гг. 3. Расходы на льготные категории технологического присоединения |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>потребителей, предусмотренные Управлением в сумме 215 млн.руб., в виду недостатка средств включены в проект инвестиционной программы за счет амортизационных отчислений и оптимизации объектов филиала.</p> <p>II. По вопросу обоснования включения в Программу. Внесение изменений в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в части исключения с 01.10.2017 года из платы за технологическое присоединение расходов, связанных со строительством «последней мили» для заявителей до 150 кВт, и отсутствие критериев отнесения к указанной категории, привело к росту количества заявок на технологическое присоединение категории заявителей до 150 кВт, это в свою очередь требует увеличение капитальных вложений со стороны филиала начиная с 2018 года.</p> <p>III. По вопросу выполнения мероприятий, предусмотренных Схемой и программой развития электроэнергетики. Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Липецкой области на 2018–2022 годы (далее – СиПР), утвержденная постановлением Администрации Липецкой области от 26.12.2017 № 605 не отвечает п. 25 «Правил разработки и утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики» (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009г. №823) в части сроков ее утверждения. При этом, ПС 110 кВ Долгоруково и ПС 110 кВ Тербуны в нормальном режиме запитаны от ПС 220 кВ Елецкая и ПС 220 кВ Тербуны. В соответствии с данными, размещенными на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» ПС 220 кВ Елецкая</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>имеет ограничение на присоединение новых потребителей. В утвержденном СиПР мероприятий по снятию данных ограничений не указано. Таким образом, необходимость реконструкции данных центров питания должна быть взаимоувязана с реконструкцией центров питания ПАО «ФСК ЕЭС», что должно быть дополнительно проработано в СиПР.</p> <p>В утвержденном СиПР (табл. 5.29) указаны следующие потребители для присоединения к новой ПС 110 кВ на территории ОЭЗ РУ ППТ Данков (ООО «Куриное Царство», 1700 кВт, ООО «Ангел Ист Рус», 2070 кВт, ОАО «Корпорация развития Липецкой области», 55 кВт). В настоящее время все данные потребители присоединяются к ПС 110 кВ Химическая. Таким образом, в настоящее время, отсутствуют основания для строительства новой ПС 110 кВ на территории ОЭЗ РУ ППТ Данков.</p> <p>IV. По вопросу включения в инвестиционную программу объектов распределительной сети. В настоящее время проводится анализ технического состояния ВЛ 6-10/0,4 кВ. На основании их результатов будет рассмотрен вопрос о включении данных объектов в ремонтную или инвестиционную программы филиала.</p> |
|--|--|--|--|--|