

Сводка предложений к инвестиционной программе ПАО «МРСК Центра»

№ п/п	Автор предложений, реквизиты	Регистрационный номер	Характер предложений	Информация об учете предложения в проекте инвестиционной программы
1	Ассоциация "НП ТСО" (от 18.03.2020 № б/н)	№ ЦА/746 от 18.03.2020	<p>В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, формирование инвестиционных программ Обществ осуществляется в сжатые сроки, что приводит к возникновению технических ошибок в части заполнения форматов. Целесообразно провести анализ заполнения форм раскрытия информации в части идентификаторов инвестиционных проектов в соответствие с методическими указаниями по определению субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов утвержденные приказом от 14.01.2016 №10 Минэнерго России.</p>	<p>Замечание учтено. В проекте инвестиционной программы скорректированы префиксы 574 титулов в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 14.01.2016 № 10 (по проектам, вошедшим в состав утвержденной инвестиционной программы, указан префикс «J_» вместо «K_»)</p>
			<p>Ввиду нестабильной макроэкономической ситуации в стране с целью балансировки финансово-экономической модели Общества и возможности минимизации заемных источников финансирования целесообразно провести анализ Финансового плана Общества на предмет не ухудшения финансово-экономических показателей, в том числе показателя ROIC с учетом принятых тарифно-балансовых решений. При необходимости целесообразно оптимизировать параметры инвестиционной программы.</p>	<p>Замечание не учтено. Доработка проекта инвестиционной программы не требуется. Проект инвестиционной программы (Финансовый план) учитывает известное на текущий момент влияние факторов, существенно ухудшающих финансово-экономическое состояние Общества относительно параметров утвержденной инвестиционной программы Общества.</p>
			<p>В проект инвестиционной программы включены мероприятия по модернизации и расширению системы сбора и передачи информации на подстанциях (ССПИ). В</p>	<p>Замечание не учтено. Доработка проекта инвестиционной программы не требуется. Проект инвестиционной программы синхронизирован с Программой ССПИ</p>

			<p>целях повышения эффективности реализуемых мероприятий по модернизации ССПИ синхронизировать Программу модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях и проект ИПР.</p>	
			<p>С целью перехода к электрической сети нового технологического поколения с качественно иными характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности электросетевого комплекса России целесообразно синхронизировать мероприятия проекта инвестиционной программы Общества с программой инновационного развития.</p>	<p>Замечание не учтено. Доработка проекта инвестиционной программы не требуется. Проект инвестиционной программы синхронизирован с Программой инновационного развития</p>
			<p>Во исполнение указов Президента Российской Федерации Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в которых определены национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2030 года, в проекте инвестиционной программы Общества целесообразно предусмотреть мероприятия по цифровой трансформации и переходу к построенной на платформенных принципах информационно-технологической экосистеме оперативно-технологического и ситуационного управления</p>	<p>Замечание не учтено. Доработка проекта инвестиционной программы не требуется. В проект инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» включены мероприятия по созданию Центров управления сетями, в том числе предусматривающие внедрение российских систем оперативно-технологического и ситуационного управления</p>
			<p>С целью не наращивания профицита мощности и оптимизации инвестиционной программы провести анализ обоснованности и необходимости реализации мероприятий с увеличением</p>	<p>Замечание не учтено. Доработка проекта инвестиционной программы не требуется. Повторный анализ обоснованности и необходимости реализации мероприятий с увеличением трансформаторной</p>

			трансформаторной мощности/либо строительства новых для развития электрической сети. При необходимости, изменить параметры трансформаторной мощности в меньшую сторону, либо исключить мероприятия.	мощности/либо строительства новых ПС для развития электрической сети будет проведен по результатам утверждения Схем и программ перспективного развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации
2	Управление по регулированию тарифов Тамбовской области (от 18.03.2020 № Р2-Р9/496)	№ ТБ/2295 от 19.03.2020	Предлагаем устранить расхождения в финансовом плане на 2020 год по расходам на компенсацию технологических потерь, услугам по передаче электроэнергии по ЕНЭС, услугам по передаче электроэнергии территориальными сетевыми организациями, аренду, налогу на имущество организаций, в соответствии с принятыми в тарифном решении. Источники финансирования для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала указаны в сумме 555,80 млн. руб., финансирование капитальных вложений в инвестиционной программе за счет тарифных источников предусмотрено 552,01 млн. руб. (с НДС).	Замечание не учтено. Доработка проекта инвестиционной программы не требуется. Отклонения показателей финансового плана на 2020 год от показателей, принятых тарифно-балансовых решений на 2020 год, обусловлены учетом в финансовом плане прогноза финансово-экономической деятельности филиала «Тамбовэнерго» на 2020 год с учетом показателей деятельности филиала за 2019 год.
			Мероприятия «Развитие систем технического учета филиала» по инвестиционным проектам J_ТБ-2126, J_ТБ-2127 предлагаем осуществлять за счет экономии по потерям и операционным расходам.	Замечание не учтено. Доработка проекта инвестиционной программы не требуется. Мероприятия «Развитие систем технического учета филиала» относятся к капитальным вложениям и их финансирование осуществляется в рамках инвестиционной программы
3	Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области (от 20.03.2020 № 33.02-13/832)	№ ТБ/2432 от 24.03.2020	В проект инвестиционной программы включены мероприятия К_ТБ-2165, К_ТБ-2166, К_ТБ-2167, К_ТБ-2168, К_ТБ-2169, К_ТБ-2171 по установке приборов учета в соответствии с Законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, при выходе из строя приборов учета, при новом технологическом присоединении.	Замечание не учтено. Доработка проекта инвестиционной программы не требуется. В целях реализации требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ проектом инвестиционной программы предусмотрены мероприятия по установке приборов учета при новом технологическом присоединении, при истечении межповерочного интервала и при выходе из строя. Отсутствие указанных мероприятий в инвестиционной программе не

			<p>В связи с тем, что в настоящее время не разработаны подзаконные акты в развитие Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ, устанавливающие требования к приборам учета, включаемым в интеллектуальную систему, не предоставляется возможным оценить технические решения по созданию такой системы учета.</p> <p>На основании вышеизложенного, считаем необоснованным включение указанных мероприятий в проект инвестиционной программы.</p>	<p>позволит приступить к их реализации в 2020 году.</p>
4	<p>Межотраслевой совет потребителей при Губернаторе Смоленской области по вопросам деятельности субъектов естественных монополий (протокол от 19.03.2020)</p>	<p>№ СМ/405 от 23.03.2020</p>	<p>Включить в проект корректировки инвестиционной программы мероприятия по строительству в 2021-2022 гг. центра питания для осуществления электроснабжения планируемой особой экономической зоны «Стабна» (ПС 110 кВ с установленной мощностью силовых трансформаторов 2х25 МВА) с периодом финансирования 2021-2023 гг.</p>	<p>Замечание не учтено. Доработка проекта инвестиционной программы не требуется.</p> <p>В соответствии с Протоколом совещания ПАО «МРСК Центра» и Администрации Смоленской области по вопросу электроснабжения территории особой экономической зоны от 25.04.2019 г. источником финансирования для осуществления мероприятий по строительству центра питания для осуществления электроснабжения особой экономической зоны «Стабна» является прибыль.</p> <p>На данный момент регулирующим органом не определены условия тарифного регулирования филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», которые могут обеспечить данный источник и позволяющие включить объект в ИПР, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не снижение необходимой валовой выручки на содержание филиала «Смоленскэнерго» в 2021 г. от уровня 2020 года, на величину, необходимую для финансирования мероприятий по строительству объекта; - не сформирована позиция региона о необходимости превышения предельных уровней тарифов сверх прогноза МЭР в связи с реализацией инвестиционного проекта, по процедуре согласования с ФАС России.

				<p>Необходимый прирост тарифов на передачу электрической энергии с учетом текущей динамики электропотребления в регионе, а также финансово – экономической ситуации оценочно составляет 10-12%.</p>
			<p>По причине отсутствия исполняемой статистики предварительно скорректировать (снизить) плановый объем освоения и финансирования по мероприятиям АСУЭРРЭ в 2023-2024 гг. до уровня плановых среднегодовых значений 2021-2022 гг. Рассмотреть вопрос по увеличению объемов при корректировке инвестиционной программы в 2021-2022 гг.</p>	<p>Замечание не учтено. Доработка проекта инвестиционной программы не требуется. Снизить плановый объем освоения и финансирования по мероприятиям АСУЭ РРЭ в период 2023-2024 гг. до уровня плановых среднегодовых значений 2021-2022 года не представляется возможным в связи со значительным ростом в 2023-2024 году объема приборов учета, подлежащих установке по истечению межповерочного интервала. Именно в данный период времени у сетевой компании в соответствии с ФЗ № 522 от 27.12.2018 наступает обязанность по обязательной замене указанных приборов учета.</p>