

## 5. Инновационное и энергоэффективное оборудование

В целях реализации политики инновационного развития и осуществления процесса внедрения перспективных технических решений, на основании распоряжения № ЦА/25/94-р от 02.06.2015 "О реализации политики инновационного развития, энергосбережения", для повышения надежности электроснабжения в данном проекте применены инновационные технологии:

В данном проект инновационное оборудование не применяется.

## 6. Совместный подвес с ВЛ №12 ПС 110/35/10 Красногвардейское

Предусмотрен совместный подвес проектируемой ВЛ №11 ПС 110/35/10 Верхняя покровка с ВЛ №12 ПС 110/35/10 Красногвардейское от оп.№3 до оп.№11. Остальное строительство ВЛ №12 выполнено хоз. способом Красногвардейским РЭС от сущ. оп.№31 (см проект 18-29-85 Вынос (переустройство) ВЛ-10кВ №12 ПС 110/35/10 Красногвардейское с территории строительства НОЦ "Бирюч") до проектируемой оп.№3 (данного проекта) и от проектируемой опоры №11 (данного проекта) до земельного участка заявителя.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№							18-29-70-ЭС.ПЗ	Лист 13
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					