


СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель директора
департамента строительства ЖКХ и
ТЭК Костромской области
И.Р. Ницгаев
"27" 20.05.г.

Первый заместитель директора
партамента строительства, ЖКХ и
ТЭК Костромской области

И.Р. Пищаев

"дг"  2025 г.

"дг"  2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор филиала АО "СО
ЕЭС" Костромское РДУ
Р.П. Федоро

27.11.2024

Директор филиала АО "СО
ЭС" Костромское РДУ

Р.П. Федоро

2025

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя Штаба
по обеспечению безопасности
электроснабжения на территории
Костромской области
И.Р. Пищаев
2025 г.

Заместитель руководителя Штаба
по обеспечению безопасности
электроснабжения на территории
Костромской области

И.Р. Пищаев

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Центр" -
"Костромаэнерго"
А.Г. Самойлов
"25" июля 2025 г.

Директор филиала ПАО "Россети Центр" -
"Костромаэнерго"

АГ Самойлов

2025 г.

ГРАФИК

временного отключения потребления на 2025/2026 гг.

по филиалу ПАО "Россети Центр"- "Костромаэнерго" на территории Костромской области

Н п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

[энергорайон - город Кострома](#)

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	г. Кострома	ПС 110 кВ Центральная	10-05	ДУ	до 5 мин.	0,05											0,00
8	г. Кострома	ПС 110 кВ Центральная	10-07	ДУ	до 5 мин.	0,42											0,00
9	г. Кострома	ПС 110 кВ Центральная	10-08	ДУ	до 5 мин.	0,08											0,00
10	г. Кострома	ПС 110 кВ Центральная	10-12	ДУ	до 5 мин.	0,60											0,00
11	г. Кострома	ПС 110 кВ Центральная	10-16	ДУ	до 5 мин.	0,14											0,00
12	г. Кострома	ПС 110 кВ Центральная	10-19	ДУ	до 5 мин.	0,57											0,00
13	г.Кострома Шерстепредильная фабрика	ПС 110 кВ Центральная	10-17	ДУ	до 5 мин.	0,23											0,00
14	г.Кострома Шерстепредильная фабрика	ПС 110 кВ Центральная	10-18	ДУ	до 5 мин.	0,11											0,00
15	г. Кострома Оборонэнерго	ПС 110 кВ Центральная	612	ДУ	до 5 мин.	0,00											0,00
16	г. Кострома	ПС 110 кВ Центральная	614	ДУ	до 5 мин.	1,11											0,00
17	г. Кострома	ПС 110 кВ Центральная	622	ДУ	до 5 мин.	1,71											0,00
18	г. Кострома	ПС 110 кВ Центральная	626	ДУ	до 5 мин.	1,35											0,00
19	г. Кострома	ПС 110 кВ Центральная	630	ДУ	до 5 мин.	0,26											0,00
20	г. Кострома Онко диспансер	ПС 110 кВ Центральная	632	ДУ	до 5 мин.	0,20											0,00
21	г. Кострома	ПС 110 кВ Центральная	606	ДУ	до 5 мин.	0,07											0,00
22	г. Кострома	ПС 110 кВ Центральная	603	ДУ	до 5 мин.	1,17											0,00
23	г. Кострома	ПС 110 кВ Центральная	611	ДУ	до 5 мин.	2,26											0,00
24	г. Кострома	ПС 110 кВ Центральная	625	ДУ	до 5 мин.	0,00											0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
25	г. Кострома	ПС 110 кВ Центральная	629	ДУ	до 5 мин.	0,06											0,00
26	г. Кострома Онко диспансер	ПС 110 кВ Центральная	631	ДУ	до 5 мин.	0,10											0,00
27	ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика	ПС 110 кВ Центральная	ф. 10-17	ДУ	до 5 мин.	0,23											0,00
28	ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика	ПС 110 кВ Центральная	ф. 10-18	ДУ	до 5 мин.	0,11											0,00
29	г.Кострома	ПС 110 кВ Северная	C-12	ДУ	до 5 мин.	0,72											0,00
30	г.Кострома	ПС 110 кВ Северная	C-15	ДУ	до 5 мин.	0,00											0,00
31	г.Кострома	ПС 110 кВ Северная	C-29	ДУ	до 5 мин.	0,90											0,00
32	ООО "Завод КДК"	ПС 110 кВ Северная	C-32	ДУ	до 5 мин.	0,10											0,00
33	г. Кострома	ПС 110 кВ Северная	C-23	ДУ	до 5 мин.	1,87											0,00
34	ООО "КФК Энерго" (ТСО)	ПС 110 кВ Северная	C-33	ДУ	до 5 мин.	1,00											0,00
35	ООО "КФК Энерго" (ТСО)	ПС 110 кВ Северная	C-34	ДУ	до 5 мин.	0,00											0,00
36	ООО "Форум"	ПС 110 кВ Северная	C-13	ДУ	до 5 мин.	0,47											0,00
37	ООО "Форум"	ПС 110 кВ Северная	C-30	ДУ	до 5 мин.	0,00											0,00
38	АО Красная маевка (КФК Энерго ООО)	ПС 110 кВ Северная	C-05	ДУ	до 5 мин.	0,00											0,00
39	АО Красная маевка (КФК Энерго ООО)	ПС 110 кВ Северная	C-24	ДУ	до 5 мин.	0,36											0,00
40	г. Кострома Водоканал	ПС 110 кВ Северная	C-10	ДУ	до 5 мин.	0,15											0,00
41	г. Кострома	ПС 110 кВ Северная	C-11	ДУ	до 5 мин.	0,85											0,00
42	г. Кострома	ПС 110 кВ Северная	C-14	ДУ	до 5 мин.	0,39											0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
43	г.Кострома Красная маевка (аб)	ПС 110 кВ Северная	C-17	ДУ	до 5 мин.	1,78											0,00
44	г. Кострома	ПС 110 кВ Северная	C-25	ДУ	до 5 мин.	0,57											0,00
45	г. Кострома	ПС 110 кВ Северная	C-26	ДУ	до 5 мин.	1,02											0,00
46	г. Кострома	ПС 110 кВ Северная	C-28	ДУ	до 5 мин.	0,75											0,00
47	г. Кострома	ПС 110 кВ Северная	C-31	ДУ	до 5 мин.	0,78											0,00
48	г. Кострома	ПС 110 кВ Северная	C-35	ДУ	до 5 мин.	1,79											0,00
49	г. Кострома КИП-центр (аб)	ПС 110 кВ Северная	C-36	ДУ	до 5 мин.	0,02											0,00
50	г. Кострома	ПС 110 кВ Северная	C-40	ДУ	до 5 мин.	0,39											0,00
51	г.Кострома, Яковлевское с/п, быт	ПС 110 кВ Кострома-3	664	ДУ	до 5 мин.	0,59											0,00
52	г.Кострома, Яковлевское с/п, быт	ПС 110 кВ Кострома-3	667	ДУ	до 5 мин.	0,32											0,00
53	Костромской район	ПС 110 кВ Кострома-3	ВЛ 35 кВ Саметь-1	ДУ	до 5 мин.	1,71											0,00
54	Костромской район	ПС 110 кВ Кострома-3	ВЛ 35 кВ Саметь-2	ДУ	до 5 мин.	2,14											0,00
55	г. Кострома	ПС 110 кВ Кострома-3	670	ДУ	до 5 мин.	0,92											0,00
56	г. Кострома	ПС 110 кВ Кострома-3	660	ДУ	до 5 мин.	0,84											0,00
57	Теплосервис(Городские сети)	ПС 110 кВ Кострома-3	661	ДУ	до 5 мин.	0,05											0,00
58	г. Кострома	ПС 110 кВ Кострома-3	662	ДУ	до 5 мин.	0,00											0,00
59	судоверфь	ПС 110 кВ Кострома-3	663	ДУ	до 5 мин.	0,00											0,00
60	Теплосервис(Городские сети)	ПС 110 кВ Кострома-3	665	ДУ	до 5 мин.	0,00											0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
61	Защитные сооружение	ПС 110 кВ Кострома-3	666	ДУ	до 5 мин.	0,02											0,00
62	Защитные сооружение	ПС 110 кВ Кострома-3	672	ДУ	до 5 мин.	0,00											0,00
63	г. Кострома	ПС 110 кВ Кострома-3	674	ДУ	до 5 мин.	0,00											0,00
64	Судомеханический з-д	ПС 110 кВ Кострома-3	676	ДУ	до 5 мин.	0,59											0,00
65	г. Кострома	ПС 110 кВ Кострома-3	656	ДУ	до 5 мин.	0,09											0,00
66	судомеханический з-д	ПС 110 кВ Кострома-3	658	ДУ	до 5 мин.	0,00											0,00
67	ОАО "Цвет"	ПС 220 кВ Кострома-2	ф. 603	ОП	до 20 мин		0,91										100,00
68	ОАО "Цвет"	ПС 220 кВ Кострома-2	ф. 635	ОП	до 20 мин		0,65										100,00
69	ООО "Эрмитаж"	ПС 220 кВ Кострома-2	ф. 612	ОП	до 20 мин		2,40										100,00
70	ООО "Эрмитаж"	ПС 220 кВ Кострома-2	ф. 618	ОП	до 20 мин		0,87										100,00
71	ООО "Эрмитаж"	ПС 220 кВ Кострома-2	ф. 646	ОП	до 20 мин		0,39										100,00
72	ООО "Фокус"	ПС 220 кВ Кострома-2	ф. 631	ОП	до 20 мин		3,04										100,00
73	ООО "Фокус"	ПС 220 кВ Кострома-2	ф. 673	ОП	до 20 мин		2,65										100,00
74	ООО "Токбери"	ПС 220 кВ Кострома-2	ф. 605	ОП	до 20 мин		0,00										100,00
75	ООО "Токбери"	ПС 220 кВ Кострома-2	ф. 644	ОП	до 20 мин		2,74										100,00
76	ЗАО "Пегас"	ПС 220 кВ Кострома-2	ф. 665	ОП	до 20 мин		1,39										100,00
77	ООО "НАБИ"	ПС 220 кВ Кострома-2	619	ОП	до 20 мин		0,14										0,00
78	ООО "НАБИ"	ПС 220 кВ Кострома-2	666	ОП	до 20 мин		0,25										0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
79	г.Кострома	ПС 220 кВ Кострома-2	651	ОП	до 20 мин		2,17										0,00
80	г.Кострома	ПС 220 кВ Кострома-2	668	ОП	до 20 мин		0,65										0,00
81	г.Кострома	ПС 220 кВ Кострома-2	670	ОП	до 20 мин		0,67										0,00
82	ООО "Современные технологии упаковки"	ПС 220 кВ Кострома-2	655	ОП	до 20 мин		0,53										0,00
83	ООО "Костромаинвест"	ПС 220 кВ Кострома-2	611	ОП	до 20 мин		0,48										0,00
84	ООО "Костромаинвест"	ПС 220 кВ Кострома-2	647	ОП	до 20 мин		0,32										0,00
85	г.Кострома	ПС 220 кВ Кострома-2	638	ОП	до 20 мин		0,65										0,00
86	г.Кострома	ПС 220 кВ Кострома-2	641	ОП	до 20 мин			0,79									0,00
87	г.Кострома	ПС 220 кВ Кострома-2	643	ОП	до 20 мин			0,00									0,00
88	г.Кострома	ПС 220 кВ Кострома-2	645	ОП	до 20 мин			0,19									0,00
89	г.Кострома	ПС 220 кВ Кострома-2	650	ОП	до 20 мин			0,52									0,00
90	ООО "Синтез"	ПС 220 кВ Кострома-2	620	ОП	до 20 мин			0,13									0,00
91	ИП Госович И.И.	ПС 220 кВ Кострома-2	608	ОП	до 20 мин			0,55									0,00
92	ООО "Кронотек"	ПС 110 кВ Кострома-1	ф. 605	ОП	до 20 мин			0,00									100,00
93	ООО "Кронотек"	ПС 110 кВ Кострома-1	ф. 609	ОП	до 20 мин			0,05									100,00
94	ООО "Кронотек"	ПС 110 кВ Кострома-1	ф. 610	ОП	до 20 мин			0,02									100,00
95	ОАО "Костромской силикатный завод"	ПС 110 кВ Кострома-1	ф. 612	ОП	до 20 мин			0,10									100,00
96	ООО "ЭКСКО"	ПС 110 кВ Кострома-1	ф. 602	ОП	до 20 мин			0,64									100,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
97	ООО "ЭКСКО"	ПС 110 кВ Кострома-1	ф. 603	ОП	до 20 мин			0,00								100,00
98	ООО "ЭКСКО"	ПС 110 кВ Кострома-1	ф. 608	ОП	до 20 мин			0,10								100,00
99	ЗАО "Пегас"	Костромская ТЭЦ-2	2АР,яч.8 Пегас	ОП	до 20 мин			0,00								100,00
100	НАО "СВЕЗА Кострома". Площадка №2 (ул.П.Щербины.25)	Костромская ТЭЦ-2	1АР,яч.13 КМ3-3	ОП	до 20 мин			0,70								100,00
101	НАО "СВЕЗА Кострома". Площадка №2 (ул.П.Щербины.25)	Костромская ТЭЦ-2	2АР,яч.13 КМ3-4	ОП	до 20 мин			2,01								100,00
102	ООО "БКЛМ-Актив"	Костромская ТЭЦ-1	ПС-1 пл.1, пл.2	ОП	до 20 мин			0,73								100,00
103	ООО "БКЛМ-Актив"	Костромская ТЭЦ-1	ПС-3 пл1, пл.2	ОП	до 20 мин			0,25								100,00
104	ООО "КФК Энерго" (TCO)	Костромская ТЭЦ-1	6сш,яч.22 ПС-5	ОП	до 20 мин			0,01								0,00
105	ООО "КФК Энерго" (TCO)	Костромская ТЭЦ-1	5сш,яч.8 ПС-2 1л	ОП	до 20 мин			0,24								0,00
106	ООО "КФК Энерго" (TCO)	Костромская ТЭЦ-1	6сш,яч.24 ПС-2 2л	ОП	до 20 мин			0,06								0,00
107	ООО "РУ-ЭНЕРГО"	РП-31 (ПС 220 кВ Кострома-2)	ф. 609	ОВБ	до 60 мин					0,70						0,00
108	КС-Октябрь АО	РП-22	яч.2	ОВБ	до 60 мин					0,13						0,00
109	ООО "Котлетная компания"	РП-22 (г.Кострома)	яч.4	ОВБ	до 60 мин					0,60						0,00
110	АО "КС-Октябрь"	РП-22 (г.Кострома)	яч.22	ОВБ	до 60 мин					0,34						0,00
111	ООО "ЭкоТехноМенеджмент"	РП-22 (г.Кострома)	яч.1	ОВБ	до 60 мин					0,33						0,00
112	ООО "ЭкоТехноМенеджмент"	РП-22 (г.Кострома)	яч.28	ОВБ	до 60 мин					0,00						0,00
113	НАО "СВЕЗА Кострома". Площадка №1 (ул.Комсомольская. 2)	РП-17	яч.3	ОВБ	до 60 мин					0,00						100,00
114	НАО "СВЕЗА Кострома". Площадка №1 (ул.Комсомольская. 2)	РП-17	яч.4	ОВБ	до 60 мин					0,00						100,00
115	НАО "СВЕЗА Кострома". Площадка №1 (ул.Комсомольская. 2)	РП-17	яч.10	ОВБ	до 60 мин					0,00						100,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
116	HAO "СВЕЗА Кострома". Площадка №1 (ул.Комсомольская, 2)	РП-17	яч.11	ОВБ	до 60 мин					0,00						100,00
117	HAO "СВЕЗА Кострома". Площадка №1 (ул.Комсомольская, 2)	РП-17	яч.16	ОВБ	до 60 мин					0,00						100,00
118	HAO "СВЕЗА Кострома". Площадка №1 (ул.Комсомольская, 2)	РП-17	яч.17	ОВБ	до 60 мин					0,00						100,00
119	п. Караваево, Костромской р-н.	ПС 35 кВ Караваево	10-05	ОВБ	до 60 мин					0,49						0,00
120	п. Караваево, Костромской р-н.	ПС 35 кВ Караваево	10-07	ОВБ	до 60 мин					0,30						0,00
121	п. Караваево, Костромской р-н.	ПС 35 кВ Караваево	10-08	ОВБ	до 60 мин					0,59						0,00
122	Костромской район	ПС 35 кВ Сандогора	МВ 6 кВ Т-1	ОВБ	до 60 мин					0,35						0,00
123	Костромской район	ПС 35 кВ Кузьмищи	10-01	ОВБ	до 60 мин					0,41						0,00
124	Костромской район	ПС 35 кВ Кузьмищи	10-05	ОВБ	до 60 мин					0,11						0,00
районы Костромской области																
125	г. Кострома, мкр.Венеция (ООО "КФК Энерго")	ПС 110 кВ Строммашина	6107	ДУ	до 5 мин.	2,08										0,00
126	ООО "Кронотек"	ПС 110 кВ Строммашина	ф. 623	ОВБ	до 60 мин					0,00						100,00
127	ООО "Кронотек"	ПС 110 кВ Строммашина	ф. 624	ОВБ	до 60 мин					0,00						100,00
128	ООО "Кронотек"	ПС 110 кВ Строммашина	ф. 638	ОВБ	до 60 мин					0,00						100,00
129	ООО "Кронотек"	ПС 110 кВ Строммашина	ф. 641	ОВБ	до 60 мин					0,00						100,00
130	ООО "Кронотек"	ПС 110 кВ Строммашина	ф. 642	ОВБ	до 60 мин					0,06						100,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
131	ООО "Кронотек"	ПС 110 кВ Строммашина	ф. 645	ОВБ	до 60 мин					0,00						100,00
132	ООО "Кронотек"	ПС 110 кВ Строммашина	ф. 683	ОВБ	до 60 мин					0,00						100,00
133	ООО "Кронотек"	ПС 110 кВ Строммашина	ф. 684	ОВБ	до 60 мин					0,00						100,00
134	ООО "Кронотек"	ПС 110 кВ Строммашина	ф. 6103	ОВБ	до 60 мин					0,13						100,00
135	ОАО "Костромской силикатный завод"	ПС 110 кВ Строммашина	ф. 686	ОВБ	до 60 мин					0,00						100,00
136	ОАО "Костромской силикатный завод"	ПС 110 кВ Строммашина	ф. 6100	ОВБ	до 60 мин					0,53						100,00
137	ООО "ЭКСКО"	ПС 110 кВ Строммашина	ф. 625	ОВБ	до 60 мин					0,16						100,00
138	ООО "ЭКСКО"	ПС 110 кВ Строммашина	ф. 626	ОВБ	до 60 мин					0,00						100,00
139	ООО "ЭКСКО"	ПС 110 кВ Строммашина	ф. 640	ОВБ	до 60 мин					0,82						100,00
140	ООО "ЭКСКО"	ПС 110 кВ Строммашина	ф. 687	ОВБ	до 60 мин					0,00						100,00
141	ООО "ЭКСКО"	ПС 110 кВ Строммашина	ф. 688	ОВБ	до 60 мин					0,00						100,00
142	Нерехтский район	ПС 110 кВ Григорцево	МВ 10 кВ Т-1	ДУ	до 5 мин.	0,20										0,00
143	г. Нерехта, Нерехтский район	ПС 110 кВ Григорцево	В 10 кВ Т1	ДУ	до 5 мин.	0,25										0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
144	Судиславский район	ПС 110 кВ Судиславль	10-04	ДУ	до 5 мин.	0,05											0,00
145	Судиславский район	ПС 110 кВ Судиславль	10-05	ДУ	до 5 мин.	0,43											0,00
146	Судиславский район	ПС 110 кВ Судиславль	10-09	ДУ	до 5 мин.	0,26											0,00
147	Судиславский район	ПС 110 кВ Судиславль	10-10	ДУ	до 5 мин.	0,38											0,00
148	ООО "Судиславский завод сварочных материалов "	ПС 110 кВ Судиславль	10-06	ДУ	до 5 мин.	0,83											0,00
149	Солигаличский район	ПС 110 кВ Солигалич	10-01	ДУ	до 5 мин.	0,20											0,00
150	Солигаличский район	ПС 110 кВ Солигалич	10-03	ДУ	до 5 мин.	0,05											0,00
151	Солигаличский район	ПС 110 кВ Солигалич	10-04	ДУ	до 5 мин.	0,03											0,00
152	ОАО Солигаличский известковый комбинат	ПС 110 кВ Солигалич	10-08	ДУ	до 5 мин.	1,74											0,00
153	Солигаличский район	ПС 110 кВ Солигалич	10-11	ДУ	до 5 мин.	0,46											0,00
154	Солигаличский район	ПС 110 кВ Солигалич	ВЛ 35 кВ Солигалич - Починок	ДУ	до 5 мин.	0,00											0,00
155	Солигаличский район	ПС 110 кВ Солигалич	ВЛ 35 Солигалич- Калинино	ДУ	до 5 мин.	0,00											0,00
156	Солигаличский район	ПС 110 кВ Солигалич	ВЛ 35 кВ Солигалич- Совега	ДУ	до 5 мин.	0,02											0,00
157	Солигаличский район	ПС 110 кВ Солигалич	ВЛ 35 кВ Солигалич- Горбачево	ДУ	до 5 мин.	0,43											0,00
158	Чухломский район	ПС 110 кВ Чухлома	10-01	ДУ	до 5 мин.	0,03											0,00
159	Чухломский район	ПС 110 кВ Чухлома	10-02	ДУ	до 5 мин.	0,05											0,00
160	Чухломский район	ПС 110 кВ Чухлома	10-04	ДУ	до 5 мин.	0,13											0,00
161	Чухломский район	ПС 110 кВ Чухлома	10-05	ДУ	до 5 мин.	0,10											0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
162	Чухломский район	ПС 110 кВ Чухлома	10-06	ДУ	до 5 мин.	0,17											0,00
163	Чухломский район	ПС 110 кВ Чухлома	10-07	ДУ	до 5 мин.	0,41											0,00
164	Чухломский район	ПС 110 кВ Чухлома	ВЛ 35 кВ Чухлома - Петровское	ДУ	до 5 мин.	0,24											0,00
165	Чухломский район	ПС 110 кВ Чухлома	Ввод 10 кВ Т1	ДУ	до 5 мин.	2,03											0,00
166	Чухломский район	ПС 110 кВ Чухлома	Ввод 10 кВ Т2	ДУ	до 5 мин.	0,55											0,00
167	Чухломский район	ПС 110 кВ Чухлома	ВЛ 35 кВ Чухлома-Судай	ДУ	до 5 мин.	0,72											0,00
168	Буйский район	ПС 110 кВ Буй (с)	10-02	ДУ	до 5 мин.	0,65											0,00
169	Буйский район	ПС 110 кВ Буй (с)	10-03	ДУ	до 5 мин.	0,33											0,00
170	Буйский район	ПС 110 кВ Буй (с)	10-09	ДУ	до 5 мин.	0,93											0,00
171	г. Буй, Буйский район	ПС 110 кВ Буй (с)	10-04	ДУ	до 5 мин.	0,09											0,00
172	г. Буй, Буйский район	ПС 110 кВ Буй (с)	10-05	ДУ	до 5 мин.	0,29											0,00
173	г. Буй, Буйский район	ПС 110 кВ Буй (с)	10-06	ДУ	до 5 мин.	0,00											0,00
174	г. Буй, Буйский район	ПС 110 кВ Буй (с)	10-07	ДУ	до 5 мин.	0,19											0,00
175	г. Буй, Буйский район	ПС 110 кВ Буй (с)	10-08	ДУ	до 5 мин.	0,82											0,00
176	г. Буй, Буйский район	ПС 110 кВ Буй (с)	10-10	ДУ	до 5 мин.	0,23											0,00
177	Галичский район	ПС 110 кВ Новая	10-04	ДУ	до 5 мин.	0,21											0,00
178	Галичский район	ПС 110 кВ Новая	10-06	ДУ	до 5 мин.	0,28											0,00
179	Кадыйский район	ПС 110 кВ Кадый	10-01	ДУ	до 5 мин.	0,20											0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
180	Кадыйский район	ПС 110 кВ Кадый	10-03	ДУ	до 5 мин.	0,17											0,00
181	Кадыйский район	ПС 110 кВ Кадый	10-04	ДУ	до 5 мин.	0,11											0,00
182	Кадыйский район	ПС 110 кВ Кадый	10-06	ДУ	до 5 мин.	0,23											0,00
183	Кадыйский район	ПС 110 кВ Кадый	10-07	ДУ	до 5 мин.	0,38											0,00
184	Кадыйский район	ПС 110 кВ Кадый	ВЛ 35 кВ Кадый-Чернышево	ДУ	до 5 мин.	1,46											0,00
185	Кадыйский район	ПС 110 кВ Кадый	ВЛ 35 кВ Кадый-Якимово	ДУ	до 5 мин.	0,17											0,00
186	Буйский район	ПС 110 кВ Елегино	МВ 10 кВ Т-1	ДУ	до 5 мин.	0,04											0,00
187	Антроповский район	ПС 110 кВ Антропово (р)	10-01	ДУ	до 5 мин.	0,02											0,00
188	Антроповский район	ПС 110 кВ Антропово (р)	10-02	ДУ	до 5 мин.	0,09											0,00
189	Антроповский район	ПС 110 кВ Антропово (р)	10-05	ДУ	до 5 мин.	0,04											0,00
190	Антроповский район	ПС 110 кВ Антропово (р)	10-07	ДУ	до 5 мин.	0,46											0,00
191	Антроповский район	ПС 110 кВ Антропово (р)	10-08	ДУ	до 5 мин.	0,22											0,00
192	Антроповский район	ПС 110 кВ Антропово (р)	10-22	ДУ	до 5 мин.	0,03											0,00
193	Антроповский район	ПС 110 кВ Антропово (р)	10-28	ДУ	до 5 мин.	0,33											0,00
194	Антроповский район	ПС 110 кВ Антропово (р)	ВЛ 35 кВ Антропово - Слобода	ДУ	до 5 мин.	0,10											0,00
195	Пышугский район	ПС 110 кВ Пышуг	10-02	ДУ	до 5 мин.	0,04											0,00
196	Пышугский район	ПС 110 кВ Пышуг	10-03	ДУ	до 5 мин.	0,09											0,00
197	Пышугский район	ПС 110 кВ Пышуг	10-04	ДУ	до 5 мин.	0,01											0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
198	Пыштукский район	ПС 110 кВ Пыштук	10-05	ДУ	до 5 мин.	0,01											0,00
199	Пыштукский район	ПС 110 кВ Пыштук	10-06	ДУ	до 5 мин.	0,05											0,00
200	Пыштукский район	ПС 110 кВ Пыштук	10-07	ДУ	до 5 мин.	0,61											0,00
201	Пыштукский район	ПС 110 кВ Пыштук	ВЛ 35 кВ Леденгск	ДУ	до 5 мин.	0,18											0,00
202	Вохомский район	ПС 110 кВ Никола	10-01	ДУ	до 5 мин.	0,06											0,00
203	Вохомский район	ПС 110 кВ Никола	10-03	ДУ	до 5 мин.	0,00											0,00
204	Вохомский район	ПС 110 кВ Никола	10-05	ДУ	до 5 мин.	0,05											0,00
205	Нейский район	ПС 110 кВ Нея	10-01	ДУ	до 5 мин.	1,09											0,00
206	Нейский район	ПС 110 кВ Нея	10-04	ДУ	до 5 мин.	0,23											0,00
207	Нейский район	ПС 110 кВ Нея	10-05	ДУ	до 5 мин.	0,01											0,00
208	Нейский район	ПС 110 кВ Нея	10-07	ДУ	до 5 мин.	0,05											0,00
209	Нейский район	ПС 110 кВ Нея	10-08	ДУ	до 5 мин.	0,04											0,00
210	Нейский район	ПС 110 кВ Нея	10-12	ДУ	до 5 мин.	0,33											0,00
211	Нейский район	ПС 110 кВ Нея	10-20	ДУ	до 5 мин.	0,29											0,00
212	Нейский район	ПС 110 кВ Нея	10-27	ДУ	до 5 мин.	0,22											0,00
213	Нейский район	ПС 110 кВ Нея	10-28	ДУ	до 5 мин.	0,13											0,00
214	Нейский район	ПС 110 кВ Нея	10-02	ДУ	до 5 мин.	0,36											0,00
215	Нейский район	ПС 110 кВ Нея	10-06	ДУ	до 5 мин.	0,13											0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
216	Нейский район	ПС 110 кВ Нея	10-11	ДУ	до 5 мин.	0,10											0,00
217	Нейский район	ПС 110 кВ Нея	10-14	ДУ	до 5 мин.	0,08											0,00
218	Нейский район	ПС 110 кВ Нея	10-24	ДУ	до 5 мин.	0,42											0,00
219	ДЭП, АБЗ	ПС 110 кВ Нея	10-26	ДУ	до 5 мин.	0,00											0,00
220	Нейский район	ПС 110 кВ Нея	10-29	ДУ	до 5 мин.	0,19											0,00
221	Нейский район	ПС 110 кВ Нея	ВЛ 35 кВ Нея - Кужбал	ДУ	до 5 мин.	0,30											0,00
222	Павинский район	ПС 110 кВ Павино	10-01	ДУ	до 5 мин.	0,03											0,00
223	Павинский район	ПС 110 кВ Павино	10-02	ДУ	до 5 мин.	0,00											0,00
224	Павинский район	ПС 110 кВ Павино	10-05	ДУ	до 5 мин.	0,03											0,00
225	Павинский район	ПС 110 кВ Павино	10-06	ДУ	до 5 мин.	0,79											0,00
226	Мантуровский район, ООО "Зил-лес	ПС 110 кВ Октябрьская	10-01	ДУ	до 5 мин.	0,00											0,00
227	Мантуровский район, ООО "Зил-лес	ПС 110 кВ Октябрьская	10-02	ДУ	до 5 мин.	0,07											0,00
228	Павинский район	ПС 110 кВ Павино	10-08	ДУ	до 5 мин.	0,00											0,00
229	АО "Костромской завод автокомпонентов"	ПС 220 кВ Мотордеталь	10-09	ОП	до 20 мин	0,02											0,00
230	АО "Костромской завод автокомпонентов"	ПС 220 кВ Мотордеталь	10-10	ОП	до 20 мин	0,42											0,00
231	АО "Костромской завод автокомпонентов"	ПС 220 кВ Мотордеталь	10-17	ОП	до 20 мин	0,57											0,00
232	АО "Костромской завод автокомпонентов"	ПС 220 кВ Мотордеталь	10-29	ОП	до 20 мин	1,34											0,00
233	АО "Костромской завод автокомпонентов"	ПС 220 кВ Мотордеталь	10-30	ОП	до 20 мин	0,08											0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
234	АО "Костромской завод автокомпонентов"	ПС 220 кВ Мотордеталь	10-36	ОП	до 20 мин		0,95										0,00
235	АО "Костромской завод автокомпонентов"	ПС 220 кВ Мотордеталь	10-78	ОП	до 20 мин		3,50										0,00
236	АО "Костромской завод автокомпонентов"	ПС 220 кВ Мотордеталь	10-87	ОП	до 20 мин		2,70										0,00
237	ООО "Энергетическая компания"	ПС 220 кВ Мотордеталь	10-73	ОП	до 20 мин		3,54										0,00
238	ООО "Энергетическая компания"	ПС 220 кВ Мотордеталь	10-86	ОП	до 20 мин		0,00										0,00
239	ООО "Главстрой-2008"	ПС 220 кВ Мотордеталь	10-75	ОП	до 20 мин		5,22										0,00
240	ООО "Завод Брэндфорд"	ПС 220 кВ Мотордеталь	10-76	ОП	до 20 мин		0,45										0,00
241	ООО "Стройдом"	ПС 220 кВ Мотордеталь	10-16	ОП	до 20 мин		0,43										0,00
242	ООО "Стройдом"	ПС 220 кВ Мотордеталь	10-25	ОП	до 20 мин		0,00										0,00
243	г.Кострома, Костромской район	ПС 220 кВ Мотордеталь	10-06	ОП	до 20 мин		0,33										0,00
244	г.Кострома, Костромской район	ПС 220 кВ Мотордеталь	10-20	ОП	до 20 мин		0,44										0,00
245	г.Кострома, Костромской район	ПС 220 кВ Мотордеталь	10-31	ОП	до 20 мин		0,76										0,00
246	ООО "СКАЙ"	ПС 220 кВ Мотордеталь	ф. 10-67	ОП	до 20 мин		0,66										100,00
247	ООО "СКАЙ"	ПС 220 кВ Мотордеталь	ф. 10-101	ОП	до 20 мин		3,89										100,00
248	ООО "Орион"	ПС 220 кВ Мотордеталь	ф. 10-69	ОП	до 20 мин		0,50										100,00
249	АО "УК "СТИФ"	ПС 220 кВ Мотордеталь	ф. 10-28	ОП	до 20 мин		0,00										100,00
250	АО "УК "СТИФ"	ПС 220 кВ Мотордеталь	ф. 10-88	ОП	до 20 мин		1,64										100,00
251	ЗАО "ПКФ Юпитер"	ПС 220 кВ Мотордеталь	ф. 10-66	ОП	до 20 мин		0,13										100,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
252	г. Нерехта	ПС 110 кВ Нерехта-1	662	ОП	до 20 мин		3,02										0,00
253	г. Нерехта	ПС 110 кВ Нерехта-1	665	ОП	до 20 мин		0,10										0,00
254	ООО "ГлобЭкс"	ПС 110 кВ Нерехта-1	672	ОП	до 20 мин		0,54										0,00
255	Нерехтский район	ПС 110 кВ Нерехта-1	10-02	ОП	до 20 мин		0,87										0,00
256	Нерехтский район	ПС 110 кВ Нерехта-1	10-07	ОП	до 20 мин		0,06										0,00
257	ООО концерн Медведь	ПС 110 кВ Нерехта-2	10-01	ДУ	до 5 мин.	0											0,00
258	г. Нерехта, Нерехтский район	ПС 110 кВ Нерехта-2	10-03	ДУ	до 5 мин.	0,56											0,00
259	ООО "КЕЛАН"	ПС 110 кВ Нерехта-2	10-04	ДУ	до 5 мин.	0											0,00
260	г. Нерехта, Нерехтский район	ПС 110 кВ Нерехта-2	10-05	ДУ	до 5 мин.	0,02											0,00
261	ИП Сафонов А.В.	ПС 110 кВ Нерехта-2	10-16	ДУ	до 5 мин.	0											0,00
262	г. Нерехта, Нерехтский район	ПС 110 кВ Нерехта-2	10-17	ДУ	до 5 мин.	0											0,00
263	ООО "ПК АрсПак"	ПС 110 кВ Нерехта-2	10-06	ДУ	до 5 мин.	0,11											0,00
264	ООО " Три-С"	ПС 110 кВ Нерехта-2	10-07	ДУ	до 5 мин.	0,21											0,00
265	ЗАО "СТС" ООО "Старт"	ПС 110 кВ Нерехта-2	10-08	ДУ	до 5 мин.	0,64											0,00
266	г. Нерехта, Нерехтский район	ПС 110 кВ Нерехта-2	10-10	ДУ	до 5 мин.	0,25											0,00
267	г. Нерехта, Нерехтский район	ПС 110 кВ Нерехта-2	10-09	ДУ	до 5 мин.	0,2											0,00
268	г. Нерехта, Нерехтский район	ПС 110 кВ Нерехта-2	10-11	ДУ	до 5 мин.	0,01											0,00
269	ООО концерн Медведь	ПС 110 кВ Нерехта-2	10-12	ДУ	до 5 мин.	0,21											0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
270	г. Нерехта, Нерехтский район	ПС 110 кВ Нерехта-2	10-14	ДУ	до 5 мин.	0,09											0,00
271	г. Нерехта, Нерехтский район	ПС 110 кВ Нерехта-2	10-15	ДУ	до 5 мин.	0,03											0,00
272	г. Нерехта, Нерехтский район	ПС 110 кВ Нерехта-2	В 10 кВ ТЗ	ДУ	до 5 мин.	0,39											0,00
273	Нерехтский район	ПС 35 кВ Стоянково	В 10 Т-1	ДУ	до 5 мин.	0,15											0,00
274	Кирпичный завод	ПС 110 кВ Клементьево	10-01	ДУ	до 5 мин.	0,03											0,00
275	Нерехтский район	ПС 110 кВ Клементьево	10-03	ДУ	до 5 мин.	0,03											0,00
276	Жив.комплекс	ПС 110 кВ Клементьево	10-04	ДУ	до 5 мин.	0,01											0,00
277	Нерехтский район	ПС 110 кВ Клементьево	10-05	ДУ	до 5 мин.	0,01											0,00
278	Нерехтский район	ПС 110 кВ Клементьево	10-06	ДУ	до 5 мин.	0,3											0,00
279	Сусанинский район	ПС 110 кВ Сусанино	10-04	ОП	до 20 мин		0,22										0,00
280	Сусанинский район	ПС 110 кВ Сусанино	10-09	ОП	до 20 мин		0,29										0,00
281	Сусанинский район	ПС 110 кВ Сусанино	10-21	ОП	до 20 мин		0,17										0,00
282	Сусанинский район	ПС 110 кВ Сусанино	ВЛ 35 кВ Сусанино- Андреевское	ДУ	до 5 мин.	0,15											0,00
283	Сусанинский район	ПС 110 кВ Сусанино	ВЛ 35 кВ Сусанино- Попадынино	ДУ	до 5 мин.	0,34											0,00
284	Сусанинский район	ПС 110 кВ Сусанино	10-13	ДУ	до 5 мин.	0,05											0,00
285	Сусанинский район	ПС 110 кВ Сусанино	10-12	ДУ	до 5 мин.	0,48											0,00
286	Сусанинский район	ПС 110 кВ Сусанино	10-09	ДУ	до 5 мин.	0,32											0,00
287	Сусанинский район	ПС 110 кВ Сусанино	10-07	ДУ	до 5 мин.	0,04											0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
288	Сусанинский район	ПС 110 кВ Сусанино	10-06	ДУ	до 5 мин.	0,07											0,00
289	Сусанинский район	ПС 110 кВ Сусанино	10-03	ДУ	до 5 мин.	0,57											0,00
290	Сусанинская Птицефабрика	ПС 110 кВ Сусанино	10-04	ДУ	до 5 мин.	0,44											0,00
291	Сусанинский район	ПС 110 кВ Сусанино	10-01	ДУ	до 5 мин.	0,14											0,00
292	Сусанинский район	ПС 110 кВ Сусанино	10-19	ДУ	до 5 мин.	0,03											0,00
293	Сусанинский район	ПС 110 кВ Сусанино	10-21	ДУ	до 5 мин.	0,19											0,00
294	ЗАО "КосмоЭлектро", п.Космынино, Нерехтский р-н	ПС 110 кВ Космынино(т)	10-01	ОП	до 20 мин		0,13										0,00
295	ЗАО "КосмоЭлектро", п.Космынино, Нерехтский р-н	ПС 110 кВ Космынино(т)	10-02	ОП	до 20 мин		0,00										0,00
296	Космынино МУП ЖКХ, п.Космынино, Нерехтский р-н	ПС 110 кВ Космынино(т)	10-04	ОП	до 20 мин		0,12										0,00
297	Космынино МУП ЖКХ, п.Космынино, Нерехтский р-н	ПС 110 кВ Космынино(т)	10-05	ОП	до 20 мин		0,28										0,00
298	Галичский район	ПС 220 кВ Галич(р)	10-02	ОП	до 20 мин		0,20										0,00
299	Галичский район	ПС 220 кВ Галич(р)	10-07	ОП	до 20 мин		0,14										0,00
300	Галичский район	ПС 220 кВ Галич(р)	10-08	ОП	до 20 мин		0,08										0,00
301	Галичский район	ПС 220 кВ Галич(р)	10-09	ОП	до 20 мин		0,11										0,00
302	Галичский район	ПС 220 кВ Галич(р)	10-17	ОП	до 20 мин		0,06										0,00
303	Галичский район	ПС 220 кВ Галич(р)	10-19	ОП	до 20 мин		0,11										0,00
304	ООО "ГК Forrest"	ПС 220 кВ Галич(р)	10-16	ОП	до 20 мин		0,81										0,00
305	ООО "ГФК"	ПС 220 кВ Галич(р)	10-14	ОП	до 20 мин		1,97										0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
306	ООО "ГФК"	ПС 220 кВ Галич(р)	10-24	ОП	до 20 мин		1,81									0,00
307	АО "Галичский автокрановый завод"	ПС 220 кВ Галич(р)	10-05	ОП	до 20 мин		0,00									0,00
308	АО "Галичский автокрановый завод"	ПС 220 кВ Галич(р)	10-06	ОП	до 20 мин		0,53									0,00
309	АО "Галичский автокрановый завод"	ПС 220 кВ Галич(р)	10-10	ОП	до 20 мин		0,51									0,00
310	АО "Галичский автокрановый завод"	ПС 220 кВ Галич(р)	10-11	ОП	до 20 мин		0,00									0,00
311	АО "Галичский автокрановый завод"	ПС 220 кВ Галич(р)	10-12	ОП	до 20 мин		0,00									0,00
312	ОАО "Буйский химический завод"	ПС 220 кВ Борок	10-06	ОП	до 20 мин			0,18								0,00
313	ОАО "Буйский химический завод"	ПС 220 кВ Борок	10-07	ОП	до 20 мин			0,20								0,00
314	Буйский район	ПС 220 кВ Борок	10-05	ОП	до 20 мин			0,09								0,00
315	Буйский район	ПС 220 кВ Борок	10-24	ОП	до 20 мин			0,24								0,00
316	Буйский район	ПС 220 кВ Борок	10-25	ОП	до 20 мин			0,00								0,00
317	Репин А.А.	ПС 220 кВ Борок	10-10	ОП	до 20 мин			3,70								0,00
318	Репин А.А.	ПС 220 кВ Борок	10-15	ОП	до 20 мин			1,20								0,00
319	Репин А.А.	ПС 220 кВ Борок	10-26	ОП	до 20 мин			3,05								0,00
320	Макарьевский район	ПС 110 кВ Макарьев	10-01	ОП	до 20 мин			0,07								0,00
321	Макарьевский район	ПС 110 кВ Макарьев	10-02	ОП	до 20 мин			0,09								0,00
322	Макарьевский район	ПС 110 кВ Макарьев	10-05	ОП	до 20 мин			0,79								0,00
323	Макарьевский район	ПС 110 кВ Макарьев	10-06	ОП	до 20 мин			0,00								0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
324	Макарьевский район	ПС 110 кВ Макарьев	10-09	ОП	до 20 мин			0,02								0,00
325	Макарьевский район	ПС 110 кВ Макарьев	10-10	ОП	до 20 мин			0,10								0,00
326	Парfenьевский район	ПС 35 кВ Парfenьево	10-03	ОП	до 20 мин			0,01								0,00
327	Парfenьевский район	ПС 35 кВ Парfenьево	10-04	ОП	до 20 мин			0,00								0,00
328	Парfenьевский район	ПС 35 кВ Парfenьево	10-05	ОП	до 20 мин			0,14								0,00
329	Парfenьевский район	ПС 35 кВ Парfenьево	10-06	ОП	до 20 мин			0,38								0,00
330	Парfenьевский район	ПС 35 кВ Парfenьево	10-21	ОП	до 20 мин			0,00								0,00
331	Парfenьевский район	ПС 35 кВ Парfenьево	10-22	ОП	до 20 мин			0,18								0,00
332	Мантуровский район	ПС 220 кВ Мантурово	10-01	ОП	до 20 мин			0,45								0,00
333	Мантуровский район	ПС 220 кВ Мантурово	10-05	ОП	до 20 мин			0,06								0,00
334	Мантуровский район	ПС 220 кВ Мантурово	10-20	ОП	до 20 мин			0,03								0,00
335	Мантуровский район	ПС 220 кВ Мантурово	10-24	ОП	до 20 мин			0,64								0,00
336	Мантуровский район	ПС 220 кВ Мантурово	10-26	ОП	до 20 мин			0,07								0,00
337	Мантуровский район	ПС 220 кВ Мантурово	10-27	ОП	до 20 мин			0,06								0,00
338	Мантуровский район	ПС 220 кВ Мантурово	10-08	ОП	до 20 мин			0,24								0,00
339	Мантуровский район	ПС 220 кВ Мантурово	10-04	ОП	до 20 мин			0,06								0,00
340	Мантуровский район	ПС 220 кВ Мантурово	10-23	ОП	до 20 мин			0,36								0,00
341	Мантуровский район	ПС 220 кВ Мантурово	ВЛ 35 кВ Мантурово - Медведица	ОП	до 20 мин			0,08								0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
342	ООО "Мантуровский сыродельный комбинат"	ПС 220 кВ Мантурово	ф.Сыр. к-т 2	ОП	до 20 мин			0,42								100,00
343	ООО "Мантуровский сыродельный комбинат"	ПС 220 кВ Мантурово	ф.Сыр. к-т 3	ОП	до 20 мин			0,00								100,00
344	HAO "СВЕЗА Мантурово"	ПС 220 кВ Мантурово	ВЛ-35 Фанком-1	ОП	до 20 мин			0,00								100,00
345	HAO "СВЕЗА Мантурово"	ПС 220 кВ Мантурово	ВЛ-35 Фанком-2	ОП	до 20 мин			0,82								100,00
346	ООО "Эксмаш-Инвест"	ПС 110 кВ Шарья (р)	609	ОП	до 20 мин				0,00							0,00
347	ООО "Эксмаш-Инвест"	ПС 110 кВ Шарья (р)	614	ОП	до 20 мин				0,13							0,00
348	Шарьинский район	ПС 110 кВ Шарья (р)	601	ОП	до 20 мин				0,66							0,00
349	Шарьинский район	ПС 110 кВ Шарья (р)	604	ОП	до 20 мин				0,05							0,00
350	Шарьинский район	ПС 110 кВ Шарья (р)	605	ОП	до 20 мин				0,07							0,00
351	Шарьинский район	ПС 110 кВ Шарья (р)	606	ОП	до 20 мин				0,01							0,00
352	Шарьинский район	ПС 110 кВ Шарья (р)	607	ОП	до 20 мин				0,22							0,00
353	Шарьинский район	ПС 110 кВ Шарья (р)	608	ОП	до 20 мин				0,21							0,00
354	Шарьинский район	ПС 110 кВ Шарья (р)	612	ОП	до 20 мин				0,95							0,00
355	Шарьинский район	ПС 110 кВ Шарья (р)	613	ОП	до 20 мин				0,57							0,00
356	Шарьинский район	ПС 110 кВ Шарья (р)	618	ОП	до 20 мин				0,79							0,00
357	Шарьинский район	ПС 110 кВ Шарья (р)	621	ОП	до 20 мин				0,00							0,00
358	Шарьинский район	ПС 110 кВ Шарья (р)	620	ОП	до 20 мин				0,16							0,00
359	Шарьинский район	ПС 110 кВ Шарья (р)	ВЛ 35 кВ Шарья - Н.Шанга	ОП	до 20 мин				0,82							0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
360	Шарьинский район	ПС 110 кВ Шарья (р)	ВЛ 35 кВ Шарья - Центральная - 1	ДУ	до 5 мин.	4,42											0,00
361	Шарьинский район	ПС 110 кВ Шарья (р)	ВЛ 35 кВ Шарья - Центральная - 2	ДУ	до 5 мин.	3,94											0,00
362	Октябрьский район	ПС 35 кВ Боговарово	10-01	ОП	до 20 мин				0,01								0,00
363	Октябрьский район	ПС 35 кВ Боговарово	10-02	ОП	до 20 мин				0,08								0,00
364	Октябрьский район	ПС 35 кВ Боговарово	10-03	ОП	до 20 мин				0,05								0,00
365	Октябрьский район	ПС 35 кВ Боговарово	10-05	ОП	до 20 мин				0,02								0,00
366	Октябрьский район	ПС 35 кВ Боговарово	10-06	ОП	до 20 мин				0,44								0,00
367	Октябрьский район	ПС 35 кВ Боговарово	10-07	ОП	до 20 мин				0,07								0,00
368	Октябрьский район	ПС 35 кВ Боговарово	10-08	ОП	до 20 мин				0,03								0,00
369	Шарьинский район	ПС 110 кВ Рождественское	10-01	ОП	до 20 мин				0,15								0,00
370	Шарьинский район	ПС 110 кВ Рождественское	10-02	ОП	до 20 мин				0,06								0,00
371	Шарьинский район	ПС 110 кВ Рождественское	10-03	ОП	до 20 мин				0,00								0,00
372	Шарьинский район	ПС 110 кВ Рождественское	10-04	ОП	до 20 мин				0,05								0,00
373	Шарьинский район	ПС 110 кВ Рождественское	10-05	ОП	до 20 мин				0,05								0,00
374	Шарьинский район	ПС 110 кВ Рождественское	10-06	ОП	до 20 мин				0,01								0,00
375	Шарьинский район	ПС 110 кВ Рождественское	10-21	ОП	до 20 мин				0,05								0,00
376	Шарьинский район	ПС 110 кВ Рождественское	ВЛ 35 кВ Рождественское - Одоевское	ОП	до 20 мин				0,36								0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
377	Шарьинский район	ПС 110 кВ Рождественское	ВЛ 35 кВ Рождественское - Конево	ОП	до 20 мин				0,13							0,00
378	Вохомский район	ПС 110 кВ Вохма	10-02	ОП	до 20 мин				0,13							0,00
379	Вохомский район	ПС 110 кВ Вохма	10-03	ОП	до 20 мин				0,03							0,00
380	Вохомский район	ПС 110 кВ Вохма	10-04	ОП	до 20 мин				0,05							0,00
381	Вохомский район	ПС 110 кВ Вохма	10-05	ОП	до 20 мин				0,03							0,00
382	Вохомский район	ПС 110 кВ Вохма	10-06	ОП	до 20 мин				0,12							0,00
383	Вохомский район	ПС 110 кВ Вохма	10-07	ОП	до 20 мин				0,87							0,00
384	Вохомский район	ПС 110 кВ Вохма	10-08	ОП	до 20 мин				0,04							0,00
385	Вохомской район	ПС 110 кВ Вохма	ВЛ 35 кВ Вохма-Боговарово-1	ДУ	до 5 мин.	0,89										0,00
386	Вохомской район	ПС 110 кВ Вохма	ВЛ 35 кВ Вохма-Боговарово-2	ДУ	до 5 мин.	0,80										0,00
387	Вохомской район	ПС 110 кВ Вохма	ВЛ 35 кВ Вохма-Забегаево	ДУ	до 5 мин.	0,31										0,00
388	Вохомской район	ПС 110 кВ Вохма	ВЛ 35 кВ Вохма-Лапшино	ДУ	до 5 мин.	0,41										0,00
389	г. Шарья, Шарьинский район	ПС 35 кВ Центральная	601	ОП	до 20 мин				0,90							0,00
390	Шарьинский район	ПС 35 кВ Центральная	604	ОП	до 20 мин				1,25							0,00
391	г. Шарья, Шарьинский район	ПС 35 кВ Центральная	605	ОП	до 20 мин				0,21							0,00
392	Шарьинский район	ПС 35 кВ Центральная	608	ОП	до 20 мин				0,24							0,00
393	г. Шарья, Шарьинский район	ПС 35 кВ Центральная	609	ОП	до 20 мин				0,98							0,00
394	Шарьинский район	ПС 35 кВ Центральная	615	ОП	до 20 мин				0,41							0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
395	Шарьинский район	ПС 35 кВ Центральная	616	ОП	до 20 мин				0,00							0,00
396	Шарьинский район	ПС 35 кВ Центральная	618	ОП	до 20 мин				0,05							0,00
397	Шарьинский район	ПС 35 кВ Центральная	619	ОП	до 20 мин				0,01							0,00
398	ЗАО "Альянс"	ПС 35 кВ Центральная	621	ОП	до 20 мин				0,08							0,00
399	Павинский район	ПС 110 кВ Павино	ВЛ 35 кВ Павино- Хорошая	ОП	до 20 мин				0,07							0,00
400	г. Волгореченск	ПС 110 кВ СУ ГРЭС	610	ОВБ	до 60 мин				0,00							0,00
401	г. Волгореченск	ПС 110 кВ СУ ГРЭС	623	ОВБ	до 60 мин				0,17							0,00
402	г. Волгореченск	ПС 110 кВ СУ ГРЭС	625	ОВБ	до 60 мин				1,19							0,00
403	ООО "Нов Кострома" (ООО "РУСЭНЕРГО")	ПС 110 кВ КПД	10-19	ОВБ	до 60 мин				0,18							0,00
404	ООО "Нов Кострома" (ООО "РУСЭНЕРГО")	ПС 110 кВ КПД	10-20	ОВБ	до 60 мин				0,17							0,00
405	Волгореченский район	ПС 110 кВ КПД	ВЛ 35 кВ Сидоровское	ДУ	до 5 мин.	0,64										0,00
406	Волгореченский район	ПС 110 кВ КПД	ВЛ 35 кВ Владычное	ДУ	до 5 мин.	0,55										0,00
407	ООО "Стройтекстиль"(торговый центр "РИО")	ПС 110 кВ Южная	10-13	ОВБ	до 60 мин				0,50							0,00
408	ООО "Стройтекстиль"(торговый центр "РИО")	ПС 110 кВ Южная	10-14	ОВБ	до 60 мин				0,38							0,00
409	ООО "Белгорсолод", Костромской р-н.	ПС 110 кВ Василёво	ВЛ 35 кВ Борщино-1	ОВБ	до 60 мин				0,45							0,00
410	ООО "Белгорсолод", Костромской р-н.	ПС 110 кВ Василёво	ВЛ 35 кВ Борщино-2	ОВБ	до 60 мин				0,40							0,00
411	Костромской район	ПС 35 кВ Ильинское	10-05	ОВБ	до 60 мин				0,65							0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
412	Костромской район	ПС 35 кВ Ильинское	10-06	ОВБ	до 60 мин					0,39						0,00
413	Буйский район	ПС 110 кВ Буй (р)	ВЛ 35 кВ Буй (р) - Дор	ОВБ	до 60 мин						0,18					0,00
414	Буйский район	ПС 110 кВ Буй (р)	ВЛ 35 кВ Буй (р) - Химик	ОВБ	до 60 мин						0,47					0,00
415	Буйский район	ПС 110 кВ Буй (р)	ВЛ 35 кВ Буй(р)- Шушкодом	ОВБ	до 60 мин						0,35					0,00
416	г. Буй, Буйский район, ЗАО "Экохиммаш"	ПС 110 кВ Буй (р)	ВВ 10 Т-1	ОВБ	до 60 мин					0,00						100,00
417	г. Буй, Буйский район, ЗАО "Экохиммаш"	ПС 110 кВ Буй (р)	ВВ 10 Т-2	ОВБ	до 60 мин					1,26						100,00
418	Макарьевский район	ПС 35 кВ Макарьев-2	10-00	ОВБ	до 60 мин					0,01						0,00
419	Макарьевский район	ПС 35 кВ Макарьев-2	10-02	ОВБ	до 60 мин					0,32						0,00
420	Макарьевский район	ПС 35 кВ Макарьев-2	10-03	ОВБ	до 60 мин					0,85						0,00
421	Макарьевский район	ПС 35 кВ Макарьев-2	10-04	ОВБ	до 60 мин					0,05						0,00
422	Макарьевский район	ПС 110 Макарьев-1	ВЛ 35 кВ Макарьев 1- Тимошино	ДУ	до 5 мин.	0,09										0,00
423	Макарьевский район	ПС 110 Макарьев-1	ВЛ 35 кВ Макарьев 1- Якимово	ДУ	до 5 мин.	0,00										0,00
424	Макарьевский район	ПС 110 Макарьев-1	ВЛ 35 кВ Н-Макарово с отпайкой на ПС Горчуха	ДУ	до 5 мин.	1,15										0,00
425	Кадыйский район	ПС 110 кВ Ильинское	ВЛ 35 кВ Ильинское- Георгиевское	ДУ	до 5 мин.	0,45										0,00
426	Кологривский район	ПС 110 кВ Ильинское	ВЛ 35 Ильинское- Кологрив	ДУ	до 5 мин.	1,65										0,00
427	Шарьинский район	ПС 110 кВ Промузел	629	ОВБ	до 60 мин					0,60						0,00
428	Шарьинский район	ПС 110 кВ Промузел	641	ОВБ	до 60 мин					0,02						0,00
429	Шарьинский район	ПС 110 кВ Промузел	642	ОВБ	до 60 мин					0,00						0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
430	ООО "СВИСС КРОНО"	ПС 110 кВ Промузел	ф. 610	ДУ	до 5 мин.	0,00										100,00
431	ООО "СВИСС КРОНО"	ПС 110 кВ Промузел	ф. 614	ДУ	до 5 мин.	0,00										100,00
432	ООО "СВИСС КРОНО"	ПС 110 кВ Промузел	ф. 630	ДУ	до 5 мин.	2,10										100,00
433	Шарьинский район	ПС 35 кВ Кривячка	10-02	ОВБ	до 60 мин							0,02				0,00
434	Шарьинский район	ПС 35 кВ Кривячка	10-03	ОВБ	до 60 мин							0,07				0,00
435	Шарьинский район	ПС 35 кВ Кривячка	10-04	ОВБ	до 60 мин							0,00				0,00
436	Шарьинский район	ПС 35 кВ Кривячка	10-08	ОВБ	до 60 мин							0,04				0,00
437	Шарьинский район	ПС 35 кВ Пищевка	МВ 10 кВ Т-1	ОВБ	до 60 мин							0,08				0,00
438	Мантуровский район	ПС 110 кВ БХ3	10-04	ОВБ	до 60 мин							0,10				0,00
439	Мантуровский район	ПС 110 кВ БХ3	10-07	ОВБ	до 60 мин							0,25				0,00
440	ООО "Адишевская бумажная фабрика", Островский район	ПС 110 кВ Александрово- Адишево	ВЛ 35 кв Александрово- Адишево	ДД	до 60 мин							0,33				0,00
441	Галичский район	ПС 110 кВ Орехово	10-02	ДД	до 60 мин							0,03				0,00
442	Галичский район	ПС 110 кВ Орехово	10-05	ДД	до 60 мин							0,00				0,00
443	Галичский район	ПС 110 кВ Орехово	10-06	ДД	до 60 мин							0,02				0,00
444	Галичский район	ПС 110 кВ Орехово	10-07	ДД	до 60 мин							0,02				0,00
445	Галичский район	ПС 110 кВ Орехово	10-09	ДД	до 60 мин							0,00				0,00
446	Галичский район	ПС 110 кВ Лопарево	10-01	ДД	до 60 мин							0,02				0,00
447	Галичский район	ПС 110 кВ Лопарево	10-02	ДД	до 60 мин							0,07				0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
448	Галичский район	ПС 35 кВ Левково	10-01	ДД	до 60 мин								0,03			0,00
449	Галичский район	ПС 35 кВ Левково	10-02	ДД	до 60 мин								0,00			0,00
450	Галичский район	ПС 35 кВ Левково	10-03	ДД	до 60 мин								0,09			0,00
451	Буйский район	ПС 35 кВ Шушкодом	10-01	ДД	до 60 мин								0,01			0,00
452	Буйский район	ПС 35 кВ Шушкодом	10-02	ДД	до 60 мин								0,04			0,00
453	Буйский район	ПС 35 кВ Шушкодом	10-03	ДД	до 60 мин								0,00			0,00
454	Буйский район	ПС 35 кВ Шушкодом	10-04	ДД	до 60 мин								0,05			0,00
455	Буйский район	ПС 35 кВ Шушкодом	10-05	ДД	до 60 мин								0,00			0,00
456	Буйский район	ПС 35 кВ Шушкодом	10-06	ДД	до 60 мин								0,01			0,00
457	Буйский район	ПС 35 кВ Шушкодом	10-07	ДД	до 60 мин								0,01			0,00
458	Солигаличский район	ПС 35 кВ Куземино	МВ 10 кВ Т-1	ДД	до 60 мин								0,05			0,00
459	Чухломский район	ПС 35 кВ Судай	МВ 10 кВ Т-1	ДД	до 60 мин								0,00			0,00
460	Чухломский район	ПС 35 кВ Судай	МВ 10 кВ Т-2	ДД	до 60 мин								0,44			0,00
461	Кадыйский район	ПС 35 кВ Окулово	МВ 10 кВ Т-1	ДД	до 60 мин								0,56			0,00
462	Парfenьевский район	ПС 35 кВ Матвеево	МВ 10 кВ Т-1	ДД	до 60 мин								0,00			0,00
463	Парfenьевский район	ПС 35 кВ Матвеево	МВ 10 кВ Т-2	ДД	до 60 мин								0,23			0,00
464	Кадыйский район	ПС 35 кВ Чернышево	10-01	ДД	до 60 мин								0,01			0,00
465	Кадыйский район	ПС 35 кВ Чернышево	10-02	ДД	до 60 мин								0,24			0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
466	Кадыйский район	ПС 35 кВ Чернышево	10-03	ДД	до 60 мин									0,07		0,00
467	Кадыйский район	ПС 35 кВ Чернышево	10-04	ДД	до 60 мин									0,07		0,00
468	Парфеньевский район	ПС 110 кВ Н- Полома	МВ 10 кВ Т-1	ДД	до 60 мин									0,44		0,00
469	Межевской район	ПС 35 кВ Георгиевское	10-01	ДД	до 60 мин									0,13		0,00
470	Межевской район	ПС 35 кВ Георгиевское	10-02	ДД	до 60 мин									0,03		0,00
471	Межевской район	ПС 35 кВ Георгиевское	10-03	ДД	до 60 мин									0,02		0,00
472	Межевской район	ПС 35 кВ Георгиевское	10-04	ДД	до 60 мин									0,03		0,00
473	Межевской район	ПС 35 кВ Георгиевское	10-23	ДД	до 60 мин									0,08		0,00
474	Межевской район	ПС 35 кВ Георгиевское	10-24	ДД	до 60 мин									0,08		0,00
475	ООО "Свисс Кроно Леспром" п.Зебляки	ПС 110 кВ Якшанга	10-04	ДД	до 60 мин									0,03		0,00
476	Поназыревский район	ПС 110 кВ Якшанга	10-05	ДД	до 60 мин									0,00		0,00
477	Поназыревский район	ПС 110 кВ Якшанга	10-07	ДД	до 60 мин									0,05		0,00
478	Шарьинский район	ПС 110 кВ Шекшема	10-01	ДД	до 60 мин									0,13		0,00
479	Шарьинский район	ПС 110 кВ Шекшема	10-02	ДД	до 60 мин									0,05		0,00
480	ООО "Свисс Кроно Леспром" п.Зебляки	ПС 110 кВ Шекшема	10-03	ДД	до 60 мин									0,11		0,00
481	Шарьинский район	ПС 110 кВ Шекшема	10-04	ДД	до 60 мин									0,07		0,00
482	Нейский район	ПС 110 кВ Дьяконово	10-01	ДД	до 60 мин									0,00		0,00
483	Нейский район	ПС 110 кВ Дьяконово	10-02	ДД	до 60 мин									0,00		0,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
484	Нейский район	ПС 110 кВ Дьяконово	10-03	ДД	до 60 мин										0,02	0,00
485	Нейский район	ПС 110 кВ Дьяконово	10-04	ДД	до 60 мин										0,03	0,00
486	Нейский район	ПС 110 кВ Дьяконово	10-06	ДД	до 60 мин										0,01	0,00
487	Шарьинский район	РП 110 кВ Заря	ВЛ 110 кВ Заря-Промузел-1	ДУ	до 5 мин.	2,63										0,00
488	Шарьинский район	РП 110 кВ Заря	ВЛ 110 кВ Заря-Промузел-2	ДУ	до 5 мин.	2,13										0,00
489	Нейский район	ПС 110 кВ Гусево	Ввод 10 кВ Т1	ДУ	до 5 мин.	0,29										0,00
490	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Западная	Ввод 10 кВ Т1	ДУ	до 5 мин.	1,11										0,00
491	г. Буй, Буйский район	ПС 110 кВ Западная	Ввод 10 кВ Т2	ДУ	до 5 мин.	1,48										0,00
492	Костромской район	ПС 110 кВ Калинки	ВЛ 35 кВ Кузнецово-2	ДУ	до 5 мин.	0,91										0,00
493	Судиславский район	ПС 110 кВ Калинки	ВЛ 35 кВ Раслово	ДУ	до 5 мин.	0,72										0,00
494	Сусанинский район	ПС 110 кВ Столбово	МВ 10 кВ Т2	ДУ	до 5 мин.	0,39										0,00
495	ООО "СВИСС КРОНО"	ПС 110 кВ Кроностар	IJ07	ОП	до 60 мин.										2,45	100,00
496	ООО "СВИСС КРОНО"	ПС 110 кВ Кроностар	IJ08	ОП	до 60 мин.										7,49	100,00
497	ООО "СВИСС КРОНО"	ПС 110 кВ Кроностар	IJ09	ОП	до 60 мин.										5,65	100,00
498	ООО "СВИСС КРОНО"	ПС 110 кВ Кроностар	IJ10	ОП	до 60 мин.										8,20	100,00
499	ООО "СВИСС КРОНО"	ПС 110 кВ Кроностар	IJ11	ОП	до 60 мин.										7,73	100,00
500	ООО "СВИСС КРОНО"	ПС 110 кВ Кроностар	IJ12	ОП	до 60 мин.										5,55	100,00
501	ООО "СВИСС КРОНО"	ПС 110 кВ Кроностар	IJ14	ОП	до 60 мин.										0,30	100,00

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17


ИТОГО:	до 5 минут, в том числе:	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7		
	ДУ	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7		
	ОП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	до 20 минут, в том числе:	122,7	183,3	204,1	215,8	215,8	215,8	215,8	215,8	215,8	215,8	215,8	215,8	215,8	215,8		
	ДУ	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7		
	ОП	0,0	60,6	81,4	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0		
	Всего, в том числе:	122,7	183,3	204,1	215,8	226,3	230,4	231,0	231,7	234,2	272,0	25,78					
	ДУ	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7	122,7		
	ОП	0,0	60,6	81,4	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0		
	ДД	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,2	3,7						
в том числе по энергорайону - город Кострома	ОВБ	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	14,6	15,2	15,2	15,2	15,2						
	до 5 минут, в том числе:	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8		
	ДУ	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8		
	ОП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	до 20 минут, в том числе:	63,8	84,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7	91,7		
	ДУ	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8		

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						OП	0,0	20,9	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	
						Всего по энергорайону (энергоузлу), в том числе:	63,8	84,7	91,7	91,7	96,1	96,1	96,1	96,1	96,1	20,1	
						ДУ	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8		
						ОП	0,0	20,9	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0		
						ДД	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
						ОВБ	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4		
в том числе по районам Костромской области						до 5 минут, в том числе:	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	
						ДУ	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0		
						ОП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
						до 20 минут, в том числе:	59,0	98,7	112,4	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	
						ДУ	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0		
						ОП	0,0	39,7	53,4	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	
						Всего по энергорайону (энергоузлу), в том числе:	59,0	98,7	112,4	124,0	130,2	134,3	134,9	135,6	138,1	175,9	28,9
						ДУ	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0		
						ОП	0,0	39,7	53,4	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	102,4	
						ДД	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	3,2	3,7	

N п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребления	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				ОВБ		0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	10,3	10,8	10,8	10,8	10,8	

Величина потребления электрической энергии потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-30°C)

Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО "Россети Центр"- "Костромаэнерго"



А.Н. Мелузов
 "06" июля 2025 г.