


СОГЛАСОВАНО
Министр
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики
и тарифной политики Смоленской области


(подпись) Борисов Н.Н.
«14» 08 2026 г.
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
Директор
филиала АО «СО ЕЭС»
Смоленское РДУ


(подпись) Козлов А.С.
«13» 08 2026 г.
(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
филиала ПАО «Россети Центр» —
«Смоленскэнерго»


(подпись) Дубинин Р.Н.
«14» 08 2026 г.
(Ф.И.О.)

ГРАФИК
временного отключения потребления на 2026/2027 гг.
по филиалу ПАО «Россети Центр» — «Смоленскэнерго» на территории Смоленской области

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт											Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Катънь-2	Л-1001	ДУ	до 5 мин.	0.23										-	
2	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Катънь-2	Л-1012	ДУ	до 5 мин.	0.60										-	
3	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Катънь-2	Л-1002	ДУ	до 5 мин.	0.06										-	
4	смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Катънь-2	Л-1005	ДУ	до 5 мин.	0.01										-	
5	смеш. нагрузка	ПС 110/35/6 кВ Пронино	Л-608	ДУ	до 5 мин.	0.00										-	
6	ООО "Горэлектро"	ПС 35/6 кВ Водозабор	Л-601	ДУ	до 5 мин.	0.21										-	
7	ООО "КЭС"	ПС 35/6 кВ Водозабор	Л-607	ДУ	до 5 мин.	0.21										-	
8	ООО "Горэлектро"	ПС 35/6 кВ Красный бор	Л-604	ДУ	до 5 мин.	0.02										-	
9	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Велиж	ВЛ 35кВ Велиж-Селезни	ДУ	до 5 мин.		0.56									-	
10	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Велиж	Л-1009	ДУ	до 5 мин.		0.84									-	
11	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Велиж	Л-1011	ДУ	до 5 мин.		0.10									-	
12	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Велиж	Л-1012	ДУ	до 5 мин.		0.10									-	
13	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Велиж	Л-1015	ДУ	до 5 мин.		0.01									-	
14	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Демидов	В-35 Т-1	ДУ	до 5 мин.		0.75									-	
15	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Демидов	В-35 Т-2	ДУ	до 5 мин.		0.50									-	
16	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Демидов	Л-1002	ДУ	до 5 мин.		0.21									-	
17	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Демидов	Л-1004	ДУ	до 5 мин.		0.02									-	
18	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Демидов	Л-1009	ДУ	до 5 мин.		0.18									-	
19	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Демидов	Л-1015	ДУ	до 5 мин.		0.06									-	
20	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Михайловская	ВЛ 35кВ Михайловская-Сапшо	ДУ	до 5 мин.		1.02									-	
21	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Михайловская	ВЛ 35кВ Михайловская-Ельша	ДУ	до 5 мин.		0.21									-	
22	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Михайловская	Л-1005	ДУ	до 5 мин.		0.34									-	
23	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Михайловская	Л-1003	ДУ	до 5 мин.		0.14									-	
24	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Михайловская	Л-1004	ДУ	до 5 мин.		0.08									-	
25	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Каспля	ВЛ 35кВ Каспля-Верхове	ДУ	до 5 мин.		1.21									-	
26	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Каспля	Л-1001	ДУ	до 5 мин.		0.11									-	
27	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Каспля	Л-1003	ДУ	до 5 мин.		0.06									-	
28	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Каспля	Л-1004	ДУ	до 5 мин.		0.03									-	
29	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Каспля	Л-1005	ДУ	до 5 мин.		0.59									-	
30	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Каспля	Л-1007	ДУ	до 5 мин.		0.09									-	
31	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Мазальцево	Л-1011	ДУ	до 5 мин.		0.44									-	
32	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Мазальцево	Л-1002	ДУ	до 5 мин.		0.14									-	
33	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Мазальцево	Л-1006	ДУ	до 5 мин.		0.14									-	
34	ООО "Лосненский КНМ"	ПС 110/35/6 кВ Карьерная	Л-601	ДУ	до 5 мин.		0.04									-	
35	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/6 кВ Карьерная	ВЛ 35кВ Карьерная-Белый Холм	ДУ	до 5 мин.		0.01									-	
36	смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Жуковская	Л-10кВ №11	ДУ	до 5 мин.		0.02									100.00	
37	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Жуковская	Л-1004	ДУ	до 5 мин.		0.60									-	
38	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Жуковская	Л-1009	ДУ	до 5 мин.		0.23									-	
39	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Жуковская	Л-1003	ДУ	до 5 мин.		0.19									-	
40	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Лубня	Л-1008	ДУ	до 5 мин.		0.63									-	
41	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Лубня	ВЛ 35кВ Лубня-Герчики	ДУ	до 5 мин.		0.39									-	
42	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Лубня	Л-1006	ДУ	до 5 мин.		0.68									-	
43	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Олыша	Л-1004	ДУ	до 5 мин.		0.52									-	
44	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Олыша	Л-1006	ДУ	до 5 мин.		0.78									-	
45	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Рябцево	Л-1004	ДУ	до 5 мин.		0.38									-	
46	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Рябцево	Л-1005	ДУ	до 5 мин.		0.06									-	
47	смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Рябцево	Л-1006	ДУ	до 5 мин.		0.11									-	
48	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Рябцево	ВЛ 35кВ Рябцево-Коммунар	ДУ	до 5 мин.		0.30									-	
49	ООО "ПаркОтель"	ПС 35/6 кВ Печерск	Л-611	ДУ	до 5 мин.		0.24									-	
50	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Красный	ВЛ 35кВ Красный-Волоево	ДУ	до 5 мин.		0.11									-	
51	ООО "Торговый дом Ключ"	ПС 110/35/6 кВ Голынки	Л-602	ДУ	до 20 мин.			0.02								-	
52	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/6 кВ Голынки	Л-608	ДУ	до 20 мин.			0.17								-	
53	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/6 кВ Голынки	ВЛ 35кВ Голынки-Замощье	ДУ	до 20 мин.			0.26								-	
54	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/6 кВ Голынки	Л-606	ДУ	до 20 мин.			0.25								-	
55	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/6 кВ Голынки	Л-603	ДУ	до 20 мин.			0.21								-	
56	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Понизовье	ВЛ 35кВ Понизовье-Никонцы	ДУ	до 20 мин.			0.04								-	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт											Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
57	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Понизовье	ВЛ 35кВ Понизовье-Жичицы	ДУ	до 20 мин.			0.45								-	
58	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Понизовье	Л-1002	ДУ	до 20 мин.			0.01								-	
59	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Понизовье	Л-1003	ДУ	до 20 мин.			0.01								-	
60	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Понизовье	Л-1004	ДУ	до 20 мин.			0.01								-	
61	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Понизовье	Л-1005	ДУ	до 20 мин.			0.08								-	
62	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Понизовье	Л-1006	ДУ	до 20 мин.			0.08								-	
63	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Понизовье	Л-1008	ДУ	до 20 мин.			0.03								-	
64	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Понизовье	Л-1009	ДУ	до 20 мин.			0.05								-	
65	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Понизовье	Л-1010	ДУ	до 20 мин.			0.04								-	
66	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110 кВ Рудня	Л-1010	ОП	до 20 мин.			0.64								-	
67	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110 кВ Рудня	Л-1013	ОП	до 20 мин.			0.17								-	
68	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110 кВ Рудня	Л-1001	ОП	до 20 мин.			0.01								-	
69	ООО "Промконсервы"	ПС 110 кВ Рудня	Л-1002	ОП	до 20 мин.			0.01								-	
70	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110 кВ Рудня	ВЛ 35кВ Рудня-Жичицы	ОП	до 20 мин.			0.17								-	
71	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Каменка	Л-1007	ДУ	до 20 мин.			0.18								-	
72	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Аполье	Л-1007	ДУ	до 20 мин.			0.01								-	
73	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Аполье	Л-1008	ДУ	до 20 мин.			0.07								-	
74	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Кошино	Л-1001	ДУ	до 20 мин.			0.33								-	
75	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Белеи	Л-1004	ДУ	до 20 мин.				0.31							-	
76	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Белеи	Л-1002	ДУ	до 20 мин.				0.29							-	
77	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Белеи	Л-1009	ДУ	до 20 мин.				0.17							-	
78	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Белеи	Л-1003	ДУ	до 20 мин.				0.01							-	
79	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Миганово	Л-1003	ДУ	до 20 мин.				0.17							-	
80	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Миганово	Л-1005	ДУ	до 20 мин.				0.11							-	
81	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Миганово	Л-1004	ДУ	до 20 мин.				0.03							-	
82	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Чепли	Л-1005	ДУ	до 20 мин.				0.13							-	
83	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Чепли	Л-1008	ДУ	до 20 мин.				0.01							-	
84	ЗАО "Баутек"	ПС 35/10 кВ Тычино	Л-1008	ДУ	до 20 мин.				0.01							-	
85	ООО "РН-ЭНЕРГО"	ПС 35/10 кВ Тычино	Л-1006	ДУ	до 20 мин.				0.15							-	
86	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Красный	Л-1024	ДУ	до 20 мин.					0.64						-	
87	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Красный	Л-1012	ДУ	до 20 мин.					0.08						-	
88	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Красный	Л-1021	ДУ	до 20 мин.					0.06						-	
89	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Красный	Л-1015	ДУ	до 20 мин.					0.34						-	
90	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Красный	Л-1019	ДУ	до 20 мин.					0.34						-	
91	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Красный	Л-1016	ДУ	до 20 мин.					0.21						-	
92	ООО "УК "Крас-Сервис"	ПС 110/35/10 кВ Красный	Л-1018	ДУ	до 20 мин.					0.03						-	
93	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/10 кВ Диво	Л-1001	ДУ	до 20 мин.					0.01						-	
94	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/10 кВ Диво	Л-1007	ДУ	до 20 мин.					0.02						-	
95	ОАО "Смоленскглавснаб"	ПС 110/35/6 кВ Пронино	Л-605	ДУ	до 20 мин.						0.06					-	
96	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Казимирово	Л-1004	ДУ	до 20 мин.							0.02				-	
97	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Любавичи	Л-1004	ДУ	до 20 мин.							0.03				-	
98	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Любавичи	Л-1008	ДУ	до 20 мин.							0.03				-	
99	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Рокот	Л-1003	ДУ	до 20 мин.							0.13				-	
100	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Рокот	Л-1007	ДУ	до 20 мин.							0.01				-	
101	ООО "КПП"	ПС 110/35/6 кВ Карьерная	Л-602	ДУ	до 20 мин.							0.19				-	
102	ОАО "САРС-Катынь"	ПС 35/10 кВ Катынь-1	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя фидера от РУ-0,4 кВ (все, кроме эл.приемников АБ), контроль нагрузки осуществлять по Л-1002, Л-1005	ОП	от 20 до 60 мин.								0.52			-	
103	АО "Смоленский ДОК"	ПС 110/35/6 кВ Пронино	Внутренние сети оперативным персоналом потребителя (кроме электроприемников АБ) контроль нагрузки осуществлять по Л-602, Л-603	ОП	от 20 до 60 мин.									1.41		81.56	
104	ООО "РедЛайн"	ПС 35/10 кВ Олыша	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя от РУ-0,4 кВ (все, кроме эл. приемников АБ), контроль нагрузки осуществлять по Л-1005	ОП	от 20 до 60 мин.									0.02		-	
105	смеш. нагрузка	ПС 110/35/6 кВ Горная	ВЛ-631	ДУ	до 5 мин.	0.59										-	
106	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/6 кВ Горная	ВЛ 35кВ Горная-Батищево	ДУ	до 5 мин.	1.06										-	
107	смеш. нагрузка	ПС 110/35/6 кВ Сафоново	Л-630	ДУ	до 5 мин.	0.38										55.26	
108	АО "Сафоновский завод "Гидрометприбор"	ПС 110/35/6 кВ Сафоново	ВЛ-619	ДУ	до 5 мин.	0.00										-	
109	ООО "Строительные детали"	ПС 110/35/6 кВ Сафоново	ВЛ-607	ДУ	до 5 мин.	0.36										-	
110	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Пречистое	ВЛ-10кВ №09	ДУ	до 5 мин.	0.39										-	
111	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Пречистое	ВЛ-10кВ №03	ДУ	до 5 мин.	0.09										-	
112	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Пречистое	ВЛ-10кВ №04	ДУ	до 5 мин.	0.07										-	
113	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Пречистое	ВЛ-10кВ №05	ДУ	до 5 мин.	0.03										-	
114	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Пречистое	ВЛ-10кВ №06	ДУ	до 5 мин.	0.02										-	
115	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Пречистое	ВЛ-10кВ №07	ДУ	до 5 мин.	0.01										-	
116	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Пречистое	ВЛ-10кВ №08	ДУ	до 5 мин.	0.01										-	
117	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Пречистое	ВЛ 35кВ Пречистое-Воронцово	ДУ	до 5 мин.	0.06										-	
118	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Пречистое	ВЛ 35кВ Пречистое-Смоленская ГРЭС с отп. на ПС Воронцово	ДУ	до 5 мин.	0.30										-	
119	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Издешково	ВЛ 35кВ Издешково-Богдановщина	ДУ	до 5 мин.	0.29										-	
120	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Издешково	ВЛ 35кВ Издешково-Алферово	ДУ	до 5 мин.	0.84										-	
121	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Издешково	ВЛ 35кВ Издешково-Васино	ДУ	до 5 мин.	0.56										-	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт											Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
122	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Издешково	ВЛ-1001	ДУ	до 5 мин.	0.17										-	
123	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Издешково	ВЛ-1002	ДУ	до 5 мин.	0.22										-	
124	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Издешково	ВЛ-1008	ДУ	до 5 мин.	0.02										-	
125	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Издешково	ВЛ-1013	ДУ	до 5 мин.	0.02										-	
126	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Издешково	ВЛ-1006	ДУ	до 5 мин.	0.30										-	
127	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Издешково	ВЛ-1014	ДУ	до 5 мин.	0.21										-	
128	ООО "ПТФ РАСТОМ"	ПС 110/10/10 кВ Технопарк	КЛ 10кВ №13	ДУ	до 5 мин.		0.06									-	
129	ООО "ПТФ РАСТОМ"	ПС 110/10/10 кВ Технопарк	КЛ 10кВ №32	ДУ	до 5 мин.		0.06									-	
130	ООО "Русский лен"	ПС 110/10/10 кВ Технопарк	КЛ 10кВ №15	ДУ	до 5 мин.		0.58									-	
131	ООО "Русский лен"	ПС 110/10/10 кВ Технопарк	КЛ 10кВ №24	ДУ	до 5 мин.		0.18									-	
132	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Духовщина	ВЛ 35кВ Духовщина-Третьяково	ДУ	до 5 мин.		0.28									-	
133	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Духовщина	ВЛ 35кВ Духовщина-Спас-Углы	ДУ	до 5 мин.		0.03									-	
134	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Духовщина	ВЛ 35кВ Духовщина-Береснево	ДУ	до 5 мин.		0.22									-	
135	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/10 кВ Сапрыкино	В 10кВ Т1	ДУ	до 5 мин.		0.55									-	
136	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/10 кВ Сапрыкино	В 10кВ Т2	ДУ	до 5 мин.		0.35									-	
137	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/10 кВ Ярцево-2	ВЛ-1016	ДУ	до 5 мин.		0.40									-	
138	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/10 кВ Ярцево-2	КЛ-1012	ДУ	до 5 мин.		0.01									-	
139	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/10 кВ Ярцево-2	ВЛ-10кВ №33	ДУ	до 5 мин.		0.05									-	
140	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Суетово	ВЛ 35кВ Суетово-Пушкино	ДУ	до 5 мин.		3.88									20.36	
141	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Глинка	ВЛ 35кВ Глинка-Добромино	ДУ	до 5 мин.		0.55									-	
142	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Глинка	ВЛ 35кВ Глинка-Белый Холм	ДУ	до 5 мин.		0.04									-	
143	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Духовщина	ВЛ-10кВ №01	ДУ	до 5 мин.		0.11									-	
144	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Духовщина	ВЛ-10кВ №02	ДУ	до 5 мин.		0.03									-	
145	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Духовщина	ВЛ-10кВ №06	ДУ	до 5 мин.		0.13									-	
146	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Духовщина	ВЛ-10кВ №10	ДУ	до 5 мин.		0.14									-	
147	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Духовщина	ВЛ-10кВ №04	ДУ	до 5 мин.		0.08									-	
148	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Озерный	Л-10кВ №13	ДУ	до 5 мин.		0.83									-	
149	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Лапино	ВЛ 35кВ Лапино-Павлово	ДУ	до 5 мин.		0.05									-	
150	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Лапино	ВЛ 35кВ Лапино-Мутище	ДУ	до 5 мин.		0.61									-	
151	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Лапино	ВЛ-1002	ДУ	до 5 мин.		0.10									-	
152	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Шарاپово	ВЛ 35кВ Шарапово-Беззаботы	ДУ	до 5 мин.		1.04									-	
153	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Шарапово	ВЛ-1001	ДУ	до 5 мин.		0.03									-	
154	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Шарапово	ВЛ-1003	ДУ	до 5 мин.		0.03									-	
155	ООО "Ультрадекор"	ПС 110/10 кВ Игоревская	КЛ-10кВ №05	ДУ	до 5 мин.		1.19									87.39	
156	ООО "Ультрадекор"	ПС 110/10 кВ Игоревская	КЛ-10кВ №13	ДУ	до 5 мин.		0.83									77.11	
157	ООО "Ультрадекор"	ПС 110/10 кВ Игоревская	КЛ-10кВ №14	ДУ	до 5 мин.		1.05									81.90	
158	ООО "Ультрадекор"	ПС 110/10 кВ Игоревская	КЛ-10кВ №10	ДУ	до 5 мин.		0.01									-	
159	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Глинка	ВЛ-1001	ДУ	до 20 мин.			0.05								-	
160	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Глинка	ВЛ-1003	ДУ	до 20 мин.			0.11								-	
161	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Глинка	ВЛ-1004	ДУ	до 20 мин.			0.14								-	
162	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Глинка	ВЛ-10кВ №05	ДУ	до 20 мин.			0.01								-	
163	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Глинка	ВЛ-10кВ №07	ДУ	до 20 мин.			0.03								-	
164	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Глинка	ВЛ-1009	ДУ	до 20 мин.			0.05								-	
165	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Боголюбово	ВЛ-10кВ №01	ДУ	до 20 мин.			0.27								-	
166	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Боголюбово	ВЛ-10кВ №02	ДУ	до 20 мин.			0.28								-	
167	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Боголюбово	ВЛ-10кВ №03	ДУ	до 20 мин.			0.27								-	
168	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Боголюбово	ВЛ-10кВ №04	ДУ	до 20 мин.			0.01								-	
169	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Боголюбово	ВЛ-10кВ №05	ДУ	до 20 мин.			0.03								-	
170	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1	ВЛ 35кВ Дорогобуж-1-Усвяты	ДУ	до 20 мин.			0.96								-	
171	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1	ВЛ-1010	ДУ	до 20 мин.			0.47								-	
172	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1	ВЛ-1002	ДУ	до 20 мин.			0.51								-	
173	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/6 кВ Егорьево	КЛ-628	ДУ	до 20 мин.			0.31								-	
174	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/6 кВ Егорьево	КЛ-618	ДУ	до 20 мин.			0.12								-	
175	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Боголюбово	ВЛ 35кВ Боголюбово-Мирополье	ДУ	до 20 мин.			0.93								-	
176	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Вадино	ВЛ-1010	ДУ	до 20 мин.			0.15								-	
177	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Вадино	ВЛ-1005	ДУ	до 20 мин.			0.08								-	
178	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/6 кВ Родник	ВЛ-605	ДУ	до 20 мин.			1.18								-	
179	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/6 кВ Родник	ВЛ-606	ДУ	до 20 мин.			0.64								-	
180	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Суетово	ВЛ 35кВ Суетово-Зайцево	ДУ	до 20 мин.				0.24							-	
181	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Суетово	ВЛ-10кВ №04	ДУ	до 20 мин.				0.08							-	
182	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Суетово	ВЛ-10кВ №09	ДУ	до 20 мин.				0.07							-	
183	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1	ВЛ 35кВ Дорогобуж-1-Каськово	ДУ	до 20 мин.				0.54							-	
184	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1	ВЛ-1007	ДУ	до 20 мин.				0.06							-	
185	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1	ВЛ-1008	ДУ	до 20 мин.				0.06							-	
186	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1	ВЛ-1013	ДУ	до 20 мин.				0.02							-	
187	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2	КЛ-1024	ДУ	до 20 мин.				0.05							-	
188	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Дорогобуж-2	КЛ-1027	ДУ	до 20 мин.				0.05							-	
189	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Канютино	ВЛ 35кВ Канютино-Печатники	ДУ	до 20 мин.				0.37							-	
190	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Канютино	ВЛ-10кВ №04	ДУ	до 20 мин.				0.28							-	
191	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Канютино	ВЛ-10кВ №05	ДУ	до 20 мин.				0.28							-	
192	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Канютино	ВЛ-10кВ №07	ДУ	до 20 мин.				0.42							-	
193	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Канютино	ВЛ-10кВ №09	ДУ	до 20 мин.				0.07							-	
194	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Холм-Жирики	ВЛ-10кВ №01	ДУ	до 20 мин.				0.28							-	
195	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Холм-Жирики	ВЛ-10кВ №07	ДУ	до 20 мин.				0.05							-	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
196	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Холм-Жирики	ВЛ-10кВ №08	ДУ	до 20 мин.				0.29							-
197	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Холм-Жирики	ВЛ-10кВ №02	ДУ	до 20 мин.				0.05							-
198	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Холм-Жирики	ВЛ-10кВ №03	ДУ	до 20 мин.											-
199	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Холм-Жирики	ВЛ-10кВ №05	ДУ	до 20 мин.				0.36							-
200	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Яново	ВЛ-1002	ДУ	до 20 мин.					0.01						-
201	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Яново	ВЛ-1003	ДУ	до 20 мин.					0.27						-
202	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Яново	ВЛ-1004	ДУ	до 20 мин.					0.05						-
203	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Коробец	ВЛ-1002	ДУ	до 20 мин.					0.03						-
204	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Коробец	ВЛ-1003	ДУ	до 20 мин.					0.05						-
205	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Коробец	ВЛ-1004	ДУ	до 20 мин.					0.07						-
206	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Коробец	ВЛ-1008	ДУ	до 20 мин.					0.04						-
207	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Коробец	ВЛ-1009	ДУ	до 20 мин.					0.01						-
208	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Коробец	ВЛ-1010	ДУ	до 20 мин.					0.02						-
209	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Коробец	ВЛ-1011	ДУ	до 20 мин.					0.14						-
210	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Коробец	ВЛ-1012	ДУ	до 20 мин.					0.04						-
211	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Ушаково	ВЛ-1001	ДУ	до 20 мин.					0.01						-
212	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Ушаково	ВЛ-1008	ДУ	до 20 мин.					0.12						-
213	смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Ушаково	ВЛ-1002	ДУ	до 20 мин.					0.01						-
214	смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Ушаково	ВЛ-1003	ДУ	до 20 мин.					0.02						-
215	смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Ушаково	ВЛ-1004	ДУ	до 20 мин.					0.01						-
216	смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Ушаково	ВЛ-1005	ДУ	до 20 мин.					0.01						-
217	смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Ушаково	ВЛ-1006	ДУ	до 20 мин.					0.03						-
218	смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Ушаково	ВЛ-1009	ДУ	до 20 мин.					0.05						-
219	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/6 кВ Егорьево	КЛ-626	ДУ	до 20 мин.					0.01						-
220	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/6 кВ Егорьево	КЛ-634	ДУ	до 20 мин.					0.14						-
221	смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Капыревщина	ВЛ-10кВ №03	ДУ	до 20 мин.					0.13						-
222	смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Капыревщина	ВЛ-10кВ №06	ДУ	до 20 мин.					0.01						-
223	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Капыревщина	ВЛ-10кВ №04	ДУ	до 20 мин.					0.12						-
224	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Зимец	ВЛ-1002	ДУ	до 20 мин.					0.08						-
225	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Зимец	ВЛ-1004	ДУ	до 20 мин.					0.06						-
226	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Ельня	ВЛ-1002	ДУ	до 20 мин.						0.03					-
227	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Ельня	ВЛ-1004	ДУ	до 20 мин.						0.07					-
228	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Ельня	ВЛ-1005	ДУ	до 20 мин.						0.05					-
229	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Ельня	КЛ-1006	ДУ	до 20 мин.						0.14					-
230	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Ельня	ВЛ-1007	ДУ	до 20 мин.						0.07					-
231	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Ельня	ВЛ-1010	ДУ	до 20 мин.						0.03					-
232	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Ельня	ВЛ-1019	ДУ	до 20 мин.						0.01					-
233	Власов В.М.	ПС 110/35/10 кВ Ельня	ВЛ-1012	ДУ	до 20 мин.						0.03					-
234	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Ельня	ВЛ 35кВ Ельня-Гаристово	ДУ	до 20 мин.						0.16					-
235	смеш. нагрузка	ПС 110/10 кВ Строительная	В 10кВ Т1	ОВБ	от 20 до 60 мин.						2.36					59.32
236	смеш. нагрузка	ПС 110/10 кВ Строительная	В 10кВ Т2	ОВБ	от 20 до 60 мин.						2.37					21.52
237	АО "Сафоновский завод "Теплоконтроль"	ПС 110/35/6 кВ Горная	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя ТП-2, ТП-3, ТП-4, контроль нагрузки осуществлять по Л-607, Л-629	ОП	от 20 до 60 мин.						0.72					-
238	АО "Авангард"	ПС 110/6 кВ 3-д Пластмасс	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя все яч. 6кВ кроме 623, 632, 602; фидера от РУ-0,4 кВ (все, кроме эл. приемников АБ)	ОП	от 20 до 60 мин.						3.61					82.55
239	ООО "Дорогобужкотломаш"	ПС 35/6 кВ ДКЗ	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя ЗРУ 6 кВ яч. 13,14,25	ОП	от 20 до 60 мин.						1.43					34.97
240	ОАО "Сафоновомясопродукт"	ПС 110/35/6 кВ Сафоново	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя ТП-2 ф. 1,3,5,8,9,10,11; ТП-1 ф. 1,7,16,21, контроль нагрузки осуществлять по Л-611	ОП	от 20 до 60 мин.							0.18				-
241	ООО "Русалпром. Сафоновский электромашиностроительный завод"	ПС 110/6 кВ 3-д "Электромашин"	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя яч. 2 КТП-1, яч. 8 ТП-5, яч.28 КТП-18, яч.18 КТП-2, яч. 22-ТП-6, яч. 10, яч. 21 - КТП-7	ОП	от 20 до 60 мин.							3.34				11.38
242	ПАО "Дорогобуж"	ПС 110/6 кВ Азотная, ПС 110/6 кВ Кислотная	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя (все, кроме эл. приемников АБ)	ОП	от 20 до 60 мин.								31.90			100.00
243	ООО "Горэлектро"	ПС 110/6 кВ КРЗ	ООО "Полимеркровля". Ячейки от РУ 6 кВ, Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя фидера от РУ-0,4 кВ (все, кроме эл. приемников АБ) ООО "Полимерпласт" оперативным персоналом потребителя полное отключение ТП ООО "Полимерхолдинг" оперативным персоналом потребителя полное отключение ТП	ОП	от 20 до 60 мин.									0.67		-
244	ООО "Родник"	ПС 35/6 кВ ЗССК	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя фидера от РУ-6 кВ, фидера от РУ-0,4 кВ ТП (все, кроме фидеров питающих эл. приемники АБ), контроль нагрузки осуществлять по Л-604, Л-607	ОП	от 20 до 60 мин.									0.13		-

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт											Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
245	Вяземская дистанция электроснабжения (от сетей ТСО Московская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго филиал ОАО "РЖД")	ПС 110 кВ Издешково-тяговая	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя (все, кроме эл. приемников АБ)	ОП	от 20 до 60 мин.										3.78	-	
246	Смоленская дистанция электроснабжения (от сетей ТСО Московская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго филиал ОАО "РЖД")	ПС 110 кВ Милохово	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя (все, кроме эл. приемников АБ)	ОП	от 20 до 60 мин.										5.11	-	
247	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Починок	ВЛ 35кВ Починок-Дивинская I цепь	ДУ	до 5 мин.	1.34										-	
248	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Починок	ВЛ 35кВ Починок-Дивинская II цепь	ДУ	до 5 мин.	0.73										-	
249	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Починок	ВЛ 35кВ Посинок-Стригино	ДУ	до 5 мин.	0.55										-	
250	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Починок	ВЛ-1002	ДУ	до 5 мин.	0.43										-	
251	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Починок	ВЛ-1003	ДУ	до 5 мин.	0.72										-	
252	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Починок	ВЛ-1012	ДУ	до 5 мин.	0.07										-	
253	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Починок	ВЛ-1013	ДУ	до 5 мин.	0.68										-	
254	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Починок	ВЛ-1014	ДУ	до 5 мин.	0.18										-	
255	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Починок	ВЛ-1007	ДУ	до 5 мин.	0.19										-	
256	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Починок	ВЛ 35кВ Починок-Черепово с отп. на ПС Сож	ДУ	до 5 мин.	0.48										-	
257	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Васьково	ВЛ 35кВ Васьково-Шпунты	ДУ	до 5 мин.	0.74										-	
258	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Васьково	Л-1002	ДУ	до 5 мин.	0.08										-	
259	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Васьково	Л-1004	ДУ	до 5 мин.	0.06										-	
260	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Коминтерн	ВЛ-1007	ДУ	до 5 мин.	0.82										-	
261	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Коминтерн	ВЛ-1004	ДУ	до 5 мин.	0.01										-	
262	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Стодолище	ВЛ 35кВ Стодолище-Белик	ДУ	до 5 мин.	0.62										-	
263	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Стодолище	ВЛ-1002	ДУ	до 5 мин.	0.08										-	
264	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Стодолище	ВЛ-1004	ДУ	до 5 мин.	0.20										-	
265	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Стодолище	ВЛ-1005	ДУ	до 5 мин.	0.42										-	
266	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Стодолище	ВЛ-1006	ДУ	до 5 мин.	0.03										-	
267	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Стодолище	ВЛ-1009	ДУ	до 5 мин.	0.22										-	
268	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Стодолище	ВЛ-1010	ДУ	до 5 мин.	0.11										-	
269	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Хиславичи	ВЛ 35кВ Хиславичи-Черепово	ДУ	до 5 мин.	0.06										-	
270	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Хиславичи	ВЛ 35кВ Хиславичи-Микшино	ДУ	до 5 мин.	0.09										-	
271	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Хиславичи	ВЛ-1001	ДУ	до 5 мин.	0.19										-	
272	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Хиславичи	ВЛ-1002	ДУ	до 5 мин.	0.13										-	
273	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Хиславичи	ВЛ-1003	ДУ	до 5 мин.	0.11										-	
274	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Хиславичи	ВЛ-1004	ДУ	до 5 мин.	0.24										-	
275	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Хиславичи	ВЛ-1006	ДУ	до 5 мин.	0.08										-	
276	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Хиславичи	ВЛ-1015	ДУ	до 5 мин.	0.09										-	
277	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Хиславичи	ВЛ-1010	ДУ	до 5 мин.	0.05										-	
278	ООО "Агритек"	ПС 110/35/6 кВ Рославль	ВЛ-607	ДУ	до 5 мин.	1.52										85.53	
279	ООО "ГЛАСС МАРКЕТ"	ПС 110/35/6 кВ Рославль	КЛ-624	ДУ	до 5 мин.	0.88										79.55	
280	смеш.город,нагрузка	ПС 110/35/6 кВ Рославль	КЛ-647	ДУ	до 5 мин.	0.20										-	
281	смеш.город, нагрузка	ПС 110/35/6 кВ Рославль	КЛ-633	ДУ	до 5 мин.	0.40										-	
282	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Монастырщина	ВЛ-1003	ДУ	до 5 мин.		0.24									-	
283	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Монастырщина	ВЛ 35кВ Монастырщина-Стегиримово	ДУ	до 5 мин.		0.43									-	
284	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Монастырщина	ВЛ 35кВ Монастырщина-Ново-Михайловская	ДУ	до 5 мин.		0.24									-	
285	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Монастырщина	ВЛ 35кВ Монастырщина-Жуково	ДУ	до 5 мин.		0.25									-	
286	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Монастырщина	ВЛ 35кВ Монастырщина-Татарск	ДУ	до 5 мин.		0.68									-	
287	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Монастырщина	ВЛ-1002	ДУ	до 5 мин.		0.24									-	
288	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Монастырщина	ВЛ-1004	ДУ	до 5 мин.		0.01									-	
289	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Монастырщина	ВЛ-1005	ДУ	до 5 мин.		0.13									-	
290	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Монастырщина	ВЛ-1006	ДУ	до 5 мин.		0.25									-	
291	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Монастырщина	ВЛ-1007	ДУ	до 5 мин.		0.14									-	
292	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Монастырщина	ВЛ-1010	ДУ	до 5 мин.		0.01									-	
293	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Монастырщина	ВЛ-1012	ДУ	до 5 мин.		0.01									-	
294	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Екимовичи	ВЛ 35кВ Екимовичи-Коханы с отп. на ПС Савеево	ДУ	до 5 мин.		1.08									-	
295	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Екимовичи	ВЛ-1004	ДУ	до 5 мин.		0.38									-	
296	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Екимовичи	ВЛ-1009	ДУ	до 5 мин.		0.51									-	
297	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Екимовичи	ВЛ-1001	ДУ	до 5 мин.		0.10									-	
298	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Екимовичи	ВЛ-1006	ДУ	до 5 мин.		0.24									-	
299	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Екимовичи	ВЛ-1008	ДУ	до 5 мин.		0.31									-	
300	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Екимовичи	ВЛ-1010	ДУ	до 5 мин.		0.28									-	
301	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Екимовичи	ВЛ 35кВ Екимовичи-Ивановская №1	ДУ	до 5 мин.		0.11									-	
302	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Екимовичи	ВЛ 35кВ Екимовичи-Ивановская №2	ДУ	до 5 мин.		0.11									-	
303	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/6 кВ Индустриальная	ВЛ-602	ДУ	до 5 мин.		0.72									-	
304	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/6 кВ Индустриальная	ВЛ-613	ДУ	до 5 мин.		0.09									-	
305	ООО "Фишмил"	ПС 110/35/6 кВ Индустриальная	ВЛ-603	ДУ	до 5 мин.		0.01									-	
306	ООО "Чистый город 67"	ПС 110/35/6 кВ Индустриальная	КЛ-605	ДУ	до 5 мин.		0.15									-	
307	ООО "Торговый дом ЗЛЗ"	ПС 110/35/6 кВ Индустриальная	КЛ-608	ДУ	до 5 мин.		0.01									-	
308	ООО "Торговый дом ЗЛЗ"	ПС 110/35/6 кВ Индустриальная	КЛ-612	ДУ	до 5 мин.		0.01									-	
309	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Кириллы	В-10кВ Т-1	ДУ	до 5 мин.		0.58									-	
310	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Кириллы	В-10кВ Т-2	ДУ	до 5 мин.		0.82									-	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт											Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
311	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Астаповичи	В-10кВ Т-1	ДУ	до 5 мин.		0.44									-	
312	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Астаповичи	В-10кВ Т-2	ДУ	до 5 мин.		0.27									-	
313	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Ершичи	ВЛ-1004	ДУ	до 20 мин.			0.31								-	
314	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Ершичи	ВЛ-1001	ДУ	до 20 мин.			0.08								-	
315	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Ершичи	ВЛ-1002	ДУ	до 20 мин.			0.03								-	
316	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Ершичи	ВЛ-1003	ДУ	до 20 мин.			0.11								-	
317	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Ершичи	ВЛ-1007	ДУ	до 20 мин.			0.29								-	
318	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Ершичи	ВЛ-1008	ДУ	до 20 мин.			0.03								-	
319	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Ершичи	ВЛ-1012	ДУ	до 20 мин.			0.01								-	
320	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Шумячи	ВЛ-1001	ДУ	до 20 мин.			0.19								-	
321	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Шумячи	ВЛ-1005	ДУ	до 20 мин.			0.15								-	
322	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Шумячи	ВЛ-1006	ДУ	до 20 мин.			0.01								-	
323	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Шумячи	ВЛ-1008	ДУ	до 20 мин.			0.06								-	
324	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Шумячи	ВЛ-1009	ДУ	до 20 мин.			0.09								-	
325	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Комаровка	В-10кВ Т-1 (исключить работу АВР)	ДУ	до 20 мин.				0.15							-	
326	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Перенка	В-10кВ Т-1	ДУ	до 20 мин.				0.56							-	
327	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Перенка	В-10кВ Т-2	ДУ	до 20 мин.				0.55							-	
328	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Пригорье	ВЛ-1001	ДУ	до 20 мин.					0.01						-	
329	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Пригорье	ВЛ-1002	ДУ	до 20 мин.					0.28						-	
330	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Пригорье	ВЛ-1003	ДУ	до 20 мин.					0.05						-	
331	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Пригорье	ВЛ-1005	ДУ	до 20 мин.					0.08						-	
332	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Пригорье	ВЛ-1006	ДУ	до 20 мин.					0.03						-	
333	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Петровици	ВЛ-1001	ДУ	до 20 мин.					0.01						-	
334	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Петровици	ВЛ-1002	ДУ	до 20 мин.					0.01						-	
335	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Студенец	ВЛ 35кВ Студенец-Надейковичи	ДУ	до 20 мин.					0.20						-	
336	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Студенец	ВЛ-1002	ДУ	до 20 мин.					0.01						-	
337	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Студенец	ВЛ-1003	ДУ	до 20 мин.					0.01						-	
338	ООО "Агромолоко"	ПС 35/6 кВ Мясокомбинат	ВЛ-601	ДУ	до 20 мин.					0.01						-	
339	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Поселки	ВЛ-1002	ДУ	до 20 мин.					0.06						-	
340	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Поселки	ВЛ-1003	ДУ	до 20 мин.					0.06						-	
341	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Кузьмичи	ВЛ-1001	ДУ	до 20 мин.					0.28						-	
342	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Кузьмичи	ВЛ-1002	ДУ	до 20 мин.					0.08						-	
343	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Кузьмичи	ВЛ-1003	ДУ	до 20 мин.					0.28						-	
344	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Рухань	В-10кВ Т-1	ДУ	до 20 мин.					0.32						-	
345	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Рухань	В-10кВ Т-2	ДУ	до 20 мин.					0.09						-	
346	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Турки	ВЛ-1002	ДУ	до 20 мин.					0.03						-	
347	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Турки	ВЛ-1004	ДУ	до 20 мин.					0.06						-	
348	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/10 кВ Макшеево	Л-1001	ДУ	до 20 мин.					0.05						-	
349	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Сож	ВЛ-1003	ДУ	до 20 мин.					0.02						-	
350	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Сож	ВЛ-1004	ДУ	до 20 мин.					0.13						-	
351	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Сож	ВЛ-1005	ДУ	до 20 мин.					0.03						-	
352	смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Десногорск	КЛ-1009	ДУ	до 20 мин.						0.12					-	
353	смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Десногорск	КЛ-1021	ДУ	до 20 мин.						0.09					-	
354	ООО "Куб"	ПС 35/6 кВ Мясокомбинат	ВЛ-603	ДУ	до 20 мин.						0.01					-	
355	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Богданово	Л-1002	ДУ	до 20 мин.							0.09				-	
356	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Богданово	ВЛ-1003	ДУ	до 20 мин.							0.01				-	
357	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Богданово	ВЛ-1005	ДУ	до 20 мин.							0.30				-	
358	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Гореново	ВЛ-1002	ДУ	до 20 мин.							0.05				-	
359	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Коски	ВЛ-1001	ДУ	до 20 мин.							0.02				-	
360	смеш.нагрузка	ПС 35/10 кВ Коски	ВЛ-1006	ДУ	до 20 мин.							0.02				-	
361	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Липовка	ВЛ-1001	ДУ	до 20 мин.							0.05				-	
362	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Липовка	ВЛ-1005	ДУ	до 20 мин.							0.04				-	
363	ЗАО "Рославльская ДСПМК"	ПС 35/10 кВ Хорошово	ВЛ-1009	ДУ	до 20 мин.							0.03				-	
364	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/6 кВ Мясокомбинат	ВЛ-608	ДУ	до 20 мин.							0.04				-	
365	смеш. нагрузка	ПС 35/6 кВ Мясокомбинат	ВЛ-619	ДУ	до 20 мин.							0.01				-	
366	АО "Рославльский ВРЗ"	ПС 35/10 ВРЗ кВ	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя ТП-2,4,5; ТП-1 ф. Т-1,Т-2	ОП	до 20 мин.							0.64				100.00	
367	смеш нагрузка	ПС 110/10/6 кВ Промышленная	Присоединения ЗРУ 10 кВ: МВ РП 1-2, МВ РП 1-1, МВ РП 2-1, МВ РП 3-1, МВ РП 3-2, МВ РП 3-1, МВ ТП 56-1, МВ ТП 56-2, МВ РП 4-2, МВ РП 3-2, МВ РП 2-2, МВ РП 4-1, МВ СТМ-1, МВ СТМ-2, МВ 57-1, МВ 57-1.	ОП	от 20 до 60 мин.							3.58				-	
368	ООО "Десногорский полимерный завод"	ПС 35/10 кВ Полимер	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя все фидера от РУ 0,4 кВ	ОП	от 20 до 60 мин.								2.50			97.20	
369	ООО "Полимер"	ПС 35/10 кВ Полимер	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя фидера от РУ 0,4 кВ все, кроме эл. приемников АБ	ОП	от 20 до 60 мин.								2.50			97.20	
370	ООО "Полимер"	ПС 35/10 кВ Сосновка	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя фидера от РУ 0,4 кВ и 10 кВ	ОП	от 20 до 60 мин.								3.50			95.43	
371	АО "Единый инвестиционный центр"	ПС 35/10 кВ Первомайская	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя от РУ-0,4 кВ ТП-1, ТП-2, за исключением эл.приемников АБ, контроль нагрузки осуществлять по Л-1004,1005	ОП	от 20 до 60 мин.									0.01		-	
372	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/10 кВ Угра	Л-1004	ДУ	до 5 мин.	0.72										-	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт											Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
373	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/10 кВ Угра	Л-1006	ДУ	до 5 мин.	0.39										-	
374	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/10 кВ Угра	Л-1014	ДУ	до 5 мин.	0.01										-	
375	Мамедбагиров В.И.	ПС 110/10 кВ Угра	Л-1010	ДУ	до 5 мин.	0.14										-	
376	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Вскоды	ВЛ 35кВ Вскоды-Холм	ДУ	до 5 мин.	0.06										-	
377	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Вскоды	ВЛ 35кВ Вскоды-Захарьевское	ДУ	до 5 мин.	0.06										-	
378	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Вскоды	ВЛ 35кВ Вскоды-Баскаковка	ДУ	до 5 мин.	0.21										-	
379	смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Знаменка	ВЛ 35кВ Знаменка-Михали	ДУ	до 5 мин.	2.99										-	
380	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Знаменка	В-10кВ Т-1	ДУ	до 5 мин.	1.00										-	
381	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Знаменка	В-10кВ Т-2	ДУ	до 5 мин.	1.79										48.04	
382	смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Знаменка	ВЛ-110 кВ Знаменка-Екимцево (ВЛ-174)	ДУ	до 5 мин.	0.33										-	
383	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Мытишино	Л-1001	ДУ	до 5 мин.	0.08										-	
384	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Мытишино	Л-1005	ДУ	до 5 мин.	0.02										-	
385	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Мытишино	Л-1007	ДУ	до 5 мин.	0.01										-	
386	с/х,смеш.город,нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Гагарин	ВЛ-10кВ №09	ДУ	до 5 мин.	0.46										-	
387	с/х,смеш.город,нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Гагарин	Л-1021	ДУ	до 5 мин.	1.52										-	
388	с/х,смеш.город,нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Гагарин	ВЛ-10кВ №23	ДУ	до 5 мин.	1.66										-	
389	с/х,смеш.город,нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Гагарин	ВЛ-10кВ №26	ДУ	до 5 мин.	0.50										-	
390	с/х,смеш.город,нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Гагарин	КВЛ-10кВ №07	ДУ	до 5 мин.	0.42										-	
391	с/х,смеш.город,нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Гагарин	Л-1002	ДУ	до 5 мин.	0.13										-	
392	ООО "Арменайк"	ПС 110/35/10 кВ Гагарин	Л-1012	ДУ	до 5 мин.	0.01										-	
393	ООО "Арменайк"	ПС 110/35/10 кВ Гагарин	Л-1032	ДУ	до 5 мин.	0.01										-	
394	ООО "ЭГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"	ПС 110/35/10 кВ Гагарин	Л-1006	ДУ	до 5 мин.	0.01										-	
395	ООО "ЭГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"	ПС 110/35/10 кВ Гагарин	Л-1022	ДУ	до 5 мин.	0.07										-	
396	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Гагарин	ВЛ 35кВ Гагарин-Родоманово с отп. на ПС Лесная	ДУ	до 5 мин.	0.95										-	
397	смеш.город,нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Светотехника	Л-10кВ №16	ДУ	до 5 мин.	1.57										-	
398	ООО "Гагарин-Останкино"	ПС 110/35/10 кВ Светотехника	Л-1009	ДУ	до 5 мин.	5.30										81.89	
399	ООО "Гагарин-Останкино"	ПС 110/35/10 кВ Светотехника	Л-1017	ДУ	до 5 мин.	4.89										79.55	
400	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Новодугино	ВЛ 35кВ Новодугино-Тесово	ДУ	до 5 мин.	0.81										-	
401	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Днепровск	МВ-35 Т-1	ДУ	до 5 мин.		2.33									-	
402	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Новодугино	ВЛ 35кВ Новодугино-Липецы	ДУ	до 5 мин.		0.65									-	
403	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Новодугино	ВЛ-10кВ №15	ДУ	до 5 мин.		0.51									-	
404	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Новодугино	ВЛ 35кВ Новодугино-Хотьково	ДУ	до 5 мин.		0.17									-	
405	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Новодугино	ВЛ-10кВ №07	ДУ	до 5 мин.		0.09									-	
406	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Новодугино	ВЛ 35кВ Новодугино-Высокое	ДУ	до 5 мин.		2.74									18.25	
407	ООО "Вяземский кирпичный завод"	ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1	Л-1023	ДУ	до 5 мин.		0.81									56.79	
408	ООО "Завод строительных конструкций"	ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1	Л-1003	ДУ	до 5 мин.		0.97									55.67	
409	ф/л Циноев Игорь Цараевич	ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1	Л-1016	ДУ	до 5 мин.		0.02									-	
410	ООО "Форэст Групп"	ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1	Л-1009	ДУ	до 5 мин.		0.58									29.31	
411	с/х нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1	ВЛ 35кВ Вязьма-1-Шиманово	ДУ	до 5 мин.		1.31									-	
412	с/х нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1	ВЛ 35кВ Вязьма-1-Семлево	ДУ	до 5 мин.		1.08									-	
413	с/х нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Россия	ВЛ 35кВ Россия-Семлево	ДУ	до 5 мин.		0.23									-	
414	с/х нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Сычевка	ВЛ 35кВ Сычевка-Аврора	ДУ	до 5 мин.		1.39									-	
415	с/х нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Сычевка	ВЛ 35кВ Сычевка-Караваево	ДУ	до 5 мин.		0.29									-	
416	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Сычевка	ВЛ 35кВ Сычевка-Сутормино	ДУ	до 5 мин.		1.37									-	
417	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Сычевка	ВЛ-10кВ №01	ДУ	до 5 мин.		1.65									36.36	
418	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Сычевка	ВЛ-10кВ №03	ДУ	до 5 мин.		0.68									-	
419	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Сычевка	Л-1019	ДУ	до 5 мин.		0.25									-	
420	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Темкино	ВЛ 35кВ Темкино-Кикино	ДУ	до 5 мин.		0.32									-	
421	АО "Вяземский машиностроительный завод"	ПС 110/10 кВ Вязьма-2	Л-1013	ДУ	до 5 мин.		1.45									29.66	
422	смеш.город,нагрузка	ПС 110/10 кВ Вязьма-2	Л-1023	ДУ	до 5 мин.		1.67									-	
423	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Вязьма-Брянская	Л-1009	ДУ	до 20 мин.			0.01								-	
424	ООО "Аэростар"	ПС 35/10 кВ Вязьма-Брянская	Л-1001	ДУ	до 20 мин.			0.39								32.82	
425	ООО "Аэростар"	ПС 35/10 кВ Вязьма-Брянская	Л-1022	ДУ	до 20 мин.			0.27								90.74	
426	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Исаково	ВЛ-10кВ №01	ДУ	до 20 мин.			0.01								-	
427	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Исаково	ВЛ-10кВ №12	ДУ	до 20 мин.			0.02								-	
428	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Исаково	Л-1013	ДУ	до 20 мин.			0.18								-	
429	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Россия	ВЛ-1017	ДУ	до 20 мин.			0.33								-	
430	с/х нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Россия	ВЛ 35кВ Россия-Артемове	ДУ	до 20 мин.			0.06								-	
431	с/х нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Россия	ВЛ 35кВ Россия-Березка с отпайками	ДУ	до 20 мин.			0.35								-	
432	с/х нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Россия	ВЛ 35кВ Россия-Калпита	ДУ	до 20 мин.			0.04								-	
433	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Лукино	ВЛ-10кВ №05	ДУ	до 20 мин.				0.78							-	
434	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Лукино	Л-1007	ДУ	до 20 мин.				0.01							-	
435	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Лукино	Л-1012	ДУ	до 20 мин.				0.05							-	
436	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Бехтеево	Л-1001	ДУ	до 20 мин.				0.02							-	
437	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Бехтеево	Л-1002	ДУ	до 20 мин.				0.02							-	
438	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Кайдаково	Л-1011	ДУ	до 20 мин.				0.02							-	
439	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Кайдаково	ВЛ-10кВ №14	ДУ	до 20 мин.				0.19							-	
440	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Кайдаково	ВЛ-10кВ №15	ДУ	до 20 мин.				0.56							-	
441	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Туманово	ВЛ-10кВ №13	ДУ	до 20 мин.				0.24							-	
442	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Туманово	ВЛ-10кВ №19	ДУ	до 20 мин.				0.40							-	
443	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Туманово	ВЛ 35кВ Туманово-Шуйское	ДУ	до 20 мин.				0.57							-	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт											Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
444	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Акатово	ВЛ-10кВ №08	ДУ	до 20 мин.				0.56							-	
445	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Дружба	ВЛ-10кВ №06	ДУ	до 20 мин.				1.65							-	
446	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Дружба	Л-1001	ДУ	до 20 мин.				0.01							-	
447	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Дружба	Л-1007	ДУ	до 20 мин.				0.76							-	
448	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Ивино	Л-1009	ДУ	до 20 мин.				0.23							82.61	
449	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Карманово	ВЛ-10кВ №03	ДУ	до 20 мин.				0.35							-	
450	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Мишино	ВЛ 35кВ Мишино-Бекрино	ДУ	до 20 мин.				0.50							-	
451	ООО "Флокс"	ПС 110/35/10 кВ Светотехника	Л-1010	ДУ	до 20 мин.				0.10							-	
452	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Карманово	Л-1019	ДУ	до 20 мин.				0.11							-	
453	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Клушино	ВЛ-10кВ №01	ДУ	до 20 мин.				0.55							-	
454	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Клушино	ВЛ-10кВ №02	ДУ	до 20 мин.				0.59							-	
455	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Клушино	Л-1005	ДУ	до 20 мин.				0.09							-	
456	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/10 кВ Касня	Л-1004	ДУ	до 20 мин.				0.06							-	
457	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Туманово	Л-1001	ДУ	до 20 мин.				0.07							-	
458	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Туманово	Л-1007	ДУ	до 20 мин.				0.13							-	
459	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Туманово	Л-1009	ДУ	до 20 мин.				0.13							-	
460	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Березка	Л-1006	ДУ	до 20 мин.				0.38							-	
461	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Березка	ВЛ-10кВ №17	ДУ	до 20 мин.				0.13							-	
462	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Темкино	Л-1001	ДУ	до 20 мин.				0.59							-	
463	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Темкино	Л-1007	ДУ	до 20 мин.				0.17							-	
464	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Темкино	Л-1009	ДУ	до 20 мин.				0.22							-	
465	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Темкино	Л-1023	ДУ	до 20 мин.				0.03							-	
466	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Темкино	Л-1025	ДУ	до 20 мин.				0.36							-	
467	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Темкино	ВЛ 35кВ Темкино-Бекрино	ДУ	до 20 мин.				0.42							-	
468	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Днепровск	ВЛ-10кВ №06	ДУ	до 20 мин.					0.12						-	
469	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Днепровск	ВЛ-10кВ №09	ДУ	до 20 мин.					0.06						-	
470	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Днепровск	ВЛ-10кВ№10	ДУ	до 20 мин.					0.18						-	
471	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Вязьма-Брянская	Л-1008	ДУ	до 20 мин.					0.00						-	
472	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Вязьма-Брянская	Л-1014	ДУ	до 20 мин.					0.84						-	
473	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Никольское	ВЛ-10кВ №15	ДУ	до 20 мин.					0.25						-	
474	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Сверчково	Л-1010	ДУ	до 20 мин.					0.34						-	
475	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Сверчково	ВЛ-10кВ №02	ДУ	до 20 мин.					0.01						-	
476	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Сверчково	ВЛ-10кВ №15	ДУ	до 20 мин.					0.09						-	
477	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Мишино	Л-1011	ДУ	до 20 мин.					0.39						100.00	
478	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Мишино	ВЛ-10кВ №04	ДУ	до 20 мин.					0.03						-	
479	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Мишино	ВЛ-10кВ №05	ДУ	до 20 мин.					0.10						-	
480	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Мишино	Л-1009	ДУ	до 20 мин.					0.01						-	
481	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Мишино	Л-1012	ДУ	до 20 мин.					0.25						-	
482	ООО "Гагаринский консервный комбинат"	ПС 110/35/10 кВ Светотехника	Л-1006	ДУ	до 20 мин.					0.60						61.67	
483	ООО "Пластик Репаблик"	ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1	Л-1028	ДУ	до 20 мин.					0.01						-	
484	ООО "Пластик Репаблик"	ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1	Л-1026	ДУ	до 20 мин.					0.01						-	
485	ООО "Пластик Репаблик"	ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1	Л-1022	ДУ	до 20 мин.					1.83						70.49	
486	ООО "ВЗК"	ПС 35/10 кВ Мелькомбинат	Л-1009	ДУ	до 20 мин.					0.25						78.80	
487	смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Мелькомбинат	Л-1002	ДУ	до 20 мин.					0.08						-	
488	ООО "ВЗК"	ПС 35/10 кВ Мелькомбинат	Л-1019	ДУ	до 20 мин.					0.25						-	
489	смеш нагрузка	ПС 35/10 кВ Мелькомбинат	Л-1007	ДУ	до 20 мин.					0.13						-	
490	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Горки	Л-1001	ДУ	до 20 мин.					0.06						-	
491	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Горки	Л-1005	ДУ	до 20 мин.					0.03						-	
492	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Нарытка	Л-1001	ДУ	до 20 мин.					0.03						-	
493	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Нарытка	Л-1002	ДУ	до 20 мин.					0.03						-	
494	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Нарытка	Л-1005	ДУ	до 20 мин.					0.01						-	
495	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Ризское	Л-1004	ДУ	до 20 мин.						0.32					-	
496	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Ризское	Л-1011	ДУ	до 20 мин.						0.02					-	
497	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Ризское	Л-1014	ДУ	до 20 мин.						0.21					-	
498	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Успенское	ВЛ-10кВ №06	ДУ	до 20 мин.						0.06					-	
499	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Хмелита	Л-1003	ДУ	до 20 мин.						0.01					-	
500	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Хмелита	Л-1013	ДУ	до 20 мин.						0.08					-	
501	смеш нагрузка	ПС 110/10 кВ Прожектор	В 10 Т1	ОВБ	от 20 до 60 мин.						0.07					-	
502	смеш нагрузка	ПС 110/10 кВ Прожектор	В 10 Т2	ОВБ	от 20 до 60 мин.						0.07					-	
503	АО "БэтЭлТранс"	ПС 35/6 кВ ЖБШ	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя от РУ-6 кВ яч. 20, 18, 16, 12, 13, 14, ТП-11 (яч. 12,9)	ОП	от 20 до 60 мин.						2.49					-	
504	ООО "Вяземский щебеночный завод"	ПС 35/6 кВ ЖБШ	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя от яч. 2, 4, 14 все электроприемники кроме электроприемников АБ	ОП	от 20 до 60 мин.						0.01					-	
505	АО "Вяземский ДСК"	ПС 35/10 кВ Мелькомбинат	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя фидера от ТП-5, РУ-10 кВ (все, кроме эл. приемников АБ), контроль нагрузки осуществлять по Л-1006, Л-1012, Л-1014	ОП	от 20 до 60 мин.							1.00				47.00	
506	ООО "Вяземский щебеночный завод"	ПС 35/10 кВ Кайдаково	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя от РУ 0,4 кВ (все, кроме эл. приемников АБ), контроль нагрузки осуществлять по Л-1001	ОП	от 20 до 60 мин.							0.01				-	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
507	ОАО "Вяземский ГОК"	ПС 35/6 кВ ГОК	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя от РУ-10 кВ ф.24, от РУ-0,4 кВ ТП-7, ТП-8	ОП	от 20 до 60 мин.							0.01				-
508	ООО "Вяземский льнокомбинат"	ПС 35/6 кВ Льнокомбинат	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя от РУ-0,4 кВ КТП-1,2 (все, электроприемники кроме электроприемников АБ)	ОП	от 20 до 60 мин.							0.01				-
509	ОАО "Вяземский завод СП"	ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя от ТП-1 ф. 6, 7, 8, контроль нагрузки осуществлять по Л-1013, Л-1025	ОП	от 20 до 60 мин.							0.12				-
510	ООО "ВКП ЛТ"	ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя от ТП-630кВА ф.1, 19, контроль нагрузки осуществлять по Л-1006, Л-1030	ОП	от 20 до 60 мин.							0.69				46.38
511	ООО "Лава"	ПС 110/10 кВ Вязьма-2	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя фидера в РУ 0,4 кВ (все, кроме эл. приемников АБ), контроль нагрузки осуществляя по Л-1008, Л-1024	ОП	от 20 до 60 мин.							0.01				-
512	смеш.нагрузка	ПС 110/10 кВ Графит	Присоединения ЗРУ 10 кВ:Л-1010,Л-1044,КЛ-1033,КЛ-1023,КЛ-1008,КЛ-1046,КВЛ-1024,КВЛ-1038	ОВБ	от 20 до 60 мин.								4.84			-
513	ЗАО "Гагаринконсервмолоко"	ПС 110/35/10 кВ Гагарин	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя фидера от ТП-1, ЗТП-2, ТП-3 (все, кроме эл. приемников АБ), контроль нагрузки осуществлять по Л-1004, Л-1025	ОП	от 20 до 60 мин.								2.66			94.36
514	ООО "Гагаринский светотехнический завод" ООО "ГЗ СТА"Пржектор"	ПС 110/35/10 кВ Светотехника	ОАО "Гагаринский светотехнический завод" Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя яч. От РП 10 кВ (кроме ООО "ГЗ СТА"Пржектор"), фидера от ТП (все, кроме эл. приемников АБ); ООО "ГЗ СТА"Пржектор" Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя фидера от ТП-5,6 (все, кроме эл. приемников АБ). Контроль нагрузки осуществлять по Л-1008, Л-1021	ОП	от 20 до 60 мин.							0.24				-
515	ООО "Динамик"	ПС 110/10 кВ Трубная	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя фидера от ТП-1 - ТП-7 (все, кроме эл. приемников АБ) , контроль нагрузки осуществлять по Л-1011, Л-1039	ОП	от 20 до 60 мин.								0.42			-
516	АО "Технопарк"	ПС 110/10 кВ Трубная	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя ячейки РУ-10 кВ, фидера от РУ-0,4 кВ (все, кроме эл. приемников АБ), контроль нагрузки осуществлять по Л-1013, Л-1030	ОП	от 20 до 60 мин.								0.46			100.00
517	ООО "Сычевский электродный завод"	ПС 110/35/10 кВ Сычевка	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя фидера от РУ-0,4 кВ (все, кроме эл. приемников АБ), контроль нагрузки осуществлять по Л-1005, Л-1006, Л-1007	ОП	от 20 до 60 мин.									0.40		-
518	ООО "ЭГТЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"	ПС 110/10 кВ София	Внутренние сети:оперативным персоналом потребителя яч.1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 от ЗРУ-10 кВ	ОП	от 20 до 60 мин.										25.85	100.00
519	ООО «Промконсервы»	ПС 110 кВ Рудня	Внутренние сети: фидера от РУ-0,4 кВ (все, кроме эл. приемников АБ), (оперативным персоналом завода т.4-28-86, 4-19-59, 5-15-31). Контроль нагрузки осуществлять по Л-1005, Л-1014	ОП	до 20 мин.					1.80						55.56
520	ООО " ТК Смоленский»	ПС 330 кВ Рославль	КВЛ 110 кВ Рославль-330 - Тепличная	ОП	до 20 мин.							31.00				83.87
521	ООО «ТМК - ЯМЗ»	ПС 220 кВ Литейная	Внутренние сети: все от РУ-10 кВ (все, кроме эл. приемников АБ), (оперативным персоналом предприятия). Контроль нагрузки осуществлять по ВЛ 110 кВ Литейная-ГУП ЛПЗ №1, ВЛ 110 кВ Литейная-ГУП ЛПЗ №2, КЛ-166, КЛ-167, КЛ-168, КЛ-169	ОП	до 20 мин.									52.00		67.31
522	ООО «Транснефть-Балтика» НПС - 3	ПС 330 кВ Талашкино	ВЛ 110 кВ Талашкино – НПС-3 №1	ОП	до 20 мин.										6.32	79.11
523	ООО «Транснефть-Балтика» НПС - 3	ПС 330 кВ Талашкино	ВЛ 110 кВ Талашкино – НПС-3 №2	ОП	до 20 мин.										3.17	63.09
524	Вяземская дистанция электроснабжения (от сетей ТСО Московская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго филиал ОАО "РЖД")	ПС 110 кВ Вязьма-тяговая	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя (все, кроме эл. приемников АБ)	ОП	от 20 до 60 мин.										3.51	-
525	Вяземская дистанция электроснабжения (от сетей ТСО Московская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго филиал ОАО "РЖД")	ПС 110 кВ Гагарин-тяговая	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя (все, кроме эл. приемников АБ)	ОП	от 20 до 60 мин.										3.08	-

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт											Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
526	Вяземская дистанция электроснабжения (от сетей ТСО Московская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго филиал ОАО "РЖД")	ПС 110 кВ Мещерская	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя (все, кроме эл. приемников АБ)	ОП	от 20 до 60 мин.										1.90	-	
527	Вяземская дистанция электроснабжения (от сетей ТСО Московская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго филиал ОАО "РЖД")	ПС 110 кВ Серго-Ивановская	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя (все, кроме эл. приемников АБ)	ОП	от 20 до 60 мин.										1.68	-	
Энергоузел "Смоленское кольцо"																	
528	ООО "ПРОФТИМ" Д.У.ЗПИФ комбинированный "Гарант-Недвижимость"	ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2	КЛ-6кВ №22	ДУ	до 5 мин.	2.50										100.00	
529	ООО "ПРОФТИМ" Д.У.ЗПИФ комбинированный "Гарант-Недвижимость"	ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2	КЛ-6кВ №21	ДУ	до 5 мин.	2.50										100.00	
530	ОАО "Россмолбакалея"	ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2	Л-608	ДУ	до 5 мин.	0.50										46.00	
531	ОАО "Издательство "Высшая школа" филиал "Смоленский полиграфический комбинат"	ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2	Л-630	ДУ	до 5 мин.	1.31										46.56	
532	ЗАО "Монолит"	ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2	КЛ-6кВ №35	ДУ	до 5 мин.	0.44										-	
533	ООО "Континенталь Проект"	ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2	Л-613	ДУ	до 5 мин.	0.29										-	
534	ОАО "Промтехмонтаж"	ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2	Л-632	ДУ	до 5 мин.	0.26										100.00	
535	ООО "Фермерское подворье"	ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2	Л-604	ДУ	до 5 мин.	0.65										46.15	
536	АО "Смоленское СКТБ СПУ"	ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2	Л-602	ДУ	до 5 мин.	0.76										-	
537	смеш. нагрузка	ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2	Л-609	ДУ	до 5 мин.	0.76										27.63	
538	смеш. нагрузка	ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2	КЛ-6кВ №17	ДУ	до 5 мин.	0.01										-	
539	смеш. нагрузка	ПС 110/10/6 кВ Центральная	Л-1002	ДУ	до 5 мин.	0.17										45.88	
540	ООО "Фабрика "Шарм"	ПС 110/10/6 кВ Чернушки	Л-607	ДУ	до 5 мин.	0.95										40.00	
541	ООО "Горэлектро"	ПС 110/35/10 кВ Заводская	Л-1014	ДУ	до 5 мин.	1.10										-	
542	смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Заводская	Л-1005	ДУ	до 5 мин.	0.77										-	
543	ООО "Горэлектро"	ПС 110/35/10 кВ Заводская	Л-1009	ДУ	до 5 мин.	0.81										-	
544	ООО "СТМонтаж"	ПС 110/35/10 кВ Заводская	Л-1010	ДУ	до 5 мин.	0.47										-	
545	ООО "Горэлектро"	ПС 110/35/10 кВ Заводская	ВЛ-10кВ №16	ДУ	до 5 мин.	0.30										-	
546	ООО "Смоленск Инвест"	ПС 110/35/10 кВ Заводская	Л-1011	ДУ	до 5 мин.	0.00										-	
547	АО "Смоленский авиационный завод" ПП-1	ПС 110/35/6 кВ Северная	Л-613	ДУ	до 5 мин.	0.69										58.99	
548	АО "Смоленский авиационный завод" ПП-1	ПС 110/35/6 кВ Северная	Л-614	ДУ	до 5 мин.	2.26										26.55	
549	АО "Смоленский авиационный завод" ПП-1	ПС 110/35/6 кВ Северная	Л-616	ДУ	до 5 мин.	1.15										52.17	
550	АО "Смоленский авиационный завод" ПП-1	ПС 110/35/6 кВ Северная	Л-605	ДУ	до 5 мин.	0.97										43.30	
551	АО "Смоленский авиационный завод" ПП-1	ПС 110/35/6 кВ Северная	Л-606	ДУ	до 5 мин.	1.14										35.09	
552	АО "Смоленский авиационный завод" ПП-1	ПС 110/35/6 кВ Северная	Л-620	ДУ	до 5 мин.	0.01										-	
553	АО "Смоленский авиационный завод" ПП-1	ПС 110/35/6 кВ Северная	Л-624	ДУ	до 5 мин.	0.02										-	
554	ООО "ТД "Полимикс"	ПС 110/35/6 кВ Северная	Л-626	ДУ	до 5 мин.	1.43										18.88	
555	ООО "ТД "Полимикс"	ПС 110/35/6 кВ Северная	Л-621	ДУ	до 5 мин.	0.01										-	
556	ООО "ТД "Полимикс"	ПС 110/35/6 кВ Северная	Л-612	ДУ	до 5 мин.	0.52										30.38	
557	смеш. нагрузка	ПС 110/35/6 кВ Северная	Л-625	ДУ	до 5 мин.	0.02										-	
558	смеш. нагрузка	ПС 110/35/6 кВ Южная	Л-604	ДУ	до 5 мин.	0.36										-	
559	смеш. нагрузка	ПС 110/35/6 кВ Южная	Л-617	ДУ	до 5 мин.	0.54										-	
560	смеш. нагрузка	ПС 110/35/6 кВ Южная	Л-619	ДУ	до 5 мин.	1.65										-	
561	смеш. нагрузка	ПС 110/35/6 кВ Южная	Л-623	ДУ	до 5 мин.	1.47										-	
562	ООО "Галактика-С"	ПС 110/6 кВ Восточная	Л-618	ДУ	до 5 мин.	0.32										-	
563	ООО "Горэлектро"	ПС 110/6 кВ Западная	Л-627	ДУ	до 5 мин.	1.47										-	
564	ООО "Горэлектро"	ПС 110/6 кВ Западная	Л-632	ДУ	до 5 мин.	1.39										-	
565	ООО "АлвидТехно"	ПС 110/6 кВ Западная	Л-619	ДУ	до 5 мин.	1.75										61.14	
566	ИП Молчанова Е.М.	ПС 110/6 кВ Западная	Л-609	ДУ	до 5 мин.	0.80										87.50	
567	ИП Молчанова Е.М.	ПС 110/6 кВ Западная	Л-604	ДУ	до 5 мин.	0.88										67.05	
568	смеш. нагрузка	ПС 110/6 кВ Западная	Л-630	ДУ	до 5 мин.	0.72										-	
569	ООО "Транзит-С"	ПС 110/6 кВ Западная	Л-607	ДУ	до 5 мин.	0.57										-	
570	ООО "Завод КДМ"	ПС 110/6 кВ Западная	Л-622	ДУ	до 5 мин.	0.64										50.00	
571	ООО "Смоленский кабельный завод"	ПС 110/6 кВ Западная	Л-626	ДУ	до 5 мин.	0.25										-	
572	ИП Колеченкова С.И.	ПС 110/6 кВ Западная	Л-625	ДУ	до 5 мин.	0.00										-	
573	ООО"Смоленский кабельный завод"	ПС 110/6 кВ Западная	Л-617	ДУ	до 5 мин.	0.01										-	
574	ИП Левченко С.Г.	ПС 110/6 кВ Западная	Л-601	ДУ	до 5 мин.	0.03										-	
575	АО "Меркурий"	ПС 110/6/6 кВ Диффузион	Л-605	ДУ	до 5 мин.	0.24										-	
576	ИП Кузнецов В.Н.	ПС 110/6/6 кВ Диффузион	Л-624	ДУ	до 5 мин.	0.47										61.70	
577	ООО "Смоленская коллекция"	ПС 110/6/6 кВ Диффузион	Л-619	ДУ	до 5 мин.	0.28										-	
578	ООО "Техинвест-М"	ПС 110/6/6 кВ Диффузион	Л-623	ДУ	до 5 мин.	2.04										100.00	
579	ООО "Техинвест-М"	ПС 110/6/6 кВ Диффузион	Л-625	ДУ	до 5 мин.	1.36										100.00	
580	ООО "Радуга-1"	ПС 110/6/6 кВ Диффузион	Л-607	ДУ	до 5 мин.	0.12										-	
581	ЗАО "Диффузион Инструмент"	ПС 110/6/6 кВ Диффузион	Л-606	ДУ	до 5 мин.	0.01										-	
582	ИП Бояринов В.В.	ПС 110/6/6 кВ Диффузион	Л-615	ДУ	до 5 мин.	0.26										-	
583	ООО "Техно Аутсорсинг"	ПС 35/6 кВ Верхне-Ясенная	Л-610	ДУ	до 5 мин.	0.25										-	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
584	ОАО "Экстра М"	ПС 35/6 кВ Верхне-Ясенная	Л-611	ДУ	до 5 мин.	0.05										-
585	ОАО "Экстра М"	ПС 35/6 кВ Верхне-Ясенная	Л-614	ДУ	до 5 мин.	0.01										-
586	ЗАО "Гарант-Холдинг"	ПС 35/6 кВ Водозабор	Л-602	ДУ	до 5 мин.	0.42										42.86
587	АО "Смолстром-Сервис"	ПС 35/6 кВ Гнездово	Л-614	ДУ	до 5 мин.	0.30										50.00
588	ИП Асташенков Д.Е.	ПС 35/6 кВ Гнездово	Л-612	ДУ	до 5 мин.	0.05										-
589	ООО "ПромБизнесГрупп"	ПС 35/6 кВ Гнездово	Л-602	ДУ	до 5 мин.	0.04										-
590	АО "УГП"	ПС 35/6 кВ Гнездово	Л-608	ДУ	до 5 мин.	0.24										-
591	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/6 кВ Колодня	Л-603	ДУ	до 5 мин.	0.07										-
592	ООО "Новые энергетические системы"	ПС 110/10 кВ Феникс	КЛ 10кВ №03	ДУ	до 5 мин.	0.10										-
593	ООО "Корпорация инвестиционного развития Смоленской области"	ПС 110/10 кВ Феникс	КЛ 10кВ №11	ДУ	до 5 мин.	0.14										-
594	ООО "Корпорация инвестиционного развития Смоленской области"	ПС 110/10 кВ Феникс	КЛ 10кВ №02	ДУ	до 5 мин.	0.02										-
595	ООО "Мясокомбинат Премьер"	ПС 110/10 кВ Феникс	КЛ 10кВ №05	ДУ	до 5 мин.	0.35										-
596	ООО "Мясокомбинат Премьер"	ПС 110/10 кВ Феникс	КЛ 10кВ №06	ДУ	до 5 мин.	0.06										-
597	ООО "ВЕРТРО СМОЛЕНСК"	ПС 110/10 кВ Феникс	КЛ 10кВ №07	ДУ	до 5 мин.	0.06										-
598	ООО "ВЕРТРО СМОЛЕНСК"	ПС 110/10 кВ Феникс	КЛ 10кВ №08	ДУ	до 5 мин.	0.08										-
599	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Лубня	Л-1003	ДУ	до 5 мин.		0.81									-
600	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Единцово	Л-1006	ДУ	до 5 мин.		0.31									-
601	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Единцово	Л-1009	ДУ	до 5 мин.		1.51									30.46
602	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Единцово	Л-1004	ДУ	до 5 мин.		2.37									-
603	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Единцово	Л-1007	ДУ	до 5 мин.		1.01									-
604	ООО "Горэлектро"	ПС 35/10 кВ Единцово	Л-1008	ДУ	до 5 мин.		0.66									-
605	АО "Рынок Южный"	ПС 35/10 кВ Единцово	Л-1001	ДУ	до 5 мин.		0.01									-
606	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Единцово	Л-1005	ДУ	до 5 мин.		0.01									-
607	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/6 кВ Печерск	Л-602	ДУ	до 5 мин.		2.33									16.31
608	ЗАО ПКФ "РБДС"	ПС 35/6 кВ Печерск	Л-608	ДУ	до 5 мин.		0.04									-
609	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/6 кВ Печерск	Л-604	ДУ	до 5 мин.		1.59									-
610	ООО "Техно Альянс"	ПС 110/35/10 кВ Кардымово	Л-1004	ДУ	до 5 мин.		0.49									100.00
611	ООО "Техно Альянс"	ПС 110/35/10 кВ Кардымово	Л-1023	ДУ	до 5 мин.		0.35									-
612	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Кардымово	Л-1005	ДУ	до 5 мин.		0.23									-
613	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Кардымово	Л-1015	ДУ	до 5 мин.		0.39									-
614	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Кардымово	ВЛ 35кВ Кардымово-Соловьево	ДУ	до 20 мин.			0.32								-
615	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Вачково	Л-1006	ДУ	до 20 мин.			0.01								-
616	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Вачково	Л-1001	ДУ	до 20 мин.			0.46								-
617	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Каменка	Л-1003	ДУ	до 20 мин.			0.07								-
618	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/6 кВ Синьково	Л-606	ДУ	до 20 мин.			0.05								-
619	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/6 кВ Синьково	Л-607	ДУ	до 20 мин.			0.02								-
620	с/х, смеш. нагрузка	ПС 35/10 кВ Трудилово	Л-1007	ДУ	до 20 мин.				0.07							-
621	ЗАО "Баутек"	ПС 35/10 кВ Тычинино	Л-1007	ДУ	до 20 мин.				0.04							-
622	ООО "РН-ЭНЕРГО"	ПС 35/10 кВ Тычинино	Л-1001	ДУ	до 20 мин.				0.24							-
623	МУТТП	ПС 110/10/6 кВ Чернушки	Л-604 (с предупреждением потребителя, время реализации команды 15 мин т.29-40-17, 29-42-63, 31-75-01)	ДУ	до 20 мин.					0.27						-
624	МУТТП	ПС 110/35/6 кВ Северная	Л-618 (с предупреждением потребителя, время реализации команды 15 мин т.29-40-17, 29-42-63, 31-75-01)	ДУ	до 20 мин.					0.35						-
625	МУТТП	ПС 110/35/6 кВ Южная	Л-610 (с предупреждением потребителя, время реализации команды 15 мин т.29-40-17, 29-42-63, 31-75-01)	ДУ	до 20 мин.					0.01						-
626	МУТТП	ПС 110/35/6 кВ Южная	Л-618 (с предупреждением потребителя, время реализации команды 15 мин т.29-40-17, 29-42-63, 31-75-01)	ДУ	до 20 мин.					0.64						36.88
627	МУТТП	ПС 110/35/6 кВ Южная	Л-611 (с предупреждением потребителя, время реализации команды 15 мин т.29-40-17, 29-42-63, 31-75-01)	ДУ	до 20 мин.					0.81						29.26
628	ЗАО "Диффузион Инструмент"	ПС 110/6/6 кВ Диффузион	Л-602	ДУ	до 20 мин.					0.10						-
629	ОАО ПО "Кристалл"	ПС 110/6/6 кВ Диффузион	Л-616	ДУ	до 20 мин.					0.51						31.37
630	АО "Корпорация ГРИН"	ПС 110/10/6 кВ Центральная	Л-1003	ДУ	до 20 мин.					0.33						60.61
631	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИР ТЕКСТИЛЯ"	ПС 110/6 кВ Восточная	Л-605	ДУ	до 20 мин.						0.07					-
632	АО "Оптимум"	ПС 110/10/6 кВ Чернушки	Л-1009	ДУ	до 20 мин.						0.01					-
633	АО "Оптимум"	ПС 110/10/6 кВ Чернушки	Л-1010	ДУ	до 20 мин.						0.30					70.00
634	ООО "Смоленский завод ЖБИ-2" ЗАО "Монолит" ООО "Вектор-С" ОАО "Промтехмонтаж" ООО "Конкорд"	ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2	Л-605	ДУ	до 20 мин.						0.01					-
635	ОАО "Издательство "Высшая школа" филиал "Смоленский полиграфический комбинат"	ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2	Л-607	ДУ	до 20 мин.						0.01					-

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
636	ООО "РХС-Строй"	ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя яч. от РУ-6кВ, фидера от РУ-0,4 кВ (все, кроме электроприемников ЗАО "Монолит"), контроль нагрузки осуществлять по Л-610, Л-633	ОП	от 20 до 60 мин.							1.17				68.38
637	ПАО "Газпром автоматизация" ООО "Центргазпластик"	ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2	ОАО "Газпром автоматизация" Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя фидера от РУ-0,4кВ (все кроме ОАО "Центргазпластик") ООО "Центргазпластик". Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя фидера от РУ-0,4кВ (все, кроме электроприемников АБ) Контроль нагрузки осуществлять по Л-631	ОП	от 20 до 60 мин.							0.69				-
638	ОАО "Смоленский завод радиодеталей"	ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя (все, кроме электроприемников АБ) контроль нагрузки осуществлять по Л-606	ОП	от 20 до 60 мин.							0.01				-
639	ОАО "Торгмаш"	ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя ТП-1 ф.2; ТП-2; ТП-4 ф.3 и всех субабонентов, контроль агрузки осуществлять по Л-626, Л-639	ОП	от 20 до 60 мин.							1.52				26.32
640	Филиал ООО "Стекло-сервис" Индустриальный парк "Формула света"	ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя РУ-6 кВ АО "Ледванс": ТП-6 ф.4, 15; ТП-4 ф.5, 11, контроль нагрузки осуществлять по Л-615, Л-616, Л-643	ОП	от 20 до 60 мин.							0.27				100.00
641	ОАО "Смоленский завод радиодеталей"	ПС 110/6/6 кВ Диффузион	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя все, кроме электроприемников АБ тел., контроль нагрузки осуществлять по Л-612, Л-626	ОП	от 20 до 60 мин.								0.82			-
642	ООО "Гнездово"	ПС 35/6 кВ Гнездово	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя ТП-3, ТП-9, Т-1 ТП-4, ТП-2А ф.1,2,3, ТП-6 ф. 1,2 контроль нагрузки осуществлять по Л-603, Л-605, Л-606	ОП	от 20 до 60 мин.									1.03		-
643	ООО "Горэлектро"	ПС 35/6 кВ Верхне-Ясенная	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя кроме электроприемников АБ автоматическими выключателями ВУ №1, ВРУ №2 ООО "Здание Амипресс" ТП ИП Саидлера В.М. Контроль нагрузки осуществлять по Л-616	ОП	от 20 до 60 мин.									0.44		-
644	ООО СЗ "Евроком"	ПС 35/6 кВ Верхне-Ясенная	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя все фидера от РУ-0,4 кВ кроме эл. приемников АБ, контроль нагрузки осуществлять по Л-608	ОП	от 20 до 60 мин.									0.01		-
645	ИП ТимирязевА.В.	ПС 35/6 кВ Верхне-Ясенная	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя фидера от РУ-0,4 кВ (все, кроме эл. приемников АБ), контроль нагрузки осуществлять по Л-607, Л-612	ОП	от 20 до 60 мин.									0.26		-
646	Михелькевч Н.И.	ПС 110/6 кВ Восточная	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя все точки от ТП-54, кроме яч. 31, 4,23,24 (теплоточек), контроль нагрузки осуществлять по Л-610	ОП	от 20 до 60 мин.									0.16		-
647	ЗАО "Евростандарт"	ПС 110/6 кВ Восточная	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя фидера от ТП-788, контроль нагрузки осуществлять по Л-603, Л-604	ОП	от 20 до 60 мин.									1.48		-
648	АО "Смоленский авиационный завод" ПП-2	ПС 110/6 кВ Западная	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя фидера от РУ-0,4 кВ (все, кроме эл.приемников АБ), контроль нагрузки осуществлять по Л-620, Л-615	ОП	от 20 до 60 мин.									0.80		37.50
649	ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" (ГКС-3)	ПС 110/10 кВ КС-3 №1	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя ПС-1 предприятия: ячейки электроприводов компрессоров, за исключением электроприемников АБ	ОП	от 20 до 60 мин.										0.26	-
650	ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" (ГКС-3)	ПС 110/10 кВ КС-3 №2	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя ПС-2 предприятия: ячейки электроприводов компрессоров, за исключением электроприемников АБ	ОП	от 20 до 60 мин.										0.61	-
651	ООО "Ярцевский ХБК" (ООО "ПрофильСистемПРО")	ПС 110/10 кВ Ярцево-1	КЛ-1033	ДУ	до 5 мин.		0.01									-
652	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/10 кВ Ярцево-1	ВЛ 10кВ №25	ДУ	до 5 мин.		0.21									-
653	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/10 кВ Ярцево-1	ВЛ 10кВ №26	ДУ	до 5 мин.		0.31									-
654	с/х, смеш. нагрузка	ПС 110/10 кВ Ярцево-1	ВЛ-1012	ДУ	до 5 мин.		0.25									8.00
655	ООО "СТК Производственная компания"	ПС 110/10 кВ Ярцево-1	КЛ-1015	ДУ	до 5 мин.		0.01									-
656	ООО "СТК Производственная компания"	ПС 110/10 кВ Ярцево-1	КЛ-1001	ДУ	до 5 мин.		0.01									-
657	ООО "ТПК Композит"	ПС 110/10 кВ Ярцево-1	КЛ-1010	ДУ	до 5 мин.		0.31									-
658	ООО "ТПК Композит"	ПС 110/10 кВ Ярцево-1	КЛ-1039	ДУ	до 5 мин.		0.19									-

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
659	смеш. нагрузка	ПС 110/10 кВ Ярцево-1	КЛ-1004	ДУ	до 5 мин.		0.02									-	
660	ОАО "Ярцевский литейный завод"	ПС 110/10 кВ Ярцево-1	КЛ-1043	ДУ	до 5 мин.		0.01									-	
661	ООО "Смит-Ярцево"	ПС 110/10 кВ Ярцево-1	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя от ТП-119, контроль нагрузки осуществлять по Л-1045, Л-1037	ОП	от 20 до 60 мин.									1.25		60.80	
662	Смоленская дистанция электроснабжения (от сетей ТСО Московская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго филиал ОАО "РЖД")	ПС 110 кВ Ракитная	Внутренние сети: оперативным персоналом потребителя (все, кроме эл. приемников АБ)	ОП	от 20 до 60 мин.										12.93	-	
663	АО "Завод "Техноприбор"	ПС 220 кВ Смоленск 1	Л-626	ОП	до 20 мин.			0.13								-	
664	ООО"Елизавета +"	ПС 220 кВ Смоленск 1	Оперативным персоналом потребителя. Контроль нагрузки осуществлять по Л-645, Л-654	ОП	до 20 мин.			0.92								70.65	
665	ОАО «Смоленский завод радиодеталей»	ПС 220 кВ Смоленск 1	Л-601	ОП	до 20 мин.			1.62								67.90	
666	АО «НПП «Измеритель»	ПС 220 кВ Смоленск 1	Л-612	ОП	до 20 мин.			0.75								100.00	
667	АО «НПП «Измеритель»	ПС 220 кВ Смоленск 1	Л-643	ОП	до 20 мин.			0.73								100.00	
668	АО «НПП «Измеритель»	ПС 220 кВ Смоленск 1	Л-648	ОП	до 20 мин.			0.00								-	
669	ОАО ПО "Кристалл"	ПС 220 кВ Смоленск 1	Л-603	ОП	до 20 мин.			0.66								71.21	
670	АО "Пирамида"	ПС 220 кВ Смоленск 1	Л-608	ОП	до 20 мин.			0.58								70.69	
671	ООО "Дон"	ПС 220 кВ Смоленск 1	Л-610	ОП	до 20 мин.			0.28								71.43	
672	ООО "Дон"	ПС 220 кВ Смоленск 1	Л-631	ОП	до 20 мин.			0.98								69.39	
ИТОГО:						до 5 минут, в том числе:	88.90	158.47	158.47	158.47	158.47	158.47	158.47	158.47	158.47	158.47	22.29
						ДУ	88.90	158.47	158.47	158.47	158.47	158.47	158.47	158.47	158.47	158.47	22.29
						ОП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
						до 20 минут, в том числе:	88.90	158.47	178.97	196.72	212.99	214.96	247.67	247.67	299.67	309.16	36.81
						ДУ	88.90	158.47	171.32	189.07	203.54	205.51	206.58	206.58	206.58	206.58	18.96
						ОП	0.00	0.00	7.65	7.65	9.45	9.45	41.09	41.09	93.09	102.58	72.75
						Всего, в том числе:	88.90	158.47	178.97	196.72	212.99	228.09	273.41	323.77	383.84	452.04	42.69
						ДУ	88.90	158.47	171.32	189.07	203.54	205.51	206.58	206.58	206.58	206.58	18.96
						ОП	0.00	0.00	7.65	7.65	9.45	17.71	61.96	107.48	167.55	235.75	64.42
						ОВБ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87	4.87	9.71	9.71	9.71	19.67
в том числе по энергоузлу "Смоленское кольцо":						до 5 минут, в том числе:	42.64	56.08	56.08	56.08	56.08	56.08	56.08	56.08	56.08	32.05	
						ДУ	42.64	56.08	56.08	56.08	56.08	56.08	56.08	56.08	56.08	56.08	32.05
						ОП	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
						до 20 минут, в том числе:	42.64	56.08	63.66	64.01	67.03	67.43	67.43	67.43	67.43	67.43	35.60
						ДУ	42.64	56.08	57.01	57.36	60.38	60.78	60.78	60.78	60.78	60.78	31.29
						ОП	0.00	0.00	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	6.65	-
						Всего, в том числе:	42.64	56.08	63.66	64.01	67.03	67.43	71.09	71.91	77.34	91.14	29.12
						ДУ	42.64	56.08	57.01	57.36	60.38	60.78	60.78	60.78	60.78	60.78	31.29
						ОП	0.00	0.00	6.65	6.65	6.65	6.65	10.31	11.13	16.56	30.36	24.77
						ОВБ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (минус 24°С).

Примечание:

1. Жирным шрифтом выделены потребители, включенные в очередь экстренного отключения (отключаемые в течение 5 мин).
Время реализации команд на ввод графиков в общем случае – не более 60 мин.
2. АБ - аварийная бронь.
3. Способ ввода графиков:
ДУ - с использованием дистанционного управления;
ОП - постоянным оперативным персоналом объекта электроэнергетики (в том числе персоналом потребителя) с круглосуточным дежурством на объекте электроэнергетики;
ОВБ - персоналом оперативно-выездных бригад.
4. Для присоединений, отключаемых со стороны потребителя, в столбце №3 указан центр питания (подстанция) сети 35-330кВ.

Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр» — «Смоленскэнерго»

А.А. Колдунов