

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление высоковольтных сетей Служба подстанций Участок служб подстанций Торжокской производственной базы					
01752025 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	<p>1. Выполнить Дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного типа.</p> <p>2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.</p> <p>3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	Снижение вредного воздействия шума			
Управление высоковольтных сетей Служба подстанций Участок службы подстанций Бежецкой производственной базы					


Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1	2	3	4	5	6
02642025 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда (совмещение)	<p>1. Выполнить дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного типа.</p> <p>2. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.</p> <p>3. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>4. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путем разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учетом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	Снижение вредного воздействия шума			

Дата составления: 18.11.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель директора - главный инженер филиала
(должность)


(подпись)

Чумаченко Александр Иванович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2025
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера - начальник УТБПГК

(должность)



(подпись)

Голубев Олег Викторович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2025
(дата)


Начальник управления правового обеспечения

(должность)


(подпись)


Начальник управления по работе с персоналом

(должность)


(подпись)

Председатель первичной профсоюзной организации Тверьэнерго

(должность)


(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

28.11.2025
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда