

## Техническое состояние сетей

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

Отчёт об авариях (технологических нарушениях) в филиалах  
ОАО «МРСК Центра»  
за Январь – Март 2012 г. (согласно форме 16-Энерго)

Филиалы	Аварии по п. 4 Правил		Аварии по п.5 Правил		Недоотпуск по авариям		Экономический ущерб, тыс. руб.
	Всего	В том числе с ошибками персонала	Всего	В том числе с ошибками персонала	эл.энергии, тыс.кВт ч.	тепл.энергии, Гкал	
<b>БЕЛГОРОДЭНЕРГО</b>							
январь			161	1	19		900.745
февраль			168	0	5.84		700.083
март			258	1	21		918.349
<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587</b>	<b>2</b>	<b>45.84</b>		<b>2519.177</b>
<b>БРЯНСКЭНЕРГО</b>							
январь			142	0	21.81		281.746
февраль			93	1	14.15		225.112
март			305	0	24.07		126.561
<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>1</b>	<b>60.03</b>		<b>633.419</b>
<b>ВОРОНЕЖЭНЕРГО</b>							
январь			410	0	56.72		348.106
февраль			250	0	27.11		943.854
март			359	1	21.81		514.91
<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1019</b>	<b>1</b>	<b>105.64</b>		<b>1806.87</b>
<b>КОСТРОМАЭНЕРГО</b>							
январь			167	0	14.09		348.435
февраль			119	0	9.55		382.036
март			80	0	15.65		284.156
<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>39.29</b>		<b>1014.627</b>
<b>КУРСКЭНЕРГО</b>							
январь			107	0	15.34		93.653
февраль			105	0	10.53		76.268
март			238	0	16.38		116.121
<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>42.25</b>		<b>286.042</b>
<b>ЛИПЕЦКЭНЕРГО</b>							
январь			203	0	39.9		608.342
февраль			136	0	24.56		390.08
март			327	1	78.71		1158.54
<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666</b>	<b>1</b>	<b>143.17</b>		<b>2156.962</b>
<b>ОРЁЛЭНЕРГО</b>							
январь			59	0	6.16		49.723

февраль			46	0	6.47		48.058
март			148	0	37.14		219.438
<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>49.77</b>		<b>317.219</b>
<b>СМОЛЕНСКЭНЕРГО</b>							
январь			227	0	24.56		474.442
февраль			176	0	23.25		808.673
март			333	0	21.96		528.733
<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>69.77</b>		<b>1811.848</b>
<b>ТАМБОВЭНЕРГО</b>							
январь			127	0	22.66		295.551
февраль			91	1	38.66		268.999
март			98	0	16.14		265.601
<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>1</b>	<b>77.46</b>		<b>830.151</b>
<b>ТВЕРЬЭНЕРГО</b>							
январь			121	0	49.81		244.02
февраль			137	0	17.26		382.62
март			220	0	29.87		649.43
<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>96.94</b>		<b>1276.07</b>
<b>ЯРЭНЕРГО</b>							
январь			151	0	12.19		105.539
февраль			112	0	8.53		45.321
март			155	0	11.11		50.778
<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>31.83</b>		<b>201.638</b>
<b>ОАО "МРСК Центра"</b>							
январь	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 875</b>	<b>1</b>	<b>282.24</b>	<b>0</b>	<b>3 750.302</b>
февраль	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 433</b>	<b>2</b>	<b>185.91</b>	<b>0</b>	<b>4 271.104</b>
март	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 521</b>	<b>3</b>	<b>293.84</b>	<b>0</b>	<b>4 832.617</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 829</b>	<b>6</b>	<b>761.99</b>	<b>0</b>	<b>12 854.023</b>

<i>Основные причины аварий технологических нарушений в 1 квартале 2012 г в %</i>	
Воздействие стихийных явлений	<i>15</i>
Воздействие посторонних лиц	<i>4</i>
Повреждение изоляции	<i>15</i>
Воздействие животных, птиц	<i>8</i>
Неудовлетворительное качество инструкций и технического обслуживания	<i>33</i>
Падение деревьев, веток	<i>18</i>
Неправильная работа РЗА	<i>1</i>
Не выявлено	<i>6</i>

***Основные мероприятия по повышению надежности в рамках производственной деятельности:***

1. Расширение и расчистка просек, вырубка угрожающих деревьев и подрезка крон деревьев.
2. Замена коммутационной аппаратуры (выключателей, ОД и КЗ) 6-110кВ, находящейся в эксплуатации более 25 лет.
3. Выполнение целевой программы по оснащению комплектных распределительных устройств 6 – 10 кВ быстродействующими (дуговыми) защитами.
4. Повышение надёжности систем оперативного тока, а также питания собственных нужд.
5. Замена опорно-стержневой изоляции.