

Инв.№	Взам. инв. №
	Подп. и дата

Экспликация помещений		
№	Наименование	Кв.м.
1	склад	69
2	склад	64,7
3	склад	64,4
4	склад	65,0
5	склад	65,3
6	склад	66,1
7	склад	64,4
8	склад	27,8
9	склад	34,3
10	склад	65,0
11	склад	43,7
12	склад	29,4
13	склад	33,9
14	склад	133,1

- 1.Шлейфы пожарной сигнализации вести кабелем КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 с медными жилами.  
2.Кабельную разводку проложить с защитой полихлорвиниловой гофротрубой.  
3.Оконечные элементы(сопротивление 4,8 КОм) установить в конце шлейфа в последнем датчике.

						01-10/15 ПС		
						Филиал ПАО «МРСК Центра-«Смоленскэнерго»		
						склад-навес Вяземского РЭС №3 Смоленская обл., Вязьма,		
						ул. Кронштадская, д.113		
Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Система оповещения	Стадия	Лист
							РП	4
						План размещения оборудования	ООО «Нексус»	
						ГИП	Навикав	
						Проверил	Шапурав	
						Разработал	Ухналев	

