

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

В.А. Тихонов

«16» 03 2017 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5116535

на проведение конкурса по выбору подрядчика

на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП
(6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ

для присоединения *строящегося центра культурного развития (Администрация Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области РФ)*, расположенного по адресу: *Липецкая обл., Лев-Толстовский район, п. Лев Толстой, ул. Слонского, д. 14, кадастровый (или условный) номер земельного участка: 48:12:0310153:95 (140 кВт, 0,4 кВ, категория надежности - 2).*

Основание: уточнение объема строительства электросетевых объектов согласно материалам предпроектного обследования объекта №ЭП-2016-282-ППО от 07.02.2017 г.; письмо администрации Лев-Толстовского муниципального района № 3050 от 29.11.2016 г.

Внести следующие изменения в текст технического задания №5116535 от 01.09.2016 г.:

Пункт 2.1.2, 2.1.4 и 2.1.6 состава работ изложить в следующей редакции:

2.1.2. От РУ 10 кВ ТП №011 (ВЛ 10 кВ Поликлиника) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ построить КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 745 м, из них 458 м выполнить методом ГНБ;

2.1.4. От РУ 0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ до ПУ заявителя, расположенного на границе земельного участка, построить КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 55 м;

2.1.6. От контактов аппарата защиты РУ 0,4 кВ ТП №006/400 кВА до ПУ заявителя, расположенного на границе земельного участка, построить КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 210 м, из них 100 м выполнить методом ГНБ.

Остальные пункты технического задания №5116535 от 01.09.2016 г. остаются без изменений.

Заместитель главного инженера
по управления производственными активами
и развитию

Начальник управления
перспективного развития

Э.Ю. Кусиньш

О.А. Середкин

Исп. Бухалова Л.Н.