

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

В.А. Тихонов
« 07 » 09 2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4726987

на проведение конкурса по выбору подрядчика
на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП
(6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ
для присоединения склада (ИП Дякин Д.Б.), расположенного по адресу: *Липецкая обл.,
Елецкий район, г. Елец, ул. Новолипецкая, д.8, кадастровый (или условный) номер:
48:19:6350102:46 (30 кВт, 380/220 В, категория надежности 3).*

Основание: уточнение объема строительства электросетевых объектов согласно Техническому отчету о проведении предпроектного обследования объекта; во исполнение решения Протокола от 31.05.2016 г №19-ВКС/ЦА.

Внести следующие изменения в текст технического задания №4726987 от 18.11.2015 г.:

Пункт 1.3.1.1 Состав работ изложить в следующей редакции:

1.3.1.1 От РУ-0,4 кВ РП №9/63 кВА построить КЛ-0,4 кВ к границе земельного участка Заявителя ориентировочной протяженностью 505 м, из них 435 м - методом ГНБ, и присоединить ее к ПУ Заявителя.

Остальные пункты технического задания №4726987 от 18.11.2015 г. остаются без изменений.

Заместитель главного инженера
по управления производственными активами
и развитию



Э.Ю. Кусиньш

Начальник управления
перспективного развития



О.А. Середкин

Исп. Бухалова Л.Н.

