

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер  
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

В.А. Тихонов

« 06 » 09 2016 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4932212**

на проведение конкурса по выбору подрядчика

на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП  
(6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВдля присоединения *строящегося жилого дома (ИП Тучков П.В.), расположенного по адресу: Липецкая обл., Липецкий район, с. Подгорное, ул. Титова, дом 4 а, кадастровый (или условный) номер: 48:13:1200101:13 (100 кВт, 10 кВ, категория надежности 3).*Основание: уточнение объема строительства электросетевых объектов согласно Техническому отчету о проведении предпроектного обследования объекта №ЭП-2016-211-ПОО.

Внести следующие изменения в текст технического задания №4933212 от 10.03.2016 г.:


Пункт 2.1.3 Состав работ изложить в следующей редакции:

2.1.3. От контактов разъединителя по п. 2.1.2 построить КЛ-10 кВ с выходом на монтируемую опору 10 кВ ориентировочной протяженностью 60 м, из них переход через автодорогу ориентировочной протяженностью 30 м выполнить методом прокола. Для защиты линии применять ограничители перенапряжений.

Остальные пункты технического задания №4933212 от 10.03.2016 г. остаются без изменений.

Заместитель главного инженера  
по управления производственными активами  
и развитию

Э.Ю. Кусиньш

Начальник управления  
перспективного развития

О.А. Середкин

Исп. Бухалова Л.Н.

