

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

В.А. Тихонов

«28» 06 2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4908649

на проведение конкурса по выбору подрядчика
на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП
(6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ.

для присоединения *строящегося многоквартирного жилого дома (ЗАО «Промжилстрой»)*,
расположенного по адресу: *Липецкая обл., Елецкий район, г. Елец, ул. Кротевича, д. 7, ка-*
дастровый (или условный) номер: 48:19:6360101:20 (39 кВт, 0,4 кВ, категория надежности 3).

Основание: уточнение объема строительства электросетевых объектов согласно предпроектно-
го обследования объекта ЭП-2016-212-ППО.


Внести следующие изменения в текст технического задания №4908649 от 02.03.2016 г.

Пункт 2.1.2 Состав работ изложить в следующей редакции:

«2.1.2. От РУ-0,4 кВ РП-14/630+400 кВА построить КЛ-0,4 кВ до ПУ Заявителя ориен-
тировочной протяженностью 120 м, в т.ч. переход через проезжую часть 30 м – методом про-
кола».


Остальные пункты технического задания №4908649 от 02.03.2016 г. остаются без изменений.

Заместитель главного инженера
по управления производственными активами
и развитию



Э.Ю. Кусиньш

Начальник управления
перспективного развития



О.А. Серёдкин