

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

В.А. Тихонов

« 12 » 12 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6142445

на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП (6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ для присоединения **ТП 10/0,4 кВ 250 кВА для электроснабжения базы по заготовке, переработке и реализации металлолома (ОАО «ВТОРЧЕРМЕТ»)**, расположенного по адресу: **Липецкая обл., Тербунский район, с. Тербуны, ул. Дорожная, 4 а, кадастровый (или условный) номер земельного участка: 48:15:0950706:0001.**

Основание: уточнение объема строительства электросетевых объектов согласно Техническому отчету о проведении предпроектного обследования объекта №18-476.3-ПОО.

Внести следующие изменения в текст технического задания №6142445 от 31.07.2018 г.:

Пункт 2.5. Состав работ изложить в следующей редакции:

2.5. Состав работ:

2.5.1. Новое строительство и расширение:

2.5.1.1. От ячейки №13 РУ 10 кВ РП №4 ПС 110/10 кВ Тербунский Гончар до ПУ Заявителя, монтируемого на границе земельного участка Заявителя, построить КЛ 10 кВ ориентировочной протяженностью 140 м, из них 40 м – методом ГНБ (Z48- TP41685760.01).

Остальные пункты технического задания №6142445 от 31.07.2018 г. остаются без изменений.

Заместитель главного инженера
по управления производственными активами
и развитию



Э.Ю. Кусиньш

Начальник управления
перспективного развития



О.А. Серёдкин

Исп. Бухалова Л.Н.
22-81-88

