



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Закупочной комиссии по рассмотрению  
первых частей заявок участников и подведению итогов

Дата проведения заседания: 08.07.2019

№ 0216-ИА-19

Дата подписания протокола: 08.07.2019

Москва

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** запрос предложений в электронной форме на право заключения Договора на поставку КТП для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Тамбовэнерго»).

Запрос предложений в электронной форме проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/1050-р/з от 24.06.2019 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении запроса предложений было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания закупочной комиссии № 0216-ИА-19 от 24.06.2019 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 24.06.2019 года, на ЕЭТП [www.msp.roseltorg.ru](http://www.msp.roseltorg.ru): № 31908021958 от 24.06.2019 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 24.06.2019 года.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений начальная (максимальная) цена Договора составляет: **1 819 402,00** (один миллион восемьсот девятнадцать тысяч четыреста два) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **363 880,40** (триста шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 40 копеек РФ; **2 183 282,40** (два миллиона сто восемьдесят три тысячи двести восемьдесят два) рубля 40 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении запроса предложений сроки поставки товаров: 60 календарных дней с момента заключения договора.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ФИО	Должность	Статус в составе комиссии
Скляр Д.В.	И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству ПАО «МРСК Центра»	Председатель закупочной комиссии
Тюсин Б.В.	Начальник управления экономической безопасности Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»	Заместитель председателя закупочной комиссии

Логанова Н.А.	Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Сычёв Н.В.	Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Даньшина О.А.	Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Савченко А.И.	Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Рыбников Д.А.	Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Солянин Р.В.	Начальник департамента по логистике и материально- техническому обеспечению ПАО «МРСК Центра»	Член закупочной комиссии
Горностаева Т.В.	Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»	Ответственный секретарь (с правом голоса)

На заседании Закупочной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Закупочной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

#### КРАТКИЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт ЕЭТП [www.msp.roseltorg.ru](http://www.msp.roseltorg.ru) поступила следующая первая часть Заявки Участника:

№ п/п	Идентификационный номер Участника закупки:	Дата и время регистрации Заявки на ЕЭТП
1.	173604	01.07.2019 г. 13 час. 27 мин.

#### РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0216-ИА-19 от 08.07.2019 года.

2. Отклонить Заявку на участие в Запросе предложений:

На основании подпункта (б) пункта 6.2.3 закупочной документации отклонить Заявку Участника № 173604, поскольку первая часть Заявки не отвечает требованиям закупочной документации:

- в части несоответствия требованиям пункта 3.1.3 закупочной документации - в составе первой части заявки участник предоставил «Сводную таблицу стоимости поставок» содержащую ценовое предложение и сведения об участнике;

- в части несоответствия требованиям пункта 9.1.1 закупочной документации - предложенная продукция не соответствует требованиям технического задания:

Требование технического задания	Предложение участника
ТП КТП-В/В-250-10/0,4	
Ошиновка 0,4 кВ - изолированные алюминиевые шины	Алюминиевые шины АД 31Т 50х5 (Без изоляции согласно маркировке)
ТП КТП-В/В-400-10/0,4	
Ошиновка 0,4 кВ - изолированные алюминиевые шины	Алюминиевые шины АД 31Т 60х6 (Без изоляции согласно маркировке)
ТП КТП-В/В-1000-10/0,4 с ТС ТМГэ Δ/Ун-11	
Ошиновка 0,4 кВ - изолированные алюминиевые шины	Алюминиевые шины АД 31Т 100х6 (Без изоляции согласно маркировке)

- в части предоставления документа, несоответствующего требованиям подпункта (а) пункта 14 части IV «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ЗАКУПКИ» - в Техническом предложении указаны не все технические характеристики, указанные в техническом задании:

Требование технического задания	Предложение участника
ТП КТП-В/В-250-10/0,4	
Тип ввода ВН - воздушный	Не указано
Тип ввода НН - воздушный (для СИП2)	Не указано
Окраска КТП: - краска полимерная порошковая по грунтовке, цвета в соответствии с корпоративным стандартом (приказ от 07.11.2018 № 515-ЦА приложение №2)	Не указано
Логотипы: - на дверях КТП нанести знаки безопасности, логотип Заказчика в соответствии с корпоративным стандартом (приказ от 07.11.2018 № 515-ЦА приложение №2)	Не указано
Запирающие устройства, уплотнения, козырьки: - внутренние запирающие устройства на всех дверях КТП (должны открываться одним ключом), козырьки над входами в РУ и отсек трансформатора. Мягкие уплотнения из долговечных материалов на всех дверях. Предусмотреть петли для навесных замков на всех дверях. Мягкие уплотнения отверстий выводов 6(10) и 0,4 кВ	Не указано
Двери: - крепление створок ворот и дверей должно быть выполнено на внутренних петлях. Двери и створки ворот должны иметь фиксацию в крайних положениях. Двери и замки должны иметь противовандальное исполнение	Не указано
Блокировочные устройства: - да (блокировка привода заземляющих ножей высоковольтного разъединителя с ограждением предохранителей ВН)	Не указано

Требование к АСТУ: - контроль наличия напряжения пофазно на отходящих фидерах 0,4 кВ; - контроль открытия двери (-ей) КТП; - контроль открытия двери шкафа учета.	Не указано
Наличие источника бесперебойного питания (ИБП)	Не указано
<b>ТП КТП-В/В-400-10/0,4</b>	
Тип ввода ВН - воздушный	Не указано
Тип ввода НН - воздушный (СИП2), с заглушкой воздушного ввода 0,4 кВ в комплекте поставки	Не указано
Окраска КТП: - краска полимерная порошковая по грунтовке, цвета в соответствии с корпоративным стандартом (приказ от 07.11.2018 № 515-ЦА приложение №2)	Не указано
Логотипы: - на дверях КТП нанести знаки безопасности, логотип Заказчика в соответствии с корпоративным стандартом (приказ от 07.11.2018 № 515-ЦА приложение №2)	Не указано
Запирающие устройства, уплотнения, козырьки: - внутренние запирающие устройства на всех дверях КТП (должны открываться одним ключом), козырьки над входами в РУ и отсек трансформатора. Мягкие уплотнения из долговечных материалов на всех дверях. Предусмотреть петли для навесных замков на всех дверях. Мягкие уплотнения отверстий выводов 10 и 0,4 кВ	Не указано
Двери: - крепление створок ворот и дверей должно быть выполнено на внутренних петлях. Двери и створки ворот должны иметь фиксацию в крайних положениях. Двери и замки должны иметь противовандальное исполнение	Не указано
Блокировочные устройства: - да (блокировка привода заземляющих ножей высоковольтного разъединителя с ограждением предохранителей ВН)	Не указано
Требование к АСТУ: - Контроль наличия напряжения пофазно на отходящих фидерах 0,4 кВ; - контроль открытия двери (-ей) КТП; - контроль открытия двери шкафа учета.	Не указано
Наличие источника бесперебойного питания (ИБП)	Не указано
<b>ТП КТП-В/В-1000-10/0,4 с ТС ТМГэ Δ/Ун-11</b>	
Тип ввода ВН - воздушный	Не указано
Тип ввода НН - воздушный (для СИП2)	Не указано
Окраска КТП: - краска полимерная порошковая по грунтовке, цвета в соответствии с корпоративным стандартом (приказ от 07.11.2018 № 515-ЦА приложение №2)	Не указано
Логотипы: - на дверях КТП нанести знаки безопасности, логотип Заказчика в	Не указано

соответствии с корпоративным стандартом (приказ от 07.11.2018 № 515-ЦА приложение №2)	
Запирающие устройства, уплотнения, козырьки: - внутренние запирающие устройства на всех дверях КТП (должны открываться одним ключом), козырьки над входами в РУ и отсек трансформатора. Мягкие уплотнения из долговечных материалов на всех дверях. Предусмотреть петли для навесных замков на всех дверях. Мягкие уплотнения отверстий выводов 10 и 0,4 кВ	Не указано
Двери: - крепление створок ворот и дверей должно быть выполнено на внутренних петлях. Двери и створки ворот должны иметь фиксацию в крайних положениях. Двери и замки должны иметь противовандальное исполнение	Не указано
Блокировочные устройства: - да (блокировка привода заземляющих ножей высоковольтного разъединителя с ограждением предохранителей ВН)	Не указано
Требование к АСТУ: - контроль наличия напряжения пофазно на отходящих фидерах 0,4 кВ; - контроль открытия двери (-ей) КТП; - контроль открытия двери шкафа учета.	Не указано
Силовой трансформатор. Способ и диапазон регулирования напряжения на стороне ВН - ПБВ $\pm 2 \times 2,5$ % Потери ХХ, не более - 800 Вт Потери КЗ, не более - 6750 Вт Присоединение к шинам - Зажимы АШМ	Не указано
Наличие источника бесперебойного питания (ИБП)	Не указано

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 1 шт.

3. Признать запрос предложений несостоявшимся в соответствии с подпунктом (б) пункта 7.5.1 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке)», поскольку по результатам рассмотрения первых частей Заявок принято решение об отказе в допуске всем Участникам, подавшим Заявки.

*Я, член Закупочной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного запроса предложений таким образом, что это помешает беспристрастно рассматривать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения запроса предложений любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Закупочной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в рассмотрении Заявок, член Закупочной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Закупочной комиссии.*

*Всю информацию о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов запроса предложений, член Закупочной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

**В случае необходимости обращения к Участнику запроса предложений до подведения результатов, член Закупочной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного запроса предложений.**

**Член Закупочной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов запроса предложений.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 9 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель

Закупочной комиссии:



Скляров Д.В.

Заместитель председателя

Закупочной комиссии:



Гусин Б.В.

Члены Закупочной комиссии:



Логанова Н.А.



Сычёв Н.В.



Даньшина О.А.



Савченко А.И.



Рыбников Д.А.



Солянин Р.В.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:



Горностаева Т.В.