

КЛ 0,4 кВ - Н1
укладывать под сущ.
тротуарной дорожкой в трубе
ПНД/ПВД-110 1х90мм
см. пункт тех. тр. №1

Н1
АВБШв-4х120
в траншее ТК-1
l_{стр}=295 м





Пересечение 1
прокол d=110мм
ПНД-110 1х7м

Прокладка КЛ 0,4 кВ - Н1
в подвальном помещении ДООУ №80
см. лист 4

1. Кабель прокладываемый вдоль ул. Крупской укладывать на месте тротуарной дорожки, после укладки кабеля выполнить восстановление тротуарного покрытия, схему восстановления тротуарного покрытия см. на листе 5.

Условные обозначения

- и — и — Проектируемая КЛ 0,4 кВ
- и — и — Проектируемая КЛ 0,4 кВ в футляре
- — — Охранная зона

						0172/16.ЭС			
						Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-137 - ДОУ №80 г. Белгород, ул. Добролюбова, 7			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Каюков			08.16		Р	3	
Проверил		Семеко			08.16				
Н.контр.		Рогова			08.16				
ГИП		Семеко			08.16	План трасс КЛ 0,4 кВ	ООО "Росинжиниринг"		