

Общество с ограниченной ответственностью
ГК "РусПромСтрой"

Проектная документация

Реконструкция АВР 35, 0,23кВ ПС Новосергиевка 35/10кВ

Пояснительная записка и основные чертежи

Заказчик:

ОАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго»

Шифр: 46/14-АВР

Главный инженер проекта:

Хлыстов С.А.

Генеральный директор:

Шаповалов Е.О.

Орел 2014

Ведомость

№	Наименование	Лист	Примечание
1	Пояснительная записка	1	
2	Схема однолинейная ПС Новосергиевка 35/10кВ	9	
3	Схема подключения РС80-АВРМ к аппаратам 35кВ ПС Новосергиевка 35/10кВ	10	
4	Клеммный ряд ПС Новосергиевка 35/10кВ	11	
5	Схема подключения АВР к сети 0,23кВ ПС Новосергиевка 35/10кВ	12	
6	Перечень элементов АВР-35кВ, АВР-0,23кВ ПС Новосергиевка 35/10кВ	13	
7	Кабельный журнал	14,15	

Согласовано		

Взам. инв. №	

Подп. и дата	

Инв. № подл.	

						Реконструкция АВР 35, 0,23кВ ПС Новосергиевка 35/10кВ.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Ведомость	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Хлыстов						П.Д.	1	8
Проверил	Шаповалов						ООО «ГК «РусПромСтрой»		
Т. контр.									
Н. контр.									
Утвердил	Шаповалов								

Содержание:

Введение.....	3
1 Общие положения.....	3
1.1 Основание для разработки проекта.....	3
1.2 Исходные данные для проектирования.....	3
2 Электротехнические решения	3
3 Релейная защита и автоматика.....	4
3.1 Организация АВР на стороне 35кВ.....	5
3.2 Организация АВР на стороне 0.23кВ.....	5
4 Охрана труда и техника безопасности.....	5
5 Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту.....	6
Приложения.....	8

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							46/14-АВР	Лист
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Введение

Разработанная проектная документация выполнена на основании технического задания, указаний и требований заказчика и в соответствии с рекомендациями и требованиями основных нормативно-технических документов.

1 Общие положения

1.1 Основание для разработки проекта

Рабочий проект «Реконструкция устройств АВР на ПС филиала ОАО «МРСК Центра-«Орелэнерго» выполнен на основании Технического Задания от 2013г на проектирование реконструкции устройств АВР на ПС 110-35кВ.

Основание для проектирования: инвестиционная программа ОАО «МРСК Центра» -«Орелэнерго» на 2013-2017гг.

Заказчик рабочего проекта: ОАО «Орелэнерго» .

Заказчик реконструкции: ОАО «МРСК Центра» -«Орелэнерго».

1.2 Исходные данные для проектирования

ОАО «Орелэнерго» предоставлены следующие материалы:

- Однолинейная схема подстанции ПС Новосергиевка 35/10кВ, подлежащей реконструкции в части АВР, согласно графику восстановления АВР на 2014-2017гг.
- Монтажные, полные схемы существующих элементов на подстанцию, подлежащую реконструкции в части АВР, согласно графику восстановления АВР на 2014-2017гг.

2 Электротехнические решения

Реконструкция АВР предусматривает:

- демонтаж существующего устаревшего оборудования АВР и замену его на микропроцессорные устройства АВР на стороне 35 кВ;
- замена или установка устройств АВР оперативных цепей 0,23кВ в цепях собственных нужд ПС.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Реконструкция АВР 35, 0,23кВ ПС Новосергиевка 35/10кВ

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Разработал

Хлыстов

Проверил

Шаповалов

Т. контр.

Н. контр.

Утвердил

Шаповалов

Пояснительная записка

Стадия

Лист

Листов

П.Д.

3

8

ООО «ГК «РусПромСтрой»

ОАО «Орелэнерго» представлены следующие материалы.

– Однолинейная схема подстанции ПС Новосергиевка 35/10кВ, подлежащей реконструкции в части АВР, согласно графику восстановления АВР на 2014-2017гг.

– Монтажные, полные схемы существующих элементов на подстанцию, подлежащую реконструкции в части АВР, согласно графику восстановления АВР на 2014-2017гг.

2 Электротехнические решения

Реконструкция АВР предусматривает:

- демонтаж существующего устаревшего оборудования АВР и замену его на микропроцессорные устройства АВР на стороне 35 кВ;

- замена или установка устройств АВР оперативных цепей 0,23кВ в цепях собственных нужд ПС.

- возможность блокировки АВР внешним сигналом по дискретному входу.

Все характеристики срабатывания устройства по времени – независимые.

Разработанные в проекте схемы соответствуют требованиям заказчика по сбору и передаче информации управления коммутационными устройствами и устройствами РЗА, отображению текущих и аварийных параметров.

3.1 Организация АВР на стороне 35кВ.

Для организации АВР на стороне 35кВ используется устройство РС80-ABPM-21. Установка устройства АВР РС80-ABPM-21 предполагается в существующем релейном шкафу секционного выключателя 35кВ. Питание элементов схемы осуществляется от контролируемого входного напряжения. Устройство подключено к цепям ТСН-1, ТСН-2 через автоматические выключатели, обеспечивающие защиту цепи управления. Для блокировки АВР применяется кулачковый переключатель ПК16-12. Для сигнализации работы схемы АВР предусмотрены указательные реле, катушки которых включены в выходные цепи электромагнитов отключения/включения, а контакты - в цепи аварийно-предупредительной сигнализации. Заземление устройства производится с помощью клеммы заземления, которая находится на правой торцевой поверхности корпуса.

3.2 Организация АВР на стороне 0,23кВ.

На стороне 0,23кВ предполагается устройство АВР существующих оперативных цепей, которое осуществляется с помощью электромагнитного контактора компании ABB LC1E1201M5 с дополнительной контактной приставкой LAEN 22. Для защиты цепи управления на каждый ввод устанавливается автоматический выключатель. Такая схема обеспечивает простоту и надежность устройства АВР оперативных цепей. Элементы АВР устанавливаются в существующем шкафу ТСН-2.

4 Охрана труда и техника безопасности

Условия охраны труда и техники безопасности при реконструкции и эксплуатации подстанции обеспечиваются принятием всех проектных решений в соответствии с ПУЭ, СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве», «Правилами техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

Инв. № подл.	Взам. инв. №									
	Подп. и дата									
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	46/14-ABP				Лист
										5

Для обеспечения безопасности проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию подстанции предусматривается:

- ограждение токоведущих частей в соответствии с ПУЭ;
- необходимые изоляционные расстояния между токоведущими частями и отдельными присоединениями;
- проходы и заезды;
- электрические и механические блокировки, исключающие ошибочные действия персонала при выполнении оперативных переключений;
- защитное заземляющее устройство;
- система контроля и автоматики режимов работы;
- защита от коротких замыканий и перенапряжений;
- рабочее и аварийное освещение.

5 Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту

– постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

– «Техническая политика ОАО «МРСК Центра» в распределительном электросетевом комплексе» утвержденная приказом ОАО «МРСК Центра» от 16.08.2010 г. № 227-ЦА;

– приказ ОАО «МРСК Центра» от 16.08.2010 г. № 227-ЦА об утверждении «Технической политики ОАО «МРСК Центра» в распределительном электросетевом комплексе»;

– типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ОАО «МРСК Центра», утвержденные приказом ОАО «МРСК Центра» от 18.01.08 г. № 15;

– «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. СО 153-34.20.122-2006»;

– «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем. РД 34.35.310-97»;

– методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ № 277 от 30.06.2003;

– «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., и иными действующими нормативно-техническими документами;

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №	
<p>– «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. СО 153-34.20.122-2006»;</p> <p>– «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем. РД 34.35.310-97»;</p> <p>– методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ № 277 от 30.06.2003;</p> <p>– «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., и иными действующими нормативно-техническими документами;</p>							
						46/14-ABP	Лист
							6
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		


- «Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики, телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России», утвержденные Приказом ОАО РАО «ЕЭС России» № 57 от 11.02.2008 г.;
- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание);
- «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ»;
- ГОСТ 15150, ГОСТ 15543, ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69;
- ГОСТ 27514-87, РД 153-34.0-20.527-98;
- ГОСТ 13109-67 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;
- «Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий» (СН 174-75).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							46/14-ABP	Лист
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		



Приложения

Техническое задание от 2013г на проектирование реконструкции устройств АВР на ПС 110-35кВ.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	46/14-АВР	Лист	
							8	



					46/14-ABP					
					Реконструкция ABP 35, 0,23кВ ПС Новосергиевка 35/10кВ			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	докум.	Подпись	Дата						
Разраб.	Хлыстов									
Пров.	Шаповалов									
Т.контр.								Лист 9	Листов	
					Схема однолинейная ПС Новосергиевка 35/10кВ			ГК "РусПромСтрой"		
Н.контр.										
Утв.	Шаповалов									





Примечание

1 Пунктиром обозначены элементы, которые находятся вне релейного шкафа.

2. Устройство АВР РС80-АВРМ может быть смонтировано в шкафу СР-35кВ.

Точное место установки принимается исходя из условий монтажа по месту.


					46/14-ABP							
					Реконструкция ABP 35, 0,23кВ ПС Новосергиевка 35/10кВ			Лист	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	докум.	Подпись	Дата								
Разраб.	Хлыстов											
Пров.	Шаповалов											
Т.контр.					Схема подключения РС80-ABPM к аппаратам 35кВ ПС Новосергиевка 35/10кВ			Лист	10	Листов		
Н.контр.								ГК "РусПромСтрой"				
Утв.	Шаповалов											




	X5		
	5-1	1	13
РУ АВР В1	5-2	2	12
	5-3	3	11
	5-4	4	10
РУ СВР АВР СВ	5-5	5	9
РУ АВР СВ	5-6	6	8
	5-7	7	7
РУ АВР В2	5-8	8	8
	5-9	9	7

					46/14-ABP						
					Реконструкция ABP 35, 0,23кВ ПС Новосергиевка 35/10кВ				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	Докум.	Подпись	Дата							
Разраб.	Хлыстов										
Пров.	Шаповалов										
Т.контр.					Ряды зажимов ПС Новосергиевка 35/10кВ				Лист 11 Листов		
Н.контр.									ГК "РусПромСтрой"		
Утв.	Шаповалов										

Основной ввод 0,23кВ от
ТЧН-1



Резервный ввод 0,23кВ
от ТЧН-2



ОСМ-1 220/220

Примечание

- 1 Пунктиром обозначены элементы, которые находятся вне релейного шкафа.
2. Устройство АВР 0,23кВ может быть смонтировано в шкафу ТЧН-2. Точное место установки элементов производится с учетом монтажа.

					46/14-ABP								
					Реконструкция ABP 35, 0,23кВ ПС Новосергиевка 35/10кВ				Лит.		Масса	Масштаб	
Изм	Лист	Докум.	Подпись	Дата									
Разраб.		Хлыстов											
Пров.		Шаповалов											
Т.контр.					Схема подключения ABP к сети 0,23кВ ПС Новосергиевка 35/10кВ				Лист 12		Листов		
									ГК "РусПромСтрой"				
Н.контр.													
Утв.		Шаповалов											

[illegible]

Длины, указанные в кабельном журнале уточняются в зависимости от условий монтажа

		Обозначение	Откуда	Куда	Тип кабеля	Длина(м)		Прим.
			Оборудование	Оборудование		По проекту	факт ич.	
АВР 35кВ ПС Новосергиевка 35/10кВ	Входные цепи		клеммник 1(шкаф ТСН-1)	клеммник 3 шкаф РС80	КВВГ4х1,5	36		
			клеммник 3 шкаф РС80	РС80-АВРМ 35кВ	КВВГ4х1,5	0,5		
			клеммник 2(шкаф ТСН-2)	клеммник 3 шкаф РС80	КВВГ4х1,5	38		
			клеммник 3 шкаф РС80	РС80-АВРМ 35кВ	КВВГ4х1,5	0,5		
		А 631	ШНА-1	клеммник 6 шкаф РС80	ПВ3 1,5	4		
		В 631	ШНВ-1	клеммник 6 шкаф РС80	ПВ3 1,5	4		
		А 632	ШНА-2	клеммник 6 шкаф РС80	ПВ3 1,5	4		
		В 632	ШНВ-2	клеммник 6 шкаф РС80	ПВ3 1,5	4		
			клеммник 6 шкаф РС80	РС80-АВРМ 35кВ	ПВ3 1,5	0,5		
			клеммник 6 шкаф РС80	РС80-АВРМ 35кВ	ПВ3 1,5	0,5		
			клеммник 6 шкаф РС80	РС80-АВРМ 35кВ	ПВ3 1,5	0,5		
			клеммник 6 шкаф РС80	РС80-АВРМ 35кВ	ПВ3 1,5	0,5		
			БКВ СВ	клеммник 7 шкаф РС80	ПВ3 1,5	12		
			БКВ В1	клеммник 7 шкаф РС80	ПВ3 1,5	16		
			БКВ В2	клеммник 7 шкаф РС80	ПВ3 1,5	12		
			клеммник 7 шкаф РС80	РС80-АВРМ 35кВ	ПВ3 1,5	0,5		
			клеммник 7 шкаф РС80	РС80-АВРМ 35кВ	ПВ3 1,5	0,5		
			клеммник 7 шкаф РС80	РС80-АВРМ 35кВ	ПВ3 1,5	0,5		
			клеммник 7 шкаф РС80	ПБ2	ПВ3 1,5	0,5		
			ПБ2	РС80-АВРМ 35кВ	ПВ3 1,5	0,5		
			РС80-АВРМ 35кВ	клеммник 8 шкаф РС80	ПВ3 1,5	0,5		
			РС80-АВРМ 35кВ	клеммник 8 шкаф РС80	ПВ3 1,5	0,5		
			РС80-АВРМ 35кВ	клеммник 8 шкаф РС80	ПВ3 1,5	0,5		
			РС80-АВРМ 35кВ	клеммник 8 шкаф РС80	ПВ3 1,5	0,5		
	Выходные цепи		РС80-АВРМ 35кВ	клеммник 8 шкаф РС80	ПВ3 1,5	0,5		
			РС80-АВРМ 35кВ	клеммник 8 шкаф РС80	ПВ3 1,5	0,5		
			РС80-АВРМ 35кВ	клеммник 8 шкаф РС80	ПВ3 1,5	0,5		
			РС80-АВРМ 35кВ	клеммник 8 шкаф РС80	ПВ3 1,5	0,5		
			РС80-АВРМ 35кВ	клеммник 8 шкаф РС80	ПВ3 1,5	0,5		
			клеммник 8 шкаф РС80	РУ АВР В1 шкаф В1	ПВ3 1,5	16		
			клеммник 8 шкаф РС80	шкаф В1	ПВ3 1,5	16		
			клеммник 8 шкаф РС80	шкаф В1	ПВ3 1,5	16		
			клеммник 8 шкаф РС80	РУ СВР АСВ шкаф СВ	ПВ3 1,5	12		

46/14-АВР

Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп	Дата
Разраб		Хлыстов			
Пров.		Шаповалов			
Утв		Шаповалов			

Реконструкция АВР 35, 0,23кВ
ПС Новосергиевка 35/10кВ
Кабельный журнал

Стадия	Лист	Листов
П	14	2
ООО «ГК «Рудтрансстрой»		

			клеммник 8 шкаф РС80	шкаф СВ	ПВЗ 1,5	12		
			клеммник 8 шкаф РС80	шкаф СВ	ПВЗ 1,5	12		
			клеммник 8 шкаф РС80	РУ АВР В2 шкаф В2	ПВЗ 1,5	12		
			клеммник 8 шкаф РС80	шкаф В2	ПВЗ 1,5	12		
			клеммник 8 шкаф РС80	шкаф В2	ПВЗ 1,5	12		
			РС80-АВРМ 35кВ	клеммник 7 шкаф РС80	ПВЗ 1,5	0,5		
			клеммник 7 шкаф РС80	ШС1	ПВЗ 1,5	3		
			РС80-АВРМ 35кВ	клеммник 7 шкаф РС80	ПВЗ 1,5	0,5		
			клеммник 7 шкаф РС80	РУ1	ПВЗ 1,5	0,5		
			РУ1	клеммник 7 шкаф РС80	ПВЗ 1,5	0,5		
			клеммник 7 шкаф РС80	ШЗП	ПВЗ 1,5	3		
			клеммник 1(шкаф ТСН-1)	клеммник 3 шкаф РС80	КВВГ4х1,5	36		
			клеммник 3 шкаф РС80	РС80-АВРМ 35кВ	КВВГ4х1,5	0,5		
			клеммник 2(шкаф ТСН-2)	клеммник 3 шкаф РС80	КВВГ4х1,5	38		
			клеммник 3 шкаф РС80	РС80-АВРМ 35кВ	КВВГ4х1,5	0,5		
АВР 0,23кВ ПС Новосергиевка 35/10кВ			Шкаф ТСН-1	Выключатель АВЗ	2 ПВЗ 1,5	12		
			Шкаф ТСН-2	Выключатель АВ4	2 ПВЗ 1,5	0,5		
			Выключатель АВЗ	КМ	2 ПВЗ 1,5	0,5		
			Выключатель АВ4	КМ	2 ПВЗ 1,5	0,5		

46/14-АВР

Лист

15