

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

В.А. Тихонов

« 01 » 06 2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3935796

на проведение конкурса по выбору подрядчика
на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП
(6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ
для присоединения *бассейна (Боровских Константин Вячеславович)*, расположенного по адресу: *Липецкая обл., Задонский район, с. Кашары, кадастровый номер земельного участка: 48:08:0000000:462 (50 кВт, 0,4 кВ, категория надежности 3).*

Основание: во исполнение решения Протокола от 31.05.2016 г №19-ВКС/ЦА; уточнение объема строительства электросетевых объектов.

Внести следующие изменения в текст технического задания №3935796 от 18.09.2014 г.:

Состав работ пункта 1 изложить в следующей редакции:

Техническое перевооружение и реконструкция:

- В ТП №3-569/63 кВА заменить существующий трансформатор на трансформатор мощностью 100 кВА (инв. №13708);
- Произвести расчет уставок в ячейке №9 ПС 110/10 кВ Кашары и выполнить наладку релейной защиты (инв. № 18352).

Состав работ п.1.1 изложить в следующей редакции:

- корректировка проекта №48-2016-039;
- согласование проектно-сметной документации с заинтересованными организациями, надзорными органами, филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»;
- согласование проектно-сметной документации с Заявителем технологического присоединения, учитывая соответствие проектных решений, принимаемых в рамках данного проекта и проекта Заявителя;
- производство строительно-монтажных работ (с поставкой материалов и оборудования);
- производство пуско-наладочных работ;
- проведение приемо-сдаточных испытаний и сдача в эксплуатацию.

Остальные пункты технического задания №3935796 от 18.09.2014 г. остаются без изменений.

Начальник управления
перспективного развития



О.А. Серёдкин

Начальник службы РЗАИиМ



А.А. Внуков

Исп. Бухалова Л.Н.