



общество с ограниченной ответственностью
"Межрегиональная Компания Терминал Электрик"

Свидетельство № 407-14042017 выдано Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области» протокол № 180 от 14.04.2017г.

Строительство/реконструкция распределительной сети 6/0,4 кВ для присоединения строящегося жилого дома с коммунально-бытовыми приборами (Демина Татьяна Петровна), расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, садоводческое некоммерческое товарищество «Заря», массив IV, участок №53, кадастровый номер земельного участка: 48:20:0021020:1380 по ТЗ 2020/8388

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

529 - ПОС

Раздел 5 «Проект организации строительства»

Заказчик: ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»



общество с ограниченной ответственностью
"Межрегиональная Компания Терминал Электрик"

Свидетельство № 407-14042017 выдано Ассоциацией «Саморегулируемая организация
«Проектные организации Липецкой области» протокол № 180 от 14.04.2017г.

Строительство/реконструкция распределительной сети 6/0,4 кВ для
присоединения строящегося жилого дома с коммунально-бытовыми приборами
(Демина Татьяна Петровна), расположенного по адресу: Липецкая обл., г.
Липецк, садоводческое некоммерческое
товарищество «Заря», массив IV, участок №53, кадастровый номер земельного
участка: 48:20:0021020:1380 по
ТЗ 2020/8388

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

529 - ПОС

Раздел 5 «Проект организации строительства»

Заказчик: ПАО «Россети Центр»-«Липецкэнерго»

Генеральный директор

А.В. Черных


Начальник ПКБ

А.В. Бувев

2021

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ то ма	Обозначение	Наименование	Приме- чание
1	529 - ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	529 - ППО	Раздел 2. Проект полосы отвода	
3	529 - ТКР	Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта	
5	529 - ПОС	Раздел 5. Проект организации строительства	
7	529 - ООС	Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды	
8	529 - ПБ	Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
9	529 - СМ	Раздел 9. Смета на строительство	

Взам. инв. N	Подпись и дата									
Инв. N подл.	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	529 - СП			
	Разработал	Колотовкина					СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	Стадия	Лист	Листов
	Проверил	Тенихин						П	1	
	Нач.отдела							 000 "Межрегиональная Компания Терминал Электрик"		
	Н.контроль	Тенихин								
	ГИП	Фролов								

Вопросы организации строительства

Проектируемые линии, как объект строительства, не имеют сложной и неосвоенной технологии и по классификации, принятой ВСН 33-82* «Ведомственные строительные нормы по разработке проектов строительства (Электроэнергетика)», относятся к несложным объектам. В соответствии с ГОСТ 27751-88 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету" класс ответственности сооружения - II.

Сметная стоимость строительства, потребности в строительных конструкциях, основных материалах и оборудовании на весь период строительства приведены в паспорте проекта раздела 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта".

Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены в чертежах раздела 2 "Проект полосы отвода".







Строительно-монтажные работы по сооружению ВЛЗ-6 кВ и ВЛИ-0,4 кВ предусматривается выполнять силами специализированного строительно-монтажного предприятия, оснащенного необходимыми строительными механизмами для производства работ.

Нормативная продолжительность строительства рассчитывается в соответствии со СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений", и составляет 1 месяц.

Доставка материалов, конструкций и оборудования с центральной базы строительной организации осуществляется автотранспортом, расстояние от которой до объекта строительства составляет 20 км.

Проект производства работ по сооружению ВЛЗ-6 кВ и ВЛИ-0,4 кВ разрабатывается подрядчиком.

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке территории к строительству: убраны деревья с трассы, обрезаны мешающие ветки, переустроены помещения, мешающие строительству, демонтированы действующие непригодные к дальнейшей эксплуатации ЛЭП.

Взам. инв. N	Подпись и дата									
Инв. N подл.	Подпись и дата							529 - ПОС		
		Изм.	Коп.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
		Разработал		Колотовкина				Проект организации строительства		
		Проверил		Тенихин						
		Нач.отдела								
		Н.контроль		Тенихин						
ГИП		Фролов								
		Стадия	Лист	Листов						
		П	1							
		 "Межрегиональная Компания Терминал Электрик"								