

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

В.А. Тихонов

« 12 » 04 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5965932_5966926_5967121_5968756
на проведение конкурса по выбору подрядчика
на выполнение работ «под ключ» по проектированию и строительству/реконструкции ЛЭП
(6-10 кВ) и объектов распределительной сети 6-10/0,4 кВ

для присоединения:

- гаража с бытовыми электроприборами (Белоусов Николай Иванович), расположенного по адресу: *Липецкая обл., г. Елец, район ПГК «Вест», гараж №71, кадастровый номер земельного участка 48:19:6050101:359 (5,3 кВт, 0,4 кВ, категория надежности - 3),*
- гаража с бытовыми электроприборами (Линник Юрий Николаевич), расположенного по адресу: *Липецкая обл., г. Елец, ул. Черокманова, 15-Г, гараж №1, кадастровый номер земельного участка 48:19:6050101:322 (5,3 кВт, 0,4 кВ, категория надежности - 3),*
- гаража с бытовыми электроприборами (Линник Ирина Николаевна), расположенного по адресу: *Липецкая обл., г. Елец, ул. Черокманова, 15-Г, гараж №10, кадастровый номер земельного участка 48:19:6050101:313 (5,3 кВт, 0,4 кВ, категория надежности - 3),*
- гаража с бытовыми электроприборами (Белоусова Инна Владимировна), расположенного по адресу: *Липецкая обл., г. Елец, район ПГК «Вест», гараж №67, кадастровый номер земельного участка 48:19:6050101:360 (5,3 кВт, 0,4 кВ, категория надежности - 3),*

Основание: письмо комитета по коммунальному хозяйству администрации городского округа г. Елец №286 от 09.04.2018 г., Технический отчет о проведении предпроектного обследования №СКП-2018-025-ПОО.

Внести следующие изменения в текст технического задания №5965932_5966926_5967121_5968756 от 26.04.2018 г.:

2. Состав работ:

2.1. Новое строительство и расширение:

2.1.1. От опоры №8 фидера №1 «Гаражи» ВЛИ 0,4 кВ ТП №193/2х630 кВА построить КЛ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 190 м, из них 126 м – методом ГНБ (Z48-ТР41604241.02)

2.1.2. От КЛ 0,4 кВ построить ВЛИ 0,4 кВ ориентировочной протяженностью 218 м к границам земельных участков Заявителей. Концевая опора ВЛИ 0,4 кВ (опора присоединения Заявителя) должна располагаться не далее 20 м от границ земельных участков Заявителей (Z48-ТР41604241.01)


Остальные пункты технического задания №5965932_5966926_5967121_5968756 от 26.04.2018 г. остаются без изменений.

Заместитель главного инженера
по управления производственными активами
и развитию



Э.Ю. Кусиньш

Начальник управления
перспективного развития



О.А. Середкин

