

Приложение №1
к ТЗ на на комплектные трансформаторные подстанции 6(10)/0,4кВ

№ п/п	Наименование материала	№ материала	Характеристики материала	Кол-во, шт.	Примечание
1	ТП 2КТПНУ-КК- 1000-6/0,4 УХЛ1 С ТС ТМГ		Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая из "сэндвич"-панелей двухтрансформаторная с кабельным вводами 6 кВ, кабельными выводами 0,4 кВ и силовым трансформатором ТМГ-1000/6	1	Договор №41143498
			Комплектация – ТП в сборе с учетом требований п.2 данного ТЗ, в т.ч.:		
			учёт электроэнергии		
			автоматический выключатель 0,4кВ отходящей линии с I _{ном} =1000 А – 4 шт.		
			автоматический выключатель 0,4кВ отходящей линии с I _{ном} =250 А – 4 шт.		