

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра»—

«Брянскэнерго»

Капшуков Ф.А.

2017 г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ-10кВ ф. 1006  
ПС Погарская от опоры №40 до опоры №2/11 для снятия ограничений по  
использованию земельного участка (инв .№ЮС8623)

### **1. Общие требования:**

- 1.1. Место выполнения работ: Брянская область, Погарский район.
- 1.2. Срок выполнения работ: в течение 4 недель с момента заключения договора.
- 1.3. Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.
- 1.4. Работы должны быть выполнены в соответствии со СНИП, прочими действующими НТД и правилами.

### **2. Требования к организации строительно-монтажных работ:**

- 2.1. Работы должны выполняться в соответствии с Правилами техники безопасности, охраны труда, санитарии и пожарной безопасности.
- 2.2. Работы должны быть выполнены из материалов и оборудования Подрядчика. На всё имеющееся оборудование и материалы подрядчиком должна быть представлена подробная номенклатура.
- 2.3. Подрядчик должен выполнить пуско-наладочные работы.
- 2.4. Подрядчик должен предоставить календарный график выполнения СМР.

### **3. Требования к участнику торговой процедуры:**

- 3.1. Предоставить в документации к процедуре торгов перечень имеющегося у Подрядчика оборудования и материалов, либо подтверждение о наличии заключенных договоров на поставку оборудования и материалов, необходимых для выполнения данной работы.
- 3.2. Подрядчику в документации к процедуре торгов необходимо предоставить качественный и количественный список лиц, планируемых для выполнения строительно-монтажных работ, а также перечень имеющейся строительной техники для выполнения данных работ.

3.3. Участвующие в конкурсе должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт строительно-монтажных и наладочных работ аналогичных объектов не менее 5 лет. Подрядчик обязан предоставить перечень субподрядных организаций, привлекаемых для выполнения СМР, не менее 3-х на каждый вид работ.

Выбор Субподрядчиков должен быть согласован с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика. Подрядчик обязан предоставить детальный перечень работ, выполняемых субподрядчиком. Подрядчик должен выполнить собственными силами не менее 50% от общего объема строительно-монтажных работ.

3.4. Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть начаты в соответствии с графиком не позднее двух дней с момента подписания договора подряда. Началом производства работ необходимо считать – вынос в натуру объекта строительства, начало устройства временных зданий и сооружений, начало производства строительно-монтажных работ, начало ведение общего журнала производства работ, назначение и официальное уведомление Заказчика об ответственном производителе работ.

3.5. Участник конкурсной процедуры обязан приложить письма с указанием готовности организации (организаций) участвовать в качестве субподрядчика для выполнения данного вида работ.

3.6. Размещенная на торговой площадке проектная рабочая документация считается переданной в работу с момента признания участника победителем торгов.

#### **4. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству.**

4.1. СНиП 3.01.01-85\* «Организация строительного производства».

4.2. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, Общие требования».

4.3. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2, Строительное производство».

4.4. СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

4.5. ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».

4.6. Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности, РД 34.03.384-96.

4.7. Инструкции по безопасной организации и производству совмещенных и особо опасных работ на стройках Минэнерго.

4.8. Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности в строительно-монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго.

4.9. Разработанные и утвержденные технологические карты.

4.10. Заводские инструкции и ТУ на оборудование, рабочие чертежи и проект производства работ (ППР).

4.11. ПОТРМ-016-2001 Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

4.12. Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ПАО «МРСК Центра».

4.13. ПУЭ (действующее издание).

4.14. ПТЭ (действующее издание)

## **5. Основные требования к выполнению работ.**

5.1. Все работы выполняются из материалов Подрядчика, номенклатуру которых Подрядчик согласовывает с Заказчиком перед началом работ.

5.2. Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.

5.3. Изменение номенклатуры применяемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

5.4. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершению всех работ.

5.5. Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

5.6. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с Управлением капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» и проектной организацией (в рамках авторского надзора за реализацией проекта).

5.7. При монтаже металлоконструкций и оборудования, Подрядчик обязан применять передовые и наиболее рациональные методы монтажа.

5.8. При выполнении строительных работ обязательно применение специальных мероприятий, обусловленных особыми условиями строительной площадки.

5.9. Все строительные работы осуществлять в строгом соответствии со СНиП и другими требованиями законодательства РФ. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований, предъявляемых к ним. ППР должен быть согласован с Заказчиком.

## **6. Правила контроля и приемки работ.**

6.1. Представители Подрядчика, участвующие в строительстве, совместно с представителями Заказчика осуществляют входной контроль качества применяемых изделий и материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

6.2. Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

6.3. Контроль и ответственность за соблюдение ПОТ и ПБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

## **7. Гарантии исполнителя строительных работ.**

7.1. Подрядная строительная организация должна гарантировать продолжительность срока, в течение которого подрядчик отвечает за все выявленные заказчиком недостатки, в течение не менее 3-х лет с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

7.2. Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

7.3. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

## **8. Описание основных объемов работ на выполнение СМР:**

Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с ПСД №:41286012-2016-11, разработанной ООО «Энергоком», а именно:

8.1. Планировка территории.

8.2. Демонтаж существующей ВЛ-10 кВ от опоры №40 до опоры №2/11

8.3. Монтаж ВЛ-10 кВ от опоры №42, по железобетонным стойкам, провод АС 1х50 мм<sup>2</sup>, строительная длина 729 м.

8.4. Пусконаладочные работы.

Заместитель начальника УРС

Начальник УКС

Согласовано:

Заместитель директора  
по капитальному строительству

Дерий В.В.

Дадон Г.А.

Третьяков Б.Б.