

«Утверждаю»

И.о. первого заместителя директора –
главного инженера филиала
ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»

Боев М.В.

“ 15 ” 05 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку силового кабеля до 1 КВ (лот 204А)
для ремонтной программы СЭ СДТУиИТ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

на ____ листах

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления
корпоративных и технологических
автоматизированных систем
управления
филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Липецкэнерго»

Е.С. Федерякин

« 15 » 05 2020 г.

Содержание

| | |
|---|---|
| 1. Общие данные | 3 |
| 2. Сроки начала/окончания поставки | 3 |
| 3. Финансирование поставки | 3 |
| 4. Требования к Поставщику | 3 |
| 5. Технические требования к оборудованию и материалам. | 3 |
| 6. Гарантийные обязательства | 3 |
| 7. Условия и требования к поставке..... | 4 |
| 8. Правила приёмки оборудования..... | 4 |
| 9. Стоимость и оплата..... | 4 |
| Приложение №1. | 6 |

1. Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку силового кабеля до 1 КВ (лот 204А) для нужд службы эксплуатации СДТУиИТ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

Заказчик:

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 33.

Поставщик: определяется по итогам торгово-закупочной процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки силового кабеля до 1 КВ (204А) для нужд СЭ СДТУиИТ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

2. Сроки начала/окончания поставки

В течении 30 календарных дней с момента подачи заявки со стороны филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго», но не позднее 31.12.2020 года.

3. Финансирование поставки

Финансирование поставки осуществляется из бюджета ремонтной программы филиала.

4. Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

5. Технические требования к оборудованию и материалам.

Закупаемые комплектующие и материалы должны быть новыми и ранее не используемыми, иметь количество и состав согласно Приложению № 1.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;
- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р;
- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;
- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов».

6. Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяца.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

7. Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость заявки. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

8. Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», расположенного по адресу: Липецкая обл., Липецкий р-он, с. Подгорное, ПС Правобережная, Центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго».

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.


Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.


9. Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в закупочной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
|---|-----------------------------|---------------------------|---|--------------|
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» | Инженер 1 категории ОЭИТ | Воронина О.Е. |  | 31.10.2019г. |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
|---|--------------------------|---------------------------|---|--------------|
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» | Начальник СЭСДТУиИТ | Елтанский А.В. |  | 31.10.2019г. |

Приложение №1.
к техническому заданию на поставку
силового кабеля до 1 КВ (лот 204А)
для ремонтной программы СЭ СДТУиИТ филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Липецкэнерго»

Перечень комплектующих и материалов

| № п/п | Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров) | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения |
|------------------|---|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | Кабель силовой ВВГнг- LS 3х2,5-1 | | 485 | М |