


**Согласовано:**  
Первый заместитель директора -  
главный инженер филиала ПАО  
«МРСК Центра»-«Воронежэнерго»

  
В.А. Антонов  
«09» октября 2015г.

**Техническое задание**  
на поставку противопожарного оборудования (ящиков для песка) для  
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2016г.

1.Общая часть.

Закупка производится для обеспечения подразделений филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» ящиками для песка в 2016 году.

2.Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку ящиков для песка в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

Тип ящика	Количество, шт.
Ящик металлический (толщина металла не менее 1,5 мм) для песка объемом 0,5 м <sup>3</sup> с закрывающейся крышкой и ручкой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов» защиты	42

Поставка ящиков для песка производится на склады получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго». Поставка требуется в 1-2 квартале 2016г.

3.Состав технической и эксплуатационной документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать сертификат качества.

4. Правила приемки.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, несоответствия продукции поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

5. Порядок оплаты:

- безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами накладной, предоставления счета-фактуры и иных документов, предусмотренных договором.

Начальник УПБ и ПК филиала  
ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»



Н.А. Столповских