



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по реализации и  
развитию услуг  
филиала ОАО «МРСК Центра» -  
«Костромаэнерго»

 А.А. Никоноров  
«07» 2015

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора  
- главный инженер  
филиала ОАО «МРСК Центра» -  
«Костромаэнерго»

 Е.А. Смирнов  
«07» 2015

**Техническое задание**  
№ 51/2015-П(Ц)

на проведение конкурса по выбору подрядчика для выполнения комплекса работ по проектированию, строительству и усилению существующих сетей внешнего электроснабжения для осуществления технологического присоединения в Костромской области.

1. Основные объемы работ:

1.1 Проведение в обязательном порядке геодезических изыскательских работ. В случае если выполняемые виды работ оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, качество выполняемых работ, а также имеют место неблагоприятные гидро-геологические условия строительства или их можно отнести к перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объекта - выполнить соответствующие геологические, экологические изыскательские работы.

1.2 Обследование объектов с определением нескольких вариантов прохождения трассы и выбором оптимального варианта, согласованного с заказчиком.

1.3 Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на электроснабжение Объектов, в соответствии с объемами работ.

1.4 Согласование ПСД со всеми надзорными органами, органами местного самоуправления, на территории которого производятся работы, владельцами пересекаемых угодий, инженерных сетей, с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и с Заявителями. В случае размещения объекта на межселенной территории муниципального района Костромской области и относящейся к муниципальным, государственным землям согласовать проект с органом местного самоуправления муниципального района.

1.5 Получение положительных заключений всех необходимых экспертиз по разработанной ПСД.

1.6 В случае если объект строительства расположен на территории заказчика или иной охраняемой природной территории (кроме особо охраняемых природных территорий согласно ст.95, ЗК РФ) получение положительного заключения экологической экспертизы.

1.7 Подготовка, оформление и согласование с органами местного самоуправления или муниципального района, в случае размещения объекта на межселенной территории, схемы расположения земельного участка (земельных участков) для строительства объектов электросетевого хозяйства.

1.8 В соответствии со ст. 49 «Градостроительного кодекса Российской Федерации № от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) получение положительного заключения государственной экспертизы всех проектов, за исключением проектов сетей внешнего электроснабжения для присоединения объектов, для строительства которых прохождения государственной экспертизы не требуется.

1.9 Поставка материалов и оборудования.

1.10 Оформление разрешения на земляные работы.

1.11 Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной ПСД; выполнение охранных археологических мероприятий при выполнении работ в зоне охраны археологического культурного слоя.

1.12 Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с разработанной ПСД.

1.13 Оформление исполнительной документации по строительству в соответствии с нормами (в том числе акты скрытых работ, акты формы КС-11, исполнительную съёмку).

2. Участвующие в закупке услуг должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО, квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы.

3. Выполнить строительство и усиление существующих распределительных сетей расположенных в

| Область             | Район   | Протяженность                                  |
|---------------------|---|--|
| Костромская область | г. Кострома; Костромской;<br>Буйский; Нерехтский;<br>Красносельский; Макарьевский;<br>Шарьинский. | ВЛИ-0,4 кВ~ 2,905 км.<br>ВЛЗ-10(6) кВ~ 3,68 км |

в соответствии с разработанным проектом на основании действующих технических условий. Ориентировочные объёмы работ указаны в приложения № 1 к ТЗ. Трассу ВЛИ-0,4 кВ, марку и сечение провода, количество и типы опор, устанавливаемого оборудования – определить проектом.

Трассу ВЛЗ-10(6) кВ, место установки ТП-10(6)/0,4 кВ - определить проектом на основании согласованной схемы расположения земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства (При получении разрешения на использование земель или земельного участка).

4. Основные требования к выполнению работ.

4.1 Состав разделов проектной документации должен соответствовать требованиям действующего постановления правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В проекте указать перечень объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранных зонах проектируемого объекта и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных

размеров, места расположения, технических характеристик, назначения (при наличии).

При реконструкции трансформаторной подстанции с заменой оборудования или трансформатора – в обязательном порядке согласовать проект в части применяемых электрических схем, оборудования и технических решений со специалистами районных электрических сетей (РЭС), по их территориальной принадлежности.

При осуществлении демонтажных работ на объекте строительства, реконструкции, капитального ремонта выполнить разработку раздела проекта организации демонтажа с описанием задействованной техники, персонала и сроков производства работ, а также техники безопасности при осуществлении демонтажа.

При размещении объектов на лесных участках разработать раздел «Проект освоения лесов».

При размещении объектов на землях сельскохозяйственного, лесохозяйственного назначений необходимости разработать раздел «Проект рекультивации земель». (ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель (с Изменением N 1); Приказ Россельхознадзора от 22 декабря 1995 года №525 "Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы")

На топосъемке нанести в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями нанести границы охранных зон проектируемых объектов электросетевого хозяйства в соответствии с классом напряжения.

В случае размещения объекта(ов) на земельном(ых) участке(ах) находящем(их)ся в частной собственности или не относящихся(его)ся к муниципальным, государственным землям, а также для объектов не предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 03 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» проектная (подрядная) организация должна выполнить следующие виды землеустроительных, кадастровых и оценочных работ:

- разработка и согласование в установленном порядке схемы предварительного направления трассы с привязкой к местности в течении 7 дней со дня заключения договора подряда с обязательным согласованием с заказчиком;

- разработка и согласование в установленном порядке, в том числе и с заказчиком, схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий в течение 14 дней со дня согласования схемы предварительного направления трассы;

- обоснование размеров земельных участков для строительства объектов электросетевого хозяйства, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа;

- сбор сведений о собственниках и правообладателях земельных участках, на которых предполагается размещение объектов электросетевого хозяйства;

- сбор сведений о категории, разрешенном использовании и градостроительных регламентах в отношении земельных участков, на которых предполагается размещения объектов электросетевого хозяйства;

- получение кадастровых выписок о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объектов электросетевого хозяйства;

- подготовку, оформление, согласование и утверждение схемы расположения

земельного участка (участков) для строительства объектов электросетевого хозяйства в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития РФ от 27.11.2014 № 726.

- подготовка в установленном законодательством Российской Федерации порядке расчетов убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

- подготовка проектов соглашений с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанных с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства;

- подготовка и получение в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, необходимые для размещения объектов электросетевого хозяйства;

В случае размещения объекта на земельных участках находящихся в государственной или муниципальной собственности для объектов предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», проектная (подрядная) организация должна выполнить следующее:

- подготовить, согласовать и утвердить схему расположения земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства;

- получить разрешение на использование земель или земельного участка.

5 Подрядная (проектная) организация обязана:

5.1 При выполнении строительства либо замены трансформаторных подстанций предусмотреть установку дополнительных замков для запираания дверей, тип замков согласовать с районом электрических сетей на территории проведения работ.

5.2 При новом строительстве или реконструкции существующих распределительных сетей с заменой опор ВЛ-0,4 кВ применять стальные многогранные опоры вместо установки трехстоечных железобетонных или деревянных опор в соответствии с патентом ОАО «МРСК Центра» от 20.02.2014 г. № 138695.

5.3 При новом строительстве применять столбовые трансформаторные подстанции (мощностью до 63 кВА), подключаемые к сетям 6 (10) кВ по упрощенной схеме, с силовым трансформатором с несущим (усиленным) корпусом, конструкция СТП 10/0,4 кВ должна соответствовать патентам ОАО «МРСК Центра» № 99905 от 31.08.2010; № 101278 от 31.08.2010; № 133982 от 30.04.2013; № 146463 от 27.01.2014.

5.4 Комплекс работ должен производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП, СП, ПУЭ и др.), а также в соответствии с Технической политикой ОАО «МРСК Центра».

5.5 Подрядчик, до начала строительно-монтажных работ, оформляет на себя разрешение на производство земляных работ, проводит согласования с ГИБДД и коммунальными службами.

5.6 На построенные объекты должны быть нанесены диспетчерские наименования

(установка табличек) – по согласованию с Заказчиком.

5.7 На опорах ВЛИ-0,4(10) кВ устанавливаются информационные знаки охранных зон.

5.8 При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться технологическими картами и проектами производства работ (ППР), проектами организации демонтажа (ПОД) согласованными с Заказчиком.

5.9 Подрядчик и привлекаемые им субподрядчики должны иметь свидетельство о допуске к данному виду работ, выданное зарегистрированной СРО. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком.

5.10 Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика, необходимые отключения электроустановок, подготовку рабочего места и допуск к работе по каждому объекту.

5.11 Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

5.12 Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и приостанавливать работы, при выявлении нарушений. При отстранении от работы персонала Подрядчика, Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

5.13 Всю работу Подрядчик выполняет с использованием собственной оснастки, автотранспорта и спецтехники. Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, приобретает Подрядчик. Подрядчик согласовывает с Заказчиком выбираемых поставщиков, производителей материальных ресурсов и цены на них.

5.14 Всё поставляемое и применяемое электротехническое оборудование, технологии, изделия и материалы отечественного и зарубежного производства должны иметь аттестацию аккредитованного Центра ОАО «Российские сети».

5.15 Применять в сетях ОАО «МРСК Центра» СИП и арматуру только соответствующую требованиям ГОСТ и МЭК (в т.ч. ГОСТ Р 52373-2005, CENELEC CS EN 504 83), прошедших сертификацию и имеющих действующее положительное заключение аттестационной комиссии ОАО «Россети», а так же положительный опыт эксплуатации в энергосистемах РФ.

5.16 На все применяемые материалы и оборудование Подрядчик предоставляет паспорта и сертификаты.

5.17 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов, непригодность которых к дальнейшему применению подтверждена Заказчиком, вывозятся Подрядчиком в места утилизации. Непригодность демонтированных элементов к дальнейшему применению оформляется письменным актом подписываемым представителем Подрядчика и Заказчика.

5.18 Демонтированные элементы существующих электросетевых объектов пригодные к дальнейшему применению (материалы, оборудование, а также цветной и черный металлолом), Подрядчик обязан вывезти на базу РЭСа, на территории которого производятся строительно-монтажные работы, с оформлением письменного акта передачи материалов от демонтажных работ, подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика.

5.19 В случае необходимости корректировки разделов проектной документации по вновь открывшимся условиям строительства или при замене материалов, оборудования по независящим от подрядной организации причинам (отсутствие в наличии, длительные сроки производства) Подрядчик обязан проинформировать Заказчика и



согласовать с ним все возможные изменения. При обоснованной причине и положительном решении в части согласования изменений со стороны Заказчика, Подрядчик в кратчайший срок и на безвозмездной основе вносит изменения в проект в соответствии с постановлением Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

#### 6. Правила контроля и приемки работ.

6.1 Руководители работ, выполняющие работы, совместно с представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.

6.2 Приемка выполненных работ производится представителем Заказчика, назначенным приказом лицом, ответственным за осуществление технического надзора.

6.3 При сдаче выполненных работ Подрядчик обязан предоставить необходимую исполнительную документацию, в том числе исполнительную съёмку согласованную в установленном порядке (для кабельных линий). При необходимости по требованию местных органов власти исполнительную съёмку воздушной линии электропередачи.

6.4 Дополнительно Подрядчик подготавливает и передает Заказчику следующие материалы:

- утвержденную схему расположения земельного участка (участков);
- соглашения с собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, связанные с изъятием, в том числе путем выкупа, или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства.

6.5 Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки установленные Заказчиком.

#### 7. Оплата и финансирование строительства.

7.1 Расчеты за выполненные работы производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

7.2 Договор подлежит оплате на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2) и справок, о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выставленным Заказчику счетам Подрядчика, оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ.

#### 8. Экология и природоохранные мероприятия.

8.1 Бытовые и промышленные отходы, образующиеся от жизнедеятельности строителей и производства работ, собираются в пластиковые мешки и по мере накопления вывозятся Подрядчиком в места утилизации.

8.2 В проекте предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды с разработкой всех необходимых мероприятий».

#### 9. Пожарная безопасность.

9.1 Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

9.2 При необходимости разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона.

#### 10. Гарантий исполнителя строительных работ.

10.1 Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 60 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. По окончании работ Подрядчик

выдает Заказчику гарантийный паспорт, где указывает, что обязуется устранить все дефекты, связанные с производством работ и качеством материалов, поставляемых Подрядчиком в течение всего гарантийного срока.

11. Сроки выполнения работ.

1.1 Срок выполнения работ – в течение 16 недель с момента получения письменного уведомления от филиала ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» в адрес подрядчика, о подтверждении наличия источника финансирования.

1.2 Изменение срока выполнения работ может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.


Лист визирования к ТЗ 51/2015-П(Ц)

Начальник УПР Филиала  
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

  
М.А. Соловьев  
07.07 2015 г.  
дата, месяц, год


СОСТАВИЛ:

Инженер УПР Филиала  
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

  
М.Н. Голышев  
07.07 2015 г.  
дата, месяц, год

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по капитальному  
строительству Филиала  
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

  
А.Ю. Розысков  
07.07 2015 г.  
дата, месяц, год

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УТП Филиала  
ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

  
Ю.В. Горихин  
2015 г.  
дата, месяц, год



| Реквизиты договора тех. присоединения | Наименование заявителя по договору тех. присоединения  | Наименование присоединяемого объекта  | Присоединяемая мощность, кВт | Расшифровка перечня работ  | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | Примечание |
|---------------------------------------|--|---|------------------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
| 2331-Ц/1(3)-ТП(2015)И                 | Новикова Анна Васильевна   | садовый дом Костромской р-он, Кузнецовская с/а, СТ "Заря", уч-к №106                                    | 7                            | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ (инв. № 12009540-00) ТП № 782 ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС-35/10 кВ «Кузнецово» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.           | км.                           | 0,075      |            |
| 1480-Г/1(3)-ТП(2015)И                 | ИП Ласкевич Владимир Вячеславович  | нежилое помещение (остановочный комплекс), г. Буй, п. Октябрьской Революции, в районе ИКБ "Совкомбанк"  | 15                           | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3/5 ВЛИ-0,4кВ кВ (инв. № 14040) ТП № 736 ф. 10-04 ЦРП «Буй» ф. 10-19 ПС 110/35/10 кВ «Буй районная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км.                           | 0,04       |            |
|                                       |  |   |                              | Замена существующей деревянной опоры №3/5 ВЛ-0,4 кВ ТП № 736 ф. 10-04 ЦРП «Буй» ф. 10-19 ПС 110/35/10 кВ «Буй районная» на ж/б опоры.  | шт.                           | 1          |            |
| 2453-Ш/2(3)-ТП(2015)П                 | Управление ЖКХ и строительства администрации городского округа город Шарья Костромской области | светофор Шарьинский р-н, г. Шарья, перекресток улиц Ленина и 50 лет Советской Власти                    | 15                           | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом по существующим опорам №№ 38-37-36-35 ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС 35/6 кВ «Центральная» с выполнением монтажа н/в ввода.   | км.                           | 0,24       |            |
| 2007-Ц/1(3)-ТП(2015)И                 | Ткачук Петр Викторович   | жилой дом Костромской р-он, Котовская с/а, д. Козлово, д. №10   | 5                            | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 25131) ТП № 190 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС-35/10 кВ «Горьковская» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.              | км.                           | 0,1        |            |
| 2023-Ц/1(3)-ТП(2015)И                 | Березина Тамара Константиновна   | здание, назначение нежилое г. Кострома, ул. Энергетиков, д. 1, лит. Д                                   | 15                           | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 554 (инв. № 17023) ПС-110/6 кВ «Восточная-1» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.   | км.                           | 0,1        |            |
| 2035-Ц/1(3)-ТП(2015)И                 | Джигеров Мажидин Асянович  | жилой дом Костромской р-н, п. Фанерник, ул. А. Калашникова д. №1  | 7                            | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ (инв. № 12009661-00) ТП № 607 ф. А-2 ПС 110/35/6 кВ «Аэропорт» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.                              | км.                           | 0,06       |            |
| 2327-Ц/1(3)-ТП(2015)И                 | Врюкалов Александр Леонидович  | индивидуальный жилой дом Костромской р-н., д. Башутино, прим с 10 м по напр на север от ориентира д. 15 | 15                           | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 25246) ТП № 274 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС-35/10 кВ «Кузьмищи» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.                 | км.                           | 0,05       |            |
| 2454-Н/1(3)-ТП(2015)И                 | Морева Юлия Николаевна   | гараж-мастерская г. Макарьев ул. Дорожная д. 22А  | 15                           | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП № 296 (инв. №13014287-00) ф. 10-01 ПС 35/10 кВ «Макарьев 2» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.                                   | км.                           | 0,15       |            |
|                                       |  |   |                              | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 296 (предлагается установка рубильника РПС1/1).  | шт.                           | 1          |            |
| 2350-Ц/1(3)-ТП(2015)И                 | Картошкин Андрей Олегович  | торговый центр, Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Глазова, д. 4   | 15                           | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009577-00) ТП № 22 ПС-110/35/10/6 кВ «Нерехта-1», ф. 603 от ЦРП-6кВ до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.    | км.                           | 0,06       |            |
| 2351-Ц/1(3)-ТП(2015)И                 | Хемерлинг Вальдемар  | дачный дом, д. Федорково, кад. кв. 44:08:062601:338   | 15                           | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 23/16 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13212) ТП № 89 ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.                      | км.                           | 0,05       |            |
| 2353-Ц/1(3)-ТП(2015)И                 | Лапухин Юрий Павлович  | квартира, пос. Зарубино, ул. Почтовая, д. 22, кв. 1   | 15                           | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 12008699-00) ф. 1 ТП № 129 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС-110/35/10 кВ «Василево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.        | км.                           | 0,03       |            |

|                       |                               |   |    |  |     |      |                             |
|-----------------------|-------------------------------|---|----|--|-----|------|-----------------------------|
| 2355-Ц/1(3)-ТП(2015)И | Герасимова Елена Геннадьевна  | гаражный бокс № 26, г. Кострома, блок гаражей по ул. Смоленской в р-не д. 6а, 6б, 6в, 6г        | 5  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 96 (инв. № 17082) ПС 110/6 кВ «Северная» с переходом до ряда гаражей с гаражным боксом №26.   | км. | 0,04 |                             |
|                       |                               |   |    | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ по фасадам гаражных боксов от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ ТП № 96 до гаражного бокса заявителя.   | км. | 0,06 |                             |
| 2359-Ц/1(3)-ТП(2015)И | Морозов Андрей Сергеевич      | индивидуальный жилой дом, Костромской р-н., п. Караваево ул. Шувалово кад. ном. 44:07:030117:28 | 15 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 13449) ТП № 329 ф. 10-08 ПС-35/10 кВ «Караваево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.   | км. | 0,15 |                             |
| 2360-Ц/1(3)-ТП(2015)И | Державина Елена Михайловна    | индивидуальный жилой дом, Костромской р-он, д. Калинино, кад. №44:07:091501:90                  | 15 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 13-3 ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 25111) ф.1 ТП № 50 ПС-220/110/10 кВ «Мотордеталь», ф. 10-07 ВЛ-10 кВ до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода.  | км. | 0,12 |                             |
|                       |                               |   |    | Замена существующих деревянных опор № 20; 13-1; 13-2; 13-3 ВЛ-0,4 кВ, ф. 1 ТП № 50 на ж/б опоры СВ-95.   | шт. | 4    |                             |
|                       |                               |   |    | Монтаж дополнительно двух проводов А-35 в трех пролетах опор № 20 - № 13-3 ВЛ-0,4 кВ, ф.1 (инв. № 25111) ТП № 50 ПС-220/110/10 кВ «Мотордеталь», ф. 10-07 ВЛ-10 кВ.  | км. | 0,12 |                             |
| 2365-Ц/1(3)-ТП(2015)И | Барина Екатерина Адольфовна   | индивидуальный жилой дом, г. Кострома, Речной пр-кт, 47 по ГП                                   | 10 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 880-Ц/1(3)-ТП(2015)И Городнов А.В.; ТЗ 37/2015-П(Ц)) проектируемой ТП-6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ (инв. №13236) ф. 601 ПС 35/6 кВ «Волжская» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. Учесть трассу ВЛИ-0,4 кВ до домов № 48 и № 50. | км. | 0,12 |                             |
| 2367-Ц/1(3)-ТП(2015)И | Калинина Светлана Анатольевна | индивидуальный жилой дом, г. Кострома, пр-кт. Речной, 34 по ГП.                                 | 7  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ (инв. №13236) ф. 601 ПС 35/6 кВ «Волжская» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. Учесть трассу ВЛИ-0,4 кВ до дома № 36.  | км. | 0,06 |                             |
| 2370-Ц/1(3)-ТП(2015)И | Лебедева Любовь Юрьевна       | индивидуальный жилой дом, г. Кострома, Речной пр-кт, 61 по ГП                                   | 15 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ (инв. №13236) ф. 601 ПС 35/6 кВ «Волжская» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. Учесть трассу ВЛИ-0,4 кВ до дома № 64.  | км. | 0,12 |                             |
| 2439-Ц/1(3)-ТП(2015)И | Золянова Надежда Олеговна     | индивидуальный жилой дом, г. Кострома, пр-кт Речной, 67, по ГП                                  | 15 |  |     |      |                             |
| 10-Ц/1(3)-ТП(2012)И   | Леонович Михаил Дмитриевич    | жилой дом, Красносельский район, Шолоховское с/п, д.Тарасовка                                   | 15 | Установка линейного разъединителя на первой отпайке ж/б опоре от опоры (опору определить проектом) ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС-110/35/10 кВ «Красное».  | шт. | 1    | Работы выполнить комплексно |
|                       |                               |   |    | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС-110/35/10 кВ «Красное» до РУ-10 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ.  | км. | 3,68 |                             |
|                       |                               |   |    | Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП-10/0,4 кВ (рекомендуется СТП-100 кВА с силовым трансформатором 63 кВА).   | шт. | 1    |                             |
|                       |                               |   |    | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ до границ земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов.  | км. | 0,57 |                             |
| 11-Ц/1(3)-ТП(2012)И   | Мартынюк Александр Васильевич | жилой домКрасносельский район, Шолоховское с/п, д.Тарасовка, д.4                                | 15 | Переключение отходящих линий 0,23 кВ и существующих н/в вводов на проектируемую ВЛИ-0,4 кВ.  | км. | 0,18 |                             |
|                       |                               |   |    | Демонтаж существующего участка ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 ТП № 45 «Мишнево» по трассе вновь строящейся ВЛИ-0,4 кВ.   | км. | 0,54 |                             |

|                           |                                   |  |   |  |     |      |  |
|---------------------------|-----------------------------------|--|---|--|-----|------|--|
| 2386-Ц/1(3)-<br>ТП(2015)И | Бегунова Алевтина<br>Владимировна | хоз. постройка, Костромской<br>р-н, п. Никольское, ул.<br>Школьная, кадастровый<br>номер: 44:07:080111:104 | 7 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от<br>ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ (инв. №<br>12009070-00) ТП № 314 ВЛ-6 кВ ф. 603<br>ПС-35/6 кВ «Никольское» до<br>земельного участка заявителя с<br>выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0,1  |  |
| 2380-Ц/1(3)-<br>ТП(2015)И | Маликова Ольга<br>Сергеевна       | садовый дом, Костромской р-<br>он, СТ "Русское поле", уч-к<br>№17  | 5 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ<br>проектируемой ТП-10/0,4 кВ (для СТ<br>Фармацевт) до земельного участка<br>заявителя с выполнением монтажа н/в<br>ввода.   | км. | 0,49 |  |