


УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»


В.В. Плещев
«24» 02 2021 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию устройств противоаварийной
автоматики.
Лот № 3000414

1. Общая часть.

1.1. С целью обеспечения системной надежности Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» производит торгово-закупочные мероприятия по выбору победителя на оказание услуг по техническому обслуживанию специальной автоматики отключения нагрузки (САОН), расположенной на объектах «Ярэнерго».

1.2. Закупка производится на основании плана закупок на 2021 г. ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго». Техническое обслуживание проводится для поддержания САОН в технически исправном состоянии.

1.3. Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры.

1.4. Все условия оказания услуг определяются и регулируются на основе договора, заключенного Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

2. Основные объемы оказания услуг.

2.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию САОН должно быть произведено в объемах и сроки, установленные Заказчиком, согласно Графика технического обслуживания САОН на объектах «Ярэнерго»:

График технического обслуживания САОН на объектах «Ярэнерго».

Начало оказания услуг: с момента заключения договора.

Окончание оказания услуг: «01» сентября 2021 года.

№ п/п	Наименование объекта технического обслуживания	Местоположение	Объем оказываемых услуг	Срок оказания услуг
1	Приемник АНКА-АВПА 220-224 кГц ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 – Северная с отпайками (ВЛ 110 кВ Моторная) ПС 110 кВ Северная (инвентарный номер 11002688 Оборудование РЗА ПС Северная)	г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д.9	Профилактический контроль	июль 2021

2	Приемник АКА Кедр 672-676 кГц ВЛ 110 кВ Ярославская – Ярцево I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Южная) ПС 110 кВ Южная (инвентарный номер 11002626 РНЕ-110 кВ ПС 110/6кВ Южная)	г. Ярославль, ул. Гоголя, д. 22	Профилактический контроль	июль 2021
3	Приемник АНКА-АВПА ВЛ 110 кВ Ярославская ТЭЦ-2 – Северная с отпайками (ВЛ 110 кВ Моторная) ПС 110 кВ Марс (инвентарный номер 11002688 Оборудование РЗА ПС Северная)	г. Ярославль, пр. Октября, д. 74	Профилактическое восстановление	июль 2021
4	Передачик АКА Кедр по ВОЛС ПС 110 кВ Которосль – ПС 110 кВ Полиграф ПС 110 кВ Которосль (инвентарный номер 13012029-00 ЗРУ-110кВ ПС 110/6кВ Которосль)	г. Ярославль, ул. Которосльская наб., напротив д. 58	Профилактический контроль	август 2021
5	Приёмник АКА Кедр по ВОЛС ПС 110 кВ Которосль – ПС 110 кВ Полиграф ПС 110 кВ Полиграф (инвентарный номер 11002626 ОРУ-110 кВ ПС 110/6 кВ Полиграф)	г. Ярославль, Мышкинский проезд, д. 3	Профилактический контроль	август 2021
6	Приемник АКПА-В 456-460 кГц ВЛ 110 кВ Трубеж – Переславль (ВЛ 110 кВ Невская) ПС 110 кВ Переславль (инвентарный номер 11005031 Шкафы релейные ПС Переславль)	г. Переславль, Берендеевский пер., 12	Профилактический контроль	август 2021

2.2. В объем оказания услуг на приемнике и передатчике САОН входит:

ПРД/ПРМ САОН «АКА Кедр»:

- Проверка в объеме «В(К)» ПРД/ПРМ АКА «Кедр»;
- Проверка В.Ч. заградителя;
- Проверка фильтра присоединения;
- Измерение высокочастотного тракта;
- Проверка характеристик канала;
- Проверка прохождения команд;
- Двусторонняя проверка В.Ч. канала.

ПРМ АНКА-АВПА, АКАП-В:

- Проверка в объеме «В(К)» ПРД/ПРМ АНКА-АВПА, АКАП-ВН;
- Проверка В.Ч. заградителя;
- Проверка фильтра присоединения;
- Измерение высокочастотного тракта;
- Проверка характеристик канала;
- Проверка прохождения команд;
- Двусторонняя проверка В.Ч. канала.

3. Технические требования.

3.1. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования по оказанию услуг подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;
- СНиП;
- Правила устройства электроустановок (действующее издание);
- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 34.03.204;
- Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97;
- Отраслевые стандарты и другие документы, в том числе РД 153-34.0-03.150-00;
- Инструкции завода-изготовителя на применяемое оборудование;
- Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам (И1.13-07);
- Правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации на объектах электросетевого комплекса (СТО 34.01-4.1-002-2017);
- Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций (СО 34.35.302-2006);
- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного проведения работ в соответствии с предметом конкурса.

4. Основные требования к оказанию услуг.

4.1. Услуги оказываются в соответствии с требованиями НТД (п. 3.1. ТЗ), в соответствии со сметным расчетом разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, в объемах и сроки, предусмотренные в данном ТЗ.

4.2. Подрядчик выполняет исполнительную документацию по техническому обслуживанию в соответствии с нормами и передает ее Заказчику.

4.3. Подрядчик при оказании услуг руководствуется и обеспечивает качество технического обслуживания в соответствии с руководством, технической документацией завода-изготовителя и другой нормативно-технической документацией.

4.4. Запасные части, комплектующие и расходные материалы, используемые при оказании услуг, поставляются Подрядчиком. Они должны быть оригинальными, не бывшими в употреблении, не восстановленными, со сроком годности не менее 2-х лет. Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.

4.5. Услуги по техническому обслуживанию Подрядчик может выполнять с привлечением субподрядных организаций, только с согласия филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго». Подрядчик должен письменно проинформировать Заказчика о заключении договоров субподряда с Субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения услуг, наименование и адрес Субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

4.6. Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, соответствующую технику, технологическую оснастку и опыт работы в электрических сетях не менее 2-х лет.

4.7. Подрядчик должен принимать участие совместно с персоналом СРЗАИМ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» в расследовании случаев неправильной работы устройств САОН.

4.8. Подрядчик должен своевременно устранять неисправности и дефекты, возникающие в процессе работы САОН, в сроки установленные Заказчиком.

4.9. Подрядчик должен принимать участие в рассмотрении, согласовании (с коррекцией при необходимости) технической документации по изменению существующих и вводу новых высокочастотных каналов САОН.

4.10. Подрядчик должен проводить анализ всех случаев работы устройств САОН, разрабатывать необходимые противоаварийные мероприятия.

4.11. Подрядчик должен разрабатывать и реализовывать режимные условия, учитывающие сетевые ограничения противоаварийной автоматики, с учетом необходимости определения их характеристик и объемов, расчета и задания параметров настройки САОН.

4.12. Услуги должны быть организованы и оказаны подрядчиком в соответствии с разработанными программами, с учетом всех требований, предъявленным к ним Заказчиком.

4.13. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

4.14. В случае возникновения обязательств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик должен немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

4.15. Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и отстранять от работы при нарушениях. При отстранении от работы персонала Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

4.16. Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Подрядчика и, при необходимости, отключение оборудования и подготовку рабочего места.

4.17. Заказчик имеет право проверять соблюдение персоналом Подрядчика правил техники безопасности и отстранять от работы, при нарушениях. При отстранении от работы персонала Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации.

4.18. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания услуг или делающих дальнейшее их продолжение невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

5. Правила контроля и приемки оказания услуг.

5.1. Руководители, участвующие в техническом обслуживании, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества оказанных услуг, контролируют соответствие оказанных услуг требованиям НТД.

5.2. Приемка оказанных услуг производится Заказчиком, в соответствии с действующей НТД. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке оказанных услуг отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

5.3. Услуги по техническому обслуживанию должны осуществляться с соблюдением всех правил безопасности, установленных для различных видов работ, общих правил безопасности и противопожарных требований, действующих на данном предприятии.

6. Сроки оказания услуг.

6.1. Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 01 сентября 2021 г.

6.2. Сроком окончания оказания услуг является срок выполнения всех обязательств по договору.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Гарантии качества должны распространяться на все услуги, оказанные Подрядчиком. Гарантийный срок оказанных услуг устанавливается на 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

7.2. Подрядчик должен за свой счет и в установленные Заказчиком сроки устранять любые дефекты по оказанным услугам, выявленные в период гарантийного срока.

7.3. В случае выхода из строя оборудования в течении гарантийного срока Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалификационной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

7.5. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение объектов из-за возникновения неисправности отремонтированного оборудования, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.

Начальник СРЗАИМ



Д.С. Потекаев