



Публичное акционерное общество  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

## ПРОТОКОЛ

очного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры

Дата проведения заседания: 12.04.2019

№ 0437-ИА-18

Дата подписания протокола: 12.04.2019

Москва

**ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:** право заключения Договоров на поставку вводов 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора проводится на основании Распоряжения заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2020-р/з от 24.08.2018 года.

**Заказчик и Организатор закупки (далее – Организатор):** ПАО «МРСК Центра», расположенное по адресу: РФ, 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4.

Извещение о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора было разработано Организатором, утверждено протоколом заседания конкурсной комиссии № 0437-ИА-18 от 24.08.2018 года, опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru): 24.08.2018 года, на сайте Системы В2В-MRSK [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru): № 1080432 от 24.08.2018 года и на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» [www.mrsk-1.ru](http://www.mrsk-1.ru) в разделе «Закупки»: 24.08.2018 года.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, начальная (максимальная) цена Договора составляет:

**46 043 288,00** (сорок шесть миллионов сорок три тысячи двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **8 287 791,84** (восемь миллионов двести восемьдесят семь тысяч семьсот девяносто один) рубль 84 копейки РФ; **54 331 079,84** (пятьдесят четыре миллиона триста тридцать одна тысяча семьдесят девять) рублей 84 копейки РФ, с учетом НДС, в том числе по филиалам ПАО «МРСК Центра»:

- «Брянскэнерго» - **14 557 915,00** (четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **2 620 424,70** (два миллиона шестьсот двадцать тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 70 копеек РФ; **17 178 339,70** (семнадцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч триста тридцать девять) рублей 70 копеек РФ, с учетом НДС;
- «Воронежэнерго» - **13 640 609,00** (тринадцать миллионов шестьсот сорок тысяч шестьсот девять) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **2 455 309,62** (два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч триста девять) рублей 62 копейки РФ; **16 095 918,62** (шестнадцать миллионов девяносто пять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 62 копейки РФ, с учетом НДС;
- «Тверьэнерго» - **11 706 764,00** (одиннадцать миллионов семьсот шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **2 107 217,52** (два миллиона сто семь тысяч двести семнадцать) рублей 52 копейки РФ; **13 813 981,52** (тринадцать миллионов восемьсот тринадцать тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 52 копейки РФ, с учетом НДС;
- «Ярэнерго» - **6 138 000,00** (шесть миллионов сто тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет **1 104 840,00** (один миллион сто четыре тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек РФ; **7 242 840,00** (семь миллионов двести сорок две тысячи восемьсот сорок) рублей 00 копеек РФ, с учетом НДС.

В соответствии с извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора, сроки поставки товаров: согласно требованиям конкурсной документации.

#### СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

Состав Конкурсной комиссии утвержден Распоряжением заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2020-р/з от 24.08.2018 года и Распоряжением заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» № ЦА-9/2875-р/з от 31.10.2018 года (внесены изменения в состав Конкурсной комиссии).

| ФИО              | Должность                                                                                                                                              | Статус в составе комиссии                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Скляр Д.В.       | Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра»                                                                    | Председатель Конкурсной комиссии             |
| Юрченко В.О.     | Директор Департамента безопасности ПАО «МРСК Центра»                                                                                                   | Заместитель председателя Конкурсной комиссии |
| Логанова Н.А.    | Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Центра»                                                                                                     | Член Конкурсной комиссии                     |
| Сычёв Н.В.       | Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Центра»                                                                                                      | Член Конкурсной комиссии                     |
| Даньшина О.А.    | Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Центра»                                                     | Член Конкурсной комиссии                     |
| Ерохин Е.П.      | Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»                                                            | Член Конкурсной комиссии                     |
| Корнилов А.А.    | Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Центра»                                                                                        | Член Конкурсной комиссии                     |
| Солянин Р.В.     | Начальник департамента по логистике и материально-техническому обеспечению ПАО «МРСК Центра»                                                           | Член Конкурсной комиссии                     |
| Горностаева Т.В. | Ведущий специалист Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра» | Ответственный секретарь (с правом голоса)    |

На заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Кворум имеется, комиссия правомочна.

#### СЛУШАЛИ:

Горностаеву Татьяну Валентиновну, ответственного секретаря Конкурсной комиссии – ведущего специалиста Управления организации регламентированных закупок Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра».

#### КРАТКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ОТЧЕТ:

До окончания срока представления Заявок на сайт Системы «B2B-MRSK» [www.b2b-mrsk.ru](http://www.b2b-mrsk.ru) поступили следующие Заявки:

| № п/п | Наименование участника конкурса и его адрес:                                                              | Общая цена Заявки, руб. |               | Примечания |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|
|       |                                                                                                           | без НДС                 | с НДС         |            |
| 1.    | ООО «МВ Юнион», 195265, г. Санкт-Петербург, д. 111, лит. А, пом. 4Н, тел. (812) 924-60-46                 | 45 675 730,00           | 53 897 361,40 |            |
| 2.    | ООО «Инвестэнергострой», 111020, г. Москва, ул. Сторожевая, д. 26, стр. 1, пом. 512, тел. (495) 276-15-87 | 45 855 500,00           | 54 109 490,00 |            |

|    |                                                                                                                                          |               |               |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 3. | АО «НПП «Исток» им. Шокина», 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2А, корп. 1, комн. 65, этаж 2, тел. (495) 465-86-66 | 45 919 431,00 | 54 184 928,58 |  |
| 4. | ООО «Трафо Групп», 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, пом. II, комн. 5, тел. (495) 743-96-58                                           | 45 928 780,00 | 54 195 960,40 |  |
| 5. | ООО «ПромКомплектация», 614064, г. Пермь, ул. Чкалова, д. 9, корп. Е, оф. 729, тел. (342) 271-79-72                                      | 45 937 000,00 | 54 205 660,00 |  |
| 6. | ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75                                    | 45 947 411,00 | 54 217 944,98 |  |
| 7. | ООО «Триумф», 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 43, тел. (499) 995-19-14                                            | 45 962 000,00 | 54 235 160,00 |  |

## ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

### 1. Об одобрении сводного экспертного заключения.

Члены Конкурсной комиссии и специалисты Организатора конкурса изучили поступившие Заявки. Результаты оценки сведены в сводном экспертном заключении № 0437-ИА-18 от 12.04.2019 года.

Конкурсной комиссии предлагается одобрить сводное экспертное заключение № 0437-ИА-18 от 12.04.2019 года.

### 2. Об отклонении Заявок.

На основании подпункта (б) пункта 3.9.2.4 конкурсной документации предлагается отклонить заявку ООО «МВ Юнион», 195265, г. Санкт-Петербург, д. 111, лит. А, пом. 4Н, тел. (812) 924-60-46, поскольку она не соответствует требованиям пункта 3.4.1.9 конкурсной документации в части отсутствия в «Техническом предложении» всех технических параметров предлагаемой продукции, указанных в Технических заданиях.

На основании подпункта (д) пункта 3.9.2.4 конкурсной документации предлагается отклонить заявку ООО «Инвестэнергострой», 111020, г. Москва, ул. Сторожевая, д. 26, стр. 1, пом. 512, тел. (495) 276-15-87, поскольку она не соответствует требованиям пункта 1.1.5 конкурсной документации в части указания несоответствующих сроков поставок в «Графике выполнения поставок».

На основании подпункта (б) пункта 3.9.2.4 конкурсной документации предлагается отклонить заявку АО «НПП «Исток» им. Шокина», 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2А, корп. 1, комн. 65, этаж 2, тел. (495) 465-86-66, поскольку она не соответствует требованиям конкурсной документации в части не предоставления документов, предусмотренных подпунктом (ц) пункта 3.3.2.1.

На основании подпункта (б, д) пункта 3.9.2.4 конкурсной документации предлагается отклонить заявку ООО «Трафо Групп», 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, пом. II, комн. 5, тел. (495) 743-96-58, поскольку она не соответствует требованиям конкурсной документации:

- в части отсутствия в «Техническом предложении» ряда технических параметров для предлагаемого к поставке оборудования - пункт 3.4.1.9:

| Технический параметр                                               | Требование технического задания | Предложение участника |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| филиал «Брянскэнерго»                                              |                                 |                       |
| ПС Аксинино, ПС Сураж, ПС Белая Берёзка, ПС Красный Рог, ПС Кожаны |                                 |                       |

|                     |                                           |                                        |
|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                     | ГКТШ-60-126/800 О1,<br>ИВУЕ.686352.103    | BRIT-R-90-110-550/800, КН<br>1.9.002RY |
| Максимальный ток, А | 800                                       | Не указано                             |
| ПС Валуецкая        |                                           |                                        |
|                     | ГКТШ-60-126/800 О1,<br>ИВУЕ.686352.103-04 | BRIT-R-90-110-550/800, КН<br>1.9.004RY |
| Максимальный ток, А | 800                                       | Не указано                             |

- в части указания в «Техническом предложении» ряда технических параметров для предлагаемого к поставке оборудования, не соответствующих требованиям технических заданий - пункт 4.2.1:

| Технический параметр                                                    | Требование технического задания           | Предложение участника                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| филиал «Брянскэнерго»                                                   |                                           |                                         |
| ПС Аксиново, ПС Сураж, ПС Белая Берёзка, ПС Красный Рог, ПС Кожаны      |                                           |                                         |
|                                                                         | ГКТШ-60-126/800 О1,<br>ИВУЕ.686352.103    | BRIT-R-90-110-550/800, КН<br>1.9.002RY  |
| Размер под установку трансформаторов тока, мм                           | 200                                       | 228                                     |
| ПС Валуецкая                                                            |                                           |                                         |
|                                                                         | ГКТШ-60-126/800 О1,<br>ИВУЕ.686352.103-04 | BRIT-R-90-110-550/800, КН<br>1.9.004RY  |
| Размер под установку трансформаторов тока, мм                           | 300                                       | 228                                     |
| ПС Почепская, ПС Дормашевская, ПС Сталелитенная, ПС Урицкая, ПС Высокое |                                           |                                         |
|                                                                         | ГКТШ-60-126/800 О1,<br>ИВУЕ.686352.103-04 | BRIB-90-110-550/2000, КН<br>1.9.008RY   |
| Испытательная консольная нагрузка, Н                                    | 4000                                      | 2500                                    |
| филиал «Воронежэнерго»                                                  |                                           |                                         |
| ПС Спутник                                                              |                                           |                                         |
|                                                                         | ГКЛПШ-90-126/2000 О1,<br>ИВУЕ.686352.234  | BRIL-S-90-110-550/2000, КН<br>1.9.012-S |
| Ток динамической стойкости, кА                                          | 135                                       | 125                                     |
| Размер под установку трансформаторов тока, мм                           | 485                                       | 500                                     |
| филиал «Тверьэнерго»                                                    |                                           |                                         |
| ПС Редкино                                                              |                                           |                                         |
|                                                                         | ГКВПШ-60-126/2000 О1,<br>ИВУЕ.686352.132  | BRIB-90-110-550/2000, КН<br>1.9.008RY   |
| Испытательная консольная нагрузка, Н                                    | 4000                                      | 2500                                    |

На основании подпункта (д) пункта 3.9.2.4 конкурсной документации предлагается отклонить заявку ООО «ПромКомплектация», 614064, г. Пермь, ул. Чкалова, д. 9, корп. Е, оф. 729, тел. (342) 271-79-72, поскольку она не соответствует требованиям пункта 1.1.5 конкурсной документации в части указания несоответствующих сроков поставок в «Графике выполнения поставок».

На основании подпункта (б, д) пункта 3.9.2.4 конкурсной документации предлагается отклонить заявку ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75, поскольку она не соответствует требованиям конкурсной документации:

- в части отсутствия в «Техническом предложении» ряда технических параметров для предлагаемого к поставке оборудования - пункт 3.4.1.9:

| Технический параметр                                               | Требование технического задания           | Предложение участника                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| филиал «Брянскэнерго»                                              |                                           |                                        |
| ПС Аксиново, ПС Сураж, ПС Белая Берёзка, ПС Красный Рог, ПС Кожаны |                                           |                                        |
|                                                                    | ГКТШ-60-126/800 О1,<br>ИВУЕ.686352.103    | BRIT-R-90-110-550/800, КН<br>1.9.002RY |
| Максимальный ток, А                                                | 800                                       | Не указано                             |
| ПС Валуйская                                                       |                                           |                                        |
|                                                                    | ГКТШ-60-126/800 О1,<br>ИВУЕ.686352.103-04 | BRIT-R-90-110-550/800, КН<br>1.9.004RY |
| Максимальный ток, А                                                | 800                                       | Не указано                             |

- в части указания в «Техническом предложении» ряда технических параметров для предлагаемого к поставке оборудования, не соответствующих требованиям технических заданий - пункт 4.2.1:

| Технический параметр                                                    | Требование технического задания           | Предложение участника                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| филиал «Брянскэнерго»                                                   |                                           |                                         |
| ПС Аксиново, ПС Сураж, ПС Белая Берёзка, ПС Красный Рог, ПС Кожаны      |                                           |                                         |
|                                                                         | ГКТШ-60-126/800 О1,<br>ИВУЕ.686352.103    | BRIT-R-90-110-550/800, КН<br>1.9.002RY  |
| Размер под установку трансформаторов тока, мм                           | 200                                       | 228                                     |
| ПС Валуйская                                                            |                                           |                                         |
|                                                                         | ГКТШ-60-126/800 О1,<br>ИВУЕ.686352.103-04 | BRIT-R-90-110-550/800, КН<br>1.9.004RY  |
| Размер под установку трансформаторов тока, мм                           | 300                                       | 228                                     |
| ПС Почепская, ПС Дормашевская, ПС Сталелитенная, ПС Урицкая, ПС Высокое |                                           |                                         |
|                                                                         | ГКТШ-60-126/800 О1,<br>ИВУЕ.686352.103-04 | BRIB-90-110-550/2000, КН<br>1.9.008RY   |
| Испытательная консольная нагрузка, Н                                    | 4000                                      | 2500                                    |
| филиал «Воронежэнерго»                                                  |                                           |                                         |
| ПС Спутник                                                              |                                           |                                         |
|                                                                         | ГКЛПШ-90-126/2000 О1,<br>ИВУЕ.686352.234  | BRIL-S-90-110-550/2000, КН<br>1.9.012-S |
| Ток динамической стойкости, кА                                          | 135                                       | 125                                     |
| Размер под установку трансформаторов тока, мм                           | 485                                       | 500                                     |
| филиал «Тверьэнерго»                                                    |                                           |                                         |

| ПС Редкино                              |                                         |                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                         | ГКВП-60-126/2000 О1,<br>ИВУЕ.686352.132 | BRIB-90-110-550/2000, КН<br>1.9.008RY |
| Испытательная консольная<br>нагрузка, Н | 4000                                    | 2500                                  |

На основании подпункта (б, д) пункта 3.9.2.4 конкурсной документации предлагается отклонить заявку ООО «Триумф», 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 43, тел. (499) 995-19-14, поскольку она не соответствует требованиям следующих пунктов конкурсной документации:

- в части не предоставления документа, предусмотренного подпунктом (с) пункта 3.4.1.1.
- в части указания несоответствующих сроков поставок в «Графике выполнения поставок» требованиям пункта 1.1.5.

### **3. О признании конкурса несостоявшимся.**

Предлагается признать конкурс несостоявшимся в соответствии с подпунктом (в) пункта 3.13.1 конкурсной документации, поскольку после проведения отборочной стадии принято решение об отказе в допуске всем Участникам, подавшим Заявки.

### **РЕШИЛИ:**

**1. Принять к сведению и одобрить сводное экспертное заключение № 0437-ИА-18 от 12.04.2019 года.**

**2. Отклонить Заявки на участие в Конкурсе:**

ООО «МВ Юнион», 195265, г. Санкт-Петербург, д. 111, лит. А, пом. 4Н, тел. (812) 924-60-46; ООО «Инвестэнергострой», 111020, г. Москва, ул. Сторожевая, д. 26, стр. 1, пом. 512, тел. (495) 276-15-87; АО «НПП «Исток» им. Шокина», 141190, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2А, корп. 1, комн. 65, этаж 2, тел. (495) 465-86-66; ООО «Трафо Групп», 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, пом. II, комн. 5, тел. (495) 743-96-58; ООО «ПромКомплектация», 614064, г. Пермь, ул. Чкалова, д. 9, корп. Е, оф. 729, тел. (342) 271-79-72; ООО «Энергокомплекс», 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1, комн. 40, тел. (495) 108-15-75; ООО «Триумф», 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 43, тел. (499) 995-19-14, поскольку они по существу не отвечают условиям Конкурса.

Количество Заявок на участие в закупке, которые отклонены: 7 шт.

**3. Признать конкурс несостоявшимся в соответствии с подпунктом (в) пункта 3.13.1 конкурсной документации, поскольку после проведения отборочной стадии принято решение об отказе в допуске всем Участникам, подавшим Заявки.**

*Я, член Конкурсной комиссии, подписавший настоящий протокол, подтверждаю, что не связан в настоящем ни с одним из участников данного конкурса таким образом, что это помешает беспристрастно оценивать поданные заявки участников.*

*В случае возникновения в период проведения конкурса любых обстоятельств, мешающих давать беспристрастные оценки, либо в случае попытки оказания влияния на оценки члена Конкурсной комиссии со стороны участников или иных лиц, не участвующих в оценке Заявок, член Конкурсной комиссии обязуется незамедлительно доложить об этом лично председателю Конкурсной комиссии.*

*Вся информация о заявках, разъяснениях, рассмотрении, отбору, оценках и сопоставлении заявок, до подведения результатов конкурса, член Конкурсной комиссии обязуется ни при каких обстоятельствах не сообщать участникам и лицам, не имеющим отношения к процедуре рассмотрения заявок.*

**В случае необходимости обращения к Участнику конкурса до подведения результатов, член Конкурсной комиссии обязуется это сделать через Организатора данного конкурса.**

**Член Конкурсной комиссии несет персональную ответственность за разглашение этих сведений до подведения результатов конкурса.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» 8 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:**

Председатель  
Конкурсной комиссии:

Заместитель председателя  
Конкурсной комиссии:

Члены Конкурсной комиссии:

Ответственный секретарь  
Конкурсной комиссии:

Скляров Д.В.

Юрченко В.О.

Логанова Н.А.

Сычёв Н.В.

Даньшина О.А.

Ерохин Е.П.

Корнилов А.А.

Солянин Р.В.

Горностаева Т.В.

# Протокол заседания комиссии по вскрытию поступивших на конкурс № 1080432 конвертов

№ 0437-ИА-18

14.09.2018

г. Москва

## Предмет конкурса:

Право на заключение Договоров на поставку вводов 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»).

## Состав комиссии

На заседании комиссии по вскрытию заявок на участие в конкурсе присутствовали:

Член Единой комиссии:

- Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности

Ответственный секретарь Единой комиссии: Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий специалист управления организации регламентированных закупок департамента по конкурентной политике и закупочной деятельности ПАО «МРСК Центра»

## Вопросы заседания конкурсной комиссии:

На конкурс было представлено 7 Конкурсных заявок, конверты с которыми были размещены в электронном виде на Торговой площадке Системы B2B-Center.

Вскрытие конвертов было осуществлено в электронном сейфе организатора конкурса на Торговой площадке Системы B2B-Center автоматически.

Дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: 14.09.2018 12:00.

Место проведения процедуры вскрытия конвертов с Конкурсными заявками: Торговая площадка Системы B2B-Center.

В конвертах обнаружены Конкурсные заявки следующих претендентов на участие в конкурсе:

| № | Наименование претендента на участие в конкурсе и его адрес                                                                        | Предмет и общая цена заявки на участие в конкурсе                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ООО "МВ Юнион" (194292, г. Санкт - Петербург, пер. Верхний 5-й, д. 15, лит. А, пом. 16, оф. 301, а/я 32)                          | Поставка вводов 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») Цена: 53 897 361,40 руб. (цена без НДС: 45 675 730,00 руб.) 14.09.2018 в 11:26:43 |
| 2 | ООО "ИНВЕСТЭНЕРГОСТРОЙ" (111020, Россия, г. Москва, ул. Сторожевая, д. 26, стр. 1, пом. 512)                                      | Поставка вводов 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») Цена: 54 109 490,00 руб. (цена без НДС: 45 855 500,00 руб.) 11.09.2018 в 13:14:39 |
| 3 | АО "НПП "ИСТОК" ИМ. ШОКИНА" (141190, Россия, Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2, лит. А, корп. 1, ком. 65, этаж 2) | Поставка вводов 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») Цена: 54 184 928,58 руб. (цена без НДС: 45 919 431,00 руб.) 13.09.2018 в 19:51:36 |

|   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | ООО "ТРАФО ГРУПП"<br>(129344, Россия, г. Москва,<br>ул. Искры, д. 31, корп. 1, пом.<br>II, комн. 5)   | <b>Поставка вводов 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»)</b><br>Цена: 54 195 960,40 руб. (цена без НДС: 45 928 780,00 руб.)<br>13.09.2018 в 09:47:33 |
| 5 | ООО "ПромКомплектация"<br>(614064, Россия, Пермский<br>край, г. Пермь, ул. Чкалова,<br>д. 9, оф. 729) | <b>Поставка вводов 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»)</b><br>Цена: 54 205 660,00 руб. (цена без НДС: 45 937 000,00 руб.)<br>07.09.2018 в 10:45:30 |
| 6 | ООО "Энергокомплекс"<br>(125445, Москва г, Смольная<br>ул, дом № 24А, квартира<br>Помещение 1 Ком 40) | <b>Поставка вводов 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»)</b><br>Цена: 54 217 944,98 руб. (цена без НДС: 45 947 411,00 руб.)<br>12.09.2018 в 15:41:23 |
| 7 | ООО "Триумф" (123022,<br>Россия, г. Москва, ул.<br>Звенигородская 2-ая, д. 13,<br>стр. 43)            | <b>Поставка вводов 110 кВ для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиалов «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»)</b><br>Цена: 54 235 160,00 руб. (цена без НДС: 45 962 000,00 руб.)<br>12.09.2018 в 14:14:24 |

#### Решили:

Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию поступивших на конкурс конвертов.

#### Результаты голосования:


«ЗА»: Ответственный секретарь Единой комиссии Горностаева Татьяна Валентиновна  
Ерохин Евгений Петрович  
«ПРОТИВ»: Нет.  
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Нет.  
ОСОБЫЕ МНЕНИЯ: Нет.

#### Подписи членов комиссии:

Ерохин Евгений Петрович, Начальник Департамента  
по конкурентной политике и закупочной деятельности



Ответственный секретарь Единой комиссии:  
Горностаева Татьяна Валентиновна, Ведущий  
специалист управления организации  
регламентированных закупок департамента по  
конкурентной политике и закупочной деятельности  
ПАО «МРСК Центра»



#### Дата подписания протокола:

14.09.2018