


Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала ПАО
«МРСК Центра» - «Воронежэнерго»



В.А. Антоно
«19» 01 2018г

Техническое задание
на техническое обслуживание и ремонт
АУПТ, АУПС, ИТСО на объектах
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2018г.

Воронеж 2018г.

1. Общая часть:

Закупка производится для выполнения услуг по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения (далее АУПТ) (ПС №10 «Центральная» ПС №45 «Калининская», ПС №2), автоматических установок пожарной сигнализации (далее АУПС), систем оповещения и управления эвакуацией (далее СОУЭ) на объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2018 год в соответствии с приложениями 1, 2.

Закупка производится для выполнения услуг по комплексному техническому обслуживанию (восстановлению работоспособности) инженерно-технических систем охраны (далее ИТСО) установленных на электросетевых объектах филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на 2018г. в соответствии с приложением 3.

Объекты расположены на территории г. Воронежа и Воронежской области, в том числе вне населенных пунктов и представляют собой капитальные здания административно-бытового назначения, хозяйственные постройки и электрические подстанции 110, 35 кВ.

2. Нормативно-техническая документация:

- Стандарт организации СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования».
- Стандарт организации СТО 34.01-27.3-001-2014 (ВНПБ 28-14) «Установки противопожарной защиты. Общие технические требования».
- Стандарт организации СТО 34.01-27.3-002-2014 (ВНПБ 29-14) «Проектирование противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ОАО «Россети». Общие технические требования».
- РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».
- Инструкция по организации технической эксплуатации технических средств охраны на объектах охраняемых подразделениями милиции вневедомственной охраны при органах внутренних дел, утвержденная приказом МВД № 937 от 16.11.2006 г.
- ГОСТ Р 51214-98 Средства и системы контроля и управления доступом.
- ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-85) «Система технического обслуживания и ремонта техники».
- Федеральный закон 126-ФЗ «О связи».
- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 839-1-4-89) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4 Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

3. Требования к предоставляемой услуге:

3.1 Подрядчик обеспечивает ежемесячное выполнение работ согласно РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики, правила технического содержания» и РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» в том числе:

- контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервное – ежемесячно;
- проверка работоспособности составных частей установки приемных станций, пультов, извещателей, измерение параметров сигнальных линий и т.д. – ежемесячно;
- проверка электрических параметров аппаратуры – ежемесячно;
- проверка работоспособности установки – ежемесячно;
- метрологическая проверка КИП – ежегодно;
- измерение сопротивления заземления – ежегодно;
- измерение сопротивления изоляции электрических цепей – раз в три года.
- внешний осмотр составных частей установок АУПТ на отсутствие механических повреждений, прочность крепления – ежемесячно;
- контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительных сетях и пусковых баллонах – ежемесячно;
- контроль давления газа-вытеснителя – ежемесячно;
- проверка работоспособности АУПТ в ручном и автоматическом режиме – раз в полгода;
- гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность – раз в три года.

При возникновении неисправностей и невозможности ремонта на месте, Подрядчик должен проводить ремонт на базе собственного сервисного центра. Подрядчик должен обеспечивать временный подменный фонд оборудования, для поддержания непрерывной работы системы.

Ремонту (замене) должна подвергаться аппаратура и другие составные части АУПС, АУПТ пришедшие в негодность, а также выработавшие свой ресурс. Необходимость ремонта (замены) определяется при техническом обслуживании АУПС, АУПТ. В рамках проведения ТО и ремонта предусмотреть (при необходимости) замену (закупку и установку) за счет Подрядчика не менее 15% аккумуляторных батарей, датчиков, приемных станций других приборов от общего количества, установленного оборудования на объектах филиала.

3.2 Подрядчик обеспечивает ежемесячное выполнение работ по восстановлению работоспособности вышедших из строя инженерно-технических средств охраны (охранной

сигнализации) в круглосуточном режиме, бригадами в составе не менее 2-х человек, по заявкам Заказчика;

- выезд бригады для устранения неисправности осуществляется не позже 2-х часов с момента получения заявки от Заказчика.

- срок устранения неисправности не должен превышать одних суток (двадцать четыре часа) с момента получения заявки.

- услуги по техническому обслуживанию должны выполняться в соответствии с графиком утвержденным Заказчиком.

- при проведении технического обслуживания оборудования инженерно-технических средств охраны (охранной сигнализации) обязательно выполнять:

- внешний осмотр - при внешнем осмотре выявляются различные механические повреждения устройств и узлов инженерно-технических средств охраны (охранной сигнализации), дефекты и нарушения в работе в целом - проводить ежемесячно;

- проверка работоспособности систем инженерно-технических средств охраны (охранной сигнализации) - проверяется работоспособность отдельных узлов и всей системы в целом на отсутствие ложных срабатываний, оперативность работы, правильность выполнения своих функций - проводить ежемесячно;

- очистка внешней поверхности устройств - проводить ежемесячно;

- замену вышедших из строя элементов или выработавших свой ресурс - при необходимости.

При замене вышедших из строя элементов или выработавших свой ресурс:

- замена основного оборудования инженерно-технических средств охраны (охранной сигнализации) осуществляется из ЗИП, представляемого Исполнителем;

- замена вспомогательного оборудования и расходные материалы - из ЗИП самостоятельно формируемого Исполнителем;

- приборы и оборудование, используемые Исполнителем для оказания услуг, должны быть сертифицированы.

4. Требования к подрядным организациям:

Наличие лицензий на «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» и «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» обязательно.

Приборы и оборудование, используемые в ходе оказания услуг, должны быть сертифицированы.

Оказание технической помощи в вопросах, касающихся эксплуатации АУПС, АУПТ, ИТСО, СОУЭ.

Восстановление работоспособности технических средств сигнализации и пожаротушения, вышедших из строя на момент заключения договора.

Наличие мобильных бригад, которые могут прибыть на объекты для устранения неисправностей в течение суток по заявке Заказчика по телефону.

Опыт работы сотрудников организации по обслуживанию АУПС, АУПТ, ИТСО, СОУЭ не менее 3 лет.

Наличие в штате сотрудников, имеющих допуск на работу в электроустановках.

Подрядчик представляет Заказчику список и телефоны своих представителей, которые принимают заказы на внеплановую диагностику при возникновении аварийных (внештатных) ситуаций. Наличие штатных работников Подрядчика в районах дислокации объектов Заказчика обязательно.

Работники, выполняющие работы на объектах Заказчика, должны быть гражданами Российской Федерации. Учитывая режимный характер объектов, Подрядчик должен заблаговременно предоставить Заказчику списки персонала, ответственного за проведение работ, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных.

Подрядчик самостоятельно обеспечивает доставку персонала, материалов и оборудования к местам проведения работ.

Подрядчик должен гарантировать:

1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и требованиями настоящего ТЗ.
2. Выполнение всех работ в установленные сроки.
3. Ведение журналов по ТО в количестве двух экземпляров, предоставление актов и протоколов испытаний.

Сроки оказания услуг: с 00-00 ч. 01.04. 2018 года по 24-00 ч. 31.12.2018 года.

Приложения:

1. Перечень объектов оборудованных системой пожарной сигнализации (АУПС) филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» - приложение 1.
2. Перечень объектов оборудованных системой пожаротушения (АУПТ) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» - приложение 2
3. Перечень объектов оборудованных инженерно техническими средствами охраны (ИТСО) филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» - приложение 3.

Заместитель главного инженера по эксплуатации -
начальник УВС филиала
ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»



В.В. Измайлов

**Перечень объектов оборудованных системой пожарной сигнализации (АУПС) филиала ПАО
"МРСК Центра"- "Воронежэнерго".**

№ п/п	РЭС/Служба	Объект	Перечень основного оборудования системы (в т.ч. датчики, блоки, антенны и т.д.)	кол-во	ед. изм.	Адрес
1	Аннинский РЭС	админ. здание РЭС, гараж 1, гараж 2, склад.	Пульт контроля и управления типа "Сигнал-20П-SMD"	4	шт.	пгт Анна, ул. Красноармейская, 1
			Извещатель дымовой опт. ИП-212-70	141	шт.	
			Пульт котроля и управления "С 2000-БИ"	1	шт.	
			Резерв. Источник питания "Скат 1200 И 7"	1	шт.	
			Извещатель пожарный ручной электроконтактный "ИПР 513-3А"	6	шт.	
2	Борисоглебский РЭС	помещение ЦРМ, склад	Прибор контроля и управления С2000-М	1	шт.	Воронежская обл. г. Борисоглебск, ул. Первомайская, 95
			Блок контроля индикации С2000-БКИ	2	шт.	
			Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	3	шт.	
			Прибор приемно-контрольный С2000-4	1	шт.	
			Исполнительный релейный блок С2000-СП1	1	шт.	
			Источник питания РИП-12. исп.05	1	шт.	
			Источник питания РИП-12. исп.01	1	шт.	
			Бокс для АКБ 2х17А/ч	1	шт.	
			Аккумулятор свинцовый 12В 17Ач GP12170	6	шт.	
			Блок защиты сетевой БЗС	2	шт.	
			Блок защиты линии БЗЛ исп.01	2	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП-02	22	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А	43	шт.	
			Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3А	14	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный С2000-СТИК	31	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтрольный С2000-СМК	23	шт.	
			Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.2	11	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой ИП-103/5	21	шт.	
			Извещатель пожарный ручной ИР-1	2	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный Астра-621	6	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтрольный ИО-102-26	3	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	11	шт.	
			Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	4	шт.	
			Оповещатель световой "ВЫХОД"	18	шт.	
			Распределительная коробка УК-2П	18	шт.	
			Оконечный резистр МЛТ-0.25Вт-4.7кОм+ 10%	3	шт.	
3	Борисоглебский РЭС	помещение Губаревского УЭС	Прибор контроля и управления С2000-М	1	шт.	Воронежская обл. Борисоглебский р-он. с. Макашевка
			Блок контроля индикации С2000-БКИ	1	шт.	
			Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD	1	шт.	
			Прибор приемно-контрольный С2000-4	1	шт.	
			Источник питания РИП-12. исп.01	2	шт.	
			Бокс для АКБ 2х17А/ч	1	шт.	
			Аккумулятор свинцовый 12В 17Ач GP12170	4	шт.	
			Блок защиты линии БЗЛ исп.01	2	шт.	
			Блок защиты сетевой БЗС	2	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой ИП-212-95	16	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой ИП-103/5	10	шт.	
			Извещатель пожарный ручной ИР-1	3	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный Астра-621	7	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтрольный ИО-102-26	11	шт.	
			Извещатель охранный объемный Астра-5	4	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	3	шт.	
			Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	4	шт.	
			Оповещатель световой "ВЫХОД"	6	шт.	
			Распределительная коробка УК-2П	6	шт.	
			Оконечный резистр МЛТ-0.25Вт-4.7кОм+ 10%	20	шт.	
4	Борисоглебский РЭС	помещение Чигоракского УЭС	Прибор контроля и управления С2000-М	1	шт.	Воронежская обл. Борисоглебский р-он. с. Чигорак. Ул Центральная. 28.
			Блок контроля индикации С2000-БКИ	2	шт.	
			Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD	3	шт.	
			Источник питания РИП-12. исп.01	2	шт.	
			Бокс для АКБ 2х17А/ч	1	шт.	
			Аккумулятор свинцовый 12В 17Ач GP12170	4	шт.	
			Блок защиты линии БЗЛ исп.01	2	шт.	
			Блок защиты сетевой БЗС	2	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой ИП-212-95	47	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой ИП-103/5	12	шт.	
			Извещатель пожарный ручной ИР-1	4	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный Астра-621	22	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтрольный ИО-102-26	21	шт.	
			Извещатель охранный объемный Астра-5	5	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	5	шт.	
			Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	4	шт.	
			Оповещатель световой "ВЫХОД"	6	шт.	
			Распределительная коробка УК-2П	9	шт.	
			Оконечный резистр МЛТ-0.25Вт-4.7кОм+ 10%	40	шт.	
5	Борисоглебский РЭС	Производственная база Борисоглебского РЭС (Главный корпус)	Извещатель ИР-1	9	шт.	Воронежская обл. г. Борисоглебск, ул.Первомайская, 95
			Извещатель дымовой ИП-212-31/1	68	шт.	
			Сирена АС-10	7	шт.	
			Коробка ответвительная КРТН	1	шт.	
			Табло ВЫХОД Молния	9	шт.	
			Прибор Сигнал-20	1	шт.	

6	Борисоглебский РЭС	Производственное здание Борисоглебского РЭС	Источник резервного питания ББП	2	шт.	Воронежская обл. г. Борисоглебск, ул.Первомайская,95
			Аккумулятор 7А/ч АКБ7	2	шт.	
			Пульт контроля и управления С2000	1	шт.	
			Прибор ППКОП Сигнал-20П SMD	1	шт.	
			ПКУ С2000 ПКУ	1	шт.	
			РИП БП СКАТ-1200	1	шт.	
			ББП ББП-20	1	шт.	
			АКБ Аккумулятор 12а/ч	1	шт.	
			ДИП ИП212-70	37	шт.	
			Извещатель пожарный ручной ИР-1	5	шт.	
7	Бобровский РЭС	адм. здание РЭС, гараж, помещение ОВБ.	Звуковой оповещатель АС-10(Сирена 12В. 103дБ	3	шт.	Бобровский р-н, г Бобров, пер Энергетиков, 2а
			Оповещатель пожарный световой ОПОП 15-1/1 табло "Выход"	5	шт.	
			Выносное устройство УСС-1-12	1	шт.	
			Извещатель дымовой опт. ИП-212-66	19	шт.	
			Оповещатель "Выход"	9	шт.	
			Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12"	9	шт.	
8	Бобровский РЭС	здание Юдановской бригады р/с	Пульт котроля и управления "С 2000-М"	1	шт.	Бобровский р-н, с. Юдановка, ул Советская ,13
			Извещатель ручной ИР 1	5	шт.	
			Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А	16	шт.	
			извещатель звуковой "Свирель"	4	шт.	
			Извещатель дымовой опт. ИП-212-66	7	шт.	
			Оповещатель "Выход"	3	шт.	
9	Бобровский РЭС	здание Липовской бригады р/с	Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12"	3	шт.	Бобровский р-н, с. Липовка, ул Дзержинского, 1
			Пульт котроля и управления "С 2000-М"	1	шт.	
			Извещатель ручной ИР 1	2	шт.	
			Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А	9	шт.	
			извещатель звуковой "Свирель"	3	шт.	
			Извещатель дымовой опт. ИП-212-66	7	шт.	
10	Бобровский РЭС	помещение Хреновской бригады р/с, гараж.	Оповещатель "Выход"	3	шт.	Бобровский р-н, с. Хреновое, ул Некрасова, 70
			Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12"	3	шт.	
			Пульт котроля и управления "С 2000-М"	1	шт.	
			Извещатель ручной ИР 1	2	шт.	
			Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А	9	шт.	
			извещатель звуковой "Свирель"	3	шт.	
11	Бобровский РЭС	помещение бригады диагностики	Извещатель дымовой опт. ИП-212-66	7	шт.	Бобровский р-н, с. Мечетка, пер Западный, 1
			Оповещатель "Выход"	3	шт.	
			Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12"	3	шт.	
			Пульт котроля и управления "С 2000-М"	1	шт.	
			Извещатель ручной ИР 1	2	шт.	
			Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А	9	шт.	
12	Бобровский РЭС	помещение Шишовской бригады р/с	извещатель звуковой "Свирель"	3	шт.	Бобровский р-н, с. Шишовка, ул. Гагарина, 149
			Извещатель дымовой опт. ИП-212-66	7	шт.	
			Оповещатель "Выход"	3	шт.	
			Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12"	3	шт.	
			Пульт котроля и управления "С 2000-М"	1	шт.	
			Извещатель ручной ИР 1	2	шт.	
13	Богучарский РЭС	Административное здание, гараж	Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А	9	шт.	г. Богучар, ул. Кирова,76
			извещатель звуковой "Свирель"	3	шт.	
			Извещатель дымовой опт. ИП-212-66	7	шт.	
			Оповещатель "Выход"	3	шт.	
14	Бутурлиновский РЭС	Административно-производственное здание РЭС, диспетчерская	Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12"	3	шт.	Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, ул. Беговая, 2
			Пульт котроля и управления "С 2000-М"	1	шт.	
			Извещатель ручной ИР 1	2	шт.	
			Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А	9	шт.	
			извещатель звуковой "Свирель"	3	шт.	
			Оповещатель АС-10	3	шт.	
			Оповещатель УСС-1-12	3	шт.	
			табло "Выход"	11	шт.	
15	Верхнехавский РЭС	админ. здание В. Хавского РЭС, ОПУ, ГАРАЖ	извещатель пожарный ручной адресной ИПР-513-3А	5	шт.	Верхнехавский район, с. В.Хава, пер. Энергетиков,7
			Извещатель пожарный тепловой С200-ИП-02	14	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А	31	шт.	
			сигнал-20П	1	шт.	
			пульт С2000-М	1	шт.	
			блок индикации БКИ	1	шт.	
			источник питания Скат 1200	2	шт.	
			извещатель пожарный ИП-212-141	50	шт.	
15	Воробьевский РЭС	админ. здание РЭС, здание РП, ГАРАЖ	Оповещатель звуковой "ООПЗ-12"	5	шт.	Воробьевский район, с. Воробьевка, ул. Чкалова д. 54
			Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12"	2	шт.	
			Извещатель дымовой опт. ИП-212-46	64	шт.	
			Блок сигнально-пусковой "Гранит-8"	1	шт.	
			Извещатель охранный Астра 621	9	шт.	
			Извещатель ручной ИР 1	2	шт.	
			Извещатель ИП 212	23	шт.	
			Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А	9	шт.	
	Воробьевский РЭС	админ. здание РЭС, здание РП, ГАРАЖ	Пульт котроля и управления "С 2000-М"	1	шт.	
			Оповещатель "Выход"	9	шт.	
	Воробьевский РЭС	админ. здание РЭС, здание РП, ГАРАЖ	Оповещатель свето- звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12"	6	шт.	
			извещатель звуковой "Свирель"	11	шт.	

16	Воронежский РЭС	Здание РПБ Воронежского участка (сл. изоляции), производственно-лабораторный корпус (управление), здание проходной СЭС, здание РПБ (ЛЭП), производственное здание пятиэтажное, здание служебного помещения, здание технического кабинета, здание ремонтно-механической мастерской, здание гаража СЭС, здание отапливаемого склада.	Извещатель тепловой ИП 103-5/1А	36	шт.	г. Воронеж, ул. 9-Января, 205
			извещатель ручной ИР-1	11	шт.	
			оповещатель ВЫХОД	12	шт.	
			извещатель звуковой "Молния-Р"	37	шт.	
			Пульт контроля и управления С 2000-М	1	шт.	
			Гранит 3	2	шт.	
			Гранит 5	1	шт.	
			Сигнал-20П-SMD	1	шт.	
			ИП 212-46	60	шт.	
			ПКИ "Калибри"	13	шт.	
			ИП-212-66	38	шт.	
			Оповещатель ВЫХОД	24	шт.	
			УУС 20, УУС1-12	22	шт.	
			С 2000-БИ	1	шт.	
			С 2000 М	2	шт.	
17	Грибановский	Административное здание, гараж	С 2000-КДЛ	5	шт.	с. Большие Алабухи ул. Украинская д. 72
			Скат 1200	2	шт.	
			Скат 1200 И7	3	шт.	
			ИПР 513-3А	13	шт.	
			ДИП 34 А	96	шт.	
			С 2000 - СПС 2	2	шт.	
			С 2000 - ИП	3	шт.	
			ИПР -1	4	шт.	
			ИП -212	68	шт.	
			ИП 105-271	212	шт.	
			ИП 212-34А	115	шт.	
			212- 95 ИПР	22	шт.	
			ИПР 513-3А	12	шт.	
			Дозор - 1	1	шт.	
			ДИП 34 А -01-02	91	шт.	
18	Грибановский	Административное здание, гараж	ИПР 513-3А	18	шт.	пгт Грибановский ул. Шолохова д. 2
			ИР 1	2	шт.	
			ИП 103 -5/2 -1 А	104	шт.	
			Маяк - 12 КП	12	шт.	
			С 2000 - ИК	77	шт.	
			ИО 102-20	20	шт.	
19	Грибановский	Административное здание, здание диспетчерской, ОПУ, гараж 6, гараж 7	ИО 102	272	шт.	пгт Грибановский ул. Шолохова д. 2
			С 2000 - СП2	2	шт.	
			Сирель	12	шт.	
			ГРАНИТ-5	1	шт.	
			ИП 212-70	12	шт.	
			ИПР	1	шт.	
			МАЯК 1224-УСС	1	шт.	
			СКАТ 1200Б	1	шт.	
			ИП212-70	6	шт.	
			ДИП-34А	6	шт.	
			ИПР 3А	1	шт.	
			МАЯК 1224-УСС	1	шт.	
			МАЯК 1224-УСС	1	шт.	
			СКАТ 1200И7	1	шт.	
			ДИП-34А	10	шт.	
			ИПР 3А	1	шт.	
20	Калачеевский РЭС	здание Н.Меловатского участка	БИ/БКИ	1	шт.	Калачеевский р-н, с. Н. Меловатка, ул. Кирова, д. 97
			КДЛ	1	шт.	
			С 2000М	1	шт.	
			ИПР 3А	1	шт.	
			ДИП-34А	10	шт.	
			ДИП-34А	3	шт.	
			СКАТ 1200И7	1	шт.	
			КДЛ	1	шт.	
			ДИП-34А	2	шт.	
			Пульт контроля и управления типа "Сигнал-20П-SMD"	1	шт.	
			Извещатель 212-95ИПР	8	шт.	
			Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А	12	шт.	
			Оповещатель "Выход"	5	шт.	
			Оповещатель ПКИ Сирена	1	шт.	
			Извещатель ручной ИР 1	3	шт.	
			Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12"	2	шт.	
	Калачеевский РЭС	здание Криушанского участка	Извещатель охранный Астра 621	7	шт.	Калачеевский р-н, с. Н. Криуша, севернее в 300 м от участка № 70 по ул. Советской
			Извещатель охранный ИО 102	2	шт.	
			Оповещатель АС-10	3	шт.	
			Извещатель ДПМ-1	2	шт.	
			Источник питания "РИП-12"	2	шт.	
			Блок сигнальный С2000-4	1	шт.	
			Блок сигнальный С2000-СП1	1	шт.	
			Повторитель интерфейса С2000-РПИ	2	шт.	
			Пульт котроля и управления "С 2000-М"	1	шт.	
			Пульт котроля и управления "С 2000-БИ"	1	шт.	
	Калачеевский РЭС	здание Криушанского участка	Пульт контроля и управления типа "Сигнал-20П-SMD"	1	шт.	Калачеевский р-н, с. Н. Криуша, севернее в 300 м от участка № 70 по ул. Советской
			Извещатель 212-95ИПР	10	шт.	
			Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А	7	шт.	
			Оповещатель "Выход"	4	шт.	
			Извещатель Астра-5	1	шт.	

21			Извещатель ручной ИР 1	2	шт.	
			Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12"	2	шт.	
			Извещатель охранный Астра 621	6	шт.	
			Извещатель охранный ИО 102	1	шт.	
			Оповещатель АС-10	2	шт.	
			Извещатель ДПМ-1	2	шт.	
			Источник питания "РИП-12"	1	шт.	
			Блок сигнальный С2000-СП1	1	шт.	
22	Калачеевский РЭС	здание Манинского участка, гараж	Пульт контроля и управления "С 2000-М"	1	шт.	Калачеевский р-н, с. Манино, юго-западнее в 50 м от участка № 2 по ул. Новая
			Извещатель 212-95ИПР	24	шт.	
			Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А	8	шт.	
			Оповещатель "Выход"	11	шт.	
			Извещатель Астра-5	3	шт.	
			Извещатель ручной ИР 1	7	шт.	
			Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12"	2	шт.	
			Извещатель охранный Астра 621	13	шт.	
			Извещатель охранный ИО 102	5	шт.	
			Оповещатель АС-10	7	шт.	
			Извещатель ДПМ-1	5	шт.	
			Источник питания "РИП-12"	3	шт.	
			Блок сигнальный С2000-4	1	шт.	
			Блок сигнальный С2000-СП1	1	шт.	
			Пульт контроля и управления "С 2000-М"	1	шт.	
			Пульт контроля и управления "С 2000-БИ"	1	шт.	
23	Калачеевский РЭС	здание Калачеевского участка, гараж	Оповещатель "Выход"	19	шт.	Калачеевский р-н, п. Пригородный, ул. Подстанция "Калач-1", д. 1
			Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12"	6	шт.	
			Оповещатель АС-10	10	шт.	
			Извещатель пожарный ручной электроконтактный "ИПР 513-3А"	9	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ДИП 34 А"	34	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой "С2000-ИП"	14	шт.	
			Извещатель С2000-СТИК	21	шт.	
			Извещатель охранный С2000-ИК	7	шт.	
			Извещатель охранный С2000-СМК	18	шт.	
			Источник питания "РИП-12"	3	шт.	
			Блок сигнальный С2000-СП1	3	шт.	
			Повторитель интерфейса С2000-КДЛ	3	шт.	
24	Калачеевский РЭС	админ. здание РЭС, гостиница, гараж 1, гараж 2, склад, ЦРМ, здание метрологии, столярная мастерская, пилорама, аккумуляторная.	Пульт контроля и управления "С 2000-М"	1	шт.	Калачеевский р-н, с. Заброды, ул. Кирова, д. 61,63
			Пульт контроля и управления "С 2000-БИ"	2	шт.	
			Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А	110	шт.	
			Оповещатель "Выход"	74	шт.	
			Извещатель пожарный ручной электроконтактный "ИПР 513-3А"	44	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ДИП 34 А"	318	шт.	
			Извещатель ручной ИР 1	13	шт.	
			Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12"	27	шт.	
			Извещатель охранный Астра 621	16	шт.	
			Извещатель охранный ИО 102	51	шт.	
			Извещатель Астра-7	7	шт.	
			Извещатель Астра-8	15	шт.	
			Извещатель Астра-9	6	шт.	
			Извещатель охранный С2000-ИК	47	шт.	
			Извещатель охранный С2000-СМК	95	шт.	
			Извещатель С2000-СТИК	83	шт.	
			Оповещатель АС-10	54	шт.	
			Извещатель пожарный ручной ИПР-55	5	шт.	
			Источник питания "РИП-12"	13	шт.	
			Блок сигнальный С2000-СП1	11	шт.	
			Повторитель интерфейса С2000-РПИ	9	шт.	
			Пульт контроля и управления "С 2000-М"	3	шт.	
			Блок сигнально-пусковой "С2000-СП2"	10	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой "С2000-ИП"	66	шт.	
25	Каменский РЭС	Здание РПБ	Пульт контроля и управления "С 2000-БКИ"	5	шт.	396510 Россия Воронежская обл. Каменский р-н п.г.т.Каменка ул. Советская, д.45
			Источник питания "ББП-30"	4	шт.	
			Контроллер "С 2000-КДЛ"	18	шт.	
			Резервн. Источник питания "Скат 1200 И 7"	3	шт.	
			С2000-АР-8	7	шт.	
	Кантемировский	адм. здание РЭС, гараж, склад 1, склад 2	Извещатель дымовой опт. ИП-212-70	106	шт.	Кантемировский район, р.п. Кантемировский, ул. Шевченко, 162
			Извещатель пожарный ручной ИПР-Н	5	шт.	
			Оповещатель "Выход"	2	шт.	
			Оповещатель охранно-пож. звуковой ПКИ "Калибри"	2	шт.	
			Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12"	1	шт.	
			Извещатель пожарно-дымовой линейный "Аргон - ДЛ"	3	шт.	
			Блок сигнально-пусковой "Гранит-8"	1	шт.	
			Извещатель дымовой опт. ИП-212-70	44	шт.	
			Извещатель дымовой опт. ИП-212-66	41	шт.	
			Оповещатель "Выход"	24	шт.	

26			Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12"	8	шт.	
			Пульт контроля и управления "С 2000-М"	2	шт.	
			Контроллер "С 2000-КДЛ"	6	шт.	
27	Кантемировский	здание Куликовского УЭС, гараж, склад.	Извещатель ИПР 513-3А	6	шт.	Кантемировский район, с. Куликовка, ул. Садовая 4
			Извещатель ручной ИР 1	13	шт.	
			Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А	48	шт.	
28	Каширский РЭС	админ. здание РЭС, гараж	извещатель звуковой "Свирель"	30	шт.	Воронежская обл., Каширский р-н, с. Каширское, ул. Пролетарская, 44в
			Блок сигнально-пусковой "Гранит-5"	3	шт.	
			Блок сигнально-пусковой "Гранит-8"	1	шт.	
			Оповещатель "Выход"	13	шт.	
				6	шт.	
			Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12"		шт.	
			Пульт контроля и управления "С 2000-М"	1	шт.	
			Резервн. Источник питания "Скат 1200 И 7"	2	шт.	
			Извещатель ИП 212	52	шт.	
			Извещатель ИП 101-01М	26	шт.	
			Извещатель ручной ИР 1	13	шт.	
			Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А	3	шт.	
			Оповещатель ПКИ-1 Иволга	6	шт.	
			Оповещатель Гром-12К	3	шт.	
			Извещатель охранный Астра 621	19	шт.	
			Извещатель охранный Фотон-9	12	шт.	
			Извещатель охранный ИО102-20	10	шт.	
29	Лискинский РЭС	админ. здание РЭС	Извещатель охранный ИО 102	58	шт.	г.Лиски, ул. 40 лет Октября, 85 в
			извещатель звуковой "Свирель"	1	шт.	
			Пульт контроля управления С-2000 М	1	шт.	
			Контроллер двухпроводной линии связи С-2000 КДЛ	1	шт.	
			Блок сигнально-пусковой С-200 СП-2	1	шт.	
			блок индикации с клавиатурой С-2000-БКИ	1	шт.	
			Адресный расширитель С-200-АР 2	21	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34 А-01-02	26	шт.	
			Извещатель пожарный ручной электроконтактный дрен-ый ИПР-513-3А	5	шт.	
			Оповещатель свето-звуковой УСС-1-12		шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	1	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	4	шт.	
			Оповещатель световой "Выход" Молния -12С	4	шт.	
			Источник бесперебойного питания РИП-12 исп.01	1	шт.	
			Аккумуляторная батарея АКБ 17 А/Ч	3	шт.	
			Бокс 2х17 А/Ч	1	шт.	
			Извещатель пожарный ручной ИР-1	4	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5	28	шт.	
			Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 " Аякс"	28	шт.	
			Считыватель		шт.	
			Ключи к считывателю	1	шт.	
			Извещатель охранный объемный совмещенный "Астра-8"	3	шт.	
			Оповещатель комбинированный Маяк-12КП	26	шт.	
				6	шт.	
30	Лискинский РЭС	Здание РПБ	Пульт контроля и управления С2000-М	2	шт.	г.Лиски, ул. Индустриальная, д.3
			Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ	2	шт.	
			Блок сигнально-пусковой С2000-СП2	2	шт.	
			Резервный источник питания СКАТ 1200 И7	2	шт.	
			Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР513-3 А	7	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34 А	2	шт.	
			Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный УСС1-12	78	шт.	
				2	шт.	
31	Новоусманский РЭС	админ. здание Новоусманского РЭС	Пульт контроля управления "С2000-М"	1	шт.	Воронежская обл. с.Новая Усмань, ул.Промышленная 19 "А".
			Контроллер двухпроводной линии "С2000-КДЛ"	1	шт.	
			Блок сигнально-пусковой "С2000-СП2"	1	шт.	
			Резервированный источник питания "СКАТ 1200 И7"	1	шт.	
			Аккумуляторная батарея 12В, 12 А, А 512/12,0 SR	2	шт.	
			Извещатель пожарный ручной электроконтактный "ИПР513-3А"	6	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный "С2000-ИП"	0	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный "ДИП-34А"	48	шт.	
			Оповещатель световой пожарный Табло "Выход"	8	шт.	
			Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный ПКИ "Колибри"	3	шт.	
32	Новохоперский РЭС	админ. здание, ОПУ, гараж 1, гараж 2,	Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УСС 1-12"	1	шт.	г.Новохоперск, ул. Тимирязева, д.16
			Пульт контроля управления С-2000М	1	шт.	
			Контроллер двухпроводной линии связи С-2000 КДЛ	4	шт.	
			Блок сигнально-пусковой С-2000 СП-2	5	шт.	
			Блок индикации с клавиатурой С-2000-БКИ	1	шт.	
			Адресный расширитель С-2000-АР 8	6	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34 А-01-02	33	шт.	
			Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР-513-3А	6	шт.	
			Оповещатель свето-звуковой УСС-1-12	5	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	10	шт.	
			Оповещатель световой "Выход" Молния-12	5	шт.	
			Источник бесперебойного питания РИП-12 исп.01	1	шт.	
			Аккумуляторная батарея АКБ 17 А/Ч	1	шт.	
			Источник бесперебойного питания СКАТ 1200 И7	4	шт.	

33	Новохоперский РЭС	здание УЭС, гараж	Аккумуляторная батарея АКБ 12 А/Ч	4	шт.	Новохоперский р-он, с.Е-Колено, ул.Нагорная, д.23 В
			Извещатель пожарный ручной ИР-1	10	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5	62	шт.	
			Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 120-20	54	шт.	
			Считыватель	1	шт.	
			Ключи к считывателю	3	шт.	
			Извещать охранный объемный адресный С-2000-ИК	54	шт.	
			Оповещатель комбинированный Маяк-12 КП	8	шт.	
			Радиоповторитель интерфейсов С-2000-РПИ	4	шт.	
			Прибор контроля и управления С-2000-М	1	шт.	
			Блок контроля индикации С2000-БКИ	1	шт.	
			Прибор приемно - контрольный С2000-4	2	шт.	
			Источник питания РИП-12, исп.01	2	шт.	
			Бокс для АКБ 2Х17А/ч	1	шт.	
34	Новохоперский РЭС	здание УЭС	Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач	4	шт.	Новохоперский р-он, с.Михайловка, ул.Энергетиков д.2
			Блок защиты линии БЗЛ	1	шт.	
			Блок защиты линии БЗЛ исп.01	1	шт.	
			Блок защиты сетевой	2	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой ИП-212-95	6	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5	14	шт.	
			Извещатель пожарный ручной ИР-1	3	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный Астра-621	3	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26	9	шт.	
			Извещатель охранный объемный Астра-5	3	шт.	
			Считыватель ключей Touch Memory	1	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	3	шт.	
			Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	4	шт.	
			оповещатель световой "Выход" ЛБО Люкс	3	шт.	
35	Ольховатский РЭС	административное здание РЭС	Распределительная коробка УК-2П	5	шт.	Ольховатский район, с.Заболотовка, ул.Тимошенко 2
			Прибор контроля и управления С-2000-М	1	шт.	
			Прибор приемно - контрольный Сигнал-20М	1	шт.	
			Источник питания РИП-12, исп.01	1	шт.	
			Бокс для АКБ 2Х17А/ч	1	шт.	
			Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач GP 12170	3	шт.	
			Блок защиты сетевой БЗС	1	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой ИП-212-95	8	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5	4	шт.	
			Извещатель пожарный ручной ИР-1	3	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный Астра-621	4	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26	6	шт.	
			Извещатель охранный объемный Астра-5	1	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	3	шт.	
36	Ольховатский РЭС	гаражи, здание Ольховатского УЭС	Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	2	шт.	Ольховатский район, с.Заболотовка, ул.Тимошенко 4
			Оповещатель световой "Выход" ЛБО Люкс	3	шт.	
			Оконечный Резистор МЛТ-0,25 ВТ - 4,7 кОМ +- 10%	10	шт.	
			Распределительная коробка УК-2П	6	шт.	
			ППК Гранит 16	1	шт.	
			Извещатель дымовой опт. ИП-212-70	37	шт.	
			Извещатель дымовой опт. ИП-103-5	25	шт.	
			Оповещатель "Выход"	5	шт.	
			Резерв Источник питания "Скат 1200 И 7"	1	шт.	
			Извещатель ручной ИР 1	6	шт.	
			Оповещатель Гром-12К	2	шт.	
			Оповещатель Маяк - 12КП	3	шт.	
			Пульт котроля и управления "С 2000-М"	1	шт.	
			Блок контроля С 2000-БКИ	1	шт.	
37	Отсегожский РЭС	Здание РЭС	Пульт контроля и управления типа "Сигнал-20П-SMD"	2	шт.	г. Отсегожск ул. 50 лет Октября д.184
			Источник питания "РИП-12"	2	шт.	
			Блок защиты линии БЗЛ	2	шт.	
			Блок защиты сетевой БЗС	2	шт.	
			Извещатель дымовой опт. ИП-212-95	34	шт.	
			Извещатель тепловой ИП 103/5	12	шт.	
			Извещатель ручной ИР 1	9	шт.	
			Извещатель охранный Астра 621	11	шт.	
			Извещатель охранный ИО 102	22	шт.	
			Извещатель охранный объемный Астра-5	8	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	5	шт.	
			Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 1-12"	4	шт.	
			Оповещатель "Выход"	12	шт.	
			Гранит 5	2	шт.	
38	Отсегожский РЭС	здание Коротояцкого УЭС	БП Скат И7	1	шт.	г. Отсегожский район с. Коротояк ул.Коммунаров д.119
			АКБ 7А	2	шт.	
			ИП 212-95	56	шт.	
			ИПР 1	5	шт.	
			табло ВЫХОД	6	шт.	
			извещатель звуковой Сирена	5	шт.	
39	Павловский РЭС	здание главного корпуса базы РЭС	прибор Кварц	1	шт.	Павловский район, г.Павловск, ул.Донская, 29
			ИП 212-95	12	шт.	
			ИП Р-1	1	шт.	
			табло ВЫХОД	1	шт.	
			УСС 12	1	шт.	
40	Павловский РЭС	здание главного корпуса базы РЭС	АКБ 1,2 А	1	шт.	
			Гранит-8	1	шт.	
41	Павловский РЭС	здание главного корпуса базы РЭС	Табло Выход	4	шт.	

39			ИП-212-141	25	шт.	
			Ручной извещатель ИР-1	5	шт.	
			УСС	1	шт.	
			Сирена АС-10	6	шт.	
40	Павловский РЭС	гараж, помещение участка	Пульс С 2000М	1	шт.	Павловский район, с. Лоссево, ул. Охотницкая, д. 27 а
			прибор С 2004	1	шт.	
			БП РИП-12	1	шт.	
			Извещатель пожарный ИП-212-95	4	шт.	
			ИП 103-5	6	шт.	
			Сирена АС-10	3	шт.	
			Табло Выход	3	шт.	
			Ручной извещатель ИР-1	2	шт.	
			УСС	1	шт.	
41	Панинский РЭС	Здание базы РЭС, старое здание РЭС	извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А	20	шт.	р.п. Панино ул. Первомайская д. 79а
			оповещатель свето-звуковой "УУС 20"	2	шт.	
			С 2000 КДЛ	2	шт.	
			источник питания Скат 1200 И7	2	шт.	
			ИР 1	1	шт.	
			табло ВЫХОД	7	шт.	
			оповещатель звуковой ООПЗ-12	5	шт.	
			ИПР 513-3А	5	шт.	
			ДИП 34 А 01-02	25	шт.	
42	Панинский РЭС	Здание диспетчерской	извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А	25	шт.	р.п. Панино ул. Первомайская д. 66
			оповещатель свето-звуковой "УУС 20"	1	шт.	
			С 2000 КДЛ	1	шт.	
			источник питания Скат 1200 И7	1	шт.	
			ИР 1	6	шт.	
			табло ВЫХОД	2	шт.	
			оповещатель звуковой ООПЗ-12	2	шт.	
			ИПР 513-3А	1	шт.	
			ДИП 34 А 01-02	10	шт.	
43	Петропавловский РЭС	админ. здание Петропавловского РЭС	Пульс контроля и управления ПКУ "С2000М" вер. 2,04	1	шт.	Петропавловский район, с. Петропавловка, ул. Восточная, 21а
			Контролер двухпроводной линии "С2000-КДЛ"	1	шт.	
			Блок сигнально-пусковой "С2000-СП2"	1	шт.	
			Блок контроля и индикации "С2000-БКИ"	1	шт.	
			Расширитель адресный "С2000-АР8"	5	шт.	
			Извещатели пожарные оптикоэлектронный ДИП-34А-01-02	28	шт.	
			Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3А исп. 01	4	шт.	
			Извещатель пожарный ручной ИР 1	2	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/2-1А	28	шт.	
			Оповещатель комбинированный Маяк-12КП	2	шт.	
			Оповещатель звуковой Свирель-12В	4	шт.	
			Устройство световое сигнальное УСС-1-12	1	шт.	
			Источник питания резервированный Скат 1200И7 исп. 5000	1	шт.	
			Оповещатель звуковой Блик-С-12 "ВЫХОД"	4	шт.	
44	Петропавловский РЭС	здание Старокриушанского участка, гараж	Прибор контроля и управления С2000-М	1	шт.	Петропавловский район, с. Старая Криуша, ул. Заря, 23а
			Прибор приемноконтрольный Сигнал-20М	2	шт.	
			Источник питания РИП-12, исп. 01	1	шт.	
			Блок защитный сетевой БЗС	1	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой ИП-212-95	19	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой ИП-103/5	10	шт.	
			Извещатель пожарный ручной ИР-1	5	шт.	
			Извещатель пожарный совмещенный Астра-621	9	шт.	
			Извещатель пожарный магнитоконтактный ИО-102-26	13	шт.	
			Извещатель пожарный объемный Астра-5	6	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	3	шт.	
			Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	2	шт.	
			Оповещатель звуковой ЛБО "Люкс" "ВЫХОД"	6	шт.	
45	Петропавловский РЭС	Административное здание и гараж Старомеловского участка	Прибор контроля и управления С2000-М	1	шт.	Петропавловский район, с. Старая Меловая, ул. Степная, 19
			Прибор приемноконтрольный С200-4	2	шт.	
			Источник питания РИП-12, исп. 01	2	шт.	
			Блок защитный сетевой БЗС	2	шт.	
			Прибор приемноконтрольный С2000-4	1	шт.	
			Блок защитный сетевой БЗС	3	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой ИП-212-95	12	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой ИП-103/5	12	шт.	
			Извещатель пожарный ручной ИР-1	4	шт.	
			Извещатель пожарный совмещенный Астра-621	9	шт.	
			Извещатель пожарный магнитоконтактный ИО-102-26	6	шт.	
			Извещатель пожарный объемный Астра-5	5	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	5	шт.	
			Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	4	шт.	
			Оповещатель световой "ВЫХОД" ЛБО "Люкс"	5	шт.	
46	Петропавловский РЭС	Административное здание Петропавловского участка	Прибор контроля и управления С2000-М	1	шт.	Петропавловский район, с. Петропавловка, ул. Свердлова, 32
			Блок контроля и индикации "С2000-БКИ"	1	шт.	
			Прибор приемноконтрольный Сигнал-20П SMD	1	шт.	
			Прибор приемноконтрольный С2000-4	1	шт.	
			Источник питания РИП-12, исп. 01	2	шт.	
			Блок защитный сетевой БЗС	1	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой ИП-212-95	12	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой ИП-103/5	8	шт.	
			Извещатель пожарный ручной ИР-1	3	шт.	
			Извещатель пожарный совмещенный Астра-621	9	шт.	
			Извещатель пожарный магнитоконтактный ИО-102-26	9	шт.	

			Извещатель пожарный объемный Астра-5	5	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	3	шт.	
			Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	4	шт.	
			Оповещатель звуковой ЛБО "Люкс" "ВЫХОД"	6	шт.	
47	Подгоренский РЭС	админ. здание, гараж, ОПУ	Оповещатель "Выход"	7	шт.	Подгоренский район, пгт Подгоренский, ул.Северная, д. 1
			Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12"	3	шт.	
			Пульт котроля и управления "С 2000-М"	1	шт.	
			Контроллер "С 2000-КДЛ"	2	шт.	
			Резервн. Источник питания "Скат 1200 И 7"	3	шт.	
			Извещатель ДИП-34А-01-02	38	шт.	
			Извещатель ИПР 513-3А	7	шт.	
			Извещатель ручной ИР 1	10	шт.	
			Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А	60	шт.	
			Оповещатель Маяк - 12КП	8	шт.	
			Извещатель охранный С2000-ИК	51	шт.	
			Извещатель охранный ИО102-20	40	шт.	
			Извещатель охранный ИО 102	151	шт.	
			Блок сигнальный С2000-СП2	3	шт.	
			Повторитель интерфейса С2000-РПИ	2	шт.	
			извещатель звуковой "Свирель"	10	шт.	
			расширитель адресный С2000-АРВ	7	шт.	
48	Рамонский РЭС	гараж, админ. здание РЭС	Источник питания РИП-12 (исп 0.6)	1	шт.	пгт Рамонь, ул. Юлиуса Фучика, 8
			Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А	52	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой макс.-диф. Адресный С2000-ИП	4	шт.	
			Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3А	10	шт.	
			Оповещатель световой пожарный КОП-25 "ВЫХОД"	16	шт.	
49	Репьевский РЭС	административное здание 1, административное здание 2, гараж, склад.	ПК ПОП Гранд-магистр	1	шт.	Репьевский район, с. Репьевка ул. Мамкина д.104,106
			РИП 12	3	шт.	
			АКБ 7А	1	шт.	
			АКБ 17А	3	шт.	
			ИП 212-66	10	шт.	
			ИП 212-141	10	шт.	
			ИП 105-3	24	шт.	
			УСС 12	4	шт.	
			БЗС	3	шт.	
			СчитывательТМ	4	шт.	
			ИПР 1	7	шт.	
			табло ВЫХОД	7	шт.	
			извещатель звуковой Сирена	6	шт.	
50	Репьевский РЭС	здание РПБ, гараж	С 2000-4	3	шт.	Репьевский район, с.Краснолипые, пл. Ленина, 10А
			Сигнал 20П	1	шт.	
			БП Скат 1200Д	1	шт.	
			ИП 212-95	31	шт.	
			ИП 105-3	11	шт.	
			СчитывательТМ	1	шт.	
			извещатель звуковой Сирена	3	шт.	
			ИР-1	4	шт.	
			РИП 12	1	шт.	
			табло ВЫХОД	4	шт.	
			С 2000-4	1	шт.	
			АКБ 7 А	1	шт.	
51	Россошанский РЭС	админ. здание РЭС, старое здание РЭС, гараж, склад, помещение Россошанского уч-ка	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А	110	шт.	Россошанский район, г. Россошь, пер. Краснознаменный, 1д.
			Оповещатель "Выход" ЛБО "Люкс"	40	шт.	
			Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 1-12"	12	шт.	
			Пульт котроля и управления "С 2000-М"	1	шт.	
			Извещатель ИПР 513-3А	27	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой С2000-ИП-02	39	шт.	
52	Семилукский РЭС	административное здание РЭС, гараж 1, гараж 2, мастерская.	Оповещатель звуковой "АС-10"	28	шт.	Семилукский район, с. Нижняя Ведуга ул. Ленина д. 40
			Гранит-24	1	шт.	
53	Семилукский РЭС	здание Голосновского участка	Пульт С 2000М	1	шт.	Семилукский р-н, с. Новосильское, ул. Раздольная, д. 37
54	Таловский РЭС	здание Абрамовского УЭС	Прибор приёмно-контрольный "Гранит-6"	1	шт.	Таловский район, ст. Абрамовка, ул. Горького, 71
			Извещатель пожарный дымовой ИП 212	14	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой	6	шт.	
			Извещатель ручной пожарный ИР-1	3	шт.	
55	Таловский РЭС	админ. здание РЭС, гараж, ОПУ	Прибор приёмно-контрольный "Гранит-5"	1	шт.	Воронежская обл. Таловский р-н, п. Васильевка
			Источник питания резервный "Скат-1200И7"	1	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой	17	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой ИП 212	89	шт.	
			Извещатель ручной пожарный ИР-1	15	шт.	
			Оповещатель светозвуковой выносной УСС-1-12	3	шт.	
			Звуковой пожарный извещатель "Иволга"	9	шт.	
			Источник питания резервный "Скат-1200Б"	2	шт.	
			Передачик RR-701-TS	3	шт.	
			Стационарный приёмник 8- ми канальный RR-701	1	шт.	
			Прибор приёмно-контрольный "Кварц"	1	шт.	
	Терновский РЭС	админ. здание РЭС, гараж 1, гараж 2,	Прибор приёмно-контрольный "Гранит-2"	1	шт.	Терновский р-он с. Терновка ул. Октябрьская,
			Извещатель дымовой опт. ИП-212-66	24	шт.	
			Оповещатель "Выход"	13	шт.	

56		здание участка	Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12"	8	шт.	л.86
			Пульт котроля и управления "С 2000-М"	1	шт.	
			Извещатель ИПР 513-3А	12	шт.	
			Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А	28	шт.	
			извещатель звуковой "Свирель"	15	шт.	
57	Хохольский РЭС	гаражно-складское помещение, административное здание	Прибор приемно-контрольный ППК "Сигнал 20SMD"	5	шт.	Воронежская обл. р.п. Хохольский, пер. Есенина 7
			Блок питания ББП-30 исп.2	5	шт.	
			Блок питания ББП-30 исп.1	3	шт.	
			Извещатель пожарный ручной ИПР-55	15	шт.	
			Извещатель ИП 212-95	73	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой термодифференциальный ИП-101-23	38	шт.	
			Оповещатель светозвуковой Маяк 12К	2	шт.	
			Сирена "Иволга"	12	шт.	
			Преобразователь интерфейса ПИ-ГР RS-232-RS-485	1	шт.	
			Персональный компьютер ПК РЭТ Pentium Dual-Core E5500 омпл. С	1	шт.	
			Монитор ЖК 19 "Samsung"	1	шт.	
			Источник БП Socomec NETYS PE 800	1	шт.	
58	Поворинский РЭС	здание РПБ	Световой оповещатель "Выход" Молния 12	12	шт.	Воронежская обл., Поворинский район, с Пески , ул. Пролетарская , дом №51
			Пульт контроля и управления	1	шт.	
			Контроллер двухпроводной линии связи	1	шт.	
			Блок сигнально пусковой	1	шт.	
			Блок индикации с клавиатурой	1	шт.	
			Адресный расширитель	2	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	18	шт.	
			Извещатель пожарный ручной электроконтактный дресный	2	шт.	
			Оповещатель светозвуковой	1	шт.	
			Оповещатель звуковой	2	шт.	
			Оповещатель световой "ВЫХОД"	2	шт.	
			Источник бесперебойного питания	1	шт.	
			Аккумуляторная батарея	3	шт.	
			Бокс для АКБ	1	шт.	
			Извещатель охранный точечный магнитоконтактный	24	шт.	
			Извещатель охранный объемный адресный	15	шт.	
			Считыватель электронных ключей	1	шт.	
			Ключи 'ktrnhjyust к считывателю	3	шт.	
59	Поворинский РЭС	здание Поворинской городской бригады	Коробка универсальная	40	шт.	Воронежская обл., г. Поворино, ул. Ленина, 57
			Оконечный резистор	24	шт.	
			прибор контроля и управления	1	шт.	
			Блок контроля индикации	1	шт.	
			Прибор приемно-контрольный	1	шт.	
			Прибор приемно-контрольный	1	шт.	
			Источник питания	2	шт.	
			Бокс для АКБ	1	шт.	
			Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач	4	шт.	
			Блок защитный линии	2	шт.	
			Блок защитный сетевой	2	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой	54	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой	6	шт.	
			Извещатель пожарный ручной	10	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный	22	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный	17	шт.	
			Извещатель охранный объемный	9	шт.	
60	Поворинский РЭС	здание дежурного персонала,	Оповещатель звуковой	10	шт.	Поворинский район, ул. Народная 1
			Оповещатель светозвуковой	4	шт.	
			Оповещатель световой "ВЫХОД"	11	шт.	
			Распределительная коробка	25	шт.	
			Оконечный резистор	26	шт.	
			Прибор приемно-контрольный	1	шт.	
			Источник питания	1	шт.	
			Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач	1	шт.	
			Блок защитный линии	1	шт.	
			Блок защитный сетевой	1	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой	4	шт.	
			Извещатель пожарный ручной	1	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный	1	шт.	
	Поворинский РЭС	здание Байчуровской бригады	Извещатель охранный магнитоконтактный	1	шт.	Поворинский район,с. Байчурово, ул. Народная 1
			Оповещатель звуковой	1	шт.	
			Оповещатель светозвуковой	1	шт.	
			Оповещатель световой "ВЫХОД"	1	шт.	
			Распределительная коробка	1	шт.	
			Оконечный резистор	4	шт.	
			прибор контроля и управления	1	шт.	
			Блок контроля индикации	1	шт.	
			Прибор приемно-контрольный	1	шт.	
			Источник питания	1	шт.	
			Бокс для АКБ	1	шт.	
			Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач	3	шт.	
			Блок защитный линии	1	шт.	
			Блок защитный сетевой	1	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой	1	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой	14	шт.	

61			Извещатель пожарный тепловой	14	шт.	
			Извещатель пожарный ручной	3	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный	1	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный	5	шт.	
			Извещатель охранный объемный	2	шт.	
			Оповещатель звуковой	3	шт.	
			Оповещатель светозвуковой	3	шт.	
			Оповещатель световой "ВЫХОД"	3	шт.	
			Распределительная коробка	5	шт.	
			Оконечный резистор	14	шт.	
62	Н. Девицкий РЭС	здание РПБ, гараж	Блок сигнально-пусковой "Гранит-5"	1	шт.	Н. Девицкий район, с. Н. Девицк, ул. Почтовая, 4а
			Пульт контроля и управления типа "Сигнал-20П-SMD"	1	шт.	
			Извещатель ИПР-1	6	шт.	
			Извещатель ИПР-1 ИП 212	58	шт.	
63	Эртильский РЭС	ОС совмещена с ПОЖ. СИГН. РПБ Эртильского РЭС	извещатель звуковой "Свирель"	1	шт.	Воронежская область, г.Эртиль, ул.Ф.Энгельса 38
			прибор контроля и управления	1	шт.	
			Исполнительный релейный блок	1	шт.	
			Источник питания	1	шт.	
			Источник питания	4	шт.	
			прибор контроля и управления	1	шт.	
			прибор приемно-контрольный	3	шт.	
			Исполнительный релейный блок	1	шт.	
			Блок защиты линии	2	шт.	
			Бокс для АКБ	1	шт.	
			Блок контроля индикации	2	шт.	
			Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач	3	шт.	
			Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач	3	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой	6	шт.	
			Распределительная коробка	2	шт.	
			Извещатель пожарный ручной	8	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой	6	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой	22	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой адресный	24	шт.	
			Извещатель пожарный ручной адресный	5	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный	14	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный	13	шт.	
			Извещатель охранный объемный	5	шт.	
			Оповещатель звуковой	13	шт.	
			Оповещатель светозвуковой	2	шт.	
			Оповещатель световой "ВЫХОД"	13	шт.	
			Извещатель магнитоконтактный	18	шт.	
			Извещатель охранный	9	шт.	
64	Эртильский РЭС	ОС совмещена с ПОЖ. СИГН. Щучинский УЭС	прибор контроля и управления	1	шт.	Воронежская область, Эртильский район с. Щучье
			Прибор приемно-контрольный	1	шт.	
			Блок сигнально-пусковой	1	шт.	
			Блок питания	1	шт.	
			Аккумуляторная батарея 12 В	1	шт.	
			Блок защитный сетевой	1	шт.	
			Блок защитный коммутационный	1	шт.	
				6	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный		шт.	
			Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	13	шт.	
			Извещатель пожарный ручной	3	шт.	
			Извещатель охранный объемный оптико-электронный	2	шт.	
			Извещатель охранный объемный совмещенный	6	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный	1	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный	2	шт.	
			Блок выносной индикации	1	шт.	
			Антенна штыревая	1	шт.	
			Оповещатель светозвуковой	2	шт.	
			Оповещатель световой "ВЫХОД"	4	шт.	
			Оповещатель звуковой	3	шт.	
65	Эртильский РЭС	ОС совмещена с ПОЖ. СИГН. Здания ЗРУ	Коробка коммутационная	5	шт.	Воронежская область, г.Эртиль, ул.Энергетиков 1
			прибор контроля и управления	1	шт.	
			Прибор приемно-контрольный	1	шт.	
			Блок сигнально-пусковой	1	шт.	
			Блок питания	1	шт.	
			Аккумуляторная батарея 12 В	1	шт.	
			Блок защитный сетевой	1	шт.	
			Блок защитный коммутационный	1	шт.	
				6	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный		шт.	
			Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	13	шт.	
			Извещатель пожарный ручной	3	шт.	
			Извещатель охранный объемный оптико-электронный	2	шт.	
			Извещатель охранный объемный совмещенный	6	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный	1	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный	2	шт.	
			Блок выносной индикации	1	шт.	
			Антенна штыревая	1	шт.	
			Оповещатель светозвуковой	2	шт.	
			Оповещатель световой "ВЫХОД"	4	шт.	
			Оповещатель звуковой	3	шт.	
			Коробка коммутационная	5	шт.	

66	В.Мамонский РЭС	База Н.Мамонского участка р/с	Прибор контроля и управления С2000-М	1	шт.	с. Н.Мамон ул. Калинина (уч-ок)
			Прибор приёмно-контрольный Сигнал-20М	1	шт.	
			Источник питания РИП-12, исп.01	1	шт.	
			Блок защитный сетевой БЗС	1	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой ИП-212-95	10	шт.	
			Извещатель пожарный ручной ИР-1	1	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный Астра-621	6	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26	1	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	1	шт.	
			Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	2	шт.	
67	В.Мамонский РЭС	База Р.Журавского участка р/с	Оповещатель световой "Выход" "Выход" ЛБО "Люкс"	1	шт.	с. Р.Журавка ул. 50 Лет Победы (уч-ок)
			Прибор контроля и управления С2000-М	1	шт.	
			Прибор приёмно-контрольный Сигнал-20П SMD	1	шт.	
			Источник питания РИП-12, исп.01	2	шт.	
			Блок защитный сетевой БЗС	2	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой ИП-212-95	16	шт.	
			Извещатель пожарный ручной ИР-1	4	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный Астра-621	8	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26	6	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	2	шт.	
			Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	4	шт.	
			Оповещатель световой "Выход" "Выход" ЛБО "Люкс"	4	шт.	
			Блок контроля индикации С2000-БКИ	1	шт.	
			Прибор приёмно-контрольный С2000-4	1	шт.	
68	В.Мамонский РЭС	База В.Мамонского участка р/с	Блок защиты линии БЗЛ исп.01	2	шт.	с. В. Мамон ул. Строительная 4
			Извещатель пожарный тепловой ИП-103/5	6	шт.	
			Извещатель охранный объёмный Астра-5	2	шт.	
			Прибор контроля и управления С2000-М	1	шт.	
			Блок контроля индикации С2000-БКИ	2	шт.	
			Контроллер двух-проводной линии связи С2000-КДЛ	2	шт.	
			Исполнительный релейный блок С2000-СП1	1	шт.	
			Источник питания РИП-12 исп.05	1	шт.	
			Блок защитный сетевой БЗС	1	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП-02	14	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А	21	шт.	
			Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3А	7	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный С2000-СТИК	13	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК	13	шт.	
69	Бу СПС	ПС 35 кВ Красное	Оповещатель звуковой АС-10	7	шт.	Воронежская область, Новохоперский район, с.Красное, ул. Заводская, 14-а
			Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	2	шт.	
			Оповещатель световой "Выход" "Выход" ЛБО "Люкс"	9	шт.	
			Извещатель ИР-1 пожарный ручной	1	шт.	
			Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой	1	шт.	
			Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК4П	1	шт.	
			Извещатель ИП 212-45 (ДИП-45) пожарный	2	шт.	
70	Бу СПС	ПС 110 кВ Народное	Извещатель ИО 102-26 ИСП.00 (АЯКС) точ.	2	шт.	Терновский р-н, с.Народное
			Датчик движения Ругonix	2	шт.	
			Аккумулятор 5.8 А/ч 12V	1	шт.	
			Извещатель ИР-1 пожарный ручной	3	шт.	
			Оповещатель Маяк 12-П свето-звуковой	1	шт.	
			Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК4П	1	шт.	
			Извещатель ИП 212-45 (ДИП-45) пожарный	4	шт.	
71	ЛУ СПС УВС	ПС 110/10кВ Давыдовка	Аккумулятор 5.8 А/ч 12V	1	шт.	Воронежская обл., Лискинский р-н, с. Дракино ул.Ленина, 262
			ИП 212-3СМ	2	шт.	
			Маяк-12 П	1	шт.	
72	ЛУ СПС УВС	ПС 110/10/6кВ АНП	Гранит-4	1	шт.	Воронежская обл., Лискинский р-н, с. Ст.Покровка
			ИП 212-3СМ	3	шт.	
			Маяк-12 П	1	шт.	
73	ЛУ СПС УВС	ПС 110/10кВ Кантемировка	Гранит-3	1	шт.	Воронежская обл., п.г.т. Кантемировка ул.Шевченко, 162
			ИП 212-3СМ	2	шт.	
			Маяк-12 П	1	шт.	
74	ЛУ СПС УВС	ПС 110/35/6кВ МЭЗ	ВЭРС ПК4П	1	шт.	Воронежская обл., г.Лиски ул.40 лет Октября, 85А
			ИП 212-3СМ	25	шт.	
			ИПР-3СУ	2	шт.	
75	ЛУ СПС УВС	ПС 110/35/6кВ Острогжск	Гранит-4	1	шт.	Воронежская обл., г.Острогжск ул.50 лет Октября, 103
			ИП 212-3СМ	25	шт.	
			ИПР-3СУ	5	шт.	
76	ВУ СПС УВС	ПС 35 №3	Гранит-1	1	шт.	г.Воронеж, Железнодорожный р-н, пр. Рационализаторов 18а
77	ВУ СПС УВС	ПС №6	ИП-105-1	20	шт.	
			Кварц	1	шт.	
78	ВУ СПС УВС	ПС №8	ДИП-У (ИП-212 5М)	98	шт.	г.Воронеж, Левобережный р-н, ул. Арзамасская, 2а
			ИП-103-5/1	20	шт.	
			Сигнал-20	1	шт.	
79	ВУ СПС УВС	ПС №9	ДТЛ	12	шт.	г. Воронеж, Советский р-н, п.г.т. Придонской, ул.
			Сигнал-37	1	шт.	
			ИП-103-5/1	20	шт.	
80	ВУ СПС УВС	ПС №13	УОТС-1-1	2	шт.	г.Воронеж, Центральный р-н, ул. Дарвина, 1а
			ПОН-2	2	шт.	
			ИП-105 ½	20	шт.	
			ДИП-34А	6	шт.	
			ИПР 513-3АМ	2	шт.	
			С 2000-СМК	3	шт.	
			УОТС-1-1	1	шт.	
81	ВУ СПС УВС	ПС №15	Контроллер С 2000М	1	шт.	г. Воронеж, Коминтерновский р-н, Московский пр-т, 179/1
			ИП-212-46	34	шт.	
			ИР-1	3	шт.	
82	ВУ СПС УВС	ПС №15	Гранит-8	1	шт.	Воронежская обл., Семилюкский р-н, г. Семилуки, ул. Курская 106
			ИП-105-1	20	шт.	

	ВУ СПС УВС	ПС №18	Кварц	1	шт.	Малышево, ул. Октябрьская,
83			ИП-212	14	шт.	г. Воронеж, Центральный р-н,
	ВУ СПС УВС	ПС №20	ИП-103	4	шт.	ул. Транспортная, 56а
			C2000M	1	шт.	
84			ДИП-34А	6	шт.	г. Воронеж, Ленинский район,
			ИПР 513-3АМ	2	шт.	ул. Свободы, 756
	ВУ СПС УВС	РП 22 от ПС Калининск	С 2000-СМК	3	шт.	
			Контроллер С 2000М	1	шт.	
85			ИП-212-45	14	шт.	г. Воронеж, Советский р-н, ул.
	ВУ СПС УВС	ПС №25	Гранит-5	1	шт.	Олеко Дундича, 2а
86	ВУ СПС УВС		ИП-105-1	70	шт.	г. Воронеж, Железнодорожный
		ПС №27	Кварц	1	шт.	р-н, Ленинский пр-т, 156а
87	ВУ СПС УВС		ИП-105-1	22	шт.	г. Воронеж, Советский р-н,
		ПС №29	Кварц	1	шт.	п.г.т. Придонской, ул.
88	ВУ СПС УВС		ИП-105-1	30	шт.	г. Воронеж, Коминтерновский
		ПС №30	Кварц	1	шт.	р-н, ул. Вл.Невского 21а
89	ВУ СПС УВС		ИП-105 ½	10	шт.	г. Воронеж, Левобережный р-н,
		ПС №32	Сигнал-3М-1	1	шт.	с. Никольское, ул. Майская 2а
90	ВУ СПС УВС		ИП-105 ½	14	шт.	Новоусманский р-н, п.с/х
		ПС №36	Сигнал-3М-1	1	шт.	"Воронежский", ул. Чапаева
91	ВУ СПС УВС		ИП-105 ½	23	шт.	г. Воронеж, Железнодорожный
		ПС №37	Сигнал-3М-1	1	шт.	р-н, ул. Южная, 60а
92	ВУ СПС УВС		ИП-105-1	18	шт.	г. Воронеж, Коминтерновский
		ПС №41	Кварц	1	шт.	р-н, Московский пр-т, 146а
93	ВУ СПС УВС		ИП-105-1	48	шт.	г. Воронеж, Коминтерновский
		ПС №42	Кварц	1	шт.	р-н, ул. Краснодарская, 26а
94	ВУ СПС УВС		ИП-105-1	26	шт.	г. Воронеж, Левобережный р-н,
		ПС №44	Кварц	1	шт.	ул. Просторная, 51а
95	ВУ СПС УВС		ИП-105-1	10	шт.	г. Воронеж, Железнодорожный
		ПС №47	Кварц	1	шт.	р-н, ул. Куйбышева, 91а
96	ВУ СПС УВС	ТС 110кВ Новоусманск	ИП 212	12	шт.	Новоусманский район, с. Новая
			Гранит-4	1	шт.	Усмань, ул. Промышленная,
97	ВУ СПС УВС	ТС 110 кВ №45 Калининск	ИП212-46	92	шт.	г. Воронеж, Ленинский район,
			Сигнал-20	1	шт.	ул. Пирогова, 19а
98	ВУ СПС УВС		ИП212-5СВ	72	шт.	г. Воронеж, Ленинский р-н,
		ПС 110 кВ Центральная	ИП212-7	16	шт.	ул. Никитинская, 37а
			ИПР	10	шт.	
			Оповещатель «Корбу-2М»	1	шт.	
			Пульсар 01-011С	8	шт.	
			Оповещатель речевой «Лигард-Сигнал-2»	4	шт.	
			Извещатель охранный Окно-5	2	шт.	
			ИО102-2	2	шт.	
			ИО102-4	6	шт.	
			ИО102-20/А2М	22	шт.	
			Оповещатель «Корбу»	3	шт.	
			ППК-2М	1	шт.	
			ПКУ С2000М	1	шт.	
			С2000-КПБ	7	шт.	
			ППКиУП С2000-АСПТ	7	шт.	
			ППКОП Сигнал-20П SMD	2	шт.	
			Прибор прием-ноконтрольный «Нота»	1	шт.	
99			ДИП-5М3	39	шт.	г. Воронеж, Центральный р-н,
	ВУ СПС УВС	ПС 110кВ №2	ИПР	10	шт.	ул. С.Перовской, 5а
			ИОПЛ	8	шт.	
			гранит 16	1	шт.	
100			ИП-212	14	шт.	г. Воронеж, Ленинский р-он,
	ВУ СПС УВС	ПС 110кВ 16	ИП 103	12	шт.	ул. Летчика Колесниченко, 61
			C2000M	1	шт.	
101	ВУ СПС УВС		ИП-105-1	38	шт.	г. Воронеж, Железнодорожный
		ПС 110кВ №21	Сигнал 3М-1	1	шт.	р-н, ул. Обручева, 9а
102	ВУ СПС УВС		ИП-105-1	26	шт.	г. Воронеж, Коминтерновский
		ПС 110кВ № 39	Сигнал 31	1	шт.	р-он, ул. Республиканская, 76а
103	ВУ СПС УВС		C2000-BG-02	28	шт.	г. Воронеж, Левобережный р-н,
			ДИП-34А-01-02	36	шт.	ул. Ростовская, 51а
			ИПР 513-3АМ	8	шт.	
		ПС 110кВ № 43	Оповещатель звуковой АС-10	8	шт.	
			C2000-M	3	шт.	
104			ИП 212-3СМ	25	шт.	Воронежская обл.,
	ВУ СПС УВС	ПС 110/10кВ Радуга	ИПР-3СУ	5	шт.	Новоусманский р-н, с.Н.Усмань
			Гранит - 4	1	шт.	ул.Пограничников 2а
105			ИП 212-3СМ	25	шт.	Воронежская обл.
	ВУ СПС УВС	ПС 110/10кВ Курская	ИПР-3СУ	5	шт.	Семилукский р-н. 900м СХА
			Гранит-4	1	шт.	им. Октябрьской революции
106	КУ СПС		Сигнал 20	1	шт.	Воронежская обл., г.Бу-
		ПС 110 кВ Бутурлиновск	ИП 212	6	шт.	турлиновка, ул. Беговая,2
107			Прибор приемно-контрольный Гранит-24	2	шт.	г. Воронеж , Арзамасская 2 а
			Прибор приемно-контрольный Кварц	4	шт.	
			Источник питания Скат-1200И7	1	шт.	
			Источник питания Скат-1200	1	шт.	
		Объекты на территории	Извещатель пожарный дымовой ИП212-70	216	шт.	
		Исполнительного	Извещатель пожарный дымовой ИП212-141	135	шт.	
		аппарата ф-ла ПАО "	Оповещатель УСС-1-12	2	шт.	
		МРСК - Центра" -	Табло "Выход"	29	шт.	
		"Воронежэнерго"	Речевой оповещатель Рокот	4	шт.	
			Извещатель ручной ИР-1	24	шт.	
			Аккумулятор 7А/ч	6	шт.	
			Аккумулятор 1.2А/ч	4	шт.	
			Оповещатель ПКИ-1 Иволга	6	шт.	

Заместитель главного инженера по эксплуатации -
начальник УВС филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

В.В. Измайлов

Перечень объектов оборудованных системой пожаротушения (АУПТ) филиала ПАО "МРСК

№ п/п	РЭС/Служба	Объект	Перечень основного оборудования системы (в т.ч. датчики, блоки, антенны и т.д.)	кол-во	ед. изм.	Адрес
1	ВУ СПС	ПС 110 кВ №45 Калининская	Ороситель дренчерный	28	шт.	Ленинский р-н ул.Пирогова 19а
			Трубопровод из стальных труб (материал Б20)	632	м	
			Отбоды 90 град	34	шт.	
			Переход концентрический	30	шт.	
			Фильтр твердых частиц фланцевый Ф 159 (грязеВик)	2	шт.	
			Клапан дренчерный с электроприводом Ду 150 с обвязкой	2	шт.	
			Затвор дисковый Ду 250	2	шт.	
			Затвор дисковый Ду 150	8	шт.	
			Фланец стальной плоский приборной Ду 150-250	33	шт.	
			Клапан обратный поворотный фланцевый Ду 150	2	шт.	
			Вентиль пожарный Ду 50 мм	8	шт.	
			Рукав пожарный напорный латексированный L=20 м, Ду 50 мм	8	шт.	
			Ствол пожарный ручной (спрыск 16 мм)	8	шт.	
			Шкаф для пожарного крана	8	шт.	
			Насос (H=84 м Вод.ст., Q=180 м. куб/ч., N=75 кВт Д-200-95	2	шт.	
			Насос подкачки (H=14 бар, Q=3,7 л/мин, N=1,5 кВт) ВКС-1/16	1	шт.	
			Дренажный насос (H=9 м Вод.ст., Q=14 м. куб/ч., N=0,7 кВт) Unilift KP 350 AV1	1	шт.	
			Прибор управления насосной Поток-3 Н"	1	шт.	
			Шкаф контрольно-пусковой (силоВой) "ШКП-75"	2	шт.	
			Шкаф контрольно-пусковой (силоВой) "ШКП-4"	1	шт.	
			Пульт контроля и управления С 2000М	1	шт.	
			Блок индикации С-2000 ПП	1	шт.	
			Прибор приемно- контрольный С-2000 4	2	шт.	
			Блок резервированного питания "Скат 1200И7	1	шт.	
			Манометр электроконтактный (предел - 10 бар, исп. IV) ДМ2010 Сг	2	шт.	
			Датчик уровня поплавковый Овен ПДУ-1.1	4	шт.	
			Клапан электромагнитный (соленоидный), НЗ, Ду 100, катушка АС 220В	2	шт.	
			Световое табло "Насосная станция"	1	шт.	
2	ВУ СПС	ПС 110 кВ Центральная	Прибор приемно-контрольный и управления пожарной С2000-АСПТ	6	шт.	Ленинский р-н ул. Никитинская 37а
			Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П SMD	2	шт.	
			Контрольно-пусковой блок "С2000-КПБ"	7	шт.	
			Блок бесперебойного питания типа «БРП 24-01» 12 В, 3 А, 14 А/ч	8	шт.	
			Исполнительный релейный блок "С2000-СП1 исп. 01"	12	шт.	
			Извещатель дымовой пожарный ИП 212-ЗСУ	29	шт.	
			Извещатель пожарный световой Пульсар 01-011С с кабелем КЭ1/Л	9	шт.	
			Извещатель ручной пожарный ИР-1	7	шт.	
			Извещатель магнитноконтактный ИО 102-2	13	шт.	
			Генератор аэрозоля АГС-8/1	15	шт.	
			Модуль газового пожаротушения (электропуск) 99.5 кг Хладон 125 ХП	26	шт.	
			Сигнализатор давления универсальный СДУ-М Рр 0,02-12,0 Мпа	4	шт.	
			Манометр Рр=6 МПа	26	шт.	
			Модуль газового пожаротушения (пневмопуск) 99.5 кг Хладон 125 ХП	2	шт.	
3	ВУ СПС	ПС 110/6/6 кВ №2	Модуль газового пожаротушения (электропуск) 85.99 кг Хладон 125 ХП	4	шт.	г. Воронеж, Центральный р-н, ул. С.Перовской, 5а
			Модуль газового пожаротушения (электропуск) 85.99 кг Хладон 125 ХП	14	шт.	
			Насадок струйный 2 НС -2"-180°-1257	16	шт.	
			Сигнализатор давления СДУ -М	1	шт.	
			Коллектор К 2-65-125- М 18-38(ОК)	1	шт.	
			Рукав высокого давления РВД 38-65	18	шт.	
			Рукав высокого давления для пневмопуска РВД 8-30-650- У 1	14	шт.	
			Штуцер приварной ШП -G2"	16	шт.	
			Переход	28	шт.	
			Тройник	14	шт.	
			Отвод	62	шт.	
			Труба стальная	145	м	

Заместитель главного инженера по эксплуатации -
начальник УВС филиала
ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»



В.В. Измайлов

**Перечень объектов оборудованных инженерно техническими средствами охраны (ИТСО) филиала ПАО
«МРСК Центра» - «Воронежэнерго».**

№ п/п	РЭС/Служба	Объект	Перечень основного оборудования системы (в т.ч. датчики, блоки, антенны и т.д.)	кол-во	ед.изм.	Адрес
1	Аннинский РЭС	здание РПБ	Резервный источник питания РИП-12	1	шт.	пгт Анна, ул. Красноармейская, 1
			Пульт контроля и управления типа "Сигнал-20П-SMD"	1	шт.	
			Извещатель магнитоконтактный	44	шт.	
			Извещатель охранный объемный	38	шт.	
			Оповещатель светозвуковой выносной	1	шт.	
			Источник питания "Скат" "Бастион"	1	шт.	
2	Бобровский РЭС	админ. здание, гараж, помещение бригады ОВБ	ППКОП Сигнал 20М	1	шт.	г. Бобров, пер Энергетиков, 2а
			C2000M	5	шт.	
			Бокс 2х17А/ч	1	шт.	
			БП РИП 12	1	шт.	
			БЗС	1	шт.	
			Астра-621	1	шт.	
			Астра-6	1	шт.	
			СМК 102-26	6	шт.	
3	Бобровский РЭС	здание Юдановской бригады р/с	ППКОП Сигнал 20М	1	шт.	с. Юдановка, ул Советская ,13
			C2000M	1	шт.	
			Бокс 2х17А/ч	1	шт.	
			БП РИП 12	1	шт.	
			БЗС	1	шт.	
			Астра-6	1	шт.	
			СМК 102-26	4	шт.	
			УСС	2	шт.	
4	Бобровский РЭС	здание Липовской бригады р/с	ППКОП Сигнал 20М	1	шт.	с. Липовка ,ул Дзержинского, 1
			C2000M	1	шт.	
			Бокс 2х17А/ч	1	шт.	
			БП РИП 12	1	шт.	
			БЗС	1	шт.	
			Астра-621	5	шт.	
			Астра-6	5	шт.	
			СМК 102-26	12	шт.	
5	Бобровский РЭС	гараж, дежурное помещение	ППКОП Сигнал 20М	1	шт.	с. Хреновое, ул Некрасова, 70
			C2000M	1	шт.	
			Бокс 2х17А/ч	1	шт.	
			БП РИП 12	2	шт.	
			БЗС	2	шт.	
			Астра-621	3	шт.	
			Астра-6	6	шт.	
			СМК 102-26	11	шт.	
6	Бобровский РЭС	здание бригады диагностики	ППКОП Сигнал 20М	1	шт.	с. Мечетка, пер Западный, 1
			C2000M	1	шт.	
			Бокс 2х17А/ч	1	шт.	
			БП РИП 12	1	шт.	
			БЗС	1	шт.	
			Астра-621	4	шт.	
			Астра-6	2	шт.	
			СМК 102-26	8	шт.	
7	Бобровский РЭС	здание Шишовской бригады р/с	ППКОП Сигнал 20М	1	шт.	с. Шишовка, ул. Гагарина, 149
			C2000M	1	шт.	
			Бокс 2х17А/ч	1	шт.	
			БП РИП 12	1	шт.	
			БЗС	1	шт.	
			Астра-621	2	шт.	
			Астра-6	6	шт.	
			СМК 102-26	8	шт.	
8	Богучарский РЭС	Административное здание, гараж	Извещатель охранный объемный C2000-ИК	5	шт.	г. Богучар, ул. Кирова, 76
			Извещатель охранный совмещенный C2000-СТИК	27	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный C2000-СМК	24	шт.	
			Извещатель охранный объемный Астра-5	4	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26	12	шт.	

9	Борисоглебский РЭС	Служебное здание, Склад аварийного запаса	Аккумулятор свинцовый 12В 17Ач GP12170	6	шт.	Воронежская обл. г. Борисоглебск, ул.Первомайская,95
			Извещатель охранный совмещенный С2000-СТИК	31	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтрольный С2000-СМК	23	шт.	
			Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.2	11	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный Астра-621	6	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтрольный ИО-102-26	3	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	11	шт.	
			Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	4	шт.	
10	Борисоглебский РЭС	помещение Губаревского УЭС	Аккумулятор свинцовый 12В 17Ач GP12170	4	шт.	Воронежская обл. Борисоглебский р-он. с. Макашевка
			Извещатель охранный совмещенный Астра-621	7	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтрольный ИО-102-26	11	шт.	
			Извещатель охранный объемный Астра-5	4	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	3	шт.	
11	Борисоглебский РЭС	помещение Чигоракского УЭС	Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	4	шт.	Воронежская обл. Борисоглебский р-он. с. Чигорак. Ул Центральная. 28
			Аккумулятор свинцовый 12В 17Ач GP12170	4	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный Астра-621	22	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтрольный ИО-102-26	21	шт.	
			Извещатель охранный объемный Астра-5	5	шт.	
12	Бутурлиновский РЭС	административно-производственное здание РЭС	Оповещатель звуковой АС-10	5	шт.	г. Бутурлиновка, ул. Беговая, 2
			Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	4	шт.	
			прибор приемно-контрольный "Гранит-5"	1	шт.	
			прибор приемно-контрольный "Гранит-4"	1	шт.	
			прибор приемно-контрольный "Кварц"	1	шт.	
			оповещатель светозвуковой выносной УСС-1-12	1	шт.	
			извещатель "Фотон-9"	6	шт.	
			извещатель магнитоконтактный ИО102-20	115	шт.	
13	Верхнехавский РЭС	здание РПБ , гаражный бокс	извещатель охранный объемный совмещенный "Астра-621"	21	шт.	с. В.Хава, пер. Энергетиков, 7
			источник питания резервный "Скат-1200И7"	3	шт.	
			Блок сигнально-пусковой "Гранит-8"	1	шт.	
			Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12"	2	шт.	
			Пульт котроля и управления "С 2000-М"	1	шт.	
			контроллер четырехшлейфовой линии связи	1	шт.	
			Извещатель охранный Астра 621	6	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26	3	шт.	
			источник питания РИП-12, исп.01	1	шт.	
			приемно-контрольный прибор	1	шт.	
			аккумулятор свинцовый 12В 17 Ач	3	шт.	
			Извещатель охранный объемный Астра 5	1	шт.	
			считыватель ключей	1	шт.	
			бокс для АКБ	1	шт.	
14	Воробьевский РЭС	здание РПБ	БЛОК контроля индикации	1	шт.	с. Воробьевка ул. Чкалова д.54
			Оповещатель свето- звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12"	6	шт.	
			извещатель ручной ИР-1	11	шт.	
			извещатель звуковой "Молния-Р"	37	шт.	
			Пульт контроля и управления С 2000-М	1	шт.	
15	Воронежский РЭС	админ. здание Воронежского РЭС, Ремонтно-механическая мастерская	Извещатель охранный объемный "С2000-ИК"	77	шт.	г. Воронеж, ул. 9 января, 205
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20	20	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИОЮ2-14	272	шт.	
			Расширитель адресный "С2000-AP8"	12	шт.	
16	Грибановский РЭС	здание уч-ка, гараж	ГРАНИТ-5	1	шт.	с. Большие Алабухи ул. Украинская д. 72
			СМК	1	шт.	
			ИО-(ШТОРА)	1	шт.	
			МАЯК 1224-УСС	1	шт.	
			СКАТ 1200Б	1	шт.	
17	Грибановский РЭС	административное здание, здание диспетчерской.	СКАТ 1200И7	1	шт.	пгт Грибановский ул. Шолохова д. 2
			МАЯК 1224-УСС	1	шт.	
			МАЯК 1224-УСС	1	шт.	
			СКАТ 1200И7	1	шт.	
			СМК	1	шт.	
			Тревожная кнопка		шт.	
			БИ/БКИ	1	шт.	
			КДЛ	1	шт.	
			С 2000М	1	шт.	
			СМК	1	шт.	
			СКАТ 1200И7	1	шт.	
			КДЛ	1	шт.	

18	Кантемировский РЭС	здание РПБ, диспетчерская	Прибор контроля и управления С2000-М	1	шт.	р.п. Кантемировка, ул. Шевченко, 162
			Блок контроля индикации С2000-БКИ	1	шт.	
			Контроллер двух- проводной линии связи С2000-КДЛ	2	шт.	
			Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD	1	шт.	
			Прибор приемно-контрольный С2000-4	1	шт.	
			Исполнительный релейный блок С2000-СП1	1	шт.	
			Источник питания РИП-12, исп. 05	1	шт.	
			Источник питания РИП-12, исп. 01	2	шт.	
			Блок защитный стевой БЗС	3	шт.	
			Блок защиты линии БЗЛ	1	шт.	
			Блок защиты линии БЗЛ исп.01	2	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный С2000-СТИК	16	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК	22	шт.	
			Извещатель охранный объемный С2000-ИК исп.2	5	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26	17	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный Астра-621	13	шт.	
			Извещатель охранный объемный Астра-5	4	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	15	шт.	
			Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	6	шт.	
19	Каширский РЭС	Здание РБП, гараж 1, гараж 2	Прибор приемно-контрольный "Гранит"	2	шт.	РПБ Каширского РЭС Воронежская обл., Каширский р-н, с. Каширское, ул. Пролетарская, 44в
			Прибор приемно-контрольный "Кварц"	1	шт.	
			Источник питания резервный "Скат-1200И7"	3	шт.	
			Оповещатель светозвуковой выносной УСС-1-12	3	шт.	
			Извещатель "Фотон-9"	1	шт.	
			Извещатель магнитоконтактный ИО102-20	17	шт.	
			Извещатель магнитоконтактный ИО102-16	34	шт.	
			Извещатель охранный объемный совмещенный "Астра-621"	92	шт.	
20	Лискинский РЭС	здание РПБ	Извещатель охранный объемный "С2000-ИК"	15	шт.	Воронежская обл., г.Лиски, ул.40 лет Октября
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-14	3	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-20	21	шт.	
			Источник питания резервированный	1	шт.	
			Считыватель электр.ключей Touch Memory	1	шт.	
21	Новохоперский РЭС	Охранно-пожарная сигнализация админ. здание, ОПУ, гараж 1, гараж 2,	Пульс контроля управления С-2000М	1	шт.	г.Новохоперск, ул. Тимирязева, д. 16
			Контроллер двухпроводной линии связи С-2000 КДЛ	4	шт.	
			Блок сигнально-пусковой С-2000 СП-2	5	шт.	
			Блок индикации с клавиатурой С-2000-БКИ	1	шт.	
			Адресный расширитель С-2000-АР 8	6	шт.	
			Оповещатель свето-звуковой УСС-1-12	5	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	10	шт.	
			Оповещатель световой "Выход" Молния-12	5	шт.	
			Источник бесперебойного питания РИП-12 исп.01	1	шт.	
			Аккумуляторная батарея АКБ 17 А/Ч	1	шт.	
			Источник бесперебойного питания СКАТ 1200 И7	4	шт.	
			Аккумуляторная батарея АКБ 12 А/Ч	4	шт.	
			Извещатель пожарный ручной ИР-1	10	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5	62	шт.	
			Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 120-20	54	шт.	
			Считыватель	1	шт.	
			Ключи к считывателю	3	шт.	
			Извещатель охранный объемный адресный С-2000-ИК	54	шт.	
			Оповещатель комбинированный Маяк-12 КП	8	шт.	
			Радиоповторитель интерфейсов С-2000-РПИ	4	шт.	
22	Новохоперский РЭС	здание УЭС, гараж Охранно-пожарная сигнализация	Прибор контроля и управления С-2000-М	1	шт.	Новохоперский р-он, с.Е-Колено, ул.Нагорная, д.23 В
			Блок контроля индикации С2000-БКИ	1	шт.	
			Прибор приемно - контрольный С2000-4	2	шт.	
			Источник питания РИП-12, исп.01	2	шт.	
			Бокс для АКБ 2Х17А/ч	1	шт.	
			Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач	4	шт.	
			Блок защиты линии БЗЛ	1	шт.	
			Блок защиты линии БЗЛ исп.01	1	шт.	
			Блок защиты сетевой	2	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой ИП-212-95	6	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5	14	шт.	
			Извещатель пожарный ручной ИР-1	3	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный Астра-621	3	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26	9	шт.	
			Извещатель охранный объемный Астра-5	3	шт.	
			Считыватель ключей Touch Memory	1	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	3	шт.	
			Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	4	шт.	
			Оповещатель световой "Выход" ЛБО Люкс	3	шт.	
			Распределительная коробка УК-2П	5	шт.	

23	Новохоперский РЭС	Охранно-пожарная здание УЭС	Прибор контроля и управления С-2000-М	1	шт.	Новохоперский р-он, с. Михайловка, ул. Энергетиков д. 2
			Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М	1	шт.	
			Источник питания РИП-12, исп. 01	1	шт.	
			Бокс для АКБ 2Х17А/ч	1	шт.	
			Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач GP 12170	3	шт.	
			Блок защиты сетевой БЗС	1	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой ИП-212-95	8	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5	4	шт.	
			Извещатель пожарный ручной ИР-1	3	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный Астра-621	4	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26	6	шт.	
			Извещатель охранный объемный Астра-5	1	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	3	шт.	
			Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	2	шт.	
			Оповещатель световой "Выход" ЛБО Люкс	3	шт.	
			Оконечный Резистор МЛТ-0,25 ВТ - 4,7 КОМ +- 10%	10	шт.	
			Распределительная коробка УК-2П	6	шт.	
24	Павловский РЭС	здание главного корпуса базы РЭС	Фотон-9	9	шт.	г. Павловск, ул. Донская, 29
			ИО 102-16	15	шт.	
			ИО-102-20	6	шт.	
			Астра-621	11	шт.	
			РИП-СКАТ 1200ИЭ	1	шт.	
			ППКОП-Гранит-8	1	шт.	
25	Павловский РЭС	гаражно-бытовое помещение Лосевского участка	Сирена АС-10	2	шт.	с. Лосево, ул. Охотницкая, 27 а
			Фотон-9	3	шт.	
			ИО 102	6	шт.	
26	Панинский РЭС	здание РПБ	УСС	1	шт.	р. п. Панино ул Первомайская 79а
			извещатель охранный С2000 ИК	41	шт.	
			Извещатель охранный ИО-102-14	3	шт.	
			Блок сигнальный С2000СП	67	шт.	
27	Панинский РЭС	Здание диспетчерской	Расширитель адресный С2000-АР8	6	шт.	р. п. Панино ул Первомайская 66
			Извещатель охранный ИО 102-20	20	шт.	
			Блок сигнальный С2000СП	20	шт.	
			Расширитель адресный С2000-АР8	3	шт.	
28	Петропавловский РЭС	Административное здание Петропавловского РЭС	Прибор контроля и управления С2000-М	1	шт.	с. Петропавловка, ул. Восточная, 21а
			Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М	2	шт.	
			Источник питания РИП-12, исп. 01	1	шт.	
			Бокс для АКБ 2-17А/ч	1	шт.	
			Аккумулятор свинцовый 12В 17Ач	3	шт.	
			Блок защитный стевой БЗС	1	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный Астра-621	9	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26	13	шт.	
			Извещатель охранный объемный Астра-5	6	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	3	шт.	
			Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	2	шт.	
			Оповещатель световой "Выход" ЛБО "Люкс"	6	шт.	
			Распределительная коробка УК-2П	8	шт.	
29	Подгоренский РЭС	здание РПБ Подгоренского РЭС,	Конечный резистор МЛТ-0,25	22	шт.	Воронежская обл., п. г. т. Подгоренский, ул. Северная, 1
			ARK Расширитель адресный "С2000-АРВ"	26	шт.	
			BGL Извещатель охранный адресный "С2000-ИК"	33	шт.	
			BGB Извещатель охранный магнитный "ИО102-20"	68	шт.	
			"ИО102-14"			
30	Рамонский РЭС	админ. здание РЭС	BGL Извещатель охранный объемный адресный "Астра-9"	18	шт.	Воронежская обл. Рамонский р-н, р. п. Рамонь, ул. Юлиуса Фучика, д. 8
			Пульс контроля и управления С2000-М	1	шт.	
			Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	5	шт.	
			Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	2	шт.	
			Блок контроля и индикации С2000 БКИ	2	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК	63	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК Эстет	6	шт.	
			Извещатель акустический поверхностный адресный С2000-СТ	65	шт.	
			Извещатель охранный поверхностный оптико-электрон. адресный С2000-ШИК	7	шт.	
			Извещатель охранный объемный оптико-электрон. адресный С2000-ИК (исп. 03)	21	шт.	
31	Репьевский РЭС	админ. здание, производственное здание, гараж, склад	Звуковой оповещатель Свирель	10	шт.	с. Репьевка ул. Мамкина д. 104, 106
			ПК ПОП Гранд-магистр	1	шт.	
			УСС 12	3	шт.	
			С 2000-4	3	шт.	
			РИП 12	3	шт.	
			Датчик Стекло-9	4	шт.	
			Датчик Фотон-9	5	шт.	
			СМК ИО 102	10	шт.	
			СМК ИО 102-20	1	шт.	
			СМК ИО 102-26	9	шт.	

32	Репьевский РЭС	гараж	Извещатель Датчик движения	1 1	шт. шт.	Репьевский район с.Краснолипы пл. Ленина, 10А
33	Россошанский РЭС	админ. здание, склад, гараж, старое здание РЭС	Извещатель охранный объемный "С2000-ИК исп.02" Извещатель охранный магнитноконтактный "С2000-СМК" Извещатель охранный совмещенный "С2000-СТИК" Источник питания резервированный Блок контроля и индикации "С2000-БКИ"	19 86 84 1 4	шт. шт. шт. шт. шт.	г.Россошь, пер. Краснотнаменный 1д.
34	Семилукский РЭС	админ. здание	Гранит-24 Табло Выход Ручной извещатель ИПР-1 Сирена АС-10 12 V ИП 212-76	1 6 3 2 56	шт. шт. шт. шт. шт.	с. Нижняя Ведуга ул. Ленеина д. 40
35	Таловский РЭС	здание РПБ	Прибор приёмно-контрольный "Гранит-8" Извещатель "Фотон-9" Прибор приёмно-контрольный "Кварц" Извещатель магнитоконтрольный ИО 102-16 Извещатель магнитоконтрольный ИО 102-20 Извещатель охранный объемный совмещенный Астра-621 Источник питания резервный "Скат-1200И7" Стационарный приёмник RR-701 Стационарный передатчик RR-701-TS Оповещатель светозвуковой выносной УСС-1-12	2 8 1 86 21 23 2 1 3 2	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	Воронежская обл. Таловский р- н, п. Васильевка
36	Таловский РЭС	здание Абрамовского участка	Прибор приёмно-контрольный "Гранит-5"	1	шт.	Таловский РЭС, Абрамовский УЭС, ст. Абрамовка, ул. Горького, 71
37	Хохольский РЭС	админ. здание РЭС	Извещатель LX-802N Извещатель "Астра-531 СМ" Извещатель "Астра-8" Извещатель "Астра-531 ИК" Извещатель магнитноконтактный ИО-102-16/2 Извещатель магнитноконтактный ИО-102-20/А211, ИО-102-26 Аккумуляторная батарея АКБ 18А/ч Карточка PROXIMITY	2 6 47 1 37 28 5 200	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	Воронежская обл. р.п. Хохольский, пер. Есенина 7
38	Каменский РЭС	РПБ Каменского РЭС склад	ППК "Кварц" Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 120-20	1 1	шт. шт.	п.г.т. Каменка, ул. Советская, 45
39	Нижнедевицкий РЭС	РПБ Нижнедевицкого РЭС	Прибор приёмно- контрольный охранно-пожарный Сигнал - 20 Источник питания резервированный РИП-12 исп.01 Аккумулятор 17А/ч Оповещатель Маяк -12К	1 1 2 1	шт. шт. шт. шт.	с. Нижнедевицк, ул. Почтовая, 4а,
40	Ольховатский РЭС	РПБ Ольховатского РЭС	ОС совмещена с пожарной сигн.		шт.	Ольховатский р-н, п. Заболотовка, ул. Тимошенко, 4
41	Острогжский РЭС	Коротоярский УЭС	АКБ 7А извещатель охранный СМК извещатель охранный Фотон Датчик движения Датчик открывания дверей Датчик открывания окон	1 2 4 6 7 8	шт. шт. шт. шт. шт. шт.	с. Коротояк, ул. Кр. Партизан, 27
42	Калачеевский РЭС	здание Н.Меловатского	Извещатель охранный Астра 621 Извещатель охранный ИО 102	7 2	шт. шт.	Калачеевский р-н, с. Н. Меловатка, ул. Кирова, д. 97
43	Калачеевский РЭС	здание Криушанского участка	Извещатель Астра-5 Извещатель охранный Астра 621 Извещатель охранный ИО 102	1 6 1	шт. шт. шт.	Калачеевский р-н, с. Н. Криуша, севернее в 300 м от участка № 70 по ул. Советской
44	Калачеевский РЭС	здание Манинского участка,	Извещатель Астра-5 Извещатель охранный Астра 621 Извещатель охранный ИО 102	3 13 5	шт. шт. шт.	Калачеевский р-н, с. Манино, юго-западнее в 50 м от участка № 2 по ул. Новая
45	Калачеевский РЭС	здание Калачеевского участка	Извещатель охранный С2000-ИК Извещатель охранный С2000-СМК	7 18	шт. шт.	Калачеевский р-н, п. Пригородный, ул. Подстанция "Калач-1", д. 1
46	Калачеевский РЭС	админ. здание РЭС , гастиница, гараж 1, гараж 2, склад, ЦРМ, здание метрологии, столярная мастерская, пилорама, аккумуляторная.	Извещатель охранный Астра 621 Извещатель охранный ИО 102 Извещатель Астра-7 Извещатель Астра-8 Извещатель Астра-9 Извещатель охранный С2000-ИК Извещатель охранный С2000-СМК Извещатель С2000-СТИК	16 51 7 15 6 47 95 83	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	Калачеевский р-н, с. Заброды, ул. Кирова, д. 61,63

47	Поворинский РЭС	ОС совмещена с ПС здание РПБ	Пульт контроля и управления	1	шт.	Воронежская обл., Поворинский район, с Пески, ул. Пролетарская, дом №51
			Контроллер двухпроводной линии связи	1	шт.	
			Блок сигнально пусковой	1	шт.	
			Блок индикации с клавиатурой	1	шт.	
			Адресный расширитель	2	шт.	
			Оповещатель светозвуковой	1	шт.	
			Оповещатель звуковой	2	шт.	
			Оповещатель световой "ВЫХОД"	2	шт.	
			Источник бесперебойного питания	1	шт.	
			Аккумуляторная батарея	3	шт.	
			Бокс для АКБ	1	шт.	
			Извещатель охранный точечный магнитоконтактный	24	шт.	
			Извещатель охранный объемный адресный	15	шт.	
			Считыватель электронных ключей	1	шт.	
			Ключи 'ktrnhjuust к считывателю	3	шт.	
			Коробка универсальная	40	шт.	
			Оконечный резистор	24	шт.	
48	Поворинский РЭС	ОС совмещена с ПС здание Поворинской городской бригады	прибор контроля и управления	1	шт.	Воронежская обл., г. Поворино, ул. Ленина, 57
			Блок контроля индикации	1	шт.	
			Прибор приемно-контрольный	1	шт.	
			Прибор приемно-контрольный	1	шт.	
			Источник питания	2	шт.	
			Бокс для АКБ	1	шт.	
			Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач	4	шт.	
			Блок защитный линии	2	шт.	
			Блок защитный сетевой	2	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный	22	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный	17	шт.	
			Извещатель охранный объемный	9	шт.	
			Оповещатель звуковой	10	шт.	
			Оповещатель светозвуковой	4	шт.	
			Оповещатель световой "ВЫХОД"	11	шт.	
			Распределительная коробка	25	шт.	
			Оконечный резистор	26	шт.	
49	Поворинский РЭС	ОС совмещена с ПС здание дежурного персонала,	Прибор приемно-контрольный	1	шт.	Поворинский район, ул. Народная 1
			Источник питания	1	шт.	
			Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач	1	шт.	
			Блок защитный линии	1	шт.	
			Блок защитный сетевой	1	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный	1	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный	1	шт.	
			Оповещатель звуковой	1	шт.	
			Оповещатель светозвуковой	1	шт.	
			Оповещатель световой "ВЫХОД"	1	шт.	
			Распределительная коробка	1	шт.	
			Оконечный резистор	4	шт.	
50	Поворинский РЭС	ОС совмещена с ПС здание Байчуровской бригады	прибор контроля и управления	1	шт.	Поворинский район, с. Байчурово, ул. Народная 1
			Блок контроля индикации	1	шт.	
			Прибор приемно-контрольный	1	шт.	
			Источник питания	1	шт.	
			Бокс для АКБ	1	шт.	
			Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач	3	шт.	
			Блок защитный линии	1	шт.	
			Блок защитный сетевой	1	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный	1	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный	5	шт.	
			Извещатель охранный объемный	2	шт.	
			Оповещатель звуковой	3	шт.	
			Оповещатель светозвуковой	3	шт.	
			Оповещатель световой "ВЫХОД"	3	шт.	
			Распределительная коробка	5	шт.	
			Оконечный резистор	14	шт.	
51	Отсегожский РЭС	админ. здание РЭС	БП Скат И7	1	шт.	г. Отсегожск ул. 50 лет Октября д.184
			АКБ 7А	2	шт.	
			извещатель охранный СМК	24	шт.	
			извещатель охранный Фотон	18	шт.	
			Датчик движения	15	шт.	
			Датчик открывания дверей	10	шт.	
			Датчик открывания окон	3	шт.	
52	Терновский РЭС	ОС совместно с Пож. Сигн админ. здание РЭС	Извещатель дымовой опт. ИП-212-66	24	шт.	Терновский р-он с. Терновка ул. Октябрьская, д.86
			Оповещатель "Выход"	13	шт.	
			Оповещатель свето-звуковой охранно-пожарный "УУС 20", "УУС 1-12"	8	шт.	
			Пульт котроля и управления "С 2000-М"	1	шт.	
			Извещатель ИПР 513-3А	12	шт.	
			Извещатель тепловой ИП 103-5/2-1А	28	шт.	
			извещатель звуковой "Свирель"	15	шт.	

53	Эртильский РЭС	ОС совмещена с ПОЖ. СИГН. РПБ Эртильского РЭС	прибор контроля и управления	1	шт.	Воронежская область, г.Эртиль, ул.Ф.Энгельса 38
			Исполнительный релейный блок	1	шт.	
			Источник питания*	1	шт.	
			Источник питания	4	шт.	
			прибор контроля и управления	1	шт.	
			прибор приемно-контрольный	3	шт.	
			Исполнительный релейный блок	1	шт.	
			Блок защиты линии	2	шт.	
			Бокс для АКБ	1	шт.	
			Блок контроля индикации	2	шт.	
			Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач	3	шт.	
			Аккумулятор свинцовый 12 В 17 Ач	3	шт.	
			Извещатель пожарный тепловой	6	шт.	
			Распределительная коробка	2	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой адресный	24	шт.	
			Извещатель пожарный ручной адресный	5	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный	14	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный	13	шт.	
			Извещатель охранный объемный	5	шт.	
			Оповещатель звуковой	13	шт.	
			Оповещатель светозвуковой	2	шт.	
			Оповещатель световой "ВЫХОД"	13	шт.	
			Извещатель магнитоконтактный	18	шт.	
			Извещатель охранный	9	шт.	
54	Эртильский РЭС	ОС совмещена с ПОЖ. СИГН. Щучинский УЭС	прибор контроля и управления	1	шт.	Воронежская область, Эртильский район с. Щучье
			Прибор приемно-контрольный	1	шт.	
			Блок сигнально-пусковой	1	шт.	
			Блок питания	1	шт.	
			Аккумуляторная батарея 12 В	1	шт.	
			Блок защитный сетевой	1	шт.	
			Блок защитный коммутационный	1	шт.	
			Извещатель охранный объемный оптико-электронный	2	шт.	
			Извещатель охранный объемный совмещенный	6	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный	1	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный	2	шт.	
			Блок выносной индикации	1	шт.	
			Антенна штыревая	1	шт.	
			Оповещатель светозвуковой	2	шт.	
			Оповещатель световой "ВЫХОД"	4	шт.	
			Оповещатель звуковой	3	шт.	
			Коробка коммутационная	5	шт.	
55	Эртильский РЭС	ОС совмещена с ПОЖ. СИГН. Здания ЗРУ	прибор контроля и управления	1	шт.	Воронежская область, г.Эртиль, ул.Энергетиков 1
			Прибор приемно-контрольный	1	шт.	
			Блок сигнально-пусковой	1	шт.	
			Блок питания	1	шт.	
			Аккумуляторная батарея 12 В	1	шт.	
			Блок защитный сетевой	1	шт.	
			Блок защитный коммутационный	1	шт.	
			Извещатель охранный объемный оптико-электронный	2	шт.	
			Извещатель охранный объемный совмещенный	6	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный	1	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный	2	шт.	
			Блок выносной индикации	1	шт.	
			Антенна штыревая	1	шт.	
			Оповещатель светозвуковой	2	шт.	
			Оповещатель световой "ВЫХОД"	4	шт.	
			Оповещатель звуковой	3	шт.	
			Коробка коммутационная	5	шт.	
56	В.Мамонский РЭС	База Н.Мамонского участка р/с	Прибор контроля и управления С2000-М	1	шт.	с. Н.Мамон ул. Калинина (уч-ок)
			Прибор приёмно-контрольный Сигнал-20М	1	шт.	
			Источник питания РИП-12, исп.01	1	шт.	
			Блок защитный сетевой БЗС	1	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный Астра-621	6	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26	1	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	1	шт.	
			Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	2	шт.	
			Оповещатель световой "Выход" "Выход" ЛБО "Люкс"	1	шт.	

57	В.Мамонский РЭС	База Р.Журавского участка р/с	Прибор контроля и управления С2000-М	1	шт.	с. Р.Журавка ул. 50 Лет Победы (уч-ок)
			Прибор приёмно-контрольный Сигнал-20П SMD	1	шт.	
			Источник питания РИП-12, исп.01	2	шт.	
			Блок защитный сетевой БЗС	2	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный Астра-621	8	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-26	6	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	2	шт.	
			Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	4	шт.	
			Оповещатель световой "Выход" "Выход" ЛБО "Люкс"	4	шт.	
			Блок контроля индикации С2000-БКИ	1	шт.	
			Прибор приём-контрольный С2000-4	1	шт.	
			Блок защиты линии БЗЛ исп.01	2	шт.	
			Извещатель охранный объёмный Астра-5	2	шт.	
58	В.Мамонский РЭС	База В.Мамонского участка р/с	Прибор контроля и управления С2000-М	1	шт.	с. В. Мамон ул. Строительная 4
			Блок контроля индикации С2000-БКИ	2	шт.	
			Контроллер двух-проводной линии связи С2000-КДЛ	2	шт.	
			Исполнительный релейный блок С2000-СП1	1	шт.	
			Источник питания РИП-12 исп.05	1	шт.	
			Блок защитный сетевой БЗС	1	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный С2000-СТИК	13	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК	13	шт.	
			Оповещатель звуковой АС-10	7	шт.	
			Оповещатель светозвуковой УСС-1-12	2	шт.	
59	ВУ СПС	ПС 110/6/6 кВ № 2 «ВТС»	Оповещатель световой "Выход" "Выход" ЛБО "Люкс"	9	шт.	г. Воронеж, Центральный р-н, ул. С.Перовской, 5а
			Прибор приемно-контрольный "Нота-М"	1	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный Астра-621	10	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26	17	шт.	
			Извещатель охранный объёмный Астра-5	2	шт.	

60	ВУ СПС	ПС 110/6/6 кВ № 10 «Центральная»	Пульт контроля и управления С2000-М	1	шт.	г. Воронеж, Ленинский р-н, ул. Никитинская, 37а
			Контроллер С2000-КДЛ	1	шт.	
			Извещатель охранный объемный С2000-ИК	10	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-14	15	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20	17	шт.	
			Источник бесперебойного питания	1	шт.	
			Пульт контроля и управления С2000-М	1	шт.	
61	ВУ СПС	ПС 110/35/6 кВ № 16 «Юго-Западная»	Пульт контроля и управления С2000-М	1	шт.	г. Воронеж, Ленинский р-он, ул. Летчика Колесниченко, 61
			Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD	1	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-26	4	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20	15	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16	7	шт.	
62	ВУ СПС	ПС 35/6 кВ № 3 «Тельмана»	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-3М-1"	1	шт.	г. Воронеж, Железнодорожно-рожный район, пр. Рационализаторов 18а
			Извещатель охранный объемный ИО 409-1 Фотон-4	10	шт.	
			Датчик магнитный Д9-Р17	17	шт.	
63	ВУ СПС	ПС 110/6 кВ № 6 «Воронежэнерго»	Пульт контроля и управления С2000-М	1	шт.	г. Воронеж, Левобережный р-н, ул. Арзамасская, 2а
			Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD	1	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26	4	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20	15	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16	7	шт.	
64	ВУ СПС	ПС 35/6 кВ № 8 «Силикатный завод»	Контроллер С2000-КДЛ	1	шт.	г. Воронеж, Советский район, пгт Придонской, ул. Придонская, 48а
			Извещатель охранный объемный С2000-ИК	10	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-14	15	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20	17	шт.	
			Источник бесперебойного питания	1	шт.	
65	ВУ СПС	ПС 110/6 кВ № 9 «СХИ»	Прибор приемно-контрольный "Нота-М"	1	шт.	г. Воронеж, Центральный район, ул. Дарвина, 1а
			Извещатель охранный совмещенный Астра-621	10	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26	17	шт.	
			Извещатель охранный объемный Астра-5	2	шт.	
66	ВУ СПС	ПС 110/10 кВ № 13 «ВПИ»	Пульт контроля и управления С2000-М	1	шт.	г. Воронеж, Коминтерновский район, Московский проспект, 179/1
			Контроллер С2000-КДЛ	1	шт.	
			Извещатель охранный объемный С2000-ИК	10	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-14	15	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20	17	шт.	
67	ВУ СПС	ПС 110/35/6 кВ № 15 «Семилуки»	Пульт контроля и управления С2000-М	1	шт.	Воронежская обл., Семилуцкий р-н, г. Семилуки, ул. Курская, д.106
			Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD	1	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26	4	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20	15	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16	7	шт.	
68	ВУ СПС	ПС 110/10 кВ № 18 «Туббольница»	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-3М-1"	1	шт.	г. Воронеж, с. Малышево, Советский р-он, ул. Октябрьская, 581а
			Извещатель охранный объемный ИО 409-1 Фотон-4	10	шт.	
			Датчик магнитный Д9-Р17	17	шт.	
69	ВУ СПС	ПС 110/10/6 кВ № 20 «Северная»	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-3М-1"	1	шт.	г. Воронеж, Центральный р-н, ул. Транспортная, 56а
			Извещатель охранный объемный ИО 409-1 Фотон-4	10	шт.	
			Датчик магнитный Д9-Р17	17	шт.	
70	ВУ СПС	ПС 110/6 кВ № 25 «Коммунальная»	Пульт контроля и управления С2000-М	1	шт.	г. Воронеж, Советский р-н, ул. Олеко Дундича, 2а
			Контроллер С2000-КДЛ	1	шт.	
			Извещатель охранный объемный С2000-ИК	10	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-14	15	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20	17	шт.	
71	ВУ СПС	ПС 110/6 кВ № 27 (РЭП)	Источник бесперебойного питания	1	шт.	г. Воронеж, Железнодорожный р он, Ленинский проспект, 156а
			Прибор приемно-контрольный "Нота-М"	1	шт.	
			Извещатель охранный совмещенный Астра-621	10	шт.	
72	ВУ СПС	ПС 110/35/6 кВ № 29 ДСК»	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26	17	шт.	г. Воронеж, Советский район, пгт. Придонской, ул. Латинская, 23
			Извещатель охранный объемный Астра-5	2	шт.	
			Пульт контроля и управления С2000-М	1	шт.	
			Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD	1	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20	15	шт.	

			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16	7	шт.	
			Прибор приемно-контрольный Сигнал-20	1	шт.	
73	ВУ СПС	ПС 110/35/10 кВ № 30 «Подгорное»	Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26	9	шт.	г. Воронеж, Коминтерновский район, ул. Вл. Невского, 21в
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20	17	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16	12	шт.	
74	ВУ СПС	ПС 110/35/10 кВ № 32 «Никольское»	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-3М-1"	1	шт.	г. Воронеж, с. Нико-льское, Левобережный район, ул. Майская, 2а
			Извещатель охранный объемный ИО 409-1 Фотон-4	10	шт.	
			Датчик магнитный Д9-Р17	17	шт.	
75	ВУ СПС	ПС 110/10 кВ № 36 «Воронежская»	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-3М-1"	1	шт.	Воронежская обл, Но-воусманский р-он, п.сов-хоза "Воронежский", ул.Чапаева 50а
			Извещатель охранный объемный ИО 409-1 Фотон-4	10	шт.	
			Датчик магнитный Д9-Р17	17	шт.	
76	ВУ СПС	ПС ПО кВ № 37 «ОРУ Отрожка»	Пульт контроля и управления С2000-М	1	шт.	г. Воронеж, Железнодорожный р-н, ул. Южная, 60а
			Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD	1	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26	4	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20	15	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16	7	шт.	
77	ВУ СПС	ПС 35/6 кВ № 41	Пульт контроля и управления С2000-М	1	шт.	г. Воронеж, Коминтерновский район, Московский проспект, 146а
			Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD	1	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26	4	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20	15	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16	7	шт.	
78	ВУ СПС	ПС 110/6 кВ № 42 «Полюс»	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20	1	шт.	г. Воронеж, Коминтерновский р-он, ул. Краснодонская, 26а
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26	9	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20	17	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16	12	шт.	
79	ВУ СПС	ПС 110/6 кВ № 44 «ВШЗ ГПП-2»	Прибор Приемно-контрольный "Сигнал-3 М-1"	1	шт.	г. Воронеж, Левобережный район, ул. Просторная, 51а
			Извещатель охранный объемный ИО 409-1 Фотон-4	10	шт.	
			Датчик магнитный Д9-Р17	17	шт.	
80	ВУ СПС	ПС 110/35/6 кВ № 47 «Сомово»	Прибор приемно-контрольный "Сигнал-3М-1"	1	шт.	г. Воронеж, Железнодорожный район, ул. Куйбышева, 91а
			Извещатель охранный объемный ИО 409-1 Фотон-4	10	шт.	
			Датчик магнитный Д9-Р17	17	шт.	
81	ВУ СПС	ПС 110/10 кВ «Новоусманская»	Пульт контроля и управления С2000-М	1	шт.	Воронежская обл., Новоусманский р-н, с.Н.Усмань ул.Промышленная 19а
			Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD	1	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26	4	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20	15	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16	7	шт.	
82	ВУ СПС	ПС 110/6/6кВ № 45 "Калининская"	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20	1	шт.	г. Воронеж, Ленинский район, ул. Пирогова, 19а
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26	9	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20	17	шт.	
			Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-16	12	шт.	
107	Воронежэнерго	Объекты на территории Исполнительного аппарата ф-ла ПАО "МРСК - Центра" - "Воронежэнерго"	Прибор приемно-контрольный Гранит-24	2	шт.	г. Воронеж, Арзамасская 2 а
			Прибор приемно-контрольный Кварц	4	шт.	
			Источник питания Скат-1200И7	1	шт.	
			Источник питания Скат-1200	1	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой ИП212-70	216	шт.	
			Извещатель пожарный дымовой ИП212-141	135	шт.	
			Оповещатель УСС-1-12	2	шт.	
			Табло "Выход"	29	шт.	
			Речевой оповещатель Рокот	4	шт.	
			Извещатель ручной ИР-1	24	шт.	
			Аккумулятор 7А/ч	6	шт.	
			Аккумулятор 1.2А/ч	4	шт.	
			Оповещатель ПКИ-1 Иволга	6	шт.	

Заместитель главного инженера по эксплуатации -
начальник УВС филиала
ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго»

В.В. Измайлов