



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ БЕЛГОРБЛАГОУСТРОЙСТВО»**

Николая Чумичова ул., 31-а, Белгород, 308000, тел. (4722) 27-59-95, тел/факс 27-34-87  
E-mail: mbu\_ubgb@mail.ru

От 01.08.2017 № 2214/1  
На № ПБ-07/17/335 от 21.07.2017

Начальнику  
Проектного управления  
ООО «СК РегионЭнергоСтрой»

**И.И.Петрук**

О способе пересечения дорог

**Уважаемая Ирина Ивановна!**

МБУ «Управление Белгорблагоустройство» рассмотрено Ваше обращение от 21.07.2017 года № ПБ-07/17/335 по вопросу согласования прокладки проектируемых кабельных линий 6 кВ и способа пересечения дорог, тротуаров, проездов по объекту «Реконструкция КЛ-6 кВ РП-78-Р-2301 ПС Белгород-110 Г-23, г. Белгород» (31-052/17 РЭС-ЭС).

Сообщаю, в соответствии с разделом 7 п.137 Правил благоустройства территории городского округа «Город Белгород», утверждённых решением Совета депутатов города Белгорода № 720 от 30.04.2013 года МБУ «Управление Белгорблагоустройство» рекомендует выполнить пересечение дорог, тротуаров, проездов на вышеуказанной трассе методом горизонтально направленного бурения (ГНБ). При невозможности применения метода прокола дополнительные условия по способу пересечения дорог, тротуаров, проездов согласовать с департаментом городского хозяйства администрации города Белгорода.

Производство земляных работ выполнить согласно требованиям п.2.4.23 и п.2.4.24 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Также информирую, что Постановлением №61 администрации города Белгорода от 04.04.2014 года уполномоченными органами на выдачу ордера на производства земляных работ являются комитеты по управлению Восточным и Западным округами администрации города соответственно по территориальной принадлежности.

С уважением,

**Генеральный директор**

А.С.Семенец  
32-45-08

**А.Ю.Бубело**